

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч	
			число, месяц	час	число, месяц	час									
ЯНВАРЬ															
1	авария	1	02.01.2017	18:44	02.01.2017	19:35	Железнодорожный район	РП-318	яч.24	ТО+ЗНЗ	РП	Срабатывание средств автоматической защиты	Выведена для осмотра ВЛ	Выполнить осмотр оборудования	525
1а	авария	1а	02.01.2017	18:44	02.01.2017	19:35	Железнодорожный район	РП-318	яч.24	ТО	КЛ	ТП-3797 яч.6 на оп 66 ВЛЗ (ПП-3932)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	134.8
2	авария	2	03.01.2017	21:05	03.01.2016	22:10	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.1	ТО	КЛ	ТП-5042яч.5 -яч.5 ТП-5041	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1931
3	авария	3	10.01.2017	10:03	10.01.2017	10:57	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1644 яч.7- яч.1 РП-133	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	505.1
4	авария	4	12.01.2017	10:45	12.01.2017	12:40	Ленинский район	ПС Северная	яч.63	ЗНЗ	КЛ	ТП-1644 яч.8- яч.2 РП-133	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
5	авария	5	13.01.2017	3:55	13.01.2017	4:35	Ленинский район	ТП-1647	яч.8		ТП	Самопроизвольное откл ВН яч.8 ТП-1647	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	282.6
6	авария	6	17.01.2017	8:47	17.01.2017	9:10	Заволжский район	РП-404	яч.20	ТО	КЛ	В/в каб.перемычка (оп.18-оп.19) ВЛ-10 кВ с яч.2	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
7	авария	7	30.01.2017	5:50	30.01.2017	7:10	Заволжский район	РП-402	яч.12	МТЗ	КЛ	ТП-4075 на яч.12 РП-402	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	532.1
ФЕВРАЛЬ															
8	авария	1	02.02.2017	21:50	02.02.2017	23:15	Заволжский район	РП-504	яч.15	ТО	КЛ	ТП-5082 яч.1-яч.5 ТП-5083	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	784.6
9	авария	2	06.02.2017	20:14	06.02.2017	21:17	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	ТО	КЛ	РП-122 яч.10-яч.68 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	392.8
10	авария	3	12.02.2017	17:45	12.02.2017	18:52	Заволжский район	ПС "АЗЧ"	яч.119	МТЗ	КЛ	ТП-2297 яч.9-яч.5 ТП-2666	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	635
11	авария	4	13.02.2017	9:42	13.02.2017	10:00	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ЗНЗ	КЛ	ТП-3184 яч.1 на яч.139 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	134.7
12	авария	5	23.02.2017	1:46	23.02.2017	4:41	Ленинский район	ПС Северная	яч.54	ТО	КЛ	ТП-1410 яч.1-яч.3 ТП-1418	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1226.9
13	авария	6	24.02.2017	3:10	24.02.2017	5:28	Ленинский район	РП-108	яч.23	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1318 яч.4-оп.19 ВЛ-10 кВ с яч.23 РП-108	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	489.3
14	авария	7	24.02.2017	2:58	24.02.2017	5:10	Ленинский район	ПП-1898	яч.54	ТО+ЗНЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	904.8
15	авария	8	28.02.2017	7:45	28.02.2017	7:56	Заволжский район	РП-401	яч.21	МТЗ	КЛ	ТП-4034 яч.2-яч.8 ТП-4038	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	11.43
МАРТ															
16	авария	1	01.03.2017	13:45	01.03.2017	14:44	Заволжский район	ПС Восточная	яч.410	ТО	ПП	ПП-4084 повреждение пр.изолятора и тр-ра ток	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	0
16а	авария	1а	01.03.2017	13:45	01.03.2017	14:44	Заволжский район	РП-ВСО	яч.12	ТО	ПП	ПП-4084	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	355
17	авария	2	06.03.2017	19:58	06.03.2017	22:35	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.303	ТО	КЛ	ТП-2525 яч.2 -яч.4 ТП-ТП-2526	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2401
17а	авария	2а	06.03.2017	19:58	06.03.2017	22:35	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.303	ТО	КЛ	ТП-2517 яч.4-яч.6 ТП-2522	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
18	авария	3	07.03.2017	10:24	07.03.2017	10:36	Ленинский район	РП-111	яч.20	МТЗ	РП	самопроизв.откл.ВВ яч.20 РП-137	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	47.39
19	авария	4	08.03.2017	13:05	08.03.2017	14:05	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	ТО	КЛ	ТП-1210 яч.6-яч.64 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	997.7
20	авария	5	12.03.2017	20:34	12.03.2017	21:58	Ленинский район	РП-310	яч.8	МТЗ	КЛ	ТП-1001 яч.3-яч.3 ТП-1280	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1044
21	авария	6	13.03.2017	15:35	13.03.2017	16:38	Ленинский район	РП-111	яч.15	ТО	КЛ	ТП-1040 яч.4-яч.6 ТП-1741	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	248.7
22	авария	7	15.03.2017	10:30	15.03.2017	11:30	Ленинский район	ПС Северная	яч.	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1704-яч.41 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
23	авария	8	18.03.2017	0:18	18.03.2017	1:40	Заволжский район	РП-402	яч.16	ТО	КЛ	ТП-4005н-ВЛ-10 кВ с РП-402 яч.16 (оп.74)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1159
24	авария	9	20.03.2017	16:43	20.03.2017	17:55	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	ТО	КЛ	ТП-3003 яч.3 на ВЛ-10 кВ с яч.21 РП-346оп.	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	89.8
25	авария	10	22.03.2017	11:13	22.03.2017	12:13	Заволжский район	РП-217	яч.14	ЗНЗ	КЛ	ТП-2558 яч.4-яч.14 РП-217	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	29.93
26	авария	11	25.03.2017	14:52	25.03.2017	15:32	Заволжский район	РП-516	яч.10	МТЗ	КЛ	ТП-5124 яч.4-яч.10 ТП-5197	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	149.7
27	авария	12	30.03.2017	0:03	30.03.2017	0:50	Заволжский район	РП-516	яч.17	ТО	КЛ	ТП-5038 яч.7-яч.17 РП-516	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
АПРЕЛЬ															
28	авария	1	01.04.2017	19:20	01.04.2017	20:25	Заволжский район	РП-514	яч.15	откл	КЛ	ТП-5147 яч.5-ТП-5154	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	108.1
29	авария	2	02.04.2017	12:52	02.04.2017	13:47	Заволжский район	ПС АЗЧ	яч.315	откл	КЛ	ТП-2651 яч.5-яч.22 РП-213	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	377.2
30	авария	3	03.04.2017	7:17	03.04.2017	8:30	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	ТП-1132 яч.7-ТП-1748	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	576.6
31	авария	4	06.04.2017	15:47	06.04.2017	17:10	Заволжский район	РП-217	яч.16	МТЗ	КЛ	ТП-2584 яч.6-ВЛ-6 кВ с яч.16 РП-217	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	565.5
32	авария	5	06.04.2017	15:48	06.04.2017	17:05	Ленинский район	ТП-1817	яч.2	МТЗ	КЛ	ТП-1060 яч.3-ВЛ-10 кВ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	128
33	авария	6	07.04.2017	11:09	07.04.2017	11:54	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.316	ТО+ЗНЗ	КЛ	ПП-2193 яч.1-яч.316 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	662.2
34	авария	7	07.04.2017	12:27	07.04.2017	13:31	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.408	ТО	КЛ	РП-214 яч.5-ВЛ-6 кВ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	303.3
35	авария	8	07.04.2017	13:07	07.04.2017	15:12	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.414	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-2273 яч.3-яч.3 ТП-2234	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2143
35а	авария	8а	07.04.2017	13:07	07.04.2017	15:12	Заволжский район	ПС Ульяновская	яч.414	ТО+ЗНЗ	КЛ	ПП-2583 яч.3-яч.2-РП-205	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
36	авария	9	08.04.2017	3:15	08.04.2017	5:08	Ленинский район	ТП-1817	яч.5	МТЗ	КЛ	ТП-1100 яч.2-яч.6 ТП-1133	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	3096
36а	авария	9а	08.04.2017	3:15	08.04.2017	5:08	Ленинский район	ТП-1817	яч.5	МТЗ	КЛ	ТП-1917 на ВЛ-10 кВ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
37	авария	10	09.04.2017	1:43	09.04.2017	2:16	Заволжский район	ГПП НГ-2	яч.41	МТЗ	КЛ	РП-517 яч.4-яч.41 ГПП НГ-2 (каб.А0)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	363.5
38	авария	11	10.04.2017	15:37	10.04.2017	16:38	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.54	МТЗ	РП	Поврежден опорный изолятор РП-504 2 с.ш.	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	1800
39	авария	12	16.04.2017	9:30	16.04.2017	10:17	Ленинский район	РП-111	яч.19	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1771 ч.8-яч.6 ТП-1777	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	224.7
40	авария	13	19.04.2017	8:35	19.04.2017	9:31	Ленинский район	РП-101	яч.3	ТО	КЛ	РП-101 порван н/в КЛ ППНО	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	34.92
41	авария	14	19.04.2017	9:02	19.04.2017	9:43	Заволжский район	РП-401	яч.21	МТЗ	КЛ	РП-401 яч.21-яч.6 ТП-4038	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	110.8
42	авария	15	19.04.2017	12:56	19.04.2017	13:08	Заволжский район	РП-405	яч.14	откл	КЛ	РП-405 яч.14-яч.16 РП-409	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	3.24
43	авария	16	20.04.2017	5:49	20.04.2017	7:00	Заволжский район	ПС Свяяга	яч.234	ТО	КЛ	РП-220 яч.16-яч.234 ПС Свяяга (каб.Б)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	519.4

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч	
			число, месяц	час	число, месяц	час									
44	авария	17	20.04.2017	8:25	20.04.2017	8:56	Завияжский район	ПС АЗЧ	яч.416	МТЗ	КЛ	ТП-2375 яч.8 яч.416 ПС АЗЧ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1558
45	авария	18	24.04.2017	13:00	24.04.2017	17:56	Завияжский район	ПС Отрада	яч.3	ТО	ТП	Повреждены проходные изоляторы ТП-2П-1424	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	627.2
46	авария	19	27.04.2017	16:00	27.04.2017	16:39	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	ТО	КЛ	РП-111 яч.18 на яч.311 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	802.5
16а	авария	19а	27.04.2017	16:00	27.04.2017	16:39	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	ТО	КЛ	РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
47	авария	20	28.04.2017	18:24	28.04.2017	19:12	Заволжский район	РП-501	яч.14	ТО	КЛ	ТП-5012 яч.4-Тп-5016	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	139.7
48	авария	21	30.04.2017	18:40	30.04.2017	18:53	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.24	ЗНЗ	КЛ	РП-501 яч.7-яч.24 ГПП НГ-1 (каб.Б)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	472.3
МАЙ															
49	авария	1	01.05.2017	4:54	01.05.2017	6:14	Завияжский район	РП-204	яч.8	ТО	КЛ	ТП-2665 яч.3-яч.4 ТП-2666	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	589.5
50	без откл	2	02.05.2017	16:02	02.05.2017	19:45	Заволжский район	ГПП НГ-2	яч.15	ЗНЗ	КЛ	РП-515 яч.7-яч.15 ГПП НГ-2	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
51	без откл	3	02.05.2017	21:08	02.05.2017	22:43	Завияжский район	ТП-2380	яч.3	ЗНЗ	ВЛ	Повреждение разрядника оп.41 ВЛ-6 кВ с ТП-23	Стихийные явления	Выполнить текущий ремонт	412
52	авария	4	04.05.2017	19:00	04.05.2017	20:29	Ленинский район	ТП-1817	яч.2	ТО	КЛ	ТП-1060 яч.1-яч.2 ТП-1315	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	148
53	авария	5	07.05.2017	1:43	07.05.2017	2:16	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.115	ТО	КЛ	РП-318 яч.10 яч.115 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	274.4
54	авария	6	11.05.2017	5:42	11.05.2017	6:10	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.205	ТО	КЛ	РП-219 яч.14-яч.205 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	87.3
55	авария	7	13.06.2017	23:27	13.06.2017	23:27	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1132 яч.7-яч.66 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
56	авария	8	15.06.2017	9:08	15.06.2017	11:41	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	ТО	КЛ	ТП-3101 яч.4-яч.1 ТП-3121	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	549
57	авария	9	17.06.2017	14:48	17.06.2017	15:38	Ленинский район	РП-108	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1171 яч.3-яч.11 РП-108	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	311.8
58	авария	10	17.06.2017	15:43	17.06.2017	16:20	Ленинский район	РП-106	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1641 яч.4-яч.4 Тп-1645	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	
59	авария	11	18.06.2017	21:45	18.06.2017	22:41	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1644 яч.9-яч.8 ТП-1646	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	402.4
60	авария	12	20.05.2017	22:50	20.05.2017	23:46	Ленинский район	РП-102	яч.7	МТЗ	КЛ	ТП-1403 яч.5-яч.16 РП-106	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	209.5
61	авария	13	24.05.2017	10:47	24.05.2017	11:05	Заволжский район	ГПП НГ-2	яч.15	ЗНЗ	КЛ	РП-515 яч.7-яч.15 ГПП НГ-2	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	710.8
62	авария	14	26.06.2017	17:01	26.06.2017	17:35	Ленинский район	РП-133	яч.3	ТО	РП	Повреждены опорные изоляторы ЛР-яч.2 РП-10	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	0
63	авария	15	26.06.2017	23:22	26.06.2017	0:44	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.352	ТО	КЛ	РП-226 яч.11-352 ПС Свяяга	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
64	авария	16	27.06.2017	15:57	27.06.2017	17:55	Ленинский район	ПП- 1898	яч.5	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	1251
65	авария	17	30.05.2017	13:40	30.05.2017	15:05	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.31	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-3363 яч.4-яч.4 ТП-3459	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	1166
ИЮНЬ															
66	авария	1	01.06.2017	16:45	01.06.2017	18:32	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.41	МТЗ	КЛ	РП-501 яч.19-яч.41 ГПП НГ-1 (каб.Б)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
67	авария	2	01.06.2017	21:35	01.06.2017	23:00	Заволжский район	ПС Восточная	яч.309	откл	КЛ	РП-402 яч.10 яч.309 ПС Восточная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2244
68	авария	3	01.06.2017	23:25	02.06.2017	0:20	Заволжский район	РП-401	яч.10	МТЗ	КЛ	ТП-4031 яч.3-яч.2 ТП-4074	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	423
69	авария	4	04.06.2017	10:58	04.06.2017	11:28	Ленинский район	ПС Северная	яч.39	МТЗ	КЛ	РП-106 яч.4-яч.39 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	818
70	авария	5	04.06.2017	10:56	04.06.2017	12:15	Ленинский район	РП-133	яч.2	МТЗ	КЛ	ТП-1033 яч.5-яч.6 ТП-1644	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	492.6
71	авария	6	04.06.2017	10:58	04.06.2017	11:28	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	478.9
72	авария	7	05.06.2017	11:04	05.06.2017	12:42	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.403	ТО	КЛ	РП-205 яч.8-яч.403 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1577
73	авария	7а	05.06.2017	11:04	05.06.2017	12:42	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.204	ТО	КЛ	РП-215 яч.14-яч.204 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1612.7
74	авария	8	06.06.2017	12:31	06.06.2017	13:38	Заволжский район	РП-515	яч.15	МТЗ	КЛ	ТП-5175 яч.1-яч.15 РП-515	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	891.2
75	авария	9	07.06.2017	5:07	07.06.2017	6:53	Заволжский район	ТП-4156	яч.3	ЗНЗ	КЛ	ТП-4156 яч.3-яч.3 ТП-4157	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	без отк
76	авария	10	12.06.2017	13:25	12.06.2017	14:05	Ленинский район	ПС Центральная	яч.206	МТЗ	КЛ	РП-102 яч.12-яч.206 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	698.3
77	авария	11	12.06.2017	13:25	12.06.2017	14:05	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.208	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-3155 -яч.208 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1122
78	авария	12	12.06.2017	13:25	12.06.2017	14:05	Железнодорожный район	РП-346	яч.11	МТЗ	РП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	36.17
79	авария	13	13.06.2017	0:40	13.06.2017	2:20	Заволжский район	РП-516	яч.16		КЛ	ТП-5038 яч.8-яч.16 РП-516	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	14.34
80	авария	14	14.06.2017	10:57	14.06.2017	12:24	Заволжский район	РП-404	яч.20	МТЗ	КЛ	ТП-4035 яч.2 на ВЛ-10 кВ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
81	авария	15	15.06.2017	9:27	15.06.2017	10:47	Заволжский район	ГПП ГНС-2	яч.26	МТЗ	ТП	Поврежден проходной изолятор ПП-4086	Износ изоляции	Выполнить текущий ремонт	74.82
82	авария	16	15.06.2017	10:00	15.06.2017	10:10	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139		КЛ	ТП-3184-яч.139 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1164
82а	авария	16а	15.06.2017	10:00	15.06.2017	10:10	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139		КЛ	ТП-3184 яч.1-яч.10 ТП-3719	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
83	авария	17	17.06.2017	11:47	17.06.2017	15:27	Заволжский район	ТП-4018	яч.1		ВЛ	На одной фазе слетел провод с штыревого изолятора ВЛЗ с яч.1 ТП-4018 на ТП-4174	Стихийные явления	выполнить текущий ремонт	340
84	авария	18	20.06.2017	15:50	20.06.2017	16:40	Заволжский район	РП-504	яч.17	МТЗ	КЛ	ТП-5084 -яч.5 ТП-5086	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	509.2
85	авария	19	20.06.2017	15:50	20.06.2017	16:30	Заволжский район	РП-502	яч.3	МТЗ	КЛ	ТП-5031 яч.1-яч.3 РП-502	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	149.7
86	авария	20	20.06.2017	21:28	20.06.2017	21:41	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1644 яч.7-яч.1 РП-133	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	118.9
87	авария	21	20.06.2017	21:28	20.06.2017	22:50	Ленинский район	РП-108	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1170 яч.4 яч.6 ТП-1167	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	613.6
88	авария	22	22.06.2017	12:40	22.06.2017	14:30	Заволжский район	РП-501	яч.18	МТЗ	КЛ	ТП-5003 яч.6-яч.18 РП-501	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	320
88а	авария	22а	22.06.2017	12:40	22.06.2017	14:30	Заволжский район	РП-501	яч.18	МТЗ	КЛ	ТП-5018 -яч.18 РП-501	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
89	авария	23	23.06.2017	9:41	23.06.2017	10:57	Ленинский район	РП-102	яч.17	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1124 яч.4-яч.5 ТП-1096	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	473.4

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч	
			число, месяц	час	число, месяц	час									
90	авария	24	23.06.2017	15:15	23.06.2017	17:09	Заволжский район	ПС Восточная	яч.410	ТО	ВЛ	Ветка на ВЛ-10 кВ с ТП-4046 яч.3 оп.91	Внеш.мех.воздействие	выполнить текущий ремонт	2468
91	авария	25	23.06.2017	18:58	23.06.2017	20:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	ТП-1132 яч.7-ТП-1748	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	2048
92	авария	26	23.06.2017	18:38	23.06.2017	19:24	Заволжский район	ПС Заволжская	1 с.ш.	МТЗ	КЛ	ТП-4125 яч.2-яч.57 ПС Заволжская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1035
93	авария	27	26.06.2017	20:43	26.06.2017	22:40	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.458	ТО+ЗНЗ	КЛ	РП-227 яч.8-яч.458 ПС "Свяяга"	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
94	авария	28	26.06.2017	20:43	26.06.2017	23:00	Завияжский район	РП-223	яч.20	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-2561 яч.2-яч.5 ТП-2674	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	951.7
95	авария	29	27.06.2017	11:15	27.06.2017	16:05	Завияжский район	ТП-2387	яч.6	откл	КЛ	ТП-2561 яч.8-яч.6 ТП-2387	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
96	авария	30	27.06.2017	13:30	27.06.2017	13:37	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.226	откл	КЛ	РП-307 яч.8-яч.226 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	152.8
97	авария	31	29.06.2017	15:04	29.06.2017	15:20	Ленинский район	ТП-1730	яч.4	откл	ТП	В ТП-1730 самопроизвольно откл. ВН яч.4	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	83.14
98	авария	32	30.06.2017	11:50	30.06.2017	14:05	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.416	ТО	КЛ	ТП-2812 яч.4-яч.416 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	67.34
99	авария	33	30.06.2017	18:08	30.06.2017	18:11	Заволжский район	ТП-5042	яч.4	откл	КЛ	Перемычка с ТП-5042 яч.4 на Т2	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	4.96
100	авария	34	30.06.2017	10:50	30.06.2017	19:21	Железнодорожный район	ПС Белый Ключ	яч.3	откл	КЛ	ПП-3717 яч.2-яч.4 ПП-3941	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	74.08
ИЮЛЬ															
101	авария	1	01.07.2017	14:23	01.07.2017	15:29	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.52	ТО	ВЛ	Разряд молнии ВЛ-6 кВ ТП-4172 яч.2-яч.1 ТП-4046	Повреждение отсутствует	выполнить текущий ремонт	691
102	авария	2	03.07.2017	12:06	03.07.2017	13:25	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1325 яч.2-яч.56 ПС Северная	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	958.7
102а	авария	2а	03.07.2017	12:06	03.07.2017	13:25	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1031 яч.2-яч.5 ТП-1323	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
103	авария	3	03.07.2017	14:40	03.07.2017	16:10	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.155	ТО	КЛ	ПП-2960-яч.4 РП-231	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
104	авария	4	03.07.2017	14:40	03.07.2017	17:17	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.360	ТО	КЛ	РП-227 яч.7-яч.360 ПС Свяяга	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	4842.9
104а	авария	4а	03.07.2017	14:40	03.07.2017	17:17	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.360	ТО	КЛ	ТП-2561 яч.1-яч.17 РП-227	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
105	авария	5	03.07.2017	20:15	03.07.2017	20:53	Ленинский район	ПП-1808	яч.7	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	137.4
106	авария	6	03.07.2017	20:15	03.07.2017	20:53	Ленинский район	ПП-1808	яч.8	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	355.4
107	авария	7	03.07.2017	20:25	03.07.2017	22:05	Заволжский район	ЦЭС Заволжская	яч.66	ТО	КЛ	ПП-4102 яч.4 - яч.66 ПС Заволжская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1035
108	авария	8	04.07.2017	10:40	04.07.2017	11:36	Ленинский район	ТП-1817	яч.5		КЛ	ТП-1313 яч.2-яч.2 ТП-1328	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	1408.0
109	авария	9	05.07.2017	18:31	05.07.2017	19:04	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	493.8
110	авария	10	05.07.2017	20:10	05.07.2017	20:53	Ленинский район	РП-133	яч.4	МТЗ	КЛ	ТП-1090 яч.4-ТП-1213	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	107.3
111	авария	11	05.07.2017	0:06	05.07.2017	13:39	Железнодорожный район	РП-318	яч.18	МТЗ	ПП	повреждено оборудование ПП-3699	Электродуговое повреждение	Выполнить текущий ремонт	1346
112	авария	12	05.07.2017	21:52	06.07.2017	4:53	Ленинский район	РП-109	яч.2	МТЗ	КЛ	ТП-1753 яч.6-яч.2-РП-109	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1312
113	авария	13	06.07.2017	7:08	06.07.2017	9:40	Ленинский район	ПС Лесная	яч.209	МТЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	1441
114	авария	14	06.07.2017	8:40	06.07.2017	9:51	Железнодорожный район	РП-307	яч.14	МТЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	575.5
115	авария	15	06.07.2017	10:05	06.07.2017	11:23	Ленинский район	РП-137	яч.21	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1124 яч.3- яч.4 ТП-1205	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	658.5
116	авария	16	06.07.2017	13:48	06.07.2017	14:32	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	МТЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	658.4
117	авария	17	06.07.2017	19:23	06.07.2017	22:22	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.113	МТЗ	ВЛ	Обрыв лин провода с оп.15 ВЛ-10 кВ от яч.113	Стихийные явления	выполнить текущий ремонт	1393
118	авария	18	06.07.2017	20:58	06.07.2017	21:58	Заволжский район	РП-404	яч.20	откл	ВЛ	у ТП-Динамо обрыв провода	Стихийные явления	выполнить текущий ремонт	249.4
119	авария	19	06.07.2017	23:09	07.07.2017	13:53	Железнодорожный район	ТП-3549а	яч.3	откл	КЛ	ТП-3555 яч.3-яч.3 ТП-3549	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2204
120	авария	20	07.07.2017	14:45	07.07.2017	20:17	Ленинский район	ПС Лесная	яч.327	МТЗ	КЛ	ТП-1100 яч.1-яч.4 ТП-1329.	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	9108
120а	авария	20а	07.07.2017	14:45	07.07.2017	20:17	Ленинский район	ПП-1817			ПП	Перекрытие в сетях управления ПП-1817	Нарушение изоляции	Выполнить текущий ремонт	0
121	авария	21	08.07.2017	14:48	08.07.2017	16:58	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО+ЗНЗ	КЛ	Убрали ветку и заменили в/в изоляторы на опор	Стихийные явления	Выполнить текущий ремонт	1015
122	авария	22	08.07.2017	12:20	08.07.2017	12:30	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	откл	КЛ	ТП-3003 яч.3 на ВЛ3 10 кВ в сторону ТП-3153	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2.08
123	авария	23	08.07.2017	13:03	08.07.2017	21:33	Ленинский район	ТП-1П-1743		откл	ТР	Поврежден тр-р в ТП-1П-1743	Нарушение изоляции	Выполнить замену трансформатора	212
124	авария	24	09.07.2017	19:15	09.07.2017	20:46	Заволжский район	ТП-5260		ТО	КЛ	ТП-5260 яч.3-яч.1 ТП-5261	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
125	авария	25	14.07.2017	12:57	14.07.2017	13:24	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	ЗНЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	404
126	авария	26	14.07.2017	14:12	14.07.2017	15:24	Ленинский район	РП-106	яч.7	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1733 яч.1-яч.7 РП-106	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	194
127	авария	27	14.07.2017	14:12	14.07.2017	15:06	Ленинский район	ПС Северная	яч.38	ТО+ЗНЗ	КЛ	РП-133 яч13-яч.38 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1324
128	авария	28	14.07.2017	14:42	14.07.2017	15:49	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	ЗНЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	1003
129	авария	29	14.07.2017	17:08	14.07.2017	18:17	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	ЗНЗ	ВЛ	Повторное включение.повреждений нет	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	1033
130	авария	30	14.07.2017	20:25	14.07.2017	21:14	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.317	ТО+ЗНЗ	КЛ	РП-215 яч.1-яч.317 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	757.7
131	авария	31	15.07.2017	17:25	15.07.2017	18:05	Ленинский район	ПС Ишеевка	яч.17	МТЗ	КЛ	ПКУ оп.113 -ТП-1П-1431	Электродуговое повреждение	Выполнить текущий ремонт	49.8
132	авария	32	18.07.2017	11:52	18.07.2017	13:32	Завияжский район	РП-214	яч.13	ТО	КЛ	ТП-2231 яч.1-яч.13 РП-214	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	261.8
133	авария	33	19.07.2017	3:31	19.07.2017	3:59	Завияжский район	ПС Свяяга	яч.236	ЗНЗ	ВЛ	Демонтирован комплект ОПН на оп.35 ВЛ-6 кВ с яч.236 ПС Свяяга		выполнить текущий ремонт	282.8
134	авария	34	19.07.2017	18:50	19.07.2017	22:07	Ленинский район	РП-109	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1885 яч.5 яч.3 ТП-1910	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	81.89
135	авария	35	20.07.2017	17:48	20.07.2017	19:14	Завияжский район	ПС АЗЧ	яч.311	ТО	КЛ	ТП-2394 яч.4-яч.2 ТП-2396	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	634.9
136	авария	36	21.07.2017	17:10	21.07.2017	18:35	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.53	ТО	КЛ	ТП-4135 яч.4-яч.53 ПС Заволжская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
137	авария	37	24.07.2017	16:26	24.07.2017	16:51	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.403	ТО	КЛ	РП-205 яч.8 каб. Б на яч.403 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	402.2
138	авария	38	24.07.2017	16:28	24.07.2017	16:51	Заволжский район	РП-402	яч.13	МТЗ	КЛ	Тп-4030.яч.4-яч.4 ТП-4031	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1140
139	авария	39	25.07.2017	3:45	25.07.2017	3:45	Ленинский район	ПС Центральная	яч.206	МТЗ	КЛ	РП-346 яч.4-яч.206 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
139а	авария	39а	25.07.2017	3:45	25.07.2017	3:45	Ленинский район	ПС Центральная	яч.206	МТЗ	КЛ	РП-102 яч.12 - яч.206 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
140	авария	40	25.07.2017	9:58	25.07.2017	10:55	Ленинский район	РП-137	яч.23		КЛ	РП-1206 яч.3 - яч.1 ТП-1281	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	248.8

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч	
			число, месяц	час	число, месяц	час									
141	авария	41	27.07.2017	16:15	27.07.2017	17:00	Завьяжский район	ПС Свяяга	яч.153	откл	ВЛ	Наклонилась оп. 20. провис провод ВЛЗ-6 кВ с яч.153 ПС Свяяга	выполнить текущий ремонт	443.3	
142	авария	42	29.07.2017	17:35	29.07.2017	17:53	Ленинский район	ТП-1641	яч.1	откл	КЛ	ТП-1641 яч.1-Т1	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	14.97
143	авария	43	29.07.2017	18:39	29.07.2017	19:07	Ленинский район	РП-101	яч.16	ТО	КЛ	ТП-1749 яч.5-яч.16 РП-101	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
144	авария	44	29.07.2017	20:23	29.07.2017	20:58	Ленинский район	ТП-1171	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1171 яч. 6 нв Т2	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	43.65
145	авария	45	29.07.2017	18:10	29.07.2017	19:20	Ленинский район	РП-108	яч.20	МТЗ	КЛ	ТП-1130 яч.2-яч.6 ТП-1638	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	276.4
146	авария	46	30.07.2017	18:12	30.07.2017	18:44	Железнодорожный район	РП-346	яч.23	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-3025 яч.5-яч.2 РП-3032	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
147	авария	47	30.07.2017	10:35	30.07.2017	11:47	Железнодорожный район	ТП-1634	яч.1	ЗНЗ	КЛ	ТП-1634 яч.1 на Т1	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
АВГУСТ															
148	авария	1	01.08.2017	13:30	01.08.2017	15:16	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	ТО+ЗНЗ	КЛ	яч.43 ПС Северная-ВЛ-10 кВ	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	1903
149	авария	2	02.08.2017	19:02	02.08.2017	20:12	Железнодорожный район	РП-310	яч.19	ТО	КЛ	ТП-3945 яч.3-РП-3110 яч.19	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	14.5
150	авария	3	02.08.2017	19:05	02.08.2017	19:53	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО+знз	КЛ	ТП-3187 яч.2-ТП-3087 яч.4	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	289.3
151	авария	4	04.08.2017	14:00	04.08.2017	15:20	Завьяжский район	РП-227	яч.17	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-2561 яч.7-яч.2 ТП-2293	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	622.9
152	авария	5	05.08.2017	2:46	05.08.2017	3:25	Железнодорожный район	РП-336	яч.13	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-3050 яч.1-яч.13 РП-РП-336	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	89.17
153	авария	6	05.08.2017	4:11	05.08.2017	5:03	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.454	МТЗ	КЛ	ТП-3184 яч.2-яч.113 РП-307	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	875.4
153а	авария	6а	05.08.2017	4:11	05.08.2017	5:03	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.454	МТЗ	КЛ	РП-307 яч.7-яч.454 Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
154	авария	7	05.08.2017	14:19	05.08.2017	15:42	Ленинский район	РП-101	яч.13	ТО+знз	КЛ	ТП-1078 яч.2 на яч.3 ТП-1310	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	416.1
155	авария	8	05.08.2017	14:19	05.08.2017	15:11	Ленинский район	РП-101	яч.22	ТО+знз	КЛ	ТП-1115 яч.4 на яч.8 ТП-1310	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	74.27
156	авария	9	05.08.2017	15:32	05.08.2017	18:08	Заволжский район	РП-404	яч.20	МТЗ	ВЛ	Отгорел шлейф на подвижном контакте РЛНД о	Нарушение мех.соедин	Выполнить текущий ремонт	389
157	авария	10	06.08.2017	3:35	06.08.2017	4:10	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	МТЗ	КЛ	ТП-3184 яч1-яч.139 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	453.9
158	авария	11	06.08.2017	3:20	06.08.2017	5:20	Железнодорожный район	РП-316	яч.7	МТЗ	КЛ	ТП-3180 яч.6-яч.5 ТП-3491	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	514.8
159	авария	12	06.08.2017	16:57	06.08.2017	16:59	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.113	отк	ВЛ	на оп.17 повреждены 2 лин.изолятора. На оп.24.26.31 отсоед. ОПН ВЛ-6 к	выполнить текущий ремонт	2.25	
160	авария	13	11.08.2017	12:50	11.08.2017	13:40	Заволжский район	РП-401	яч.11	МТЗ	КЛ	ТП-4044 яч.4 на оп.113 ВЛ-10 кВ с яч.11 РП-401	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1111
161	авария	14	14.08.2017	16:10	14.08.2017	16:12	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.517	ТО	КЛ	ТП-3165 яч.3-яч.517 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
162	авария	15	15.08.2017	7:08	15.08.2017	9:00	Завьяжский район	РП-213	яч.12	ТО+знз	КЛ	ТП-2725 - яч.12 РП-213	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
163	авария	16	15.08.2017	9:00	15.08.2017	9:18	Завьяжский район	ТРП-2239	яч.1	откл	КЛ	ТП-2200-яч.1 ТП-2239	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
164	авария	17	15.08.2017	20:56	15.08.2017	20:59	Ленинский район	ТП-1086н	яч.3	откл	КЛ	ТП-1086н яч.3-яч.2 ТП-1096	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
165	авария	18	15.08.2017	21:36	15.08.2017	22:15	Завьяжский район	ПС Свяяга	яч.234	ТО+знз	КЛ	РП-220 яч.16-яч.234 ПС Свяяга	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	855.9
166	авария	19	16.08.2017	4:50	16.08.2017	6:00	Заволжский район	РП-503	яч.15		КЛ	ТП-5068 яч.1-яч.15 РП-503	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	379.7
167	авария	20	16.08.2017	7:21	16.08.2017	8:38	Заволжский район	РП-501	яч.13	МТЗ	КЛ	ТП-5019 яч.3-яч.13 РП-501	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
168	авария	21	17.08.2017	20:30	17.08.2017	23:35	Завьяжский район	РП-226	яч.454	МТЗ	КЛ	ТП-2687 яч.3-яч.2 ТП-2688	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1423
169	авария	22	17.08.2017	21:57	17.08.2017	22:17	Завьяжский район	ПС Свяяга	яч.458	откл	КЛ	РП-227 яч.6 на яч.458 ПС Свяяга каб.А	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	648.5
170	авария	23	22.08.2017	14:49	22.08.2017	15:40	Ленинский район	РП-310	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1084 яч.4 на ВЛИ 10 кВ с яч.8 РП-310	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	572
171	авария	24	22.08.2017	14:49	22.08.2017	16:20	Ленинский район	РП-101	яч.15	МТЗ	РП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	397.2
172	авария	25	23.08.2017	12:46	23.08.2017	13:34	Завьяжский район	ТП-2209	яч.4	МТЗ	КЛ	Повреждена в/в каб. перемычка на Т2.	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	35.92
173	авария	26	23.08.2017	14:15	23.08.2017	15:45	Ленинский район	ТП-1898	яч.5	МТЗ	ПП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	916
174	авария	27	24.08.2017	14:47	24.08.2017	20:05	Заволжский район	ПС Восточная	яч.410	ТО	ВЛ	Поврежден оп.изолятор РЛНД ВЛ-10 кВ с яч.410 ПС Восточная	выполнить текущий ремонт	3864	
175	авария	28	25.08.2017	15:00	25.08.2017	15:10	Заволжский район	РП-504	яч.9	откл	КЛ	РП-504 яч.9-яч.5 ГПП-НГ-1 (каб.В)	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	236.9
176	авария	29	26.08.2017	13:55	26.08.2017	15:07	Заволжский район	РП-502	яч.12	ТО+Знз	КЛ	ТП-5032 яч.2 на яч.12 РП-502	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	256.1
СЕНТЯБРЬ															
177	авария	1	01.09.2017	8:20	01.09.2017	8:46	Заволжский район	РП-504	яч.17	откл	КЛ	ТП-5084 яч.1 на яч.1 ТП-5081	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	264.8
178	авария	2	01.09.2017	8:48	01.09.2017	12:18	Заволжский район	РП-404	яч.20	ТО	ВЛ	Схлест у РЛНД-1 ВЛ-10 кВ РП-404.вырезаны ве	Внеш.мех.воздействие	Выполнить осмотр ВЛ	412.8
179	авария	3	04.09.2017	17:26	04.09.2017	18:25	Железнодорожный район	РП-318	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-3070 яч.3 на яч.3 ТП-3625	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	257.5
180	авария	4	05.09.2017	19:14	05.09.2017	19:44	Заволжский район	ТП-515	яч.16	откл	КЛ	ТП-5175 яч.2-яч.16 РП-515	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	243.1
181	авария	5	06.09.2017	18:15	06.09.2017	19:50	Ленинский район	РП-137	яч.13	ТО	КЛ	ТП-3053 яч.1-яч.3 ТП-3116	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	829.3
182	авария	6	06.09.2017	18:26	06.09.2017	20:00	Ленинский район	ПС Северная	яч.63	МТЗ	КЛ	ТП-1138 яч.4 на РП-122 яч.13	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	957.3
183	авария	7	09.09.2017	8:33	09.09.2017	10:08	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО+ЗНЗ	КЛ	ТП-1636 яч.4 на яч.2 ТП-3187	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	868.8
184	авария	8	10.09.2017	1:05	10.09.2017	2:11	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.109	МТЗ	КЛ	ТП-3756 на яч.109 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	460.9
185	авария	9	11.09.2017	15:37	11.09.2017	16:39	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	МТЗ	КЛ	РП-109 яч.7 на яч.64 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1031
186	авария	10	11.09.2017	15:37	11.09.2017	16:39	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	МТЗ	КЛ	РП-122 яч.10 на яч.68 ПС Северная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	360.8
187	авария	11	13.09.2017	6:07	13.09.2017	6:50	Завьяжский район	ПС Свяяга	яч.234	МТЗ	КЛ	РП-220 яч.16 на яч.234 ПС Свяяга	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	943.7
188	авария	12	14.09.2017	10:21	14.09.2017	11:15	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.109	МТЗ	КЛ	ТП-3603 яч.2-яч.109 ПС Южная	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	496
189	авария	13	15.09.2017	14:50	15.09.2017	15:43	Железнодорожный район	РП-346	яч.20	МТЗ	КЛ	РП-101 яч.7 на яч.20 РП-346	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	771.1
190	авария	14	19.09.2017	16:25	19.09.2017	16:50	Железнодорожный район	РП-335	яч.14	ТО	РП	Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	258.7
191	авария	15	23.09.2017	12:28	23.09.2017	13:29	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО+ЗНЗ	КЛ	ПП-1020 яч.1 на яч.62 ПС Северная	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	811.9

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч
			число, месяц	час	число, месяц	час								
191а	авария	15а	23.09.2017	12:28	23.09.2017	13:29	Ленинский район	ПС Северная	яч.62		КЛ ТП-1500 -яч.1 ТП-1704	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
192	авария	16	27.09.2017	12:50	27.09.2017	13:16	Завьяжский район	РП-227	яч.16	ЗНЗ	КЛ Тп-2562 яч.5-яч.16 РП-227	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	233.5
193	авария	17	28.09.2017	19:12	28.09.2017	20:01	Ленинский район	РП-133	яч.7	ТО	КЛ ТП-1729 ч.5-яч.7 РП-133	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	101.8
194	авария	18	29.09.2017	9:45	29.09.2017	14:08	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.10	МТЗ	КЛ РП-503 яч.17-яч.13 ГПП НГ-1	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
195	авария	19	30.09.2017	18:18	30.09.2017	20:04	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.315	ТО	КЛ ТП-3152 яч.1-яч.5 ТП-3617	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	815.2
196	авария	20	30.09.2017	18:18	30.09.2017	18:55	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	КЗ на зем	ВЛ Поврежден ОПН ф.В на оп.78 ВЛ-10 кВ по яч.21 РП-346		выполнить текущий ремонт	169.2
197	авария	21	30.09.2017	18:18	30.09.2017	18:53	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	ТО+ЗНЗ	КЛ РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	858.4
197а	авария	21а	30.09.2017	18:18	30.09.2017	18:53	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	ТО+ЗНЗ	КЛ РП-111 яч.18 на яч.311 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
198	авария	22	30.09.2017	9:36	30.09.2017	10:26	Ленинский район	Рп-310	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-1001 яч.3-яч.3 ТП-1280	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	477
ОКТАБРЬ														
199	авария	1	04.10.2017	10:04	04.10.2017	12:17	Заволжский район	ГПП ГН-2	яч.25	ТО	ВЛ Вырезали ветку у ВЛ-10 кВ от ГПП ГНС 26 у РЛНД р-75		Выполнить осмотр ВЛ	1935
200	авария	2	05.10.2017	14:33	05.10.2017	14:53	Заволжский район	РП-514	яч.15	откл	КЛ ТП-5147 яч.5 к ТП-5154	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	33.26
201	авария	3	06.10.2017	14:30	06.10.2017	14:46	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.604	откл	КЛ ТП-3165 яч.10 на яч.604 ПС Центральная	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
202	авария	4	14.10.2017	15:33	14.10.2017	16:40	Ленинский район	ПП-1705	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-1916 на ВЛ-10 кВ с яч.3 ПП-1705	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	375.9
203	авария	5	17.10.2017	13:40	17.10.2017	14:42	Ленинский район	РП-310	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-1120 яч.4 на ВЛЗ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	695.9
204	авария	6	17.10.2017	14:04	17.10.2017	15:05	Ленинский район	ПС Центральная	яч.210	ТО+ЗНЗ	КЛ РП-109 яч.16 на яч.210 ПС Центральная	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	1217.1
205	авария	7	17.10.2017	14:03	17.10.2017	14:37	Ленинский район	ПС Центральная	яч.206	ТО	КЛ РП-102 яч.12 на яч.206 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	766.7
206	авария	8	20.10.2017	10:14	20.10.2017	11:18	Ленинский район	РП-111	яч.9	ТО	КЛ ТП-1753 яч.6 на РП-109 яч.2	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	803
207	авария	9	24.10.2017	12:21	24.10.2017	13:30	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.113	МТЗ	ВЛ Отгорел шлейф на оп.1 ВЛ-6 кВ ПС Южная яч.1	Нарушение мех.соединен	выполнить текущий ремонт	292.5
НОЯБРЬ														
208	авария	1	01.11.2017	14:35	01.11.2017	15:50	Ленинский район	ПС Северная	яч.51	ТО	ВЛ Повреждены 2 опорных изоляра на оп.15 ВЛ-10 кВ с ТП-1092		выполнить текущий ремонт	1013
209	авария	2	02.11.2017	4:07	02.11.2017	4:54	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	отк	КЛ РП-316 яч.13 -яч.137 ПС Южная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	779
210	авария	3	05.11.2017	6:28	05.11.2017	7:12	Ленинский район	ПП-1898	яч.10	МТЗ	ВЛ Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	0.18
211	авария	4	06.11.2017	0:45	06.11.2017	1:20	Ленинский район	ПП-1898	яч.10	МТЗ	ВЛ Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр ВЛ	7.27
212	авария	5	08.11.2017	10:55	08.11.2017	11:38	Завьяжский район	РП-205	яч.12	отк	КЛ ТП-2517 яч.6-яч.4 ТП-2534	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	0
213	авария	6	12.11.2017	4:03	12.11.2017	5:43	Заволжский район	РП-402	яч.20	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-4005 яч.4-яч.8 ТП-4037	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	623.5
214	авария	7	13.11.2017	10:34	13.11.2017	11:13	Железнодорожный район	РП-318	яч.13	ТО	КЛ ТП-3797 ч.6 на ВЛ-10 кВ	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	624.2
215	авария	8	13.11.2017	9:11	13.11.2017	9:18	Железнодорожный район	ТП-3752	яч.3	ТО	ТП Неисправен привод ВН яч.3 в ТП-3752	Нарушение мех. Соедине	Выполнить текущий ремонт	49.47
216	авария	9	13.11.2017	14:00	13.11.2017	19:46	Ленинский район	ТП-1115	яч.2	откл	КЛ Повреждена вв каб. перемычка на Тр-р	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
217	авария	10	13.11.2017	21:09	13.11.2017	21:54	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.206	ЗНЗ	КЛ РП-102 яч.12 на яч.206 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1113
218	авария	11	15.11.2017	10:18	15.11.2017	11:30	Железнодорожный район	РП-310	яч.8	ЗНЗ	КЛ ТП-1280 яч.5-яч.6 Тп-1281	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	808.1
219	авария	12	16.11.2017	13:46	16.11.2017	16:17	Завьяжский район	ПС Ульяновская	яч.405	ЗНЗ	КЛ ТП-2570 яч.1яч.405 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1453
219а	авария	12а	16.11.2017	13:46	16.11.2017	16:17	Завьяжский район	ПС Ульяновская	яч.405	ЗНЗ	КЛ ТП-2521 яч.1-яч.3 ТП-2528	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
220	авария	13	19.11.2017	19:30	19.11.2017	20:35	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-1644 яч.9 на яч.8 ТП-1646	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	459.3
221	авария	14	20.11.2017	10:17	20.11.2017	11:48	Ленинский район	РП-133	яч.6	ТО+ЗНЗ	ТП Перекрытие ПК в яч.1 ТП-1732	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	680.9
222	авария	15	20.11.2017	21:05	20.11.2017	22:05	Завьяжский район	ПС Ульяновская	яч.305	ТО	КЛ РП-219 яч.2 на яч.305 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
223	авария	16	21.11.2017	8:40	21.11.2017	9:39	Завьяжский район	ПС АЗЧ	яч.416	ТО	КЛ ТП-2395 яч.2 на яч.6 ТП-2374	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	360.5
224	авария	17	21.11.2017	11:05	21.11.2017	11:59	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.414	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-3629 яч.5 на яч.4 ТП-3757	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	988.5
225	авария	18	23.11.2017	14:07	23.11.2017	14:39	Ленинский район	РП-137	яч.17	МТЗ	ТП КЗ на 1 с.ш.РУ-0.4 кВ ТП-1900	Электродуговое поврежде	Выполнить текущий ремонт	172
226	авария	19	24.11.2017	4:50	24.11.2017	6:20	Завьяжский район	РП-214	яч.13		КЛ ТП-2231 яч.1 на ВЛ-6 кВ	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	0
227	авария	20	25.11.2017	15:14	25.11.2017	16:01	Ленинский район	РП-102	яч.7	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-1403 яч.5- яч.16 РП-106	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	175.8
228	авария	21	25.11.2017	15:53	25.11.2017	16:27	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	откл	КЛ РП-102 яч.5 на яч.311 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	38.24
229	авария	22	28.11.2017	15:17	28.11.2017	16:12	Заволжский район	РП-403	яч.8	МТЗ	КЛ ТП-4135 яч.5 на яч.2 ТП-4155	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	459.6
230	авария	23	30.11.2017	6:35	30.11.2017	8:20	Ленинский район	ПП-1817	яч.5		КЛ ТП-1146 яч.2 яч.1 ТП-1147	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	459.6
ДЕКАБРЬ														
231	авария	1	05.12.2017	5:30	05.12.2017	6:00	Железнодорожный район	РП-310	яч.11	ТО	КЛ РП-310 яч.11 на яч.105 ПС Центральная	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	598.6
232	авария	2	07.12.2017	14:19	07.12.2017	16:28	Завьяжский район	РП-231	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ ПП-2935 яч.3 на яч.1 ПП-2960	Внеш.мех.воздействие	Включить в план кап.ремонта	340.4
233	авария	3	08.12.2017	0:53	08.12.2017	1:23	Заволжский район	РП-516	яч.14	ЗНЗ	КЛ ТП-5198 на яч.14 РП-516	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	6.24
234	авария	4	14.12.2017	0:57	14.12.2017	3:18	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	МТЗ	КЛ ТП-3095а на ВЛЗ-10	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	410.3
235	авария	5	17.12.2017	21:17	17.12.2017	22:28	Заволжский район	РП-402	яч.20	МТЗ	КЛ ТП-4028 яч.6 на яч.4 ТП-4037	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	442.7
236	авария	6	17.12.2017	21:17	18.12.2017	0:30	Заволжский район	ПС Восточная	яч.303	МТЗ	КЛ ТП-4042 яч.6 на яч.2 ТП-4027	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	2631
237	авария	7	19.12.2017	20:15	19.12.2017	21:25	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.52	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-4172 яч.4 на яч.52 ПС Заволжская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1056
238	авария	8	24.12.2017	19:02	24.12.2017	20:23	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.24	МТЗ	КЛ РП-501 яч.7 яч.24 ГПП НГ-1 (каб.А и В)	Пожар	Пожар в ком. Туннеле	2441

Перечень аварий за 2017 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч
			число, месяц	час	число, месяц	час								
239	авария	9	24.12.2017	19:02	24.12.2017	20:12	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.44	МТЗ	КЛ РП-501 яч.10 яч.44 ГПП НГ-1 (каб.А и В)	Пожар	Пожар в ком. Туннеле	1656
240	авария	10	26.12.2017	12:23	26.12.2017	12:25	Ленинский район	ПП-1898	яч.10	МТЗ	ПП Срабатывание средств автоматической защиты	Повреждение отсутствует	Выполнить осмотр оборудования	0.42
241	авария	11	30.12.2017	1:05	30.12.2017	1:59	Завияжский район	РП-227	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ ТП-2562 яч.5 на яч.16 РП-227	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	511.8
242	авария	12	30.12.2017	18:44	30.12.2017	20:46	Завияжский район	ПС Ульяновская	яч.204	ТО	КЛ РП-215 яч.14 на яч.204 ПС Ульяновская	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	1956
243	авария	13	31.12.2017	4:10	31.12.2017	5:30	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.50	ТО	КЛ ТП-3427 яч.1 на яч.4 ТП-3556	Износ изоляции	Включить в план кап.ремонта	361.1