

Перечень аварий за 2022 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч		
			число, месяц	час	число, месяц	час										
ЯНВАРЬ																
1	авария	1	08.01.2022	1:39	08.01.2022	4:47	Заволжский район	РП-402	яч.12	ТО	КЛ	бал	ТП-4081 яч.6 на ВЛ3-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
2	авария	2	12.01.2022	11:30	12.01.2022	12:44	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1748 на яч.53 ТП Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	46,14
3	авария	3	12.01.2022	11:24	12.01.2022	12:17	Ленинский район	РП-122	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1306 яч.7 на яч.1 РП-122	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
4	авария	4	17.01.2022	9:36	17.01.2022	11:12	Засвияжский район	РП-227	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2562 яч.5 на яч.16 РП-227	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1089,45
5	авария	5	23.01.2022	20:35	23.01.2022	21:49	Заволжский район	РП-409	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-4116 яч.3 на яч.4 ТП-4123	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	609,07
6	авария	6	25.01.2022	5:00	25.01.2022	5:50	Заволжский район	ТП-4139	яч.4	откл	КЛ	бал	ТП-4140 яч.4 яч.4 ТП-4139	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	254,61
7	авария	7	26.01.2022	13:50	26.01.2022	14:40	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.414	ТО	РП	бал	в РП-217 яч.13 необходима замена ШР	повреждение ШР	выполнить текущий ремонт	442,71
ФЕВРАЛЬ																
8	авария	1	05.02.2022	4:44	05.02.2022	5:56	Железнодорожный район	РП-307	яч.18	ТО	КЛ	бал	ТП-3181 яч.2 на яч.18 РП-307	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	287,33
9	авария	2	05.02.2022	6:50	05.02.2022	7:40	Заволжский район	РП-502	яч.3	ТО	КЛ	бал	ТП-5038 яч.5 на яч.1 ТП-5040	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	270,2
10	авария	3	11.02.2022	22:44	11.02.2022	23:28	Заволжский район	ПС Восточная	яч.107	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4040 на яч.3 ТП-4129	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	42,88
11	авария	4	12.02.2022	23:44	12.02.2022	0:28	Заволжский район	РП-517	яч.5	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5215 яч.3 на яч.5 РП-517	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
12	авария	5	16.02.2022	21:03	16.02.2022	22:11	Засвияжский район	ПС АЗЧ	яч.416	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2374 яч.6 на яч.2 ТП-2395	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	305,28
13	авария	6	24.02.2022	6:20	24.02.2022	6:55	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.416	ТО	КЛ	бал	ТП-2812 яч.4 на яч.416 ПС Ульяновская	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	155,4
14	авария	7	24.02.2022	10:08	24.02.2022	10:16	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	МТЗ	РП	бал	срабатывание средств авт.защиты	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	41,6
15	авария	8	25.02.2022	7:42	25.02.2022	8:49	Железнодорожный район	РП-318	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3038 яч.6 на яч.2 ТП-3207	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	250,7
16	авария	9	25.02.2022	12:25	25.02.2022	12:25	Ленинский район	ПС Центральная	яч.107	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-111 яч.5 до яч.107 Пс Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
17	авария	10	26.02.2022	15:12	26.02.2022	16:12	Заволжский район	РП-403	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4139 яч.3 на яч.3 ТРП-4140	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	508,81
18	авария	11	26.02.2022	13:13	26.02.2022	15:07	Засвияжский район	РП-223	яч.20	МТЗ	ТП	бал	ТП-2698 выгорела дугогасительная камера яч.2 фаза В	электродуговое повреждение	выполнить текущий ремонт	639,75
МАРТ																
19	авария	1	01.03.2022	23:00	01.03.2022	23:50	Ленинский район	ПС Северная	яч.40	ТО	ПП	бал	В ПП-1898 яч.16 сгорел трансформатор напряжения	электродуговое повреждение	выполнить текущий ремонт	270,2
20	авария	2	01.03.2022	23:00	02.03.2022	2:37	Ленинский район	ТП-1134	яч.2	ТО	КЛ	бал	ТП-1819 яч.1 на яч.3 РП-129	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1877,88
21	авария	3	01.03.2022	23:50	02.03.2022	0:52	Засвияжский район	РП-204	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2261 яч.3 на яч.4 ТП-2297	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	548,96
22	авария	4	01.03.2022	23:50	02.03.2022	2:37	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО	КЛ	бал	ТП-1099 яч.1 на яч.1 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1082,2
23	авария	5	04.03.2022	8:06	04.03.2022	8:58	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО	КЛ	бал	Повреждена каб.перемычка на тр-р в ТП-36	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	396,3
24	авария	6	06.03.2022	16:06	06.03.2022	17:03	Заволжский район	РП-515	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5173 яч.6 на яч.2 ТП-5177	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	268,66
25	авария	7	08.03.2022	18:16	08.03.2022	19:18	Ленинский район	РП-133	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1125 яч.4 на яч.2 РП-102	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	90,21
26	авария	8	12.03.2022	8:42	12.03.2022	9:33	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 я.7 на яч.66 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	349,85
27	авария	9	12.03.2022	20:40	12.03.2022	22:15	Засвияжский район	РП-203	яч.33	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2225 яч.3 на яч.6 ТП-2349	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	410,29
28	авария	10	13.03.2022	13:10	13.03.2022	13:43	Заволжский район	РП-ВСО	яч.12	ТО	КЛ	бал	ТП-4078 яч.8 на яч.12 РП-ВСО	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	157,78
29	авария	11	14.03.2022	20:24	14.03.2022	21:00	Заволжский район	ПС Восточная	яч.318	ТО	КЛ	бал	РП-404 яч.6 на яч.318 ПС Восточная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	673,42
30	авария	12	16.03.2022	17:11	16.03.2022	18:08	Железнодорожный район	РП-335	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3496 яч.4 яч.2 РП-335	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	113,73
31	авария	13	23.03.2022	12:33	23.03.2022	13:35	Заволжский район	РП-402	яч.16	ТО	КЛ	бал	ТП-4082 яч.3 на ВЛ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	206,18
32	авария	14	24.03.2022	8:07	24.03.2022	8:53	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	ТО+ЗНЗ	ВЛ	бал	На РЛНД ВЛ с ПС Центральная яч.309 убрали проволоку и демонтировали ОПН	внеш.мех.воздействие	выполнить осмотр оборудования	143,45
АПРЕЛЬ																
33	авария	1	01.04.2022	13:46	01.04.2022	14:21	Заволжский район	РП-401	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-4044 яч.6 на яч.11 РП-401	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	203,69
34		2	02.04.2022	14:46	02.04.2022	15:21	Ленинский район	ТП-1091н			ТП	бал	перекрытие на шинах в камере тр-ра (протекла вода с крыши)	электродуговое поврежд	выполнить текущий ремонт	
35	авария	3	02.04.2022	3:20	02.04.2022	6:26	Ленинский район	ТП-1782	яч.5		ТП	бал	Замена ПК тр-ра №2. облединение ВЛ-10 кВ с ТП-1132 яч.4	нарушение эл.контакта	выполнить осмотр оборудования	1237,1
36	авария	4	02.04.2022	5:14	02.04.2022	6:37	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.45		КЛ	бал	ТП-3366 яч.6 на яч.6 ТП-3719 (каб.А и В)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1811,38
37	авария	5	03.04.2022	6:12	03.04.2022	11:47	Железнодорожный район	РП-318	яч.13	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3629 яч.4 на яч.13 РП-318	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	3481,42
38	авария	6	03.04.2022	20:35	03.04.2022	22:15	Заволжский район	РП-404	яч.18	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4062 яч.1 до яч.18 РП-404	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	997,7
39	авария	7	04.04.2022	21:28	04.04.2022	22:23	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.117	ТО	КЛ	бал	ПП-2283 яч.1 до яч.117 ПС Ульяновская каб	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
40	авария	8	06.04.2022	18:21	06.04.2022	18:40	Железнодорожный район	РП-346	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	КЛ от 71-72 по яч.21 РП-346	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	187
41	авария	9	12.04.2022	15:30	12.04.2022	15:35	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.228	отключено	КЛ	бал	РП-316 яч.16 на яч.228 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
42	авария	10	13.04.2022	2:01	13.04.2022	3:27	Ленинский район	ПС Северная	яч.51	ТО	КЛ	бал	ТП-1508 яч.1 на яч.4 ТП-1509	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1412,11

Перечень аварий за 2022 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент			Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч
			число, месяц	час	число, месяц	час					бал	буква	описание			
43	авария	11	14.04.2022	6:55	14.04.2022	7:17	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.373	знз	КЛ	бал	ТП-3487 яч.5 на яч.373 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1521,93
44	авария	12	14.04.2022	18:15	14.04.2022	19:27	Заволжский район	РП-404	яч.11	ТО+знз	ПП	бал	Поврежден проходной изолятор в ПП-4099	нарушение изоляции	выполнить текущий ремонт	658,46
45	авария	13	14.04.2022	19:00	14.04.2022	21:23	Засвияжский район	РП-231	яч.9	ТО+знз	КЛ	бал	ТП-2588 яч.3 на яч.4 ТП-2592	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	248,04
46	авария	14	14.04.2022	20:52	14.04.2022	21:14	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.234	отключено	КЛ	бал	РП-220 яч.16 на яч.234 ПС Свяяга	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	149,65
47	авария	15	15.04.2022	7:17	15.04.2022	7:40	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.360	отключено	КЛ	бал	РП-227 яч.7 на яч.360 ПС Свяяга (каб.В)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	126,28
48	авария	16	17.04.2022	0:14	17.04.2022	1:14	Заволжский район	РП-514	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-5145 яч.3 на яч.11 РП-514	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
49	авария	17	17.04.2022	9:25	17.04.2022	11:27	Заволжский район	ПП-5128	яч.1	откл.	КЛ	бал	ТП-5126а на яч.1 ТП-5128	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	152,14
50	авария	18	17.04.2022	22:47	17.04.2022	0:47	Ленинский район	РП-106н	яч.14	ТО	КЛ	бал	ТП-1021 яч.4 на яч.6 ТП-1159	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	715,2
51	авария	19	25.04.2022	14:51	25.04.2022	15:58	Ленинский район	ТП-1782	яч.2	МТЗ	КЛ	бал	кабельная перемычка в ТП-1782 яч.4 на тр-	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	83,55
52	авария	20	26.04.2022	17:33	26.04.2022	18:26	Заволжский район	РП-516	яч.10	откл.	КЛ	бал	ТП-5124 яч.4 на яч.10 ТП-5197	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	308,44
53	авария	21	26.04.2022	18:43	26.04.2022	19:30	Железнодорожный район	РП-346	яч.11	МТЗ	РП	бал	Сраб. средств авт.защиты яч.11 и 17 РП-346 при откл. яч.311 ПС Центральная	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	9,77
54	авария	22	26.04.2022	18:43	26.04.2022	19:05	Железнодорожный район	РП-346	яч.17	МТЗ	РП	бал	Сраб. средств авт.защиты яч.11 и 17 РП-346 при откл. яч.311 ПС Центральная	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	27,44
55	авария	23	26.04.2022	18:43	26.04.2022	19:27	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.311	МТЗ	КЛ	бал	РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1024,27
56	авария	24	27.04.2022	5:56	27.04.2022	7:02	Ленинский район	РП-133	яч.4	ТО	КЛ	бал	ТП-1317 яч.1 на яч.4 РП-133	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	303,87
57	авария	25	27.04.2022	16:16	27.04.2022	19:15	Заволжский район	РП-409	яч.7	ТО	РП	бал	в сетях МУП УльГЭС повреждений нет	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	3199,58

МАЙ

58	авария	1	03.05.2022	12:22	03.05.2022	12:22	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.208	ТО	КЛ	бал	ТП-3155 (тяг.№1) на яч.208 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
59	авария	2	03.05.2022	13:05	03.05.2022	14:05	Заволжский район	РП-401	яч.7	ТО	КЛ	бал	ТП-4023 яч.5 на яч.6 ТП-4049	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	187,06
60	авария	3	04.05.2022	15:58	04.05.2022	16:48	Засвияжский район	РП-203	яч.14	откл.	КЛ	бал	ТП-2343 яч.1 на яч.4 ТП-2514	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	97,15
61	авария	4	06.05.2022	17:10	06.05.2022	17:51	Ленинский район	ПС Центральная	яч.406	ТО	КЛ	бал	РП-111 яч.10 на яч.406 ПС Центральная (каб.Б)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	630,61
62	авария	5	06.05.2022	22:16	06.05.2022	23:56	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.125	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3605 яч.1 на яч.125 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
63	авария	6	06.05.2022	22:36	07.05.2022	0:54	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.109	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3426 яч.3 на яч.4 ТП-3603	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	653,97
64	авария	7	13.05.2022	0:54	13.05.2022	2:17	Ленинский район	РП-106	яч.15	ТО+знз	КЛ	бал	ТП-1645 яч.6 на яч.15 РП-106	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	271,24
65	авария	8	13.05.2022	15:26	13.05.2022	16:03	Железнодорожный район	РП-346	яч.20	ТО+знз	КЛ	бал	РП-101 яч.7 на яч.20 РП-346	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	523,77
66	авария	9	15.05.2022	0:29	15.05.2022	1:39	Ленинский район	ПС Северная	яч.41	ТО	КЛ	бал	ТП-1704 яч.41 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	538,32
67	авария	10	15.05.2022	18:10	15.05.2022	19:20	Заволжский район	ГПП Площадка 3	яч.30	ТО	КЛ	бал	ТП-5260 яч.1 на яч.30 ГПП Площадка-3	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	58,2
68	авария	11	16.05.2022	10:50	16.05.2022	11:34	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО	КЛ	бал	ТП-1099 яч.1 на яч.1 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	521,34
69	авария	12	16.05.2022	11:59	16.05.2022	13:10	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.31	ТО	КЛ	бал	ТП-3363 яч.4 на яч.4 ТП-3459	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	973,97
70	авария	13	17.05.2022	8:24	17.05.2022	8:24	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.208	ТО	КЛ	бал	ТП-3155 (тяг.№1) на яч.208 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
71	авария	14	19.05.2022	11:51	19.05.2022	12:24	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.206		КЛ	бал	РП-102 яч.12 на яч.206 ТП Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
72	авария	15	20.05.2022	19:11	20.05.2022	21:25	Заволжский район	РП-404	яч.20	знз	КЛ	бал	ТП-4035 яч.3 до опоры №19 КВЛ с яч.20 РП-404	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	473,47
73	авария	16	23.05.2022	11:54	23.05.2022	13:27	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.226	ТО+знз	КЛ	бал	РП-307 яч.8 на яч.226 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1739,67
74	авария	17	25.05.2022	7:17	25.05.2022	10:14	Ленинский район	РП-101	яч.13	знз	КЛ	бал	ТП-1745 яч.5 на ТП-1750	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	598,99
75	авария	18	26.05.2022	7:37	26.05.2022	8:42	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.416	знз	КЛ	бал	(каб.Б)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
76	авария	19	26.05.2022	7:37	26.05.2022	9:04	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.414	знз	КЛ	бал	РП-318 яч.9 на яч.414 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1898,67
77	авария	20	29.05.2022	8:54	29.05.2022	11:33	Железнодорожный район	РП-335	яч.3	ТО	КЛ	бал	ТП-3930 яч.1 на ВЛЗ-6 кВ к ТП-3441	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
77а	авария	20а	29.05.2022	8:54	29.05.2022	11:33	Железнодорожный район	РП-335	яч.3	ТО	КЛ	бал	ТП-3183 яч.4 на ВЛЗ -6 кВк ПП-3930	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
78	авария	21	30.05.2022	16:51	30.05.2022	17:58	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	ТО+знз	КЛ	бал	ТП-1820 яч.1 на ВЛ оп.48	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	557,03

ИЮНЬ

79	авария	1	02.06.2022	21:32	02.06.2022	22:40	Заволжский район	РП-501	яч.18	ТО	КЛ	бал	ТП-5003 яч.6 на яч.18 РП-501	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	197,87
80	авария	2	02.06.2022	22:10	02.06.2022	22:38	Заволжский район	РП-501	яч.16	откл.	КЛ	бал	ТП-5008 яч.6 на яч.16 РП-501	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	98,93
81	авария	3	03.06.2022	22:23	03.06.2022	23:07	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	301,79
82	авария	4	05.06.2022	9:00	05.06.2022	9:25	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.311	ТО+знз	КЛ	бал	РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	514,42
83	авария	5	08.06.2022	10:25	08.06.2022	12:13	Ленинский район	ПП-1898	яч.8	ТО	КЛ	бал	ТП-1019 яч.1 на яч.5 РП-102	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2895,71
84	авария	6	08.06.2022	11:04	08.06.2022	11:49	Ленинский район	ПС Северная	яч.58	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-106 яч.7 на яч.58 ПС Северная каб.Б	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1356,2
85	авария	7	08.06.2022	11:04	08.06.2022	11:49	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-108 яч.18 на яч.60 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1823,85

Перечень аварий за 2022 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент				Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч
			число, месяц	час	число, месяц	час					бал	бал	бал	бал			
86	авария	8	09.06.2022	1:58	09.06.2022	4:34	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.105	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3017 яч.2 на яч.4 ТП-3618	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2795,14	
87	авария	9	10.06.2022	16:55	10.06.2022	18:47	Засвияжский район	ТП-2681	яч.4	откл	ТР	бал	Возгорание в камере трансформатора	повреждение трансформатора	выполнить текущий ремонт	0	
88	авария	10	11.06.2022	22:23	11.06.2022	23:01	Заволжский район	РП-501	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5011 яч.2 на яч.12 РП-501	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	229,05	
89	авария	11	12.06.2022	3:44	12.06.2022	4:22	Заволжский район	РП-504	яч.17	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5084 яч.5 на яч.5 ТП-5086	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	213,25	
90	авария	12	12.06.2022	8:46	12.06.2022	9:42	Засвияжский район	ПС АЗЧ	яч.119	откл	КЛ	бал	ТП-2297 яч.3 на ТП-2666 яч.5	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	308,03	
91	авария	13	13.06.2022	12:57	13.06.2022	13:37	Заволжский район	РП-402	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4055 яч.2 на яч.11 РП-402	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	49,88	
92	авария	14	14.06.2022	5:15	14.06.2022	5:56	Заволжский район	РП-404	яч.20	ТО	РП	бал	Срабатывание средств авт.защиты яч.20 РП-404.	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	144,87	
93	авария	15	15.06.2022	12:17	15.06.2022	13:07	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.206		КЛ	бал	РП-102 яч.12 на яч.206 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	665,11	
94	авария	16	20.06.2022	4:29	20.06.2022	5:22	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	МТЗ	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	918,72	
95	авария	17	22.06.2022	8:00	22.06.2022	22:47	Ленинский район	РП-108	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1062 яч.6 на яч.2 ТП-1167	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	437,72	
96	авария	18	22.06.2022	8:00	22.06.2022	22:47	Ленинский район	ПП-1898	яч.8	ТО+ЗНЗ	ПП	бал	Срабатывание средств авт.защиты яч.8 ПП-1898.	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	1436	
97	авария	19	24.06.2022	16:21	24.06.2022	18:21	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.105	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3187 яч.6 на яч.5 РП-310	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0	
98	авария	20	24.06.2022	16:46	24.06.2022	17:37	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.107	откл	КЛ	бал	РП-111 яч.5 на яч.107 ПС Центральная каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	805,61	
99	авария	21	26.06.2022	2:24	26.06.2022	3:28	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3208 яч.1 на яч.1 ТП-3619	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	492,18	
100	авария	22	26.06.2022	2:48	26.06.2022	3:26	Ленинский район	ПС Центральная	яч.406	откл	КЛ	бал	ТП-1771 яч.3 на яч.5 ТП-1777	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	592,36	
101	авария	23	26.06.2022	5:01	26.06.2022	5:08	Ленинский район	РП-101	яч.15	ТО	РП	бал	Срабатывание средств авт.защиты яч.15 РП-101.	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	86,93	
102	авария	24	26.06.2022	10:59	26.06.2022	12:39	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.373	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3489 яч.6 на яч.3 ТП-3745	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1733,44	
103	авария	25	28.06.2022	21:45	28.06.2022	22:15	Ленинский район	РП-109	яч.8	МТЗ	РП	бал	Срабатывание средств авт.защиты яч.8 РП-109	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	174,59	
ИЮЛЬ																	
104	авария	1	03.07.2022	11:20	03.07.2022	11:53	Ленинский район	ПС Северная	яч.38	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1644 яч.7 на яч.1 РП-133	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	946,53	
105	авария	2	03.07.2022	11:20	03.07.2022	12:40	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1059 яч.5 на яч.3 ТП-1159	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	631,85	
106	авария	3	03.07.2022	11:20	03.07.2022	12:40	Ленинский район	ТП-1782	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1416 яч.4 на яч.1 ТП-1417	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0	
107	авария	4	05.07.2022	14:00	05.07.2022	15:40	Ленинский район	РП-101	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1320 яч.1 на яч.2 ТП-1740	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	956,09	
108	авария	5	06.07.2022	3:55	06.07.2022	6:51	Ленинский район	ПС Центральная	яч.311	ТО	КЛ	бал	РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	3548,35	
109	авария	6	06.07.2022	16:00	06.07.2022	17:22	Ленинский район	РП-102	яч.10	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1018 яч.4 на яч.1 ТП-1907	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	226,9	
110	авария	7	07.07.2022	10:47	07.07.2022	11:47	Заволжский район	ТП-4133	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4133 яч.2 на яч.90 ПС Заволжская	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0	
111	авария	8	08.07.2022	9:43	08.07.2022	10:33	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-108 яч.18 до яч.60 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1215,9	
112	авария	9	09.07.2022	9:45	09.07.2022	13:05	Железнодорожный район	ПС Белый Ключ	яч.3	МТЗ	КЛ	бал	ПП-3606н яч.3 на ВЛЗ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	349,18	
113	авария	10	10.07.2022	13:12	10.07.2022	13:54	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.448	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-335 яч.5 на яч.448 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	618,05	
114	авария	11	10.07.2022	13:39	10.07.2022	13:59	Ленинский район	ПП-1501		откл	КЛ	бал	Сгорел ОПН на ф.А ВЛЗ-10 кВ у ТП-1510	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	133,0	
115	авария	12	11.07.2022	7:42	11.07.2022	8:20	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО	КЛ	бал	ПП-1020 яч.1 яч.62 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	300,1	
116	авария	13	18.07.2022	9:55	18.07.2022	9:55	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1748 на яч.53 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0	
117	авария	14	19.07.2022	5:09	19.07.2022	6:57	Ленинский район	РП-106 Н	яч.20	ТО+ЗНЗ	РП	бал	Срабатывание средств авт.защиты	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	134,68	
118	авария	15	21.07.2022	9:55	21.07.2022	13:37	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.113	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПС Южная яч.113 на оп.1 ВЛ-6 кВ (каб.А.и В)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2159,44	
119	авария	16	22.07.2022	17:58	22.07.2022	19:48	Засвияжский район	ПС Свяга	яч.236	ТО	КЛ	бал	ТП-2243 на оп.8 ВЛ-6 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	740,77	
120	авария	17	23.07.2022	1:55	23.07.2022	2:44	Заволжский район	РП-515	яч.13	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5171 яч.1 на РП-515 яч.13	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0	
121	авария	18	24.07.2022	3:20	24.07.2022	5:54	Ленинский район	РП-101	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1734 яч.7 на яч.6 ТП-1875	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	125,74	
122	авария	19	24.07.2022	3:20	24.07.2022	5:14	Ленинский район	РП-108	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1113 яч.3 на яч.3 ТП-1117	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	497,58	
123	авария	20	24.07.2022	4:02	24.07.2022	5:19	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1646 яч.4 на яч.5 ТП-1647	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	864,22	
124	авария	21	26.07.2022	15:05	26.07.2022	15:37	Ленинский район	РП-109	яч.4	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1760 яч.4 на яч.4 ТП-1749	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	624,16	
АВГУСТ																	
125	авария	1	01.08.2022	13:52	01.08.2022	14:52	Железнодорожный район	РП-310	яч.20	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3042 на яч.20 РП-310	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	12,47	
126	авария	2	01.08.2022	14:01	01.08.2022	14:48	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.408	ТО	КЛ	бал	ТП-3702 на яч.408 ПС Центральная	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0	

Перечень аварий за 2022 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент			Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч
			число, месяц	час	число, месяц	час					КЛ	бал	ТП			
127	авария	3	01.08.2022	14:33	01.08.2022	15:52	Ленинский район	РП-125	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-1052 яч.1 на яч.3 ТП-1088	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	49,26
127а	авария	3а	01.08.2022	14:33	01.08.2022	15:52	Ленинский район	РП-125	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-1052 яч.2 на яч.2 ТП-1770	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
128	авария	4	02.08.2022	9:32	02.08.2022	10:31	Заволжский район	РП-402	яч.5	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4059 на яч.5 РП-402	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
129	авария	5	02.08.2022	12:58	02.08.2022	14:38	Засвияжский район	РП-226	яч.4	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2688 яч.4 на яч.3 ТП-2689	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	487,1
130	авария	6	02.08.2022	12:58	02.08.2022	14:41	Засвияжский район	РП-231	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-2588 яч.3 на яч.4 ТП-2592	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	243,18
131	авария	7	02.08.2022	14:26	02.08.2022	15:38	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.458	ЗНЗ	КЛ	бал	РП-227 яч.8 на яч.458 ПС Свяяга (каб.А и В)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	99,89
132	авария	8	02.08.2022	17:25	02.08.2022	18:02	Заволжский район	РП-401	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4067 яч.8 на яч.15 РП-401	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	23,07
133	авария	9	02.08.2022	23:25	03.08.2022	0:06	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3184 яч.4 на яч.10 ТП-3719	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	485,74
133а	авария	9а	02.08.2022	23:25	03.08.2022	0:06	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-335 яч.19 на яч.139 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
134	авария	10	03.08.2022	21:16	03.08.2022	22:48	Железнодорожный район	РП-310	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3176 яч.7 на яч.2 ТП-1281	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	861,76
135	авария	11	04.08.2022	14:11	04.08.2022	14:35	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.311	ТО	КЛ	бал	РП-102 яч.9 на яч.311 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	493,84
136	авария	12	04.08.2022	23:19	05.08.2022	0:12	Заволжский район	РП-403	яч.10	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4156 яч.4 на яч.4 ТП-4157	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	473,68
137	авария	13	05.08.2022	9:43	05.08.2022	10:37	Засвияжский район	РП-204	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2261 яч.3 на яч.4 ТП-2297	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	478,13
138	авария	14	07.08.2022	20:51	07.08.2022	22:23	Ленинский район	РП-137	яч.20	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1784 яч.5 на яч.2 ТП-1731	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	229,46
139	авария	15	08.08.2022	4:13	08.08.2022	5:01	Железнодорожный район	РП-318	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3207 яч.2 на яч.6 ТП-3038	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	179,58
140	авария	16	08.08.2022	14:51	08.08.2022	15:52	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.404	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3032 яч.1 на яч.6 ТП-3942	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	228,22
141	авария	17	09.08.2022	8:17	09.08.2022	9:37	Засвияжский район	РП-203	яч.8	ТО	КЛ	бал	ТП-2202 яч.3 на яч.4 ТП-2217	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	299,37
142	авария	18	09.08.2022	14:38	09.08.2022	16:19	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.129	ТО	КЛ	бал	ТП-3598 яч.6 на яч.3 ТП-3710	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1083,21
143	авария	19	10.08.2022	20:55	10.08.2022	21:22	Засвияжский район	РП-226	яч.9	откл	КЛ	бал	ТП-2788 яч.3 на яч.9 РП-226	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
144	авария	20	11.08.2022	23:34	12.08.2022	1:17	Ленинский район	РП-133	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1646 яч.9 на яч.2 ТП-1647	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	450,61
145	авария	21	11.08.2022	23:34	12.08.2022	0:15	Ленинский район	РП-133	яч.10	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1016 яч.8 на яч.2 ТП-1090	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	119,3
146	авария	22	11.08.2022	23:34	12.08.2022	1:34	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1017 яч.3 на ВЛ-10 кВ в сторону ТП-1143	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	574,26
147	авария	23	14.08.2022	5:36	14.08.2022	6:36	Заволжский район	РП-514	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5148 яч.6 на яч.6 РП-514	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	212
148	авария	24	14.08.2022	5:36	14.08.2022	6:53	Заволжский район	РП-515	яч.14	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5171 яч.6 на яч.2 ТП-5176	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	464,12
149	авария	25	17.08.2022	11:37	17.08.2022	12:47	Засвияжский район	РП-203	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-2279 яч.3 на яч.4 ТП-2336	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	296,8
150	авария	26	18.08.2022	12:15	18.08.2022	13:51	Засвияжский район	РП-205	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2517 яч.6 на яч.4 ТП-2534	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	371,13
151	авария	27	19.08.2022	8:16	19.08.2022	9:22	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748 тяг.	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	452,69
152	авария	28	19.08.2022	9:16	19.08.2022	9:54	Засвияжский район	РП-203	яч.2	ТО	КЛ	бал	ТП-2279 яч.2 на яч.1 ТП-2214	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	433,82
153	авария	29	21.08.2022	22:00	21.08.2022	22:57	Заволжский район	РП-402	яч.18	ТО	КЛ	бал	ТП-4059 на яч.18 РП-402	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	71,09
154	авария	30	27.08.2022	4:14	27.08.2022	5:28	Заволжский район	РП-515	яч.15	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5175 яч.1 на яч.15 РП-515	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1015,12
155	авария	31	27.08.2022	16:49	27.08.2022	17:40	Заволжский район	РП-403	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4139 яч.1 на яч.15 РП-403	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	616,93
156	авария	32	27.08.2022	16:56	27.08.2022	17:27	Заволжский район	РП-403	яч.9	откл	КЛ	бал	ТП-4156 яч.3 на яч.3 ТП-4157	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	65,72
157	авария	33	28.08.2022	17:56	28.08.2022	18:27	Ленинский район	РП-133	яч.1	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1127 яч.3 на яч.1 ТП-1647	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	493,84
158	авария	34	29.08.2022	4:14	29.08.2022	4:48	Ленинский район	ПС Центральная	яч.210	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-109 яч.16 на яч.210 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
159	авария	35	29.08.2022	11:17	29.08.2022	11:51	Засвияжский район	РП-227	яч.22	ТО	КЛ	бал	ТП-2811 яч.8 на яч.22 РП-227	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
160	авария	36	30.08.2022	17:09	30.08.2022	18:36	Заволжский район	РП-203	яч.15	ТО	КЛ	бал	ТП-2343 яч.5 на яч.6 РП-2548	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	282,09
161	авария	37	30.08.2022	18:12	30.08.2022	18:14	Заволжский район	ГПП НГ-2	яч.15	откл	КЛ	бал	РП-515 яч.7 на яч.15 ГПП НГ-2 каб.Б	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	41,57
162	авария	38	31.08.2022	5:30	31.08.2022	6:06	Железнодорожный район	РП-316	яч.12	откл	КЛ	бал	ТП-3473 яч.6 яч.12 РП-316	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	83,8
СЕНТЯБРЬ																
163	авария	1	01.09.2022	12:15	01.09.2022	13:10	Засвияжский район	РП-223	яч.15	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2558 яч.3 на яч.4 ТП-2562	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	116,6
164	авария	2	06.09.2022	4:23	06.09.2022	6:26	Засвияжский район	ПП-2230	яч.3	откл	КЛ	бал	ТП-2222 яч.1 на яч.4 ТП-2230 каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	337,46
165	авария	3	13.09.2022	6:17	13.09.2022	7:52	Засвияжский район	РП-223	яч.20	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2562 яч.5 на яч.16 РП-227	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	983,3
166	авария	4	15.09.2022	12:30	15.09.2022	13:39	Засвияжский район	РП-215	яч.7	ТО	КЛ	бал	ТП-2274 яч.1 на яч.7 РП-215	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	17,2
167	авария	5	16.09.2022	9:13	16.09.2022	10:12	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.360	ТО	КЛ	бал	РП-227 яч.9 на яч.360 ПС Свяяга (каб.А и Б)	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
168	авария	6	19.09.2022	14:15	19.09.2022	17:42	Засвияжский район	ПС Гидронамыв	яч.8	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2252 яч.1 на ВЛЗ-6 кв с РЛНД оп.48 (у ТП-2862) сняли ветку	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1290,72
169	авария	7	23.09.2022	13:25	23.09.2022	14:46	Заволжский район	ГПП Площадка-3	яч.30	ТО	КЛ	бал	ТП-5261 яч.3 на ВЛ-10 кВ в сторону ТП-5263	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	67,34
170	авария	8	29.09.2022	11:58	29.09.2022	12:15	Засвияжский район	РП-227	яч.14	откл	КЛ	бал	ТП-2790 яч.7 на ТП-2792	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	21,2
171	авария	9	30.09.2022	11:25	30.09.2022	12:30	Засвияжский район	РП-203	яч.33	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2348 яч.4 на ТП-2202 яч.6	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	162,12

Перечень аварий за 2022 год

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты	Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск кВт.ч		
			число, месяц	час	число, месяц	час										
ОКТАБРЬ																
172	авария	1	03.10.2022	12:26	03.10.2022	13:22	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1325 яч.2 на яч.56 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	663,44
172а	авария	1а	03.10.2022	12:26	03.10.2022	13:22	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1782 яч.1 на яч.56 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
173	авария	2	04.10.2022	12:49	04.10.2022	13:56	Ленинский район	РП-129	яч.13	ТО	РП	бал	откл. яч.13 РП-129.	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	208,89
174	авария	3	08.10.2022	16:35	08.10.2022	17:25	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1058 на яч.68 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	468,11
175	авария	4	14.10.2022	16:56	14.10.2022	17:00	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	откл	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная (каб.А)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
176	авария	5	17.10.2022	16:03	17.10.2022	16:56	Ленинский район	РП-102	яч.13	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1879 яч.3 на яч.13 РП-102	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	77,11
177	авария	6	18.10.2022	12:39	18.10.2022	12:40	Ленинский район	ТП-1093	яч.7	откл			ТП-1064а яч.3 на яч.7 ТП-1093	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	17,46
178	авария	7	21.10.2022	3:58	21.10.2022	4:58	Ленинский район	РП-137	яч.23	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1280 яч.10 на яч.5 ТП-1281	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	236,94
179	авария	8	21.10.2022	14:05	21.10.2022	15:01	Ленинский район	ТП-1090	яч.4	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1022 яч.4 на яч.3 ТП-1213	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	64,69
180	авария	9	22.10.2022	10:12	22.10.2022	13:10	Железнодорожный район	ТП-346	яч.21	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3003 яч.3 на ВЛЗ-10 кВ оп. №4	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	813,93
181	авария	10	26.10.2022	16:40	26.10.2022	16:56	Ленинский район	РП-147	яч.10	ТО	РП	бал	откл.яч.10 в РП-147. Включили ВВ повторно успешно	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	145,66
182	авария	11	29.10.2022	16:02	29.10.2022	16:36	Засвияжский район	РП-213	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2391 яч.3 на яч.16 РП-213	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
НОЯБРЬ																
183	авария	1	02.11.2022	6:35	02.11.2022	9:50	Заволжский район	РП-404	яч.21	откл	КЛ	бал	ТП-4164 яч.3 яч.21 РП-404	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	130,74
184	авария	2	04.11.2022	10:47	04.11.2022	11:59	Засвияжский район	РП-227	яч.11	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2371 яч.5 на яч.7 ТП-2793	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	179,58
185	авария	3	09.11.2022	10:52	09.11.2022	13:00	Железнодорожный район	ПС Белый Ключ	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПП-3941 яч.2 на ТП-3826	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	255,4
185а	авария	3а	09.11.2022	10:52	09.11.2022	13:00	Железнодорожный район	ПС Белый Ключ	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3941 яч.1 на ТП-3826	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
186	авария	4	10.11.2022	22:30	10.11.2022	23:10	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.56	МТЗ	КЛ	бал	с яч.56 ГПП Заволжская на ВЛ-6 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	9,98
187	авария	5	11.11.2022	7:53	11.11.2022	9:02	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.315	ТО	КЛ	бал	ТП-3152 яч.1 на яч.5 ТП-3167	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
188	авария	6	13.11.2022	1:29	13.11.2022	1:29	Засвияжский район	ТП-1782	яч.5	ТО+ЗНЗ	ТП	бал	В ТП-1883 со стороны яч.2 при дожде подтекает вода на опорные изоляторы между крышей и стеной Над РЛНД оп.51 ветка. Может при ветре хлестать	прочие воздействия	выполнить текущий ремонт	367,14
189	авария	7	13.11.2022	5:28	13.11.2022	6:11	Засвияжский район	РП-231	яч.4	ТО	ВЛ	бал	повреждений нет. При сильном ветре схлест (плохие погодные условия)	схлест при сильном ветре	выполнить текущий ремонт	0
191	авария	9	14.11.2022	8:40	14.11.2022	10:47	Железнодорожный район	ПС Б.Ключ	яч.21	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПС Б.Ключ яч.21 на ВЛ-6 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	221,73
192	авария	10	14.11.2022	14:46	14.11.2022	17:15	Заволжский район	РП-409	яч.7	ТО	РП	бал	в сетях МУП УльГЭС повреждение не обнаружено	повреждений нет	выполнить осмотр оборудования	1690,91
193	авария	11	14.11.2022	18:40	14.11.2022	19:58	Ленинский район	РП-147	яч.10	МТЗ	РП	бал	повреждение Т2 в РП-128	повреждение трансформатора	выполнить текущий ремонт	321
194	авария	12	25.11.2022	21:54	25.11.2022	22:36	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1132 яч.7 на яч.66 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	281,22
195	авария	13	25.11.2022	23:00	25.11.2022	23:34	Ленинский район	РП-101	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1749 яч.5 на яч.16 РП-101	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	63,6
ДЕКАБРЬ																
197	авария	1	02.12.2022	21:57	02.12.2022	23:22	Ленинский район	ПС Центральная	яч.210	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-109 яч.16 на яч.210 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	823,83
198	авария	2	10.12.2022	18:17	10.12.2022	23:22	Ленинский район	ПС Центральная	яч.416	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-310 яч.10 на ТП-3177 яч.3	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1414,18
198а	авария	2а	10.12.2022	18:17	10.12.2022	23:22	Ленинский район	ПС Центральная	яч.416	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3208 яч.6 на яч.3 ТП-3620 каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
199	авария	3	11.12.2022	18:55	11.12.2022	19:10	Заволжский район	РП-506	яч.14	откл	КЛ	бал	ТП-5121 яч.2 на яч.14 РП-506	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
200	авария	4	17.12.2022	1:27	17.12.2022	4:40	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.129	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3710 яч.5 на яч.129 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2599,41
201	авария	5	24.12.2022	23:08	24.12.2022	23:50	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	ТО	КЛ	бал	РП-108 яч.18 на яч.60 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1045,67
202	авария	6	24.12.2022	23:08	24.12.2022	0:36	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО	КЛ	бал	ТП-1130 яч.5 на яч.3 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1042,56
203	авария	7	28.12.2022	11:39	28.12.2022	13:34	Ленинский район	ПС Восточная	яч.207	МТЗ	КЛ	бал	ПП-4186 яч.10 на яч.207 ПС Восточная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	594,44