

**Перечень аварий за 2025 год**

№ п/п за год	Классификация нарушения	№ п/п за мес.	Дата и время отключения		Дата и время включения		Район	Наименование присоединения	№ яч.	Тип защиты		Поврежденный элемент	Причина повреждения	Принятые меры	Недоотпуск	
			число, месяц	час	число, месяц	час									кВт.ч	
<b>ЯНВАРЬ</b>																
1	авария	1	09.01.2025	2:00	09.01.2025	3:28	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1210 яч.6 на яч.64 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1444,95
2	авария	2	10.01.2025	5:50	10.01.2025	5:55	Железнодорожный район	ПС Восточная	яч.107	ЗНЗ откл	КЛ	бал	ТП-4040 на яч.3 ТП-4123	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	15,59
3	авария	3	19.01.2025	20:13	19.01.2025	21:28	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748 (тяг)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	685,89
4	авария	4	19.01.2025	20:13	19.01.2025	22:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1019 яч.8 на яч.1 ТП-1089	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1078,1
5	авария	5	19.01.2025	20:13	19.01.2025	22:26	Ленинский район	РП-108	яч.10	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1630 яч.2 на яч.4 ТП-1632	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	763,83
6	авария	6	20.01.2025	0:33	20.01.2025	1:35	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	откл	КЛ	бал	ТП-1325 яч.2 на яч.56 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	476,8
7	авария	7	21.01.2025	3:01	21.01.2025	5:50	Засвияжский район	РП-214	яч.13	ТО+ЗНЗ	ТП	аб	Отк. С подозрением на повр. ТП-2936 аб и ТП-1949 Энергомодуль	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	0
8	авария	8	26.01.2025	3:05	26.01.2025	4:45	Заволжский район	РП-504	яч.16	ТО	КЛ	бал	ТП-5084 яч. на яч.6 ТП-5086 (низкое сопротивление изоляции)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	166,28
9	авария	9	30.01.2025	3:06	30.01.2025	5:30	Засвияжский район	РП-106н	яч.12	ТО	КЛ	бал	ТП-1031 яч.1 на 1 ТП-1921	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1017,61
10	авария	10	30.01.2025	21:43	30.01.2025	22:16	Засвияжский район	РП-226	яч.9	откл	КЛ	бал	ТП-2788 яч.3 на 3 РП-226	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	197,54
11	авария	11	31.01.2025	6:03	31.01.2025	7:00	Засвияжский район	РП-231	яч.4	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ПП-2960 яч.5 на 4 РП-231	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	92,41
<b>ФЕВРАЛЬ</b>																
12	авария	1	01.02.2025	10:50	01.02.2025	11:30	Заволжский район	ПС Зенит	яч.17	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4300 на ВЛ-10 кВ	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	8,31
13	авария	2	02.02.2025	19:55	02.02.2025	22:39	Железнодорожный район	РП-137	яч.13	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3002 яч.1 на яч.3 ТП-3053	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1459
14	авария	3	14.02.2025	5:35	14.02.2025	7:12	Железнодорожный район	РП-330	яч.14	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3023 яч.3 на ВЛ-10 кВ (концевая на опоре 48)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	777,63
15	авария	4	15.02.2025	9:22	15.02.2025	10:05	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	откл	КЛ	бал	РП-109 яч.7 на яч.64 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	438,97
16	авария	5	16.02.2025	17:40	16.02.2025	19:12	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.59	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5068 яч. 6 на яч.2 ТП-5070	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1013,46
17	авария	6	17.02.2025	5:45	17.02.2025	8:06	Засвияжский район	ПС АЗЧ	яч.311	ТО	КЛ	бал	ТП-2394 яч. 4 на яч.4 ТП-2738	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	967,11
18	авария	7	18.02.2025	6:07	18.02.2025	7:31	Железнодорожный район	РП-318	яч.13	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3629 яч. 4 на яч.13 РП-318	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	335,64
<b>МАРТ</b>																
19	авария	1	08.03.2025	19:42	08.03.2025	20:36	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1132 яч.7 на яч.66 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	493,84
20	авария	2	08.03.2025	20:28	08.03.2025	21:58	Ленинский район	ПС Северная	яч.58	ЗНЗ откл.	КЛ	бал	ТП-1641 яч.4 на яч.4 ТП-1645	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1309,43
21	авария	3	12.03.2025	17:05	12.03.2025	17:35	Ленинский район	РП-310	яч.5	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб.	ТП-1637а на оп.22 ВЛЗ-10 кВ (Хотьковский автомат сами себе порвали КЛ на территории стройки моста)	внеш.мех.воздействие	выполнить осмотр оборудования	224,47
22	авария	4	18.03.2025	15:26	18.03.2025	17:10	Засвияжский район	ПС Ульяновская	яч.219	ТО	КЛ	бал	ТП-2518 яч.3 на яч.1 ТП-2530	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1426,66
23	авария	5	24.03.2025	5:51	24.03.2025	7:10	Заволжский район	ГПП НГ 1	яч.39	МТЗ	КЛ	бал	яч.6 ТП-5194 перекрытие на шинах	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	673,21
24	авария	6	24.03.2025	5:51	24.03.2025	7:30	Заволжский район	РП-515	яч.6	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5172 яч.4 на яч.6 ТП-5194	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	82,31
25	авария	7	24.03.2025	6:51	25.03.2025	8:30	Ленинский район	РП-137	яч.15	ТО	КЛ	аб.	ТП-1086 яч.5 на яч.15 РП-137 (аб.участок КЛ Холдинг)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	91,04
26	авария	8	24.03.2025	23:10	25.03.2025	0:33	Ленинский район	РП-133	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1645 яч.5 на яч.3 ТП-1646	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	724,55
27	авария	9	28.03.2025	6:49	28.03.2025	7:28	Ленинский район	РП-147	яч.9	ТО	РП	бал	в сетях УльГЭС повреждений нет	причина не устаноалена	выполнить осмотр оборудования	121,59
28	авария	10	28.03.2025	6:49	28.03.2025	7:30	Ленинский район	РП-147	яч.10	ТО	РП	бал	в сетях УльГЭС повреждений нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	419,27
29	авария	11	28.03.2025	8:00	28.03.2025	11:01	Ленинский район	ТП-1809		откл	ВЛ	бал	На РЛНД оп.№64 ВЛЗ-6 кВ в сторону ПП-1810 яч.4 заменили 2 наконечника и опорный изолятор	поврежден изолятор	включить в план кап.ремонта	1801,58
30	авария	12	31.03.2025	16:35	31.03.2025	19:22	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.31	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3454 яч.1 на яч.2 ТП-3459	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	499,83
30а	авария	12а	31.03.2025	16:35	31.03.2025	19:22	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.31	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3464 яч.2 на яч.3 ТП-3458	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
30б	авария	12б	31.03.2025	16:35	31.03.2025	19:22	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.31	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3362 яч.3 на яч.1 ТП-3364	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
<b>АПРЕЛЬ</b>																
31	авария	1	01.04.2025	9:34	01.04.2025	10:17	Железнодорожный район	ТП-3474	яч.2	откл	ТП	бал	в ТП-3474 окл ВН яч.2 на аб. ТП-3434. Повреждений нет ВН вкл. без зам.	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	160,87
32	авария	2	04.04.2025	12:29	04.04.2025	15:03	Засвияжский район	РП-205	яч.29	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2265 яч.2 на яч.5 ТП-2275	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1594,01
33	авария	3	08.04.2025	2:56	08.04.2025	4:36	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ТО	КЛ	бал	РП-335 яч.19 на яч.139 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
33а	авария	3а	08.04.2025	2:56	08.04.2025	4:36	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.139	ТО	КЛ	бал	ТП-3184 яч.4 на яч.10 ТП-3719	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
34	авария	4	08.04.2025	2:56	08.04.2025	4:36	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.117	ТО	КЛ	бал	РП-335 яч.6 на яч.117 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	265,88
35	авария	5	12.04.2025	15:40	12.04.2025	18:01	Засвияжский район	РП-231	яч.4	ТО+ЗНЗ	ТП	аб	без напряжения аб. ТП-2941. ТП2703. ТП-3710 2 с.ш.В сетях УльГЭС повреждений нет.	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	
36	авария	6	13.04.2025	9:50	13.04.2025	11:06	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	МТЗ	КЛ	бал	РП-122 яч.10 на яч.68 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1311,09
37	авария	7	21.04.2025	5:24	21.04.2025	6:10	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	ТО	КЛ	бал	ТП-1210 яч.6 на яч.64 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	458,92
37а	авария	7а	21.04.2025	5:24	21.04.2025	6:10	Ленинский район	ПС Северная	яч.64	ТО	КЛ	бал	РП-109 яч.7 на яч.64 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0,0

**Перечень аварий за 2025 год**

38	авария	8	21.04.2025	5:24	21.04.2025	6:16	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	475,55
39	авария	9	21.04.2025	5:24	21.04.2025	6:26	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	ТО	КЛ	бал	ТП-1748 на яч.53 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	38,66
40	авария	10	21.04.2025	5:24	21.04.2025	7:29	Ленинский район	РП-133	яч.22	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб.	ТП-1902 яч.4 на яч.22 РП-133 Энергосеть	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
40а	авария	10а	21.04.2025	5:24	21.04.2025	7:29	Ленинский район	РП-133	яч.22	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб.	ТП-1647 яч.8 на ТП-1902 яч.6 Энергосеть	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
41	авария	11	21.04.2025	6:58	21.04.2025	9:14	Ленинский район	РП-137	яч.21	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1124 яч.5 на яч.3 ТП-1312	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	260,72
42	авария	12	21.04.2025	7:27	21.04.2025	10:05	Железнодорожный район	РП-137	яч.13	откл	КЛ	бал	ТП-3074 яч.4 на яч.1 ТП-3116	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	944,24
43	авария	13	21.04.2025	22:35	21.04.2025	23:01	Железнодорожный район	РП-310	яч.10	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП--3177 яч.3 на яч.10 РП-310	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	64,43
44	авария	14	22.04.2025	0:02	22.04.2025	1:10	Ленинский район	РП-109	яч.3	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП--1026 яч.26 на яч.10 ТП-1745	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	290,98
45	авария	15	22.04.2025	9:39	22.04.2025	10:09	Засвияжский район	РП-223	яч.14	откл	КЛ	бал	ТП--2956 яч.5 на яч.1 ТП-2696	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	89,79
46	авария	16	23.04.2025	19:33	23.04.2025	21:06	Ленинский район	РП-102	яч.10	ТО	КЛ	бал	ТП--1018 яч.6 на яч.5 ТП-1093	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	811,85
47	авария	17	24.04.2025	14:52	24.04.2025	15:15	Засвияжский район	РП-223	яч.14	МТЗ	РП	бал	Самопроизвольное откл.ВН яч.14	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	17,21
48	авария	18	24.04.2025	14:52	24.04.2025	15:15	Засвияжский район	РП-223	яч.117	МТЗ	РП	бал	Самопроизвольное откл.ВН яч.11	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	126,2
49	авария	19	25.04.2025	9:25	25.04.2025	9:47	Ленинский район	ПП-1898	яч.5	ТО	ПП	бал	Самопроизвольное откл. ВВ яч.5	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	315,51
50	авария	20	28.04.2025	11:30	28.04.2025	12:20	Засвияжский район	РП-203	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-2217 яч.2 на ТП-2290	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	255,65
51	авария	21	28.04.2025	13:30	28.04.2025	14:40	Засвияжский район	ПП-2854		ТО+ЗНЗ	ТП	аб	на оп.45а от ВЛ-6 кВ от ПП-2854 на ПС Ульяновская яч.408 ПП-2854 в сторону ТП-2941 (ЭПГ)	износ изоляции	выполнить осмотр оборудования	436,48
52	авария	22	28.04.2025	18:25	28.04.2025	19:20	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	ТП	аб	Отключен РЛНД на оп.45а ВЛ-6 кВ с ПП-2854 в сторону ТП-2941 (ЭПГ)	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	226,34
53	авария	23	30.04.2025	13:15	30.04.2025	14:14	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	ТП	аб	в сетях УльГЭС повреждений нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	242,81
54	авария	24	30.04.2025	14:34	30.04.2025	18:46	Засвияжский район	ПП-2854		МТЗ	ПП	бал	не работает МВ в ПП-2854	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1571

**МАЙ**

55	авария	1	02.05.2025	8:10	02.05.2025	9:57	Ленинский район	РП-137	яч.14	МТЗ	ВЛ	аб	Отключен с подозрением на повреждение РЛНД на аб.ТП-1304а (ЭПГ)			390,75
56	авария	2	05.05.2025	22:50	06.05.2025	0:24	Ленинский район	РП-106н	яч.15	ТО	КЛ	бал	ТП-1641 яч.4 на яч.4 ТП-1645	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	136,76
57	авария	3	06.05.2025	16:23	07.05.2025	17:24	Заволжский район	ПС Площадка 3	яч.30	ТО	КЛ	бал	ТП-5260 яч.1 на яч.30 ПС Площадка-3	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	202,96
58	авария	4	06.05.2025	16:55	07.05.2025	18:41	Засвияжский район	РП-213	яч.12	откл	КЛ	бал	ТП-2725 на яч.12 РП-213	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	26,44
59	авария	5	06.05.2025	18:53	07.05.2025	19:39	Засвияжский район	ПС АЗЧ	яч.119	откл	КЛ	бал	ТП-2297 яч.9 на яч.5 ТП-2666	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	292,56
60	авария	6	07.05.2025	10:07	08.05.2025	10:10	Заволжский район	ПС Восточная	яч.219	ЗНЗ	КЛ	бал	РП-404 яч.9 на яч.219 ПС Восточная	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	192,67
61	авария	7	12.05.2025	2:31	12.05.2025	4:48	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.360	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2563 яч.6 на яч.19 РП-227	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1201,93
61а	авария	7а	12.05.2025	2:31	12.05.2025	4:48	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.360	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2790 яч.6 на яч.13 РП-227	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
62	авария	8	13.05.2025	10:32	13.05.2025	11:05	Железнодорожный район	РП-336	яч.13	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3050 яч.3 на яч.2 ТП-3094	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	20,58
63	авария	9	15.05.2025	11:46	15.05.2025	12:34	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.240	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-231 яч.11 на яч.240 ПС Свяяга каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	640,5
63а	авария	9а	15.05.2025	11:46	15.05.2025	12:34	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.240	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-231 яч.11 на яч.240 ПС Свяяга каб.Б	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
64	авария	10	19.05.2025	8:14	19.05.2025	9:35	Засвияжский район	РП-231	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-2973 на ТП-2209 (энергопромгруп мкр-н Жел	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	849,05
65	авария	11	23.05.2025	1:09	23.05.2025	3:37	Ленинский район	ПС Северная	яч.43	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1017 яч.5 до опоры №75 ВЛ-10 кВ в сторону	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2399,38
66	авария	12	23.05.2025	1:09	23.05.2025	2:18	Ленинский район	ПС Северная	яч.63	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1138 яч.4 на яч.13 РП-122	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	717,07
67	авария	13	23.05.2025	16:50	23.05.2025	18:02	Заволжский район	РП-504	яч.17	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5081 яч.1 на яч.1 ТП-5084	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	299,3
68	авария	14	24.05.2025	19:23	24.05.2025	21:27	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1018 яч.3 на яч.3 ТП-1020	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	844,65
69	авария	15	24.05.2025	19:23	24.05.2025	20:06	Ленинский район	ПС Северная	яч.68	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1058 на яч.68 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	723,93
70	авария	16	26.05.2025	5:31	26.05.2025	6:33	Ленинский район	РП-102	яч.10	ТО	КЛ	бал	ТП-1018 яч.4 на яч.1 ТП-1907	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	541,23
71	авария	17	29.05.2025	3:42	29.05.2025	4:43	Засвияжский район	РП-213	яч.17	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2254 яч.2 на яч.8 ТП-2653	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	338,9
72	авария	18	29.05.2025	14:10	29.05.2025	15:10	Засвияжский район	РП-409	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-4142 яч.3 на яч.4 ТП-4134	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	613,56
73	авария	19	30.05.2025	16:08	30.05.2025	17:15	Ленинский район	РП-108	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб.	ПП-1413 яч.3 на яч.1 ТП-1413а	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
74	авария	20	30.05.2025	16:55	30.05.2025	18:49	Ленинский район	ПС Северная	яч.67	ТО	КЛ	бал	ТП-1731 яч.1 на РП-137 яч.19	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
75	авария	21	30.05.2025	16:55	30.05.2025	18:33	Ленинский район	РП-133	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1033 яч.1 на яч.7 ТП-1646	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	855,49
76	авария	22	30.05.2025	18:01	30.05.2025	19:25	Заволжский район	РП-402	яч.5	ТО	КЛ	аб.	ТП-4039 на тр-р (концевая муфта)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	104,758
77	авария	23	31.05.2025	15:16	31.05.2025	16:40	Заволжский район	РП-404	яч.14	ТО	КЛ	бал	ПП-4102 яч.2 на яч.14 РП-404	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0

**ИЮНЬ**

78	авария	1	02.06.2025	9:25	02.06.2025	12:31	Засвияжский район	ПС Свяяга	яч.236	ТО	ВЛ	бал	на опоре №17 ВЛ-6 кВ от ТП-2380 яч.3 на ТП-2381 яч.3 отгорел контакт шлейфа провода ф.В и зажим натяжных изоляторов	нарушение соединения	включить в план тек.ремонта	0
79	авария	2	02.06.2025	13:30	02.06.2025	16:30	Заволжский район	РП-404	яч.17	откл	КЛ	бал	ПП-4102 яч.1 на яч.17 РП-404	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
80	авария	3	04.06.2025	12:51	04.06.2025	14:04	Засвияжский район	РП-203	яч.31	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-2338 яч.2 на ТП-2338а	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	591,74
81	авария	4	04.06.2025	12:51	04.06.2025	13:59	Засвияжский район	ПС Автозаводская	л.35	МТЗ	КЛ	бал	РП-203 яч.32 на л.35 ПС Автозаводская	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	610,57
82	авария	5	05.06.2025	12:33	05.06.2025	13:17	Засвияжский район	РП-203	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-2279 яч.5 на яч.9 РП-203	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
83	авария	6	06.06.2025	12:25	06.06.2025	12:35	Ленинский район	РП-125	яч.9	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	33,3
84	авария	7	08.06.2025	12:22	08.06.2025	13:48	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.24	ЗНЗ	КЛ	бал	РП-501 яч.7 нга яч.24 ГПП НГ-1 каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2446,8
85	авария	8	08.06.2025	12:22	08.06.2025	13:48	Заволжский район	ГПП НГ-1	яч.28	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5192 яч.1 на РП-516 яч.13	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1161,86
86	авария	9	10.06.2025	22:08	11.06.2025	0:04	Засвияжский район	РП-203	яч.15	ТО	КЛ	бал	ТП-2267 яч.5 на яч.4 ТП-2548	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	622,04
87	авария	10	11.06.2025	14:24	11.06.2025	15:24	Заволжский район	РП-401	яч.7	ТО	КЛ	бал	ТП-4023 яч.1 на яч.1 ТП-4068	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	523,77

**Перечень аварий за 2025 год**

88	авария	11	13.06.2025	7:56	13.06.2025	10:09	Ленинский район	ПП-1898	яч.8	ТО	КЛ	бал	ТП-1017 яч.6 на яч.7 ТП-1139	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	331,72
89	авария	12	13.06.2025	9:18	13.06.2025	11:02	Ленинский район	РП-109	яч.10	ТО	КЛ	бал	ТП-1743 яч.3 на яч.10 РП-109	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	108,08
90	авария	13	15.06.2025	20:40	15.06.2025	22:25	Заволжский район	РП-404	яч.20	МТЗ	ВЛ	аб.	"Арсенал" сгорел ПК 10 кВ ф.Б ООО "ЭнергопромГрупп"	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
91	авария	14	16.06.2025	2:30	16.06.2025	5:55	Ленинский район	РП-147	яч.13	ТО	КЛ	бал	ТП-1056 яч.3 на ВЛ-6 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	281,22
92	авария	15	17.06.2025	10:01	17.06.2025	11:15	Заволжский район	РП-402	яч.12	ТО	ТП	бал	Выведен с повреждением вводной АВМ 2 ввода ТП-4081 ввод с Т2	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	292,23
93	авария	16	20.06.2025	10:58	20.06.2025	11:43	Засвияжский район	РП-217	яч.16		КЛ	бал	ТП-2573 яч.1 га яч.4 ТП-2585	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	
94	авария	17	29.06.2025	12:49	29.06.2025	14:19	Железнодорожный район	РП-316	яч.14	ТО	КЛ	бал	ТП-3461 яч.2 на яч.2 ТП-3476	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	617,3
95	авария	18	29.06.2025	17:06	29.06.2025	19:01	Железнодорожный район	РП-108	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-1171 яч.3 на яч.11 РП-108	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	645,36
96	авария	19	29.06.2025	17:18	29.06.2025	19:32	Железнодорожный район	ПС Северная	яч.41	ТО	КЛ	бал	ТП-1133 яч.3 на яч.41 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	891,24
97	авария	20	29.06.2025	17:18	29.06.2025	18:57	Железнодорожный район	ПС Северная	яч.43	ТО	КЛ	бал	ТП-1419 на оп.82 ВЛ-10 кВ в сторону яч.43 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1337,49
98	авария	21	29.06.2025	18:39	29.06.2025	19:25	Железнодорожный район	ПС Северная	яч.51	откл	КЛ	бал	ПП-1705 яч.1 на РП-108 яч.4	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	860,48
99	авария	22	29.06.2025	17:30	29.06.2025	20:45	Железнодорожный район	РП-133	яч.20	ТО	РП	аб	Повреждение в аб. сетях	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	526,89
100	авария	23	29.06.2025	20:52	29.06.2025	21:56	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная каб.Б Откл.МВ ячю9 с повреждением в аб.сетях откл.ТП-3422.3425 ЭПГ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	885,92
101	авария	24	30.06.2025	20:24	30.06.2025	21:12	Ленинский район	РП-346	яч.20	МТЗ	КЛ	бал	РП-101 яч.7 на яч.20 РП-346	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	728,29
102	авария	25	30.06.2025	20:24	30.06.2025	21:29	Железнодорожный район	РП-310	яч.16	ТО	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждение нет	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	297,22
103	авария	26	30.06.2025	20:24	30.06.2025	22:02	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.404	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3050 яч.6 на яч.1 ТП-3094	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	855,45

**ИЮЛЬ**

104	авария	1	01.07.2025	3:53	01.07.2025	9:16	Железнодорожный район	ПП-3708			ПП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	нарушение соединения	выполнить осмотр оборудования	726,3
105	авария	2	01.07.2025	15:18	01.07.2025	17:56	Заволжский район	ПС Восточная	яч.309	МТЗ	КЛ	бал	РП-402 яч.10 на яч.309 ПС Восточная каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2857,05
106	авария	3	04.07.2025	16:56	04.07.2025	17:22	Железнодорожный район	ПП-3930	яч.1	откл	ТП	бал	В ТП-3441 РУ-6 кв яч.2 восстановили контакт на ф.А ПК-6-40А. С заменой предохранителя необходима замена верхнего пинцета	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	116,73
107	авария	4	05.07.2025	13:30	05.07.2025	14:25	Засвияжский район	РП-220	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2662 яч.6 на яч.6 РП-220	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	137,18
107а	авария	4а	05.07.2025	13:30	05.07.2025	14:40	Засвияжский район	РП-220	яч.6	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	с опоры 46а на ТП-2710аб. яч.4	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
108	авария	5	07.07.2025	11:07	07.07.2025	13:05	Заволжский район	ПС Юбилейная	яч.7	ТО	КЛ	бал	ПС Юбилейная яч.7 на ВЛ-10 кВ.	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	162,12
109	авария	6	07.07.2025	12:47	07.07.2025	14:08	Железнодорожный район	РП-318	яч.24		КЛ	аб	ТП-3361 яч.1 на оп.69 ВЛ-10 кВ (сети ЭПГ)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
110	авария	7	08.07.2025	11:00	08.07.2025	12:50	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО+ЗНЗ	ТП	аб	отключена с повреждением ТП-1637а	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	823,07
111	авария	8	08.07.2025	14:05	08.07.2025	17:28	Засвияжский район	ПС Отрада	яч.8	ТО	КЛ	бал	ТП-2П-2966 на ВЛ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	801,86
112	авария	9	08.07.2025	18:44	08.07.2025	20:21	Железнодорожный район	РП-310	яч.16	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3045 на ВЛ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	992,3
113	авария	10	09.07.2025	16:16	09.07.2025	17:05	Заволжский район	РП-404	яч.12	ТО	КЛ	бал	ТП-4191 яч.4 на яч.12 РП-404	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	101,84
114	авария	11	09.07.2025	18:47	09.07.2025	19:35	Железнодорожный район	РП-310	яч.10	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3177 яч.3 на яч.10 РП-310	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
115	авария	12	09.07.2025	19:29	09.07.2025	19:43	Ленинский район	РП-125	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1052 яч.1 на яч.3 ТП-1088	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
116	авария	13	09.07.2025	21:52	09.07.2025	22:57	Железнодорожный район	РП-346	яч.26	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3074 яч.7 на Т1	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	215,12
117	авария	14	11.07.2025	10:06	11.07.2025	11:39	Ленинский район	РП-108	яч.12	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1112 яч.2 на ияч.1 ьТП-1630	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	560,56
118	авария	15	13.07.2025	12:15	13.07.2025	14:15	Железнодорожный район	ПП-3649	яч.2	откл	ВЛ	бал	обрыв ВЛ3-6 кВ от ПП-3649 яч.2 на ПП-3606н. Обрыв фазного провода в пролете между опорами №44-45	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	149,7
119	авария	16	13.07.2025	21:03	13.07.2025	21:23	Железнодорожный район	ПП-1810	яч.4	откл	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждение нет	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	34,9
120	авария	17	13.07.2025	22:33	13.07.2025	1:36	Железнодорожный район	РП-147	яч.4	ТО	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждение нет	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1118,25
121	авария	18	14.07.2025	7:42	14.07.2025	11:40	Железнодорожный район	РП-310	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-3848 яч.3 на оп.74 (Энергопромгрупп)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1674,15
122	авария	19	14.07.2025	7:42	14.07.2025	9:25	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3208 яч.1 на яч.2 ТП-3619	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	813,51
123	авария	20	14.07.2025	8:15	14.07.2025	9:52	Железнодорожный район	РП-346	яч.22	откл	КЛ	бал	ТП-3050 яч.4 на яч.22 РП-346	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	
124	авария	21	18.07.2025	21:56	18.07.2025	23:53	Железнодорожный район	РП-346	яч.19	ТО	ТП	аб	В сетях УльГЭС повреждение нет (ТП-3335аб)	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	121,59
125	авария	22	18.07.2025	21:56	18.07.2025	22:50	Ленинский район	РП-137	яч.13	ТО	ТП	аб	В сетях УльГЭС повреждение нет (ТП-3335аб)	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	325,49
126	авария	23	21.07.2025	9:10	21.07.2025	10:05	Заволжский район	РП-401	яч.16	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4067 яч.7 на яч.16 РП-401	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	102,88
127	авария	24	25.07.2025	7:08	25.07.2025	8:35	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО	КЛ	бал	ТП-1325 яч.2 на яч.56 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	994,54
128	авария	25	25.07.2025	23:03	25.07.2025	23:55	Ленинский район	ПС Северная	яч.62	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1500 яч.1 на ТП-1704	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	274,98
129	авария	26	26.07.2025	0:25	26.07.2025	1:34	Ленинский район	РП-101	яч.12	ТО	КЛ	бал	ТП-1734 яч.7 на яч.6 ТП-1875	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	129,07
130	авария	27	26.07.2025	3:35	26.07.2025	4:49	Заволжский район	РП-402	яч.16	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	492,18
131	авария	28	26.07.2025	8:30	26.07.2025	8:55	Заволжский район	РП-401	яч.15	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4067 яч.8 на яч.15 РП-401	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	15,59
132	авария	29	28.07.2025	9:41	28.07.2025	10:28	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	429,83
133	авария	30	28.07.2025	9:41	28.07.2025	11:36	Ленинский район	ПС Северная	яч.60	ТО	КЛ	бал	ТП-1171 яч.2 на яч.1 ТП-1331	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2090,44
134	авария	31	28.07.2025	12:59	28.07.2025	15:11	Ленинский район	РП-101	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-1750 яч.4 на яч.13 РП-101	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1166,4

**Перечень аварий за 2025 год**

135	авария	32	28.07.2025	16:13	28.07.2025	18:42	Засвияжский район	РП-205	яч.7	ТО	КЛ	бал	ТП-2535 яч.6 на яч.1 ТП-2539	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1725,6
136	авария	33	29.07.2025	10:49	29.07.2025	12:12	Ленинский район	РП-106	яч.20	ТО	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	172,51
137	авария	34	29.07.2025	10:49	29.07.2025	12:04	Ленинский район	РП-133	яч.2	ТО	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	654,72
138	авария	35	31.07.2025	20:00	31.07.2025	21:58	Ленинский район	ПС Северная	яч.54	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1408 яч.2 на ТП-1409 яч.2	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1023,64

**АВГУСТ**

139	авария	1	02.08.2025	12:46	02.08.2025	14:00	Засвияжский район	ПС Свяга	яч.149	ТО	КЛ	бал	РП-223 яч.7 на яч.149 ПС Свяга (каб.А)	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	1255,06
140	авария	2	03.08.2025	4:27	03.08.2025	6:10	Заволжский район	ПС Восточная	яч.207	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4004н на ВЛ-10 кВ	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	984,77
141	авария	3	05.08.2025	22:54	06.08.2025	0:03	Железнодорожный район	ПП-3708	яч.1	ТО	ВЛ	аб	Сбита опора №208 аб.ВЛ-6 кВ ПС Южная.яч.113 в сторону ТП-3927	механическое повреждение	включить в план кап.ремонта	275,35
142	авария	4	06.08.2025	6:21	07.08.2025	7:37	Ленинский район	ПС Северная	яч.51	ТО	КЛ	бал	ТП-1508 яч.1 на яч.4 ТП-1509	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1421,67
143	авария	5	06.08.2025	6:59	07.08.2025	10:11	Ленинский район	РП-133	яч.4	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1022 яч.4 на яч.3 ТП-1213	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1795,79
144	авария	6	06.08.2025	12:11	07.08.2025	12:29	Железнодорожный район	РП-310	яч.8	ТО	ТП	аб	ошибочные действия персонала ЭПГ (после запроса на вкл. яч.2 ТП3176. в ТП-3848 РУК-10 кВ яч.3 в лин.отсеке остались вкл. НЗЛ) отключилась от ТО яч.2 ТП-3176. Необходима замена ВН-яч.2 ТП-3176	ошибка персонала	выполнить осмотр оборудования	235,7
145	авария	7	11.08.2025	9:45	11.08.2025	10:49	Засвияжский район	РП-231	яч.7	ТО+ЗНЗ	ТП	аб	в ТП-2973 яч.3 (обслуж.. ООО ЭПГ) отключили ВН на стройку ТП-2973а.	износ изоляции	выполнить осмотр оборудования	151,64
146	авария	8	12.08.2025	17:04	12.08.2025	18:07	Ленинский район	РП-133	яч.5	МТЗ	КЛ	аб	ТП-1057 яч.5 на яч.3 ТП-1065	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	157,13
147	авария	9	12.08.2025	17:44	12.08.2025	18:44	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	откл	КЛ	бал	ТП-1130 яч.5 на яч.3 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	773,19
148	авария	10	14.08.2025	1:40	14.08.2025	2:23	Ленинский район	РП-133	яч.10	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1016 яч.8 на яч.2 ТП-1090	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	80,44
149	авария	11	14.08.2025	2:23	14.08.2025	3:04	Ленинский район	РП-137	яч.21	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1205 яч.5 на яч.3 ТП-1124	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	153,41
150	авария	12	15.08.2025	10:45	15.08.2025	11:05	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	399,06
151	авария	13	19.08.2025	1:28	19.08.2025	2:15	Ленинский район	РП-102	яч.10	откл	КЛ	бал	ТП-1018 яч.4 на яч.1 ТП-1907	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	410,29
152	авария	14	19.08.2025	1:03	19.08.2025	4:30	Ленинский район	РП-109	яч.4	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1022 яч.3 на яч.1 ТП-1022а	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	4388,46
153	авария	15	20.08.2025	11:47	20.08.2025	12:48	Засвияжский район	ПС УРЛЗ	яч.208	МТЗ	КЛ	бал	РП-204 яч.19 на яч.208 ПС УРЛЗ	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	890,04
154	авария	16	20.08.2025	11:47	20.08.2025	15:14	Заволжский район	РП-514	яч.17	ТО	КЛ	аб	ТП-5153 яч.7 на яч.1 ТП-5160	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	480,12
155	авария	17	20.08.2025	11:47	20.08.2025	15:52	Заволжский район	РП-514	яч.11	ТО	КЛ	бал	ТП-5145 яч.5 на яч.3 ТП-5146	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
156	авария	18	21.08.2025	15:25	21.08.2025	15:45	Заволжский район	РП-502	яч.2	МТЗ	РП	бпл	В сетях УльГЭС повреждение нет	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	382,44
157	авария	19	25.08.2025	14:14	25.08.2025	14:20	Заволжский район	РП-506	яч.6	МТЗ	КЛ	аб	ТП-5132 на яч.6 РП-506	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	4,99
158	авария	20	25.08.2025	14:17	25.08.2025	16:33	Заволжский район	РП-515	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5171 яч.2 на яч.14 РП-515	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
159	авария	21	26.08.2025	10:20	26.08.2025	10:39	Заволжский район	РП-515	яч.14	откл	КЛ	бал	ТП-5145 яч.6 на яч.4 ТП-5146	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
160	авария	22	28.08.2025	11:26	28.08.2025	12:53	Засвияжский район	РП-215	яч.5	ТО	КЛ	бал	ТП-2289 яч.1 на яч.3 ТП-2596	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	911,36
161	авария	23	29.08.2025	16:13	29.08.2025	17:37	Заволжский район	РП-402	яч.13	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4065 яч.3 на яч.6 ТП-4027	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	541,23

**СЕНТЯБРЬ**

162	авария	1	12.09.2025	18:24	12.09.2025	19:43	Засвияжский район	РП-234	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2786 я.1 на яч.3 ТП-2789	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	288,83
163	авария	2	14.09.2025	15:35	14.09.2025	16:49	Засвияжский район	ТП-2530	яч.4	ЗНЗ откл	КЛ	бал	ТП-2195 я.1 на яч.3 ТП-2222	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	46,14
164	авария	3	17.09.2025	11:16	17.09.2025	12:59	Засвияжский район	ПС Свяга	яч.236	МТЗ	КЛ	бал	ТП-2974 яч.5на яч.236 ПС Свяга	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	963,37
165	авария	4	22.09.2025	8:25	22.09.2025	16:00	Засвияжский район	РП-402	яч.5	МТЗ	РП	бал	Неисправность в сетях УЭТ	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	45,5
166	авария	5	25.09.2025	2:30	25.09.2025	3:33	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1099 я.1 на яч.1 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	697,32
167	авария	6	27.09.2025	20:51	27.09.2025	23:27	Железнодорожный район	РП-336	яч.24	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3032 яч.1 на яч.6 ТП-3942	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	518,78
168	авария	7	27.09.2025	20:51	27.09.2025	23:27	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.404	ТО+ЗНЗ	РП	бал	Поврежден МВ яч.12 . Межфазное замыкание МВ яч.24 .выброс масла. МВ яч.20 повреждение изоляторовРП-336.	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1063,25
169	авария	8	28.09.2025	14:22	28.09.2025	16:15	Заволжский район	РП-402	яч.5	МТЗ	РП	бал	В сетях УльГЭС повреждение нет	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	140,92
170	авария	9	30.09.2025	12:18	30.09.2025	13:10	Заволжский район	РП-504	яч.16	откл	КЛ	бал	ТП-5084 яч.6 на ТП-5086 яч.6	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	32,42

**Октябрь**

171	авария	1	01.10.2025	10:45	01.10.2025	11:38	Ленинский район	РП-108	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1163 яч.2 яч.2 ТП-1413	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	297,43
172	авария	2	03.10.2025	8:57	03.10.2025	9:49	Засвияжский район	РП-214	яч.6	МТЗ	РП	бал	Повреждение в сетях Энергомодуль	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	152,12
173	авария	3	03.10.2025	8:57	03.10.2025	9:49	Засвияжский район	РП-214	яч.13	МТЗ	РП	бал	Повреждение в сетях Энергомодуль	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	20,08
174	авария	4	04.10.2025	5:24	04.10.2025	6:12	Засвияжский район	РП-204	яч.14	ТО	КЛ	бал	ТП-2261 яч.3 на яч.4 ТП-2297	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	353,14
175	авария	5	04.10.2025	11:48	04.10.2025	12:31	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1132 яч.3 на ТП-1748	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	393,24
176	авария	6	04.10.2025	12:15	04.10.2025	14:32	Ленинский район	ТП-1782	яч.5	ТО	КЛ	бал	ТП-1091 яч.4 на яч.6 ТП-1508	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1139
177	авария	7	07.10.2025	18:29	07.10.2025	21:50	Железнодорожный район	РП-346	яч.18	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3842 яч.1 на яч.18 РП-346	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	211,17
178	авария	8	12.10.2025	13:16	12.10.2025	15:02	Заволжский район	РП-404	яч.20	ЗНЗ	ВЛ	бал	Вывели ВЛ-10 кВ от ТП-4035 яч.3 РЛНД Р-19 до РЛНД Р-31. Р-26	внеш.мех.воздействие	включить в план тек.ремонта	352,51
179	авария	9	12.10.2025	13:40	12.10.2025	15:00	Заволжский район	РП-401	яч.10	МТЗ	КЛ	бал	ТП-4031 яч.3 на ТП-4074	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	914,52
180	авария	10	13.10.2025	13:14	13.10.2025	14:02	Железнодорожный район	ПС УМЗ	яч.8	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3807 яч.5 на яч.8 ПС УМЗ	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	317,26
181	авария	11	15.10.2025	10:42	15.10.2025	13:05	Заволжский район	РП-506	яч.9	ТО	КЛ	бал	ТП-5128 яч.1 на ТП-5126	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	416,11
182	авария	12	17.10.2025	8:27	17.10.2025	10:22	Ленинский район	РП-137	яч.23	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1803 яч.3 на яч.23 РП-137	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	669,26

**Перечень аварий за 2025 год**

183	авария	13	17.10.2025	8:43	17.10.2025	10:25	Ленинский район	РП-102	яч.17	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1096 яч.5 на яч.4 ТП-1124	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	445,21
184	авария	14	17.10.2025	8:44	17.10.2025	10:25	Ленинский район	РП-137	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1803 яч.4 на яч.12 РП-137	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	83,97
185	авария	15	21.10.2025	2:12	21.10.2025	3:32	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.117	МТЗ	КЛ	бал	РП-335 яч.6 на яч.117 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	760,72
186	авария	16	21.10.2025	2:12	21.10.2025	3:37	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.448	ТО	КЛ	бал	РП-335 яч.5 на яч.448 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2067,03
187	авария	17	21.10.2025	2:12	21.10.2025	3:18	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.454	ТО	КЛ	бал	РП-307 яч.7 на яч.454 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	353,92
188	авария	18	21.10.2025	2:40	21.10.2025	3:51	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	МТЗ	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1370,41
188а	авария	18а	21.10.2025	2:40	21.10.2025	3:51	Железнодорожный район	ПС Южная	яч.137	МТЗ	КЛ	бал	РП-316 яч.13 на яч.137 ПС Южная каб.Б	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
189	авария	19	21.10.2025	11:12	21.10.2025	12:50	Железнодорожный район	РП-310	яч.16	ЗНЗ	ВЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждений нетНа РЛНД оп.7 у ТП-3846 упала ветка. Убрали	внеш.мех.воздействие	включить в план тек.ремонта	443,54
190	авария	20	27.10.2025	11:29	27.10.2025	12:49	Железнодорожный район	РП-335	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3467 яч.7 на яч.3 ТП-3449	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	578,64
191	авария	21	27.10.2025	11:29	27.10.2025	13:36	Железнодорожный район	РП-307	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-3721 на яч.14 РП-307	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	823,57
192	авария	22	28.10.2025	9:02	28.10.2025	10:00	Засвияжский район	РП-234	яч.25	ТО	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждений нет (повр. В сетях ООО "Энергосеть")	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	72,33
193	авария	23	28.10.2025	9:02	28.10.2025	9:05	Засвияжский район	РП-234	яч.20	ТО	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждений нет (повр. В сетях ООО "Энергосеть")	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
194	авария	24	28.10.2025	9:02	28.10.2025	10:00	Засвияжский район	ТП-2533	яч.2	ТО	КЛ	аб	В сетях УльГЭС повреждений нет (повр. В сетях ООО "Энергосеть")	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0
195	авария	25	30.10.2025	22:56	30.10.2025	0:10	Ленинский район	РП-106н	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	аб	ТП-1140 в яч.4 на яч.9 РП-106н	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	292,23

**НОЯБРЬ**

196	авария	1	01.11.2025	10:24	01.11.2025	10:43	Ленинский район	РП-102	яч.13	МТЗ	КЛ	бал	ТП-1879 яч.3 на яч.13 РП-102	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	3,95
197	авария	2	04.11.2025	10:37	04.11.2025	12:06	Засвияжский район	ПС АЗЧ	яч.119	МТЗ	ТП	аб	ТП-2299аб (обслуживает Энергомодуль)	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	566,05
198	авария	3	05.11.2025	14:21	05.11.2025	16:56	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	ТО	ТП	аб	Повреждение в сетях ЭЧ-10	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	247,75
199	авария	4	07.11.2025	13:37	07.11.2025	14:42	Железнодорожный район	ТП-3710	яч.6	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3434 яч.5 на ТП-3476 яч.5	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	423,73
200	авария	5	12.11.2025	15:21	12.11.2025	16:37	Засвияжский район	РП-203	яч.15	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2267 яч.2 на яч.4 ТП-2548	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	407,54
201	авария	6	13.11.2025	10:50	13.11.2025	10:58	Засвияжский район	РП-227	яч.22	ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2811 яч.8 на яч.22 РП-227	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
202	авария	7	14.11.2025	13:07	14.11.2025	13:10	Ленинский район	ПП-1408	яч.2		КЛ	бал	ПП-1408 яч.2 на яч.4 ТП-1409	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	
203	авария	8	16.11.2025	12:07	16.11.2025	12:10	Заволжский район	ГПП Заволжская	яч.3	откл	КЛ	бал	ГПП Заволжская яч.3 на ВЛ-6 кВ оп.1	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	
204	авария	9	16.11.2025	19:16	16.11.2025	20:23	Заволжский район	РП-502	яч.5	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-5037 яч.5 на яч.1 ТП-5043	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	69,63
205	авария	10	18.11.2025	16:55	18.11.2025	18:55	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.56	ТО	ВЛ	бал	возможно схлест ВЛ-6 кВ. на тер.Дамбы(Неисправность в аб.ТП-4148	схлест проводов	включить в план тек.ремонта	463,91
206	авария	11	21.11.2025	5:37	21.11.2025	6:50	Ленинский район	РП-133	яч.2	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1033 яч.1 на яч.7 ТП-1646	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	474,89
207	авария	12	21.11.2025	5:37	21.11.2025	7:40	Ленинский район	РП-137	яч.23	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1280 яч.10 на яч.5 ТП-1281	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	384,1
208	авария	13	21.11.2025	5:37	21.11.2025	9:46	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1748 на яч.53 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0,62
209	авария	14	21.11.2025	14:01	21.11.2025	14:40	Заволжский район	РП-404	яч.14	ЗНЗ	КЛ	бал	ПП-4102 яч.2 на яч.14 РП-404	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
210	авария	15	22.11.2025	2:40	22.11.2025	2:45	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.208	ТО	КЛ	бал	ТП-3155 на яч.208 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	95,61
211	авария	16	22.11.2025	2:40	22.11.2025	6:38	Ленинский район	ПС Центральная	яч.210	ТО	КЛ	бал	РП-109 яч.16 на яч.210 ПС Центральная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	7073,83
212	авария	17	22.11.2025	4:02	22.11.2025	4:06	Ленинский район	ПС Центральная	яч.406	ТО	КЛ	бал	РП-111 яч.10 на яч.406 ПС Центральная каб.В	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	66,51
213	авария	18	22.11.2025	4:02	22.11.2025	4:06	Железнодорожный район	ТП-3154	яч.1	откл	ТП	бал	перегрев верхнего пинцета в ТП-3154 яч.1 на Т1	плохой контакт	включить в план кап.ремонта	1,67
214	авария	19	24.11.2025	22:53	24.11.2025	1:02	Железнодорожный район	РП-310	яч.5	ТО+ЗНЗ	ТП		В сетях УльГЭС повреждение нет (ТП-1637аб.)	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	0
215	авария	20	28.11.2025	1:12	28.11.2025	1:33	Железнодорожный район	РП-307	яч.4	откл	КЛ	бал	ТП-3721 на яч.9 РП-307	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	413,78
216	авария	21	30.11.2025	21:11	30.11.2025	21:17	Железнодорожный район	РП-335	яч.5	откл	КЛ	бал	РП-335 яч.5 на яч.448 ПС Южная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	130,19

**ДЕКАБРЬ**

217	авария	1	03.12.2025	11:17	03.12.2025	13:04	Ленинский район	РП-109	яч.4	откл	КЛ	бал	ТП-1077 яч.3 на яч.4 РП-109	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1957,08
218	авария	2	11.12.2025	11:53	11.12.2025	13:01	Ленинский район	РП-108	яч.9	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1324 яч.1 на яч.9 РП-108	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	0
219	авария	3	11.12.2025	11:53	11.12.2025	13:24	Ленинский район	ПС Северная	яч.41	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1133 яч.3 на ТП-1704	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	359,16
220	авария	4	13.12.2025	7:41	13.12.2025	9:04	Железнодорожный район	РП-346	яч.21	ТО+ЗНЗ	ВЛ	бал	Обрыв 1 фазы провода ВЛЗ-10 кВ оп.13-14 от ТП-3003 яч.1 на яч.1 ТП-3101 (спуск Минаева поворот на Речпорт)	внеш.мех.воздействие	включить в план тек.ремонта	443,33
221	авария	5	13.12.2025	7:41	13.12.2025	9:04	Железнодорожный район	РП-346	яч.18	ТО+ЗНЗ	ВЛ	бал	Упало деревона оп.с РЛНД ВЛ-10 кВ на ТП-3664 . Сломаны опоры 78.79 у ТП-3664. сломан РЛНД. Повреждена КЛ 10 кВ на ТП	внеш.мех.воздействие	включить в план тек.ремонта	
222	авария	6	13.12.2025	10:27	13.12.2025	11:56	Железнодорожный район	РП-346	яч.16	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3080 яч.1 на яч.5 ТП-3151	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	318,94
223	авария	7	13.12.2025	10:35	13.12.2025	12:25	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3046 яч.5 на яч.5 ТП-3618	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	495,09
224	авария	8	13.12.2025	13:47	13.12.2025	14:45	Железнодорожный район	РП-515	яч.14	МТЗ	КЛ	бал	ТП-5171 яч.2 на яч.14 РП-515	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	265,21
225	авария	9	13.12.2025	15:13	13.12.2025	18:06	Ленинский район	ПС Северная	яч.56	ТО	КЛ	бал	ТП-1130 яч.5 на яч.3 ТП-1325	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	1283,24
226	авария	10	13.12.2025	15:13	13.12.2025	16:35	Ленинский район	ПС Северная	яч.66	ТО	КЛ	бал	ТП-1748 (тяг.18)на яч.66 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	749,91
227	авария	11	13.12.2025	20:20	13.12.2025	21:03	Заволжский район	РП-401	яч.15	ТО	КЛ	бал	ТП-4067 яч.8 на яч.15 РП-401 (ф.В 0)	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	30,55
228	авария	12	13.12.2025	23:12	13.12.2025	1:42	Заволжский район	РП-402	яч.12	ТО	ВЛ	бал	упало дерево на пролет ВЛ 10 кВ от 4081 яч.2 в сторону ТП-4013. повреждена опора и укос к опоре разъединитель демонтирован и пролет к ТП-4013	внеш.мех.воздействие	включить в план тек.ремонта	592,36

**Перечень аварий за 2025 год**

229	авария	13	14.12.2025	5:55	14.12.2025	7:11	Заволжский район	РП-402	яч.20	ТО	КЛ	бал	ТП-4005 яч.6 на яч.20 РП-402	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	300,13
230	авария	14	14.12.2025	17:09	14.12.2025	17:58	Засвияжский район	РП-214	яч.13	ТО	ВЛ	аб.	Повреждение в сетях ООО Энергомодуль (ВЛ ПС Ульяновская яч.316 Изолятор	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	140,55
231	авария	15	15.12.2025	4:30	15.12.2025	5:30	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	РП	бал	Повреждение не обнаружено	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	321,75
232	авария	16	15.12.2025	4:30	15.12.2025	5:30	Засвияжский район	РП-231	яч.4	МТЗ	РП	бал	Повреждение не обнаружено	причина не установлена	выполнить осмотр оборудования	817,08
233	авария	17	15.12.2025	13:40	15.12.2025	16:23	Заволжский район	ПС Заволжская	яч.6	ТО	КЛ	бал	РП-407 яч.15 на ВЛ-6 кВ с яч.6 ПС Заволжская	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	467,53
234	авария	18	16.12.2025	17:05	16.12.2025	18:00	Засвияжский район	РП-226	яч.3	откл	КЛ	бал	ТП-2690 яч.4 на яч.5 ТП-2598	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	486,98
235	авария	19	22.12.2025	22:10	22.12.2025	0:17	Железнодорожный район	РП-310	яч.12	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-3618 яч.5 на ТП-3619 яч.1	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	633,51
236	авария	20	22.12.2025	22:10	22.12.2025	0:17	Железнодорожный район	ПС Центральная	яч.416	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	РП-310 яч.26 на яч.416 ПС Центральная каб.А	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	2850,82
237	авария	21	28.12.2025	10:40	22.12.2025	12:00	Железнодорожный район	РП-213	яч.11	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-2397 яч.1 на яч.6 ТП-2399	внеш.мех.воздействие	включить в план кап.ремонта	321,15
238	авария	22	31.12.2025	6:40	31.12.2025	16:35	Ленинский район	ПС Северная	яч.53	ТО+ЗНЗ	КЛ	бал	ТП-1748 (тяг.18)на яч.53 ПС Северная	износ изоляции	включить в план кап.ремонта	0