


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП "УльГЭС"

 Л.Н. Демченко
" " 2020 г.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПО ЯЧЕЙКАМ НА ЦЕНТРАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ,
находящимся в оперативном ведении МУП "УльГЭС"
в режимный день 17.06.20 года**

ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																					
	105	107	109	115	125	127	206	208	210	216	309	311	315	333	404	406	408	410	414	416	517	604
I max, A	30	120	62	100		60	95	10	40	20	24	50	5	80	29	90	10	100	20	50	0	5
I min, A	10	50	26	10		10	30	5	20	20	12	10	5	20	10	60	5	36	20	10	0	0
U max, кВ	10.15																				6.15	
U min, кВ	9.91																				5.97	

ПС СВЯГА

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																	
	149	153	155	161	218	232	234	236	240	348	350	352	360	442	448	458	460	462
I max, A	110	30	100	120	20	20	20	50	140	10	130	150	210	0	150	210	20	110
I min, A	40	20	50	60	10	10	10	20	50	10	50	80	120	0	80	50	10	20
U max, кВ	6.23																	
U min, кВ	6.09																	

ПС УЛЬЯНОВСКАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																				
	107	108	110	117	204	205	211	216	217	219	303	305	306	316	317	403	405	408	414	416	417
I max, A	10	30	200	85	110	50	10		80	60	85	55	10	75	95	130	67	110	100	5	30
I min, A	5	5	100	45	55	30	2		31	30	40	35	5	30	40	65	20	30	50	0	15
U max, кВ	6.3																				
U min, кВ	6.1																				

ПС ЛЕСНАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ						
	115	116	207	209	327	328	434
I max, A	22	100	36	58	96	61	13
I min, A	12	37	17	24	44	29	6
U max, кВ	6.2						
U min, кВ	6.0						

ПС СЕВЕРНАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																						
	38	39	40	41	43	44	49	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	66	67	68
I max, A	100	10	5	5	20	80	5	50	0	10	20	60	40	120	10	30	100	50	10	30	10	140	40
I min, A	50	5	5	5	5	20	5	20	0	5	10	20	10	20	5	10	40	40	5	10	5	60	10
U max, кВ	10.3																						
U min, кВ	9.9																						

ГПП УМЗ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ				
	4	8	31	45	50
I max, A	75	52	75	0	52
I min, A	40	30	35	0	25
U max, кВ	6.2				
U min, кВ	6.1				

ПС ЮЖНАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																				
	109	111	113	117	121	125	129	137	139	214	218	224	226	228	347	371	373	444	448	452	454
I max, A	20	70	20	80	10	100	60	120	80	20	20	50	120	170	0	10	0	80	130	50	110
I min, A	10	30	10	10	10	80	40	70	20	20	10	40	50	120	0	10	0	40	80	30	30
U max, кВ	6.5																				
U min, кВ	6.2																				

ПС ВОСТОЧНАЯ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ									
	109	202	207	209	213	303	309	310	410	412
I max, A	30	100	10	10	20	10	80	10	90	90
I min, A	10	70	10	10	10	10	20	10	10	10
U max, кВ	10.4									
U min, кВ	9.7									

ГПП УРЛЗ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ						
	103	105	107	208	308	403	407
I max, A	32	28	0	100	144	0	98
I min, A	10	8	0	52	75	0	56
U max, кВ	6.3						
U min, кВ	6.0						

ПС АВТОЗАПЧАСТЬ

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ								
	115	119	226	228	311	315	410	412	416
I max, A	140	50	50	20	50	50	120	0	50
I min, A	70	20	20	10	20	20	100	0	30
U max, кВ	6.2								
U min, кВ	6.1								

ПС ЗАВОЛЖСКАЯ **ДАННЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ**

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ										
	2	4	8	13	20	22	39	40	41	50	47
I max, A											
I min, A											
U max, кВ											
U min, кВ											

ГПП УТЭЦ-1

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ			
	14	33	35	44
I max, A	138	0	129	86
I min, A	83	0	52	42
U max, кВ	6.3			
U min, кВ	6.2			

ГПП НГ-1**ДАННЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ**

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ																
	1	5	13	15	17	18	21	24	28	39	43	45	41	59	48	56	52
I max, A																	
I min, A																	
U max, кВ																	
U min, кВ																	

ГПП НГ-2**ДАННЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ**

	НОМЕР ЯЧЕЙКИ													
	9	11	13	15	17	19	20	37	39	41	43	45	47	30
I max, A														
I min, A														
U max, кВ														
U min, кВ														

СОГЛАСОВАЛ

Начальник ОДС МУП "УльгЭС"


 _____ Л.Г. Белавина

СОСТАВИЛ

Зам. начальника ОДС МУП "УльгЭС" по режимам


 _____ Е.Э. Васин