Расчет уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг

Субъект РФ	Ульяновская область
Отчет предоставляется в рамках первого долгосрочного периода регулирования	нет
Первый год долгосрочного периода регулирования	2020
Тип данных	Факт
Отчетный фактический период	2024
Версия	Версия организации
Признак филиала	нет
Организация	МУП "Ульяновская городская электросеть"
ИНН	7303003290
КПП	732501001

Адрес организации

Юридический адрес	432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, 46
Почтовый адрес	432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, 46

Руководитель

Фамилия, имя, отчество	Лапшов Сергей Александрович
Должность	И.о. директора
(код) номер телефона	(8422)27-49-05

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество	Карасева Татьяна Васильевна
(код) номер телефона	(8422)27-49-30

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество	Кириллов Александр Геннадьевич
Должность	начальник отдела автоматизации
(код) номер телефона	8(8422)274989
e-mail	bdk@ulges.ru

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начался с 2018 года по 2023 год включительно

№ п/п	Наименование показателя	2024 год Факт
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	44 271
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Πsaidi), час	0,83637
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Πsaifi), шт.	0,54252

И.о. директора	Лапшов Сергей Александрович
Должность	ФИО

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 3.1 Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети

№ п/п	Наименование	2024 год
1	Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)	742
2	Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)	0
3	**max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр)**	742,0000
4	**Пзаяв_тпр**	1,0000

Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети

№ п/п	Наименование	2024 год
1	Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)	554
2	Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр)	0
3	**max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр)**	554,0000
4	**Пнс_тпр**	1,0000

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр

№ п/п	Наименование	2024 год
1	**Птпр**	1,0000

Должность	ФИО	Подпись
И.о. директора	Лапшов Сергей Александрович	

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ☐
сетевой организации (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2018 года)

№ п/п	Показатель	N формулы (пункта) МУ	2024 год
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_{п}$)	1	
2	Объем недоотпущенной электрической энергии ($П_{ens}$)	4	
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saidi}$)	2	0,83637
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($П_{saifi}$)	3	0,54252
5	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)	7 или 12	1,0000
6	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($П_{тсо}$)	11	
7	Плановое значение показателя $П_{п}$, $П^{пл}_{п}$	Глава IV1 Методических указаний	
8	Плановое значение показателя $П_{тпр}$, $П^{пл}_{тпр}$	Глава IV1 Методических указаний	1,0000
9	Плановое значение показателя $П_{тсо}$, $П^{пл}_{тсо}$	Глава IV1 Методических указаний	
10	Плановое значение показателя $П_{ens}$, $П^{пл}_{ens}$	Глава IV1 Методических	
11	Плановое значение показателя $П_{saidi}$, $П^{пл}_{saidi}$	Глава IV 2 Методических	0,71093
12	Плановое значение показателя $П_{saifi}$, $П^{пл}_{saifi}$	Глава IV 2 Методических указаний	0,73981
13	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	Глава V Методических	
14	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	Глава V Методических	0,0000
15	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	Глава V Методических	1,0000
16	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Глава V Методических указаний	
17	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических	0,0000
18	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических	
19	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Глава V Методических	1,0000

Должность	ФИО	Подпись
И.о. директора	Лапшов Сергей Александрович	

№ п/п	СПРАВОЧНО	2023 год	2024 год
1	Коэффициент допустимого отклонения K1m:		0,25000
2	Коэффициент допустимого отклонения Km:		0,25000
3	Отчет предоставляется в рамках первого долгосрочного периода регулирования:		нет
4	Количество лет в текущем долгосрочном периоде		5
5	Коэффициент допустимого отклонения Птпр в периоде t-1:	1,00	
6	Плановый показатель Птпр	1,00000	
7	Фактический показатель Птпр	1,00000	
8	Достижение показателя Птпр в периоде t-1 (да-1;нет-0)	1	
9	Коэффициент допустимого отклонения Πsaidi в периоде t-1:	0,25	
10	Плановый показатель Πsaidi	0,71093	
11	Фактический показатель Πsaidi	0,83637	
12	Достижение показателя Πsaidi в периоде t-1 (%)	18%	
13	Коэффициент допустимого отклонения Πsaifi в периоде t-1:	0,25	
14	Плановый показатель Πsaifi	0,73981	
15	Фактический показатель Πsaifi	0,54252	
16	Достижение показателя Πsaifi в периоде t-1 (%)	-27%	
17	Коэффициент допустимого отклонения для Ккач1:		0,9900

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества ☐ оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2018 года)

№ п/п	Показатель	2024 год
1	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	
2	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над1}$	0,0000
3	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над2}$	1,0000
4	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач}$	
5	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач1}$	0,0000
6	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач2}$	
7	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач3}$	1,0000
8	Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $К_{об}$	0,4000
9	Максимальный процент корректировки	25,00%
10	Понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)	0,1000

И.о. директора	Лапшов Сергей Александрович
Должность	ФИО

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации 2024 год

	Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения ☐ передачи электрической энергии и их			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности ☐ (0 - нет, 1 - да)
№ п/п	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: Кабельная линия (далее - КЛ),Воздушная линия (далее - ВЛ), Кабельно-воздушная линия (далее - КВЛ), Подстанция (далее - ПС), Трансформаторная подстанция (далее - ТП), Распределительный пункт (далее - РП)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, год, месяц, день)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, год, месяц, день)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, ч	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1- й и 2- й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, ☐ в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт						
												Всего	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии						
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН 1 (27, 5 - 60 кВ)	СН 2 (1 - 20 кВ)	НН (до 1 кВ)							
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
×	1.1	1		ВЛ	ТП-1022	0.38	04, 58, 2024.01.03	06, 30, 2024.01.03	В	1,530	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул. Красноармейская		ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания)	1	0	0	1	0	0	0	1	0	7,67		2 2024-01-03	3.4.9.3	4.13	0
×	1.2	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 408	10	08, 41, 2024.01.03	09, 08, 2024.01.03	В	0,450	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3178 яч.7 - ТП-3058 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.11 - ЦП-Центральная Яч.408, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.13-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.2 - ТП-3069 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.6 - ТП-3621 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 Яч.1 - РП-330 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3069 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 Яч.1 - ТП-3108А Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108А Яч.1 - ТП-3617 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а Яч.2 - РП-330 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3108а яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3646 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.3 - ТП-3841 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.5 - РП-330 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.4 - ТП-3624 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.4-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.4-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3702 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.408,		АНО "Центр ТСЖ"; ОГКУ "Корпорация развития ИТ-МФЦ Ульяновской области" (ОГКУ "Правительство для граждан"); ООО "Альбион"; ООО "Доновой" (6009124КУ); Предприниматель Хайруллов Альберт Сагитович; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ	137	0	10	125	0	0	17	118	2	299,06	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	4 2024-01-03	3.4.8.5	4.12	1
×	1.3	3		КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 26	10	09, 03, 2024.01.03	12, 07, 2024.01.03	В	3,070	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1770 яч.4 - ТП-1777 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.3 - ТП-3017 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-26, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017		УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	1	17	0	0	1	17	0	29,88		3 2024-01-03	3.4.8.5	4.12	1
×	1.4	4		ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. 3	0.38	12, 25, 2024.01.08	12, 50, 2024.01.08	В	0,420	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4136 \ Ш04-1 \ яч.-3			29	0	0	29	0	0	0	29	0	16,80		6 2024-01-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.5	4		ТП	ТП-4046\Ш04-1\яч. 2	0.38	13, 10, 2024.01.08	13, 22, 2024.01.08	В	0,200	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			48	0	0	48	0	0	0	48	0	21,33		7 2024-01-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.6	3		ВЛ	ТП-3707\Ш04-1\яч. 3	0.38	13, 02, 2024.01.09	14, 00, 2024.01.09	В	0,970	ВЛ 0.38 кВ ТП-3707 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,51		8 2024-01-09	3.4.9.3	4.13	0
×	1.7	3		ВЛ	ТП-3707\Ш04-1\яч. 3	0.38	16, 00, 2024.01.09	16, 50, 2024.01.09	В	0,830	ВЛ 0.38 кВ ТП-3707 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,51		9 2024-01-09	3.4.9.3	4.13	0
×	1.8	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-4\яч. 48	10	14, 20, 2024.01.11	14, 43, 2024.01.11	В	0,380	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ на Т2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.8 - ТП-5025 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.2 - РП-501 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.2 - РП-501 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; ЗАО Универмаг "Заволжский"; ИП Лунявев Илья Валерьевич; МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; МБДОУ детский сад №176; МБОУ СШ № 17; ОГБОУ среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"; ООО " СК-групп"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "СЭСНа"; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	177	0	49	125	0	0	100	74	3	272,72	ООО "РегионПромСтрой";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	10 2024-01-11	3.4.8.5	4.12	1
×	1.9	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-ЗП-1344 авт. выкл №3 до ВРУ МКД №1, №3. ул. Школьная п. Пригородный	0.38	09, 30, 2024.01.12	16, 00, 2024.01.12	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344 \ Ш04-1 \ яч.-3			6	0	0	6	0	0	0	6	0	0,22		14 2024-01-10			1
×	1.10	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-ЗП-1782 руб. №3 до ВРУ МКД №3. ул. Фасадная п. Пригородный	0.38	09, 30, 2024.01.12	16, 00, 2024.01.12	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1782\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782 \ Ш04-1 \ яч.-1			20	0	0	20	0	0	0	20	0	14,98		13 2024-01-10			1
×	1.11	1		ВЛ	ТП-1128\Ш04-1\яч. 3	0.38	14, 50, 2024.01.13	16, 10, 2024.01.13	В	1,330	ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\ул.Дзержинского,14-42,5-23			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,33		11 2024-01-13	3.4.9.3	4.13	0
×	1.12	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4197 руб.2 ул 1 Мая.ж.д.№ 27-49, 20-42, СНТ "Володарского" сад. 2	0.38	10, 00, 2024.01.15	13, 00, 2024.01.15	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4197\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4197 \ Ш04-1 \ яч.-2			30	0	0	30	0	0	0	30	0	7,81		6 2024-01-09			1
×	1.13	1		ТП	ТП-1783 РУ-0,4кВ руб.№18,№24	0.38	09, 00, 2024.01.16	16, 00, 2024.01.16	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1783\ул.Красноармейская,16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1783 \ Ш04-2 \ яч.-18			2	0	0	2	0	0	2	0	0	31,74		17 2024-01-11			1
×	1.14	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2256 р. 16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по Московскому шоссе, 67 щ.2	0.38	15, 30, 2024.01.16	16, 30, 2024.01.16	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2256\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2256 \ Ш04-2 \ яч.-16			4	0	0	4	0	0	0	4	0	10,36		10 2024-01-10			1
×	1.15	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 РУ-0,4 кВ р. 14 до ВРУ-0,4 кВ щ.1 ж/д по ул. Терешковой, 3	0.38	15, 30, 2024.01.16	16, 30, 2024.01.16	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,10		11 2024-01-10			1
×	1.16	2		ТП	ТП-2581\Ш04-1\яч. 2	0.38	07, 40, 2024.01.17	09, 40, 2024.01.17	В	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2581\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			18	0	0	18	0	0	0	18	0	13,10		13 2024-01-17	3.4.8.5	4.13	1
×	1.17	2		ВЛ	ТП-2233\Ш04-1\яч. 4	0.38	07, 57, 2024.01.17	10, 00, 2024.01.17	В	2,050	КЛ 0.38 кВ ТП-2233\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,43		14 2024-01-17	3.4.9.3	4.13	0
×	1.18	1		ТП	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 1 СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.01.17	16, 00, 2024.01.17	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Гончарова, 8,Заго"Весна",м-н"Весна", КЛ 0.38 кВ ТП-1088\резерв. рубильн.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология,вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология,ул.Кузнецова,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол, новый корпус, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	2	6	0	24,39		2978 2023-12-21			1

×	1.19	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2577 РУ-0,4 кВ р. 11, 12 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Рябикова, 80 ш. 1, 3	0.38	09, 00, 2024.01.17	16, 00, 2024.01.17	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	7,24		24 2024-01-15			1
×	1.20	2		ТП	ТП-2285 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ , Т-1.	0.38	09, 30, 2024.01.17	16, 00, 2024.01.17	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285 \ Ш04-1		ООО "Квартя"; ООО "УК"Солидарность"	14	0	3	11	0	0	7	7	0	90,18		2928 2023-12-18			1
×	1.21	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2590 РУ-0,4 кВ р. 7 до ВРУ-0,4 кВ ш.1 ж/д по ул. Ефремова, 143 п. 2	0.38	09, 30, 2024.01.17	11, 00, 2024.01.17	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2590\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2590 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	9,05		28 2024-01-16			1
×	1.22	3		ТП	ТП-3174\Ш04-2\яч. 2	0.38	12, 58, 2024.01.17	13, 44, 2024.01.17	В	0,770	КЛ 0.38 кВ ТП-3174\Ш04 - 2\Line-Abn1		ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер	1	1	0	0	0	0	0	1	0	57,20		15 2024-01-17	3.4.8.5	4.13	1
×	1.23	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2294 руб. №1, руб. №10 до детского сада по ул. Рябикова, 54А	0.38	13, 30, 2024.01.17	16, 00, 2024.01.17	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294 \ Ш04-2 \ яч.-10			2	0	0	2	0	0	2	0	0	5,01		26 2024-01-15			1
×	1.24	2		ТП	ТП-2285 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ , Т-2.	0.38	08, 30, 2024.01.18	16, 00, 2024.01.18	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285 \ Ш04-2		ООО "Квартя"; ООО "УК"Солидарность"	10	0	3	7	0	0	6	4	0	48,70		2930 2023-12-18			1
×	1.25	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2577 РУ-0,4 кВ р. 11, 12 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Рябикова, 80 ш. 1, 3	0.38	09, 00, 2024.01.18	15, 00, 2024.01.18	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	7,24		24 2024-01-15			1
×	1.26	1		ТП	ТП-1088 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.01.18	15, 00, 2024.01.18	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Кузнецова, 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стаматология (ва2), КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол,вспомогат. корпус, , КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол,новый корпус, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-2		ООО "Репортер 73"	10	0	1	9	0	0	4	6	0	27,88		2980 2023-12-21			1
×	1.27	2		ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП-2854 до ТП-2669	6	09, 30, 2024.01.18	16, 00, 2024.01.18	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2354, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2354 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385H, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385H \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385H \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	21,08		3036 2023-12-29			1
×	1.28	2		ТП	ТП-2285 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.01.18	12, 30, 2024.01.18	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2285\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2285 \ Ш04-2		ООО "Квартя"; ООО "УК"Солидарность"	24	0	6	18	0	0	13	11	0	53,88		2964 2023-12-20			1
×	1.29	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2577 РУ-0,4 кВ р. 11, 12 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Рябикова, 80 ш. 1, 3	0.38	09, 00, 2024.01.19	16, 00, 2024.01.19	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	7,24		24 2024-01-15			1
×	1.30	1		ТП	ТП-1168 РУ-0,4кВ руб. №4 на здание по ул.Радищева д.171	0.38	09, 00, 2024.01.19	16, 00, 2024.01.19	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168 \ Ш04-1 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	18,49		38 2024-01-18			1
×	1.31	2		ВЛ	ВЛ-6кВ от ПС "Ульяновская" яч. 408 от ПП-2854 до опоры №22	6	09, 30, 2024.01.19	16, 00, 2024.01.19	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2384H\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384H \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2941, ТП 6 (6.3) кВ ТП-294			19	0	0	8	0	0	8	0	11	58,62	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	3035 2023-12-29			1
×	1.32	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2292 руб. №7, руб. №14 до детского сада по ул. Рябикова, 58	0.38	13, 30, 2024.01.19	16, 00, 2024.01.19	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	15,67		25 2024-01-15			1

×	1.33	3		ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 13	10	08, 44, 2024.01.21	21, 53, 2024.01.21	В	13,150	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698			293	0	0	292	0	0	14	278	1	461,42	ООО "СК Энерго"	16	2024-01-21	3.4.9.1	4.13	0
×	1.34	4		КЛ	КЛ-0,4кВ от РП-402 РУ-0,4кВ руб. №7 на ж.д. по ул. Солнечная, 12	0.38	08, 30, 2024.01.22	16, 00, 2024.01.22	П	7,500	КЛ 0.38 кВ РП-402\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ Ш04-1 \ яч.-7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	32,63		65	2024-01-19			1
×	1.35	2		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2571 руб. 4 и10	0.38	09, 30, 2024.01.22	16, 00, 2024.01.22	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Маг" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	21,00		20	2024-01-11			1
×	1.36	2		ТП	ТП-2264 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ , Тр-р.	0.38	08, 30, 2024.01.23	16, 00, 2024.01.23	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2264 Яч.1 - ТП-2264 Яч.КЛ 0.4 кВ, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	117,69		2932	2023-12-18			1
×	1.37	1		ТП	ТП-3025 оборудование 2 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №2	10	09, 45, 2024.01.23	16, 00, 2024.01.23	П	6,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Альбион"	4	0	3	0	0	0	0	3	1	8,56	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2983	2023-12-21			1
×	1.38	1		ТП	ТП-3025 оборудование 1 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	09, 45, 2024.01.24	16, 00, 2024.01.24	П	6,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Альбион"; ООО "СЗ Премьера"	4	0	4	0	0	0	0	4	0	7,55		2984	2023-12-21			1
×	1.39	3		КЛ	ПП-3708\с.ш.-1	6	15, 07, 2024.01.24	15, 58, 2024.01.24	В	0,850	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ ПУС Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	2	9	0	0	7	4	3	17,10	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	18	2024-01-24	3.4.8.5	4.12	1
×	1.40	1		ПС	ПС Южная яч.113	0.38	09, 00, 2024.01.25	16, 00, 2024.01.25	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3849\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3056, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3056 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3609 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3670 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3724 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3805 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3836 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3839 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3849 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3933 \ с.ш.-1		ЗАО "МНС"	6	0	1	0	0	0	1	0	5	56,61	ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "СК Энерго"	2999	2023-12-22			1
×	1.41	4		ТП	ТП-5010 РУ-0,4кВ 1СШ	0.38	09, 30, 2024.01.25	15, 00, 2024.01.25	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010 \ Ш04-1		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"	53	2	14	35	0	0	15	36	2	191,69	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	33	2024-01-17			1
×	1.42	2		ТП	ТП-2658 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2.	0.38	09, 30, 2024.01.25	16, 00, 2024.01.25	П	6,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658 \ Ш04-2			5	0	0	5	0	0	4	1	0	31,49		2936	2023-12-18			1

×	1.43	2		ТП	ТП-2658 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1. Т-2	0.38	11, 00, 2024.01.25	12, 30, 2024.01.25	П	1,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	8	2	0	62,97		2965 2023-12-20			1
×	1.44	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	12, 50, 2024.01.25	14, 25, 2024.01.25	В	1,580	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876		УМУП "Ульяновскводоканал"	20	0	1	17	0	0	1	17	2	735,78	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	19 2024-01-25	3.4.8.5	4.12	1
×	1.45	1		КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч. 6	10	12, 50, 2024.01.25	15, 40, 2024.01.25	В	2,830	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-1414 яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1062А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1167, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1170, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1171, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1331, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1414		ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "УК "ДЕЛФИ"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"	58	0	6	51	0	0	21	36	1	72,00	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	20 2024-01-25	3.4.8.5	4.12	1
×	1.46	4		ТП	ТП-5010 РУ-0,4кВ 2СШ	0.38	09, 30, 2024.01.26	15, 00, 2024.01.26	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5010\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5010 \ Ш04-2		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	37	1	9	26	0	0	9	27	1	164,54	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	34 2024-01-17			1
×	1.47	2		ТП	ТП-2766 РУ-6 кВ, Тр-р	6	13, 30, 2024.01.26	17, 00, 2024.01.26	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0323443, КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0333, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	31,72		2938 2023-12-18			1
×	1.48	4		ТП	ТП-4130	0.38	08, 30, 2024.01.29	16, 00, 2024.01.29	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4130\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4130		ООО "Фортуна"	6	0	1	5	0	0	4	2	0	64,15		66 2024-01-19			1
×	1.49	1		ВЛ	ТП-1135\Ш04-1\яч. 4	0.38	12, 15, 2024.01.29	13, 58, 2024.01.29	В	1,720	ВЛ 0.38 кВ ТП-1135\ул. Тимирязева, 24-42			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,11		21 2024-01-29	3.4.9.3	4.13	0
×	1.50	2		ТП	ТП-2658 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1.	0.38	09, 30, 2024.01.30	16, 00, 2024.01.30	П	6,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	4	1	0	31,49		2934 2023-12-18			1
×	1.51	2		ВЛ	ТП-2352\Ш04-1\яч. 3	0.38	21, 20, 2024.01.30	22, 47, 2024.01.30	В	1,450	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,10		22 2024-01-30	3.4.9.3	4.13	0
×	1.52	2		КЛ	РП-217\с.ш.-1\яч. 15	6	01, 43, 2024.01.31	02, 47, 2024.01.31	В	1,070	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.5 - РП-217 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2576 Яч.5 - ТП-2577 Яч.5, РП 6 (6.3) кВ РП-217, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2387, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2576		МБОУ "Гимназия № 13"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; ООО "УК"Солидарность"	16	0	6	10	0	0	2	14	0	24,82		23 2024-01-31	3.4.8.5	4.12	1
×	1.53	1		ВЛ	ВЛ3- 6 кВ от ПП-3717 яч.6 до ПП-3606Н яч.3	6	09, 00, 2024.01.31	16, 00, 2024.01.31	П	7,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3055 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3612, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3612 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3632, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3632 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3633, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3633 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3634, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3634 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3642, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3642 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3650, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3650 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3656, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3656 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3658, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3658 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3662, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3662 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3669, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3669 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	24,34		2991 2023-12-21			1
×	1.54	2		ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2241 на ТП-2242	6	09, 00, 2024.01.31	16, 00, 2024.01.31	П	7,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	12,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	127 2024-01-25			1
×	1.55	1		ТП	ТП-ЗП-1698, ТП-ЗП-1286	0.38	09, 30, 2024.01.31	12, 00, 2024.01.31	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698 \ Ш04-1			161	0	0	160	0	0	1	159	1	123,79		29 2024-01-16			1
×	1.56	1		ТП	ТП-ЗП-1215, ТП-ЗП-1471	0.38	11, 00, 2024.01.31	12, 00, 2024.01.31	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1471\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471 \ Ш04-1			32	0	0	32	0	0	1	31	0	27,40		30 2024-01-16			1
×	1.57	2		ВЛИ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2571 руб. 4 и10	0.38	09, 30, 2024.02.01	15, 00, 2024.02.01	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\СИП 3х35+1х54,6 торг. киоск ООО "Нано Мак" по ул. Камышинская (автоб. ост."Хоз. маг."), КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-4			12	0	0	12	0	0	2	10	0	15,53		82 2024-01-22			1
×	1.58	2		КЛ	РП-217\с.ш.-2\яч. 12	6	11, 07, 2024.02.01	12, 01, 2024.02.01	В	0,900	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-217, РП 6 (6.3) кВ РП-217 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571			16	0	0	16	0	0	6	10	0	52,38		24 2024-02-01	3.4.8.5	4.12	1

×	1.59	4		КЛ	РП-502\с.ш.-1\яч. 5	10	06, 11, 2024.02.02	07, 35, 2024.02.02	В	1,400	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-502, РП 10 (10.5) кВ РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	38	0	7	31	0	0	21	17	0	54,24		25 2024-02-02	3.4.8.5	4.12	1
×	1.60	4		ТП	ТП-4042 РУ-0,4кВ 2СШ	0.38	09, 30, 2024.02.02	16, 00, 2024.02.02	П	6,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042 \ Ш04-2			28	0	0	28	0	0	4	24	0	69,82		133 2024-01-26			1
×	1.61	3		ТП	ТП-3554\Ш04-1\яч. 4	0.38	13, 21, 2024.02.02	15, 00, 2024.02.02	В	1,650	КЛ 0.38 кВ ТП-3554\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,54		26 2024-02-02	3.4.9.3	4.13	0
×	1.62	4		ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	06, 10, 2024.02.05	13, 05, 2024.02.05	В	6,920	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ-10кВ - ТП-5268, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ (0), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5268			12	0	0	10	0	0	2	8	2	37,18	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГППТ");ООО "ЭкоСеть"	27 2024-02-05	3.4.9.3	4.13	0
×	1.63	1		ТП	ТП-3624 руб.8 + руб.12 ул. Пушкинская, 7	0.38	13, 30, 2024.02.05	16, 30, 2024.02.05	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,08		157 2024-01-30			1
×	1.64	4		ТП	ТП-5082 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.02.06	15, 30, 2024.02.06	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082 \ Ш04-1		ГУЗ городская поликлиника №6; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	25	0	6	19	0	0	9	16	0	58,63		39 2024-01-18			1
×	1.65	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2545 руб.9 до ж/д по пр. 50 лет ВЛКСМ, 20	0.38	09, 30, 2024.02.06	11, 30, 2024.02.06	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545 \ Ш04-1 \ яч.-9			4	0	0	4	0	0	0	4	0	9,94		106 2024-01-24			1
×	1.66	1		ТП	ТП-1168 РУ-10/0,4кВ и силовой тр-р	10	09, 30, 2024.02.06	16, 00, 2024.02.06	П	6,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\Водогрейка, ул.Радищева,169, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул. Симбирская, 45, ВЛ 0.38 кВ ТП-1168\ул.Симбирская, 47. ОАО РАТО, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№11, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ Резерв руб№9, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автомойка, Симбирская,47, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Автошкола, ул.Радищева, 171, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38, КЛ 0.38 кВ ТП-1168\БС "МТС", КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (яв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\ж/д,ул. Бакинская, 34-36 (яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Мастерские ОГН, ул.Симбирская,47, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	8	4	0	28,64		100 2024-01-24			1
×	1.67	2		ТП	ТП-2261\Ш04-1\яч. 8	0.38	10, 45, 2024.02.06	11, 46, 2024.02.06	В	1,020	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6			1	0	0	1	0	0	0	1	0	32,96		29 2024-02-06	3.4.9.3	4.13	0
×	1.68	1		ВЛ	ТП-1733\Ш04-2\яч. 12	0.38	11, 40, 2024.02.06	13, 22, 2024.02.06	В	1,700	ВЛ 0.38 кВ ТП-1733\ул.Фрунзе		Хабалаев С.З.	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,22		30 2024-02-06	3.4.9.3	4.13	0
×	1.69	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	01, 35, 2024.02.07	02, 47, 2024.02.07	В	1,200	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420		УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	1	13	0	0	14	0	1	48,36	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	31 2024-02-07	3.4.8.5	4.12	1
×	1.70	1		ТП	ТП-3236 РУ-6 кВ яч.1	6	08, 45, 2024.02.07	13, 00, 2024.02.07	П	4,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3236\Ш04 - 1\Line-Abn1		АО"УСК"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,77		96 2024-01-23			1
×	1.71	4		ТП	ТП-5082 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.07	15, 30, 2024.02.07	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5082\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082 \ Ш04-2		ГУЗ городская поликлиника №6; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	12	0	3	9	0	0	7	5	0	18,55		41 2024-01-18			1
×	1.72	2		ВЛ	ВЛ3-6 кВ от ПП-2946 до ТП-2773а6	6	09, 30, 2024.02.07	15, 01, 2024.02.07	П	5,520	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2386 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2389 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2701 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2704 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2945 \ с.ш.-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	6,40		136 2024-01-26			1
×	1.73	2		ТП	ТП-2544 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	13, 30, 2024.02.07	16, 30, 2024.02.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2544\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	2	7	0	26,02		210 2024-02-05			1
×	1.74	4		ТП	ТП-5083 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.08	15, 30, 2024.02.08	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5083 \ Ш04-1		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94; ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	5	7	0	0	3	9	0	35,57		43 2024-01-18			1

×	1.75	2		ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	12, 35, 2024.02.08	14, 50, 2024.02.08	В	2,250	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бкв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2854 - ПС "Ульяновская" Яч.408, КЛ			22	0	0	18	0	0	14	4	4	53,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	32 2024-02-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.76	2		КЛ	РП-205\с.ш.-1\яч. 7	6	01, 10, 2024.02.09	02, 06, 2024.02.09	В	0,930	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.0_1 - ТП-2795 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч.0_2 - ТП-2528 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.2 - РП-205 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2519 Яч.4 - ТП-2520 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.1 - ТП-2524 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 Яч.4 - ТП-2529 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2520 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 Яч.3 - ТП-2529 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2524 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.1 - ТП-2795 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2539 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.1 - ТП-2794 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 Яч.2 - ТП-2795 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2535 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2795 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524, ТП 6 (6.3)		ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"); ООО "УК Согласие "; УМУП "Ульяновскводоканал"	84	0	4	80	0	0	38	46	0	191,11		33 2024-02-09	3.4.8.5	4.12	1
×	1.77	4		ТП	ТП-5083 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.09	15, 30, 2024.02.09	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5083\Ш04 - 2\Line-Abn1_4		МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №94	3	0	1	2	0	0	1	2	0	4,99		45 2024-01-18			1
×	1.78	4		ТП	ТП-4113 тр-р	0.38	14, 00, 2024.02.09	15, 00, 2024.02.09	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4113 Яч.1 - ТП-4119 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 Яч.1 - ТП-4138 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4119 яч.4-Т1-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4119			25	0	0	23	0	0	0	23	2	43,80	СК ЭНЕРГО, ООО	169 2024-02-02			1
×	1.79	1		ВЛ	ТП-1915\Ш04-1\яч. 3	0.38	11, 45, 2024.02.10	13, 10, 2024.02.10	В	1,420	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\ул. Родниковая,1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,05		34 2024-02-10	3.4.9.3	4.13	0
×	1.80	1		ВЛ	ТП-1503	0.38	16, 05, 2024.02.10	17, 05, 2024.02.10	В	1,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1503\ул.Российская			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,00		35 2024-02-10	3.4.9.3	4.13	0
×	1.81	4		ТП	ТП-5084 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.12	15, 30, 2024.02.12	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084 \ Ш04-1		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	25	0	16	9	0	0	5	20	0	69,40		47 2024-01-18			1
×	1.82	4		ТП	ТП-4125 тр-р-1	0.38	14, 00, 2024.02.12	16, 00, 2024.02.12	П	2,000	КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.22 кВ ТП-4125\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4125 яч.5-Т1-6кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4125 \ с.ш.-1			26	0	0	26	0	0	4	22	0	208,21		173 2024-02-02			1

×	1.83	4		ТП	ТП-5084 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.13	15, 30, 2024.02.13	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5084\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084 \ Ш04-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	13	0	9	4	0	0	5	8	0	3,26		49 2024-01-18			1
×	1.84	1		ТП	ТП-3718 оборудование СШ РУ-6 кВ и Тр-р	6	09, 45, 2024.02.13	16, 00, 2024.02.13	П	6,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,72		93 2024-01-23			1
×	1.85	4		КЛ	РП-518\с.ш.-2\яч. 12	10	13, 03, 2024.02.13	15, 00, 2024.02.13	В	1,950	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5221 яч.4 - РП-518 яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5221 Шины 1-2, РП 10 (10.5) кВ РП-518, РП 10 (10.5) кВ РП-518 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5221			3	0	0	0	0	0	0	0	3	12,47	ООО "ЭнергоХолдинг"	36 2024-02-13	3.4.9.1	4.12	0
×	1.86	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3237 РУ-0,4 кВ руб. №1	0.38	08, 45, 2024.02.14	14, 00, 2024.02.14	П	5,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3237\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237 \ Ш04-1 \ яч.-1			52	0	0	52	0	0	0	52	0	31,61		98 2024-01-23			1
×	1.87	4		ТП	ТП-5086 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.14	15, 30, 2024.02.14	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086 \ Ш04-1		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	13	0	8	5	0	0	3	10	0	37,66		51 2024-01-18			1
×	1.88	1		ТП	ТП-1093 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10	09, 30, 2024.02.14	16, 01, 2024.02.14	П	6,520	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\пекарня,ул.Федерации,33, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№24, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№26, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№28, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№30, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Резерв№32, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\Сберкасса,ул.Можайского,6а, КЛ 0.38 кВ ТП-1018\ул.Федерации,30-48,52-56,35-37,45-79, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093 \ с.ш.-2			4	0	0	4	0	0	4	0	0	10,87		144 2024-01-29			1
×	1.89	1		ТП	ТП-3603, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.02.15	12, 00, 2024.02.15	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3603\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603 \ Ш04-2			3	0	0	2	0	0	2	0	1	4,14		249 2024-02-09			1
×	1.90	1		ТП	ТП-1168 РУ-0,4кВ руб. №4 на здание по ул.Радищева д.171	0.38	09, 00, 2024.02.15	12, 00, 2024.02.15	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1168\Адм.зд.,ул. Радищева, 171/38, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168 \ Ш04-1 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	8,45		271 2024-02-13			1
×	1.91	2		ТП	РУ-0,4 кВ ТП-2521 1 С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.02.15	12, 00, 2024.02.15	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2521\0зхъъ, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	2	5	0	18,68		200 2024-02-05			1
×	1.92	4		ТП	ТП-5086 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.15	15, 30, 2024.02.15	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5086\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086 \ Ш04-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	5	0	1	4	0	0	3	2	0	25,51		53 2024-01-18			1
×	1.93	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2289 РУ-0,4 кВ р. 12 до ВРУ-0,4 кВ щ.1 ж/д по ул. Ефремова, 93	0.38	08, 30, 2024.02.16	12, 00, 2024.02.16	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289 \ Ш04-2 \ яч.-12			4	0	0	4	0	0	0	4	0	6,49		292 2024-02-14			1
×	1.94	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2289 РУ-0,4 кВ р. 11 до ВРУ-0,4 кВ щ.1 ж/д по ул. Ефремова, 103	0.38	08, 30, 2024.02.16	12, 00, 2024.02.16	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2289\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2289 \ Ш04-1 \ яч.-11			2	0	0	2	0	0	0	2	0	3,22		291 2024-02-14			1
×	1.95	4		ТП	ТП-5216 РУ-0,4кВ 1СШ руб.№ 23	0.38	09, 30, 2024.02.16	15, 30, 2024.02.16	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5216\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216 \ Ш04-1		ИП Любимова Наталья Александровна; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; УМУП "Ульяновскводоканал"	29	0	15	14	0	0	9	20	0	51,12		241 2024-02-08			1
×	1.96	3		ТП	ТП-3807\Ш04-1\яч. 15	0.38	11, 30, 2024.02.18	12, 32, 2024.02.18	В	1,030	КЛ 0.38 кВ ТП-3807\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			51	0	0	51	0	0	0	51	0	68,00		37 2024-02-18	3.4.9.3	4.13	0
×	1.97	2		ВЛ	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-1\яч. 17	10	20, 47, 2024.02.18	00, 20, 2024.02.19	В	3,550	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656			6	0	0	6	0	0	0	6	0	22,35		38 2024-02-18	3.4.9.1	4.13	0

1.98	2		ТП	ТП-2242 РУ-6 кВ	6	09, 00, 2024.02.19	13, 00, 2024.02.19	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1																								1
1.99	2		ТП	РУ-0,4 кВ ТП-2566 1 С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.02.19	12, 00, 2024.02.19	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"	19	0	4	15	0	0	2	17	0	21,76		198 2024-02-05			1
1.100	4		ТП	ТП-4114 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09, 30, 2024.02.19	16, 00, 2024.02.19	П	6,500	КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.22 кВ ТП-4114\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4114 \ с.ш.-1			5	0	0	5	0	0	1	4	0	13,63		235 2024-02-08			1
1.101	4		ТП	ТП-5141 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.19	15, 30, 2024.02.19	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад № 229; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УО Жилстройсервис"	24	0	15	9	0	0	5	19	0	63,10		55 2024-01-18			1
1.102	2		ТП	ТП-2999Н РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	09, 30, 2024.02.19	16, 00, 2024.02.19	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\СИП 3х35+1х54,6 АЭС пр. Олимпийский, 2, КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2999Н\ТП-2999\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2999Н \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	1	2	0	4,06		184 2024-02-02			1
1.103	2		ТП	РУ-0,4 кВ ТП-2566 2 С.Ш.	0.38	13, 30, 2024.02.19	16, 00, 2024.02.19	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2566\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566 \ Ш04-2		МАОУ "Гимназия № 34"	7	0	1	6	0	0	2	5	0	25,11		199 2024-02-05			1
1.104	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2540 РУ-0,4 кВ р. 8 до ВРУ-0,4 кВ школы № 49 по ул. Доватора, 15	0.38	13, 30, 2024.02.19	16, 00, 2024.02.19	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2540\05, КЛ 0.38 кВ ТП-2540\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2540 \ Ш04-1 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,75		220 2024-02-06			1
1.105	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3624 руб. № 8, №12.	0.38	14, 00, 2024.02.19	16, 00, 2024.02.19	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3624\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,24		313 2024-02-16			1
1.106	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2270 РУ-0,4 кВ р. 19, 20 до ВРУ-0,4 кВ столовой школы № 8 по ул. Терешковой, 22	0.38	09, 00, 2024.02.20	16, 00, 2024.02.20	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2270\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270 \ Ш04-1 \ яч.-19, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2270 \ Ш04-2 \ яч.-20		МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4,73		218 2024-02-06			1
1.107	1		РП	РП-106 1СШ РУ-10/0,4кВ и силовой тр-р №1	10	09, 00, 2024.02.20	16, 00, 2024.02.20	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\ пр.Нариманова, д.34, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\Освещение стоянки, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова Автомойка, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.12-20, 32-36, 44-48, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.22 торг.павильон, ВЛ 0.38 кВ РП-106Н\пр.Нариманова, д.44 "Паутина", КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманова, КЛ 0.38 кВ РП-106Н\АЗС пр.Нариманова, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ Ш04-1			20	0	0	20	0	0	3	17	0	37,07		102 2024-01-24			1
1.108	1		ТП	ТП-3П-1210, ТП-3П-1220(аб)	0.38	09, 30, 2024.02.20	13, 00, 2024.02.20	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1210 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1220 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1			70	0	0	70	0	0	0	70	0	127,88		159 2024-01-31			1
1.109	4		ТП	ТП-5141 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.20	16, 30, 2024.02.20	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5141\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5141 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад № 229; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "УО Жилстройсервис"	12	0	7	5	0	0	3	9	0	50,90		58 2024-01-18			1

×	1.110	2		ТП	ТП-2573 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 30, 2024.02.20	16, 00, 2024.02.20	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573 \ Ш04-2			7	0	0	7	0	0	3	4	0	18,53		186 2024-02-02			1
×	1.111	1		ТП	ТП-3470 оборудование 1 СШ РУ-0,4/6 кВ и Тр-р №1	6	09, 45, 2024.02.20	16, 00, 2024.02.20	П	6,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-1		ООО УК "Авион"	21	0	3	18	0	0	2	19	0	37,31		87 2024-01-23			1
×	1.112	4		КЛ	РП-ВСО\с.ш.-2\яч. 12	10	12, 30, 2024.02.20	14, 23, 2024.02.20	В	1,880	ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4002 Яч. 2 - ПП-4084, ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ТТП-4084 - ВЛ оп.31, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4085 яч.1 - ВЛ-10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.418 (4), КЛ 10 (10.5) кВ РП ВСО яч.12 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 Яч.1 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.4 - ТП-4080 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4078 Яч.8 - РП-ВСО Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4080 Яч.8 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4084, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО, РП 10 (10.5) кВ РП-ВСО \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002,		ООО "БПК ГАЗ"	670	0	1	667	0	0	22	646	2	860,48	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	39 2024-02-20	3.4.8.5	4.12	1
×	1.113	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	6	22, 57, 2024.02.20	01, 23, 2024.02.21	В	2,430	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.0_2 - РП-316 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Авион"	94	0	7	82	0	0	35	54	5	212,86	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	40 2024-02-20	3.4.8.5	4.12	1
×	1.114	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2262 РУ-0,4 кВ р. 3, 6 до ВРУ-0,4 кВ школы № 8 по ул. Терешковой, 22	0.38	09, 00, 2024.02.21	16, 00, 2024.02.21	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262 \ Ш04-1 \ яч.-6		МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой	2	0	2	0	0	0	0	2	0	3,74		219 2024-02-06			1
×	1.115	4		ТП	ТП-5143 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.21	15, 30, 2024.02.21	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143 \ Ш04-1		ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "УО Жилстройсервис"	9	0	3	6	0	0	2	7	0	24,18		60 2024-01-18			1
×	1.116	2		ТП	ТП-2573 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 30, 2024.02.21	16, 00, 2024.02.21	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	2	10	0	56,70		188 2024-02-02			1
×	1.117	1		ТП	ТП-3470 оборудование 2 СШ РУ-0,4/6 кВ и Тр-р №2	6	09, 45, 2024.02.21	16, 00, 2024.02.21	П	6,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-2		ООО УК "Авион"	19	0	3	16	0	0	2	17	0	32,33		88 2024-01-23			1

	1.118	2		ТП	ТП-2573 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.02.21	12, 30, 2024.02.21	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573 \ Ш04-2			21	0	0	21	0	0	6	15	0	50,56		190 2024-02-02			1
	1.119	2		ТП	ТП-2524 РУ-0,4кВ ,ТР-р.	0.38	09, 00, 2024.02.22	12, 00, 2024.02.22	П	3,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2524 \ Ш04-1			20	0	0	20	0	0	2	18	0	30,10		269 2024-02-13			1
	1.120	4		ТП	ТП-4123 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р №2	0.38	09, 00, 2024.02.22	16, 00, 2024.02.22	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	9	0	0	22,02		237 2024-02-08			1
	1.121	2		ТП	ТП-2514 РУ-0,4 кВ, тр-р.	0.38	09, 00, 2024.02.22	12, 01, 2024.02.22	П	3,020	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кл1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад №52	29	0	1	28	0	0	7	22	0	33,84		263 2024-02-13			1
	1.122	2		ТП	ТП-2527 РУ-0,4 кВ ,ТР-р.	0.38	13, 30, 2024.02.22	16, 00, 2024.02.22	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2527\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2527 \ Ш04-1		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"	24	0	1	23	0	0	2	22	0	58,47		270 2024-02-13			1
	1.123	1		КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 17	10	01, 55, 2024.02.25	02, 35, 2024.02.25	В	0,670	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - РП-137 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1006 Яч.2 - ТП-3027 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.4 - ПП-1006 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1114 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1900 Яч.6 - ТП-1913 Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3027 Яч.2 - ТП-3305 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3027 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ тр-р, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1006, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1900, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3027, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305		РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат)	21	0	1	19	0	0	3	17	1	44,82	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	41 2024-02-25	3.4.8.5	4.12	1
	1.124	4		ТП	ТП-5143 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.26	15, 30, 2024.02.26	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5143\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5143 \ Ш04-2		АО "Тандер"; ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	0	15	15	0	0	2	28	0	87,28		62 2024-01-18			1
	1.125	2		ТП	ТП-2663 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 30, 2024.02.26	16, 00, 2024.02.26	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\022, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-2		ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"	9	0	5	4	0	0	2	7	0	39,17		193 2024-02-02			1
	1.126	4		ТП	ТП-4123 1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, тр-р №1	0.38	09, 30, 2024.02.26	16, 00, 2024.02.26	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4123\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4123 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	3	0	0	7,25		303 2024-02-16			1
	1.127	1		ТП	ТП-3103 оборудование 1 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	08, 45, 2024.02.27	16, 00, 2024.02.27	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103 \ Ш04-1			9	0	0	9	0	0	2	7	0	47,71		83 2024-01-23			1

1.128	2		ТП	ТП-2663 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 30, 2024.02.27	16, 00, 2024.02.27	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\(012, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\(0123, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-1		ЖСК "Симбирский"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"	20	0	7	13	0	0	5	15	0	32,38		191	2024-02-02			1
1.129	2		ТП	ТП-2531 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	09, 30, 2024.02.27	16, 00, 2024.02.27	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0323443, КЛ 0.38 кВ ТП-2766\0333, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.4-Т2-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2766 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932 \ с.ш.-1			7	0	0	7	0	0	6	1	0	21,45		273	2024-02-13			1
1.130	4		ТП	ТП-5144 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.27	16, 30, 2024.02.27	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144 \ Ш04-1		ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"	15	0	6	8	0	0	3	11	1	46,26	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	298	2024-02-16			1
1.131	2		ТП	ТП-2663 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.02.27	12, 30, 2024.02.27	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\(012, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\(0123, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\(022, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-2		ЖСК "Симбирский"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"	29	0	12	17	0	0	7	22	0	71,55		195	2024-02-02			1
1.132	1		ТП	ТП-3103 оборудование 2 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №2	10	08, 45, 2024.02.28	16, 00, 2024.02.28	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3103\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3103 \ Ш04-2			38	0	0	38	0	0	3	35	0	138,56		84	2024-01-23			1
1.133	2		РП	РП-205 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-6 кВ яч.2, яч.4, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	09, 30, 2024.02.28	16, 00, 2024.02.28	П	6,500	КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-205\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	14	0	1	13	0	0	5	9	0	100,47		261	2024-02-12			1
1.134	4		ТП	ТП-5144 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.02.28	16, 30, 2024.02.28	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5144\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5144 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"	22	0	13	8	0	0	1	20	1	29,93	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	300	2024-02-16			1
1.135	1		ВЛ	В/В ВЛ-10кВ от ТП-1056 яч.3 отпайка в сторону ТП-1055А от опоры 124 до опоры 139	10	09, 00, 2024.02.29	16, 00, 2024.02.29	П	7,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897 \ с.ш.-1			6	0	0	4	0	0	4	0	2	12,62	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	225	2024-02-06			1
1.136	4		ТП	ТП-5152 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.02.29	16, 30, 2024.02.29	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152 \ Ш04-2		ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"	19	0	8	11	0	0	9	10	0	19,53		302	2024-02-16			1
1.137	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3629 РУ-0,4 кВ руб. №1, №6	0.38	08, 45, 2024.03.01	13, 00, 2024.03.01	П	4,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	20,80		381	2024-02-21			1
1.138	4		ТП	ТП-5063 РУ-0,4кВ руб.№12	0.38	09, 00, 2024.03.01	12, 00, 2024.03.01	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5063 \ Ш04-2			17	0	0	17	0	0	0	17	0	150,80		407	2024-02-27			1

×	1.139	4		ТП	ТП-5152 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.01	16, 30, 2024.03.01	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5152\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5152 \ Ш04-2		ИП Силантьев О.А.; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "УО Жилстройсервис"	19	0	8	11	0	0	9	10	0	92,79		306 2024-02-16			1
×	1.140	3		ВЛ	ТП-3305\Ш04-1\яч. 2	0.38	19, 50, 2024.03.02	21, 05, 2024.03.02	В	1,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3305\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			23	0	0	23	0	0	0	23	0	76,44		42 2024-03-02	3.4.9.3	4.13	0
×	1.141	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 38	10	00, 05, 2024.03.04	00, 57, 2024.03.04	В	0,870	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1647 яч.7 - ТП-1912 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП ТП 1125 - РП 133 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-164		Алимушкин Анатолий Васильевич; АО " УКБП"; ПОУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ИП Никонов Сергей Михайлович; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Алгоритм"; ООО "Альбион"; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ПАО "МТС"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	217	2	39	169	0	0	112	98	7	1 683,55	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	43 2024-03-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.142	1		КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч. 12	10	02, 00, 2024.03.04	03, 00, 2024.03.04	В	1,000	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.7 - ТП-1875 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1734, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875		Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области	63	0	5	57	0	0	17	45	1	187,06	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	44 2024-03-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.143	2		ТП	ТП-2867 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	09, 30, 2024.03.04	16, 00, 2024.03.04	П	6,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	53,85		322 2024-02-20			1
×	1.144	4		ВЛ	ТП-4018\Ш04-1\яч. 3	0.38	18, 04, 2024.03.04	20, 30, 2024.03.04	В	2,430	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			17	0	0	17	0	0	0	17	0	19,02		45 2024-03-04	3.4.9.3	4.13	0
×	1.145	2		ТП	ТП-2974 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.03.05	16, 00, 2024.03.05	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974 \ Ш04-1		ООО УК "Авион"	20	0	2	18	0	0	1	19	0	140,91		324 2024-02-20			1
×	1.146	4		ТП	ТП-5153 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.03.05	16, 00, 2024.03.05	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153 \ Ш04-1		ООО "Промэнергосбыт" (Т2 Мобайл); ООО "УК МегаЛинк"-60040330-630403-ОДН; ООО"УК "Уютный город"	31	0	6	24	0	0	16	14	1	401,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	408 2024-02-27			1
×	1.147	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2574 РУ-0,4 кВ р. 12 до ВРУ-0,4 кВ ш.1 ж/д по ул. Отводная. 54	0.38	09, 00, 2024.03.05	16, 00, 2024.03.05	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,70		478 2024-03-04			1
×	1.148	1		ТП	ТП-3625 оборудование 1 СШ РУ-10 кВ и 2 С.Ш. в РУ-0,4 кВ и Тр-р №2	0.38	09, 30, 2024.03.05	16, 00, 2024.03.05	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад № 257 "Самоцветы"	10	0	1	9	0	0	3	7	0	176,51		373 2024-02-21			1
×	1.149	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2574 РУ-0,4 кВ р. 12 до ВРУ-0,4 кВ ш.1 ж/д по ул. Отводная. 54	0.38	09, 00, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2574\Ш04 - 2\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	9,70		478 2024-03-04			1
×	1.150	1		ТП	ТП-1506 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10	09, 00, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	14,91		340 2024-02-20			1
×	1.151	2		ВЛ	ВЛ-10кВ №15 ПС Тепличная на ТП-2П-8.	10	09, 00, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-2			72	0	0	72	0	0	0	72	0	74,17		450 2024-02-28			1

×	1.152	4		ТП	ТП-4023 РУ-0,4кВ. На откл. 1СШ	0.38	09, 00, 2024.03.06	12, 00, 2024.03.06	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	81,06		467	2024-03-01			1
×	1.153	1		ТП	ТП-3625 оборудование 2 СШ РУ- 10 кВ и 1 СШ РУ-0,4 кВ, Тр-р №1	0.38	09, 30, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад № 257 "Самоцветы"	9	0	1	8	0	0	3	6	0	117,35		374	2024-02-21			1
×	1.154	1		ТП	ТП-ЗП-1217, руб.2	0.38	09, 30, 2024.03.06	10, 30, 2024.03.06	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217 \ Ш04-1			67	0	0	67	0	0	0	67	0	75,72		485	2024-03-05			1
×	1.155	4		ТП	ТП-5153 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5153\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5153 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО"УК "Уютный город"	20	0	5	14	0	0	12	7	1	197,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	410	2024-02-27			1
×	1.156	2		ТП	ТП-2974 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 30, 2024.03.06	16, 00, 2024.03.06	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2974\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974 \ Ш04-2		ООО УК "Авион"	16	0	1	15	0	0	1	15	0	133,67		326	2024-02-20			1
×	1.157	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2520 руб.7 до ж/д по ул. Б. Хмельницкого, 22	0.38	09, 00, 2024.03.07	12, 00, 2024.03.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\07789741, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	25,01		492	2024-03-06			1
×	1.158	1		ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП -3931 яч. 4 до ТП-3237 яч. 3	6	09, 30, 2024.03.07	16, 00, 2024.03.07	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936 \ с.ш.-1 \ яч.-То			5	0	0	3	0	0	3	0	2	68,78	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	343	2024-02-20			1
×	1.159	1		ТП	ТП-1113, РУ-0,4кВ, отключение ячб.27	0.38	09, 30, 2024.03.07	12, 00, 2024.03.07	П	2,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Павильон ул.Р.Люксембург.40в			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,92		493	2024-03-06			1
×	1.160	1		ТП	ТП-3751 РУ-0,4 кВ руб. №5	0.38	08, 45, 2024.03.11	12, 00, 2024.03.11	П	3,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3751\Ш04 - 1\Line-Abn1_2.1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	18,83		385	2024-02-26			1
×	1.161	4		ТП	ТП-5062 РУ-0,4кВ. На откл. 2СШ	0.38	09, 00, 2024.03.11	12, 00, 2024.03.11	П	3,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062 \ Ш04-2		ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"	19	0	3	16	0	0	10	9	0	207,47		468	2024-03-01			1
×	1.162	4		ТП	ТП-5036 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.03.11	16, 30, 2024.03.11	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5036 \ Ш04-1		МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №63"; ООО "УО Жилстройсервис"	25	0	13	12	0	0	5	20	0	92,88		412	2024-02-27			1
×	1.163	2		ТП	ТП-2268 РУ-6 кВ, Тр-р	6	08, 30, 2024.03.12	12, 00, 2024.03.12	П	3,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2268 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	14,92		328	2024-02-20			1
×	1.164	1		ТП	ТП-1741 РУ-10/0,4кВ 1СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.03.12	16, 00, 2024.03.12	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1741\ Уличное освещение , КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов ка6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов ка6.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов ка6.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов ка6.4, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов ка6.5			4	0	0	4	0	0	1	3	0	82,24		346	2024-02-21			1
×	1.165	4		ТП	ТП-5062 РУ-0,4кВ. На откл. 1СШ	0.38	09, 00, 2024.03.12	12, 01, 2024.03.12	П	3,020	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5062 \ Ш04-1		ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"; УМУП "Ульяновскводоканал"	22	0	4	18	0	0	10	12	0	364,78		469	2024-03-01			1
×	1.166	1		РП	РП-133, РУ-0,4кВ, отключение 1СШ	0.38	09, 30, 2024.03.12	12, 00, 2024.03.12	П	2,500	ВЛ 0.38 кВ РП-133\ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка), ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации, 94, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ул. Красноармейская,132, КЛ 0.38 кВ РП-133\ Резерв № 23, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д пер.Гоголя, 11 А, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,100, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,63, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\Панель СН, КЛ 0.38 кВ РП-133\панель СН с 1 С.Ш., КЛ 0.38 кВ РП-133\ПГК "Маришка",ул.Федерации,60А, КЛ 0.38 кВ РП-133\Резерв №19, КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации, д.64, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ Ш04-1		Алимушкин Анатолий Васильевич; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	21	0	14	7	0	0	12	9	0	57,65		448	2024-02-28			1
×	1.167	4		ТП	ТП-5036 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.12	16, 30, 2024.03.12	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5036\Ш04 - 2\Line-Abn1_3		ООО "УО Жилстройсервис"	5	0	2	3	0	0	1	4	0	32,63		414	2024-02-27			1

1.168	1		ТП	ТП-1741 РУ-10/0,4кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.03.13	16, 00, 2024.03.13	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1741\ Уличное освещение , КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов каб.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов каб.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов каб.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов каб.4, КЛ 0.38 кВ ТП-1741\Дом Советов каб.5			4	0	0	4	0	0	1	3	0	8,24		348	2024-02-21			1
1.169	4		ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.03.13	16, 30, 2024.03.13	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037 \ Ш04-1		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	26	0	14	12	0	0	3	23	0	75,40		416	2024-02-27			1
1.170	3		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3621 РУ-0,4 кВ руб. №5 до ВРУ МКД №14А по ул. Куйбышева	0.38	08, 40, 2024.03.18	16, 00, 2024.03.18	П	7,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3621\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3621\ШО4 - 1\Line-Abn1_2,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621 \ Ш04-1 \ яч.-5			4	0	0	4	0	0	2	2	0	15,41		446	2024-02-28			1
1.171	4		ТП	ТП-5037 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.18	16, 30, 2024.03.18	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5037\ШО4 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037 \ Ш04-2		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	15	0	5	10	0	0	6	9	0	38,80		418	2024-02-27			1
1.172	4		КЛ	КЛ-10кВ на Т1 ТП-4035	10	19, 20, 2024.03.18	21, 20, 2024.03.18	В	2,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035		0	82	0	0	81	0	0	0	81	1	162,12	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	46	2024-03-18	3.4.8.5	4.12	1
1.173	1		ТП	ТП-1113 РУ-10/0,4кВ 2 СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.03.19	16, 01, 2024.03.19	П	7,020	ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ ул.Циолковского,15,17, ул.Орджоникидзе, ул.О.Кошевого (от ул.Циолковского до ул.Юности), и 2 пер.Декабристов, ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой) , ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ж/д по ул.Л.Шевцовой/2й пер.Декабристов, ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ул.О.Кошевого, д.99, ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ул.Циолковского (до ул.Бакинская); 1й пер.Декабристов, 41-53; 40-52., 2й пер.Декабристов, 41-55; 46-56 (от ул.Циолковского до ул.Орджоникидзе), ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ул.Циолковского, д. 25, КЛ 0.38 кВ ТП-1111\ул.О.Кошевого,77-93,88-104, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 яч.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 яч.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\КБО ВРУ-2 яч.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Училище,ул.Л.Шевцовой, 53, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1			234	0	0	233	0	0	8	225	1	405,72	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	352	2024-02-21			1
1.174	2		ТП	ТП-2653 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.03.19	11, 30, 2024.03.19	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2653\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653 \ Ш04-1		ОГБУ ЦСПИ	11	0	1	10	0	0	2	9	0	317,56		484	2024-03-05			1
1.175	4		ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.03.19	16, 30, 2024.03.19	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\ШО4 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	25	0	13	12	0	0	13	12	0	68,05		420	2024-02-27			1
1.176	1		ТП	ТП-3626 оборудование 1 СШ РУ-10/0,4 кВ и Тр-р №1	10	09, 30, 2024.03.19	17, 00, 2024.03.19	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626 \ Ш04-1		МБДОУ №201	6	0	1	5	0	0	1	5	0	97,83		375	2024-02-21			1
1.177	1		ТП	ТП-3626 оборудование 2 СШ РУ-10/0,4 кВ и Тр-р №2	10	08, 30, 2024.03.20	16, 01, 2024.03.20	П	7,520	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\ШО4 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626 \ Ш04-2		МБДОУ №201	4	0	1	3	0	0	0	4	0	50,40		376	2024-02-21			1
1.178	4		ТП	ТП-4138 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р-2	0.38	09, 00, 2024.03.20	16, 00, 2024.03.20	П	7,000	КЛ 0.22 кВ ТП-4138\ШО4 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.22 кВ ТП-4138\ШО4 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.22 кВ ТП-4138\ШО4 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.22 кВ ТП-4138\ШО4 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4138 \ Ш023-2			4	0	0	4	0	0	2	2	0	28,16		495	2024-03-07			1

	1.179	1		ТП	ТП-1113 РУ-10/0,4кВ 1 СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.03.20	16, 00, 2024.03.20	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Киоск, ул.Л.Шевцовой, 53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Киоск,ул.Л.Шевцовой,53, ВЛ 0.38 кВ ТП-1113\Павильон ул.Р.Люксембург,40а, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ Г аражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул. Р.Люксембург, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул. Р.Люксембург,40, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул. Р.Люксембург, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а (п.3), КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ж/д ул.Л.Шевцовой,55а(п.5), КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Освещение хоз. коробки, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\Резерв .№31, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №15, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №20, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\резервный рубильник №23, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ул.Р.Люксембург, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1113\ул.Р.Люксембург,40а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1113 \ Ш04-1			10	0	0	9	0	0	7	2	1	107,03	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	350	2024-02-21			1
	1.180	1		ТП	ТП-1777 РУ-10кВ 1СШ и силовой трансформатор №1	10	09, 00, 2024.03.20	16, 00, 2024.03.20	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	16,62		354	2024-02-21			1
	1.181	3		КЛ	РП-310 \ с.ш.-2 \ яч.-10	10	09, 18, 2024.03.20	11, 00, 2024.03.20	В	1,700	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3618 яч.5 - ТП-3619 яч.3		ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; Малкина Елена Юрьевна; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "УК "Дельта"; ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"; Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации	14	1	4	8	0	0	4	9	1	112,24	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	47	2024-03-20	3.4.8.5	4.12	1
	1.182	4		ТП	ТП-5038 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.20	16, 30, 2024.03.20	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5038\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5038 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	19	0	11	8	0	0	7	12	0	366,13		422	2024-02-27			1
	1.183	1		ТП	ТП-1777 РУ-10кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	10	09, 00, 2024.03.21	16, 00, 2024.03.21	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777 \ Ш04-2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	16,62		356	2024-02-21			1
	1.184	4		ТП	ТП-5039 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.03.21	16, 30, 2024.03.21	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Теплоком"	15	0	11	4	0	0	3	12	0	236,58		424	2024-02-27			1
	1.185	4		КЛ	РП-517 \ с.ш.-2 \ яч.-6	10	01, 13, 2024.03.22	02, 08, 2024.03.22	В	0,920	РП 10 (10.5) кВ РП-517 \ с.ш.-2 \ яч.-6,РП 10 (10.5) кВ РП-517,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6,ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10		ООО "УК МегаЛинк"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; УМУП "Ульяновскводоканал"	8	0	3	5	0	0	2	6	0	99,77		48	2024-03-22	3.4.8.5	4.12	1
	1.186	1		ТП	ТП-3758 р.4: МКД ул.Строителей, д.6 + р.6: МКД ул. Строителей, д.4 + д/с №112 ул. Строителей, 1.	0.38	13, 30, 2024.03.22	16, 30, 2024.03.22	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3758\Ш04 - 1\Line-Abn1_15.1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	9,48		607	2024-03-19			1
	1.187	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \ с.ш.-4 \ яч.-60	10	15, 25, 2024.03.24	16, 04, 2024.03.24	В	0,650	ПС 110 кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 \ с.ш.-4 \ яч.-60,ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 ,КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60,РП 10 (10.5) кВ РП-108,КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17,РП 10 (10.5) кВ РП-128,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2 , ,КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.Ульяны Громовой, д.8А (стройка),КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 .,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,6 (ш.2),КЛ 0.38 кВ РП-128\Уличн. освещение,КЛ 0.38 кВ РП-128\ЦТП, ул. У.Громовой (вв.2),КЛ 0.38 кВ РП-128\ВТУ, ул.У.Громовой,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2),КЛ 0.38 кВ РП-128\ул. У.Громовой,8 (вв.2),КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,4,КЛ 0.38 кВ РП-128\Торг.павильон ул.У.Громовой,КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 6 ,КЛ 0.38 кВ РП-128\Стоянка,ул.У.Громовой,10,КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.У.Громовой, д.4 (п.3),КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.Громовой, д.6		ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО "УК "ДЕЛФИ"; ООО "УК "Чистый дом"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	203	1	19	182	0	0	43	159	1	1 434,14	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");	49	2024-03-24	3.4.8.5	4.12	1
	1.188	4		ВЛ	ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1	0.38	02, 45, 2024.03.25	03, 37, 2024.03.25	В	0,870	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1			31	0	0	31	0	0	0	31	0	61,89		50	2024-03-25	3.4.9.3	4.13	0
	1.189	1		ТП	ТП-1280 РУ-10/0,4кВ 1 СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.03.25	16, 00, 2024.03.25	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Кафе "Жигули",пер.Комсомольский,13А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер. Комсомольский, ул. Энгельса, торговый павильон по ул.Марата, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Рез ерв №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Спорткомплекс, обл. военкомат, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление,ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\уличн освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-1			31	0	0	31	0	0	12	19	0	154,82		358	2024-02-21			1

×	1.190	3		КЛ	РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-16	10	14, 46, 2024.03.25	15, 33, 2024.03.25	В	0,780	РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-16,РП 10 (10.5) кВ РП-346,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 Яч.1 - РП-346 яч.16,ТП 10 (10.5) кВ ТП-3151,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3151 яч.3-Т1-10кВ (0),КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3151\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3080 Яч.1 - ТП-3151 Яч.5		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ООО "Аптека"; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"	10	1	6	3	0	0	10	0	0	49,65		51 2024-03-25	3.4.8.5	4.12	1
×	1.191	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2571 РУ-0,4 кВ р. 15 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Ефремова, 113	0.38	08, 30, 2024.03.26	16, 00, 2024.03.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-1 \ яч.-15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	29,01		639 2024-03-22			1
×	1.192	1		ТП	ТП-3176 оборудование 1 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	08, 30, 2024.03.26	16, 00, 2024.03.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176 \ Ш04-1			43	0	0	43	0	0	1	42	0	267,23		377 2024-02-21			1
×	1.193	1		ТП	ТП-1280 РУ-10/0.4кВ 2 СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.03.26	16, 00, 2024.03.26	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский в стор. Ленина, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\пер.Комсомольский, д.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1280\Резерв. руб. №6, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Киоск "Дамба", КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Ломбард,пер.Комсомольский,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Статуправление, ул.Энгельса 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\ул.Энгельса,16, КЛ 0.38 кВ ТП-1280\Электротранс (ост.Дамба), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1280 \ Ш04-2			50	0	0	50	0	0	11	39	0	158,84		361 2024-02-21			1
×	1.194	4		ТП	ТП-5149 РУ-0,4кВ. На откл. 1СШ	0.38	09, 00, 2024.03.26	12, 00, 2024.03.26	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад № 101; ООО "УО Жилстройсервис"	16	0	6	10	0	0	3	13	0	107,53		530 2024-03-14			1
×	1.195	2		РП	РП-213 РУ-6кВ яч.6	6	09, 00, 2024.03.26	16, 00, 2024.03.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.6 торг. киоск МОЛОКО ИП Дьяконова, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.6 торг. киоск СЕЖИЙ ХЛЕБ, КЛ 0.38 кВ РП-213 Руб.6 шиномонтаж ИП Ананьев В.В., КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-213\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	5	5	0	72,15		507 2024-03-12			1
×	1.196	4		ТП	ТП-5039 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.03.26	16, 30, 2024.03.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5039\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5039 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; ООО "УО Жилстройсервис"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863)	11	0	10	1	0	0	2	9	0	227,36		426 2024-02-27			1
×	1.197	4		ВЛ	РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20	10	11, 05, 2024.03.26	11, 21, 2024.03.26	В	0,270	РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20,РП 10 (10.5) кВ РП-404,КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2),ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ № 0_1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ № 0,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ № 0,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3)_1,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3),КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4),КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32,КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32,КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5),ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал,КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5),КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ № 0,ТП 10 (10.5) кВ Т			95	0	0	94	0	0	7	87	1	162,12	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	52 2024-03-26	3.4.8.5	4.10	1

×	1.198	3		ВЛ	РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13	10	21, 03, 2024.03.26	22, 00, 2024.03.26	В	0,950	РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13,РП 10 (10.5) кВ РП-318,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13,ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4,ТП 10 (10.5) кВ ТП-3757,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3757\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 к		АО "Гипростроймост"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	105	0	2	100	0	0	24	78	3	398,60	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	53 2024-03-26	3.4.8.5	4.12	1
×	1.199	1		ТП	ТП-3176 оборудование 2 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №2	10	08, 30, 2024.03.27	16, 00, 2024.03.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3176\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3176 \ Ш04-2			21	0	0	21	0	0	1	20	0	64,07		378 2024-02-21			1
×	1.200	4		ВЛ	ТП-4003 \ с.ш.-1 \ яч.-3	10	08, 30, 2024.03.27	09, 43, 2024.03.27	В	1,220	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003 \ с.ш.-1 \ яч.-3.,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4003,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 - ВЛ Яч.2 № 0,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.410 (2),КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.1 - оп.57-ВЛ,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010,КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4010 Яч.3 - ВЛ,ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ТП-4010 Яч.3,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 Яч. 2 - ВЛ,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4002,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4002 яч.1-Т1-0.4кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина :1 ячейка:6,КЛ 0.38 кВ ТП-4002 шина 1 ячейка 5,КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4002\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4002 Яч.2 - ВЛ № 0,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-4002 Яч. 2 - ПП-4084,ВЛ 10 (10.5) кВ ПП-4084 - ВЛ оп.76,ПС 10 (10.5) кВ ПП-40		ООО "БПК ГАЗ"	359	0	1	357	0	0	0	358	1	336,71	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению	55 2024-03-27	3.4.8.5	4.13	1
×	1.201	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2571 РУ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Ефремова, 113, 111	0.38	08, 30, 2024.03.27	16, 00, 2024.03.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2571\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2571 \ Ш04-2 \ яч.-12			4	0	0	4	0	0	0	4	0	25,01		645 2024-03-26			1
×	1.202	4		ТП	ТП-5004 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.03.27	16, 00, 2024.03.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004 \ Ш04-1		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"	13	0	7	6	0	0	4	9	0	305,39		545 2024-03-18			1
×	1.203	4		ТП	ТП-5149 РУ-0,4кВ. На откл. 2СШ	0.38	09, 00, 2024.03.27	12, 01, 2024.03.27	П	3,020	КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5149\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5149 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад № 101; ООО "Жилстройсервис"; ООО "УО Жилстройсервис"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	2	10	9	0	0	1	20	0	42,13		531 2024-03-14			1
×	1.204	2		ТП	ТП-2258 РУ-6 кВ СШ, РУ-0,4 кВ, силовые трансформаторы Т-1, Т-2	0.38	09, 00, 2024.03.27	16, 30, 2024.03.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-2			29	0	0	29	0	0	4	25	0	704,82		511 2024-03-13			1

×	1.205	2		ВЛ	ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-8	10	10, 02, 2024.03.27	10, 46, 2024.03.27	В	0,730	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-8,ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10,КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1),ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3),ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-18,ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4),ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953,КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2),КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ,ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2966\Ш04 - 1\Line-Abn1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0),КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3),КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192,ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1			101	0	0	100	0	0	4	96	1	187,06	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	54	2024-03-27	3.4.9.1	4.13	1
×	1.206	1		ВЛ	ВЛЗ-6кВ от ПП -3931 яч. 4 до ТП-3237 яч. 3	6	14, 00, 2024.03.27	16, 00, 2024.03.27	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3455\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3456 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3490 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3834 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3936 \ с.ш.-1			6	0	0	3	0	0	3	0	3	20,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	525	2024-03-14			1
×	1.207	4		ТП	ТП-5004 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.03.28	16, 00, 2024.03.28	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5004\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5004 \ Ш04-2		ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УО Жилстройсервис"	9	0	4	5	0	0	4	5	0	79,22		547	2024-03-18			1
×	1.208	1		ТП	ТП-3629 РУ-0,4кВ 2СШ	0.38	09, 30, 2024.03.28	15, 00, 2024.03.28	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3629\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3629 \ Ш04-2		ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	8	0	3	5	0	0	1	7	0	20,14		533	2024-03-15			1
×	1.209	1		РП	РП-147 \ с.ш.-2 \ яч.-10	6	21, 07, 2024.03.28	21, 27, 2024.03.28	В	0,330	РП 6 (6.3) кВ РП-147 \ с.ш.-1 \ яч.-9,РП 6 (6.3) кВ РП-147,КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № ,ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4,ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3,КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ № 0,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781,КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ оп.100_1,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1265,ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ,ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9,РП 6 (6.3) кВ РП-128,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.1 - РП-128 Яч.7,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1918,ВЛ 0.38 кВ ТП-1918\ВЛ пер. Брюханова,1-11,2-22,ВЛ 0.38 кВ ТП-1918\пер. Ком.Иванова,1-7,ул.Л.Шевцовой,54-58,66,70-78,82,86, пер.Каравко,1-17,2-10,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1679,КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1679яч.5 - ТП-1975,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1975,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ (0),КЛ 0.38 кВ ТП-1679\ж/д ул. Л.Шевцовой, 61А,КЛ 0.38 кВ ТП-1679\Внутр. осв. тп,ВЛ 0.38 кВ ТП-1679\ВЛИ, пер.Каравко,4-10,3-9, ул.Л.Шевцовой,КЛ 0.38 кВ ТП-1679\ж		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	113	0	7	104	0	0	74	37	2	291,82	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	56	2024-03-27	3.4.9.1	4.13	1
×	1.210	1		ВЛ	ВЛЗ-6 кВ от ПП-3930 РУ-6 кВ яч.2 до ПП-3557 РУ-6 кВ яч.3	6	08, 45, 2024.03.29	16, 00, 2024.03.29	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3641\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3661\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3497, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3497 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3641 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3661 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3843, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3843 \ с.ш.-1		ИП Мустаев Андрей Алексеевич	34	0	2	32	0	0	2	32	0	43,82		532	2024-03-14			1
×	1.211	1		РП	РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-13_рз	10	11, 32, 2024.03.30	12, 32, 2024.03.30	В	1,000	РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-13_рз,РП 10 (10.5) кВ РП-101,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1745,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.3 - ТП-1745 Яч.1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014,КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Резерв №1...,КЛ 0.38 кВ ТП-1014\столовая с/х академии,КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Краев.музей,Нов.венец б-р,3,ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\ул.Ленина, эксплонада№2,ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\с/х институт, б.Нов.Венец,1,ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Уличное освещен.,КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\1014,КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\100,ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\РЩ на площади_1,ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Торг.домики, детск.площадка,КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Сигнализация ТП,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1115 Яч.3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 Яч.2 - ТП-1115 Яч.3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1083 яч.3-Т1-10кВ (0),ВЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8,КЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул. Ленина, 101,КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Аптека ,ул.Гончарова,		ИП Кузнецова Татьяна Владимировна; РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат	101	0	2	99	0	0	10	91	0	336,24		57	2024-03-27	3.4.8.5	4.13	1

×	1.212	1		РП	РП-109 \ с.ш.-1_1 \ яч.-3	10	12, 32, 2024.03.30	12, 54, 2024.03.30	В	0,370	РП 10 (10.5) кВ РП-109 \ с.ш.-1_1 \ яч.-3,РП 10 (10.5) кВ РП-109,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.5 - РП-109 Яч.3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1750,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1750 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1977,ВЛ 0.38 кВ ТП-1977\Тир ул.Гимова/бул.Пластова_1,КВЛ 0.38 кВ ТП-1977\Тир ул.Гимова/бул.Пластова,ВЛ 0.38 кВ ТП-1977\НТО №6 на б-ре Н.Венец,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\ЩС-1,2,3,4 (в сторону пл.Ленина),КЛ 0.38 кВ СП-1977-1\КЛ-0,4 кВ на ЩС-2,ВЛ 0.38 кВ СП-1977-2\Розетка5,КЛ 0.38 кВ СП-1977-2\Часы,КЛ 0.38 кВ СП-1977-2\КЛ-0,4 кВ на ЩС-3,КЛ 0.38 кВ СП-1977-3\КЛ-0,4 кВ на ЩС-4,ВЛ 0.38 кВ СП-1977-1\РОЗЕТКИтт,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Малый фонтан,б-р Нов.Венец,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Система автополива,,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\НО б-р Н.Венец,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\НО б-р Н.Венец,ВЛ 0.38 кВ УО - ППНО-1977-01 яч.1,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Большой фонтан,б-р Нов.Венец,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\Метеопост,б-р Нов.Венец,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\ЩС-5,КЛ 0.38 кВ ТП-1977\ЩС-6,7(в сторону МемЦентра),КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1310 яч.			17	0	0	17	0	0	6	11	0	61,89		58	2024-03-27	3.4.8.5	4.13	1
×	1.213	1		КВЛ	РП-147 \ с.ш.-2 \ яч.-10	6	08, 45, 2024.04.01	10, 12, 2024.04.01	В	1,450	РП 6 (6.3) кВ РП-147 \ с.ш.-2 \ яч.-10,РП 6 (6.3) кВ РП-147,КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10- ВЛ ,,КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209,КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808),ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778,КЛ 0.38 кВ ТП-1778\ ПП-1778-1Э (Энерго-Холдинг),КЛ 0.38 кВ ТП-1778\торговый центр по пр.Нариманова,144,КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.3 - ВЛ № 1,КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Лесная яч.209 (1),КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1068 до ВЛ-6 кВ. опор.№103,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1068,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1781 Яч.2 - ВЛ,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781,ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_3,КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055 яч.6 - ВЛ № 0,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53,КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ.,ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н,КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0,КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1816,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 Яч.1 - ВЛ,ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор" Яч.2 - ВЛ,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1067 на ВЛ-6кВ,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-10		ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Сфера ЖКХ"; ООО УК "Прометей" (Ноздренкова); УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	25	0	6	14	0	0	11	9	5	164,61	ООО "МАГИСТРАЛЬ"; Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППП"); ООО "ЭнергоХолдинг";	58	2024-04-01	3.4.9.1	4.12	0
×	1.214	2		ТП	ТП-2517 РУ-0,4кВ 2 С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.04.01	12, 00, 2024.04.01	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2517\01235, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2517\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	15	0	1	14	0	0	9	6	0	128,94		613	2024-03-19			1
×	1.215	1		ТП	ТП-3032 оборудование 1 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	08, 35, 2024.04.02	16, 00, 2024.04.02	П	7,420	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032 \ Ш04-1		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	8	0	1	5	0	0	1	5	2	37,66	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППП")	512	2024-03-13			1
×	1.216	1		ТП	ТП-1021 РУ-10/0.4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.04.02	16, 00, 2024.04.02	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул.ВерхнеПолевая,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Магазин ул. Гагарина, 15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\магазин,ул.Гагарина,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Школа,ул.В.Полевая,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	0	6	0	10,43		597	2024-03-19			1
×	1.217	4		ТП	ТП-5175 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 00, 2024.04.02	16, 00, 2024.04.02	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175 \ Ш04-1		ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	0	18	12	0	0	6	24	0	87,73		549	2024-03-18			1
×	1.218	1		ТП	ТП-1021 РУ-10/0.4кВ 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0.38	08, 30, 2024.04.03	15, 30, 2024.04.03	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1021\гаражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул. Гагарина, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул. Гагарина,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\ж/д ул.ВерхнеПолевая, 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Резерв рубильник №12, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Резервный рубильник №7, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Ул.освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1021\Школа,ул.В.Полевая, 3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	2	8	0	52,90		599	2024-03-19			1
×	1.219	1		ТП	ТП-3032 оборудование 2 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №2	10	08, 35, 2024.04.03	15, 00, 2024.04.03	П	6,420	КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3032\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3032 \ Ш04-2		ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница	6	0	1	5	0	0	1	5	0	31,24		513	2024-03-13			1

×	1.220	4		ТП	ТП-5175 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.04.03	16, 00, 2024.04.03	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"	16	0	4	12	0	0	5	11	0	145,71		551 2024-03-18			1
×	1.221	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-217	6	07, 56, 2024.04.04	09, 33, 2024.04.04	В	1,620	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-217,ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.217,ПС 6 (6.3) кВ ПП-2193,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.4 - ВЛ,ЛЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (2),КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.2 - ВЛ,РП 6 (6.3) кВ РП-214,КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.1 - РП-214 Яч.3,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2188 Яч.<Object> - РП-214 Яч.14,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2188,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2288 Яч.<Object> - РП-214 Яч.10,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2288,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2248 Яч.<Object> - РП-214 Яч.8,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2248,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2,ЛС 6 (6.3) кВ ПП-2192,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1,ТП 6 (6.3) кВ ТП-Арм.цех ЖБИ-1,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.3 - ТП-2192 Яч.Перемычка,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2192,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2219,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3,ЛС 6 (6.3) кВ ПП-2230,КЛ 6			16	0	0	10	0	0	10	0	6	47,39	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	59 2024-04-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.222	1		ТП	ТП-1407 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10	08, 00, 2024.04.04	17, 00, 2024.04.04	П	9,000	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1201 Яч.0 - ТП-1407 Яч.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1201, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1407 \ с.ш.-1			3	0	0	3	0	0	3	0	0	13,82		604 2024-03-19			1
×	1.223	4		ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.04.04	16, 00, 2024.04.04	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_45, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_47, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_49, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_51, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-51		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Юсуфова З.З.; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Стройинвест"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"	25	0	11	14	0	0	13	12	0	63,00		553 2024-03-18			1
×	1.224	4		ТП	ТП-4023 1СШ РУ-0,4кВ	0.38	08, 30, 2024.04.05	12, 00, 2024.04.05	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4023\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4023 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	1	10	0	87,50		662 2024-03-27			1
×	1.225	4		ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-408	6	16, 35, 2024.04.07	19, 41, 2024.04.07	В	3,100	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-408,ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ,КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.408 - ВЛ,КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2277-ВЛ 6 кВ,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.5 - ВЛ,ЛС 6 (6.3) кВ ПП-2193,КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5,КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2937доВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2,ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937,КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2997 - ТП-2993 яч.3,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2997,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2993 яч.2-Т1-6кВ (0),КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-Б ТП-2993 - ВЛ-6кВ К-А,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2943 до ВЛ-6кВ,			24	0	0	20	0	0	18	2	4	55,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть";	60 2024-04-07	3.4.8.5	4.12	1

	1.226	4		ВЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-26	10	17, 08, 2024.04.07	19, 14, 2024.04.07	В	2,100	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-26,ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ГПП ГНС -2 110/10,КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 яч.26,ЛС 10 (10.5) кВ ПП-4087,КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26,ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2,КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4188,ЛС 10 (10.5) кВ ПП-4085,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.<Object>,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4022,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.<Object>,ЛС 10 (10.5) кВ ПП-4086,КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61,КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1),ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ №0 0,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4089,КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ {0},ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4079,КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ.,КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4088,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ ка			12	0	0	10	0	0	10	0	2	61,07	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	61	2024-04-07		3.4.8.5	4.12	1
	1.227	1		ВЛ	ВЛЗ-6кВ от РП-147 яч.10 на ПП-1810 (до оп.№35)	6	09, 00, 2024.04.08	16, 00, 2024.04.08	П	7,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908 \ с.ш.-1			2	0	0	1	0	0	1	0	1	6,02	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	620	2024-03-20				1
	1.228	4		ТП	ТП-5176 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.04.09	16, 00, 2024.04.09	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_19, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5176\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5176 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Юсуфова З.З.; Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская энергосбытовая компания"; ООО "СтройИнвест"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	34	0	22	12	0	0	11	23	0	150,00		555	2024-03-18			1
	1.229	2		ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" 3РУ-6 кВ яч. 107, 408 до РЛНД на оп. № 22	6	08, 30, 2024.04.09	16, 00, 2024.04.09	П	7,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2708 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2964 \ Ш04-1			7	0	0	5	0	0	5	0	2	39,33	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	642	2024-03-25				1
	1.230	1		ТП	ТП-3042 аб. оборудование 1 СШ РУ-10 кВ и Тр-р №1	10	08, 40, 2024.04.09	16, 00, 2024.04.09	П	7,330	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,99		514	2024-03-13				1
	1.231	1		ТП	ТП-1119 РУ-10/0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.04.09	16, 00, 2024.04.09	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1119\ ж/д с адм.помещ.ул. Красноармейская, 142, ВЛ 0.38 кВ ТП-1119\Адм.зд., ул. Лесная, 46, ВЛ 0.38 кВ ТП-1119\ВЛ ул. Красноармейская,92-150,75-95, ВЛ 0.38 кВ ТП-1119\ж/д ул. Федерации, 70, ВЛ 0.38 кВ ТП-1119\ж/д ул.Красноармейская,93, КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Красноармейская, д.130,134 , КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\Красноармейская, д.134 (строит.площадка), КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\свещ., КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\ТП-1907, руб.2, КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\ул.Красноармейская, д. 126-128, КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\ул.Красноармейская, д. 140, КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\ул.Красноармейская, д.126-128, КЛ 0.38 кВ СП-1119-1\ул.Красноармейская, д.140, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\адм.за.ул. Лесная, 31, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\резер.руб.№10, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\резер.руб.№4, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\СП-1119-1, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\СП-1119-1\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\СП-1119-1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1119\ул. Красноармейская, 73, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1118А \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119 \ Ш04-1		ООО "УК Марафет"	68	0	2	66	0	0	1	67	0	166,22		601	2024-03-19			1
	1.232	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2578 руб. №3 до ГСК "Автозаводец" , до парикмахерской по ул. Камышинская, 49	0.38	13, 45, 2024.04.09	16, 00, 2024.04.09	П	2,250	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\07256, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	1	0	0	45,99		769	2024-04-05				1
	1.233	2		КЛ	РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-5	6	14, 11, 2024.04.09	15, 59, 2024.04.09	В	1,800	РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-5,РП 6 (6.3) кВ РП-203,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\<Object>-98543,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2209\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.<Object>,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6,КЛ			24	0	1	20	0	0	16	5	3	28,33	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	62	2024-04-09		3.4.9.1	4.12	0

×	1.234	1		КЛ	ПП-1898 \ с.ш.-1 \ яч.-7	10	17, 50, 2024.04.09	18, 55, 2024.04.09	В	1,080	ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898 \ с.ш.-1 \ яч.-7,ПС 10 (10.5) кВ ПП-1898,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1898 Яч.7 - ТП-1400 Яч.2,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1400,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.3 - ТП-1400 Яч.3,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.1 - 1408 Яч.1,ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1408а - ПП-1408 Яч.5,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408а,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-1408Б яч.1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-14086,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2,КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3		УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	1	13	0	0	1	13	2	53,24	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); СК ЭНЕРГО, ООО	63 2024-04-09	3.4.9.1	4.12	0
×	1.235	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10 \ с.ш.-4 \ яч.-410	10	19, 47, 2024.04.09	21, 40, 2024.04.09	В	1,880	ПС 110 кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10 \ с.ш.-4 \ яч.-410,ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10,КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б,РП 10 (10.5) кВ РП-346,КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ (0),КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ РП-346\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26,ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ (0),КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_9_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3017\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-30		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ЖСК "Магазин Новостроек"; Иванова Л.М.; ИП Давидзон Валерий Львовичу; ИП Кузнецова Татьяна Владимировна; МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; Общество с ограниченной ответственностью "СимбирскРесурс"; ООО "Аптека"; ООО "Дом на Матросова"; ООО "Развитие"; ООО "Репортер 73"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"; ООО УК "Бастион"; ПАО "Ростелеком"; РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат); Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ ВО УлГПУ им.	431	0	39	386	0	0	99	326	6	1 406,86	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП"); ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "МАГИСТРАЛЬ"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	64 2024-04-09	3.4.8.5	4.12	1
×	1.236	4		ТП	ТП-5181 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.04.10	16, 00, 2024.04.10	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	26	0	19	7	0	0	2	24	0	60,18		557 2024-03-18			1
×	1.237	1		ТП	ТП-1418 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10	09, 00, 2024.04.10	16, 00, 2024.04.10	П	7,000	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408в Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-14086, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891			14	0	0	14	0	0	14	0	0	56,67		606 2024-03-19			1
×	1.238	1		ВЛ	Отпайка на ВЛЗ-6кВ от ТП-1056 РУ-6кВ яч.3 в сторону ТП-1055А	6	09, 00, 2024.04.10	12, 00, 2024.04.10	П	3,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП 1897, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897 \ с.ш.-1			6	0	0	4	0	0	4	0	2	12,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	633 2024-03-22			1
×	1.239	1		ТП	ТП-1125, РУ-0.4 кВ, руб.№10, ул.Орлова, д.28/58, ул.Федерации, д.52, 56.	0.38	09, 00, 2024.04.10	16, 00, 2024.04.10	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1125\ул.Орлова, д.28/58 (стройка), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125 \ Ш04-2 \ яч.-10			4	0	0	2	0	0	0	2	2	6,89	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	673 2024-03-29			1
×	1.240	1		ТП	ТП-3042 аб. оборудование 2 СШ РУ-10 кВ и Тр-р №2	10	09, 40, 2024.04.10	16, 00, 2024.04.10	П	6,330	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	0,99		515 2024-03-13			1

1.241	4		ВЛ	РП-402 \ с.ш.-2 \ яч.-12	10	09, 50, 2024.04.10	10, 36, 2024.04.10	В	0,770	РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-2 \ яч.-12,РП 10 (10.5) кВ РП-402,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 яч.6 - РП-402 яч.12,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4075,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4075 яч.2-Т2-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4075\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 Яч.6 - ТП-4075 Яч.4,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4056,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4056 яч.4-Т2-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4055 яч.5 - ТП 4056 яч.2,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4055,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4055 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-40		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	30	0	5	24	0	0	6	23	1	99,06	ООО "Энергопромгрупп"	65 2024-04-10	3.4.8.5	4.12	1
1.242	4		КЛ	РП-402 \ с.ш.-1 \ яч.-13	10	14, 59, 2024.04.10	16, 09, 2024.04.10	В	1,170	РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-1 \ яч.-13,РП 10 (10.5) кВ РП-402,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4037,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4074,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-4074\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031,КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-4031\Ш04 - 2\		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; ОГОУ СЦДК "Развитие"; ТСЖ "Заволжье"	64	0	9	55	0	0	23	41	0	473,89		66 2024-04-10	3.4.8.1	4.12	0
1.243	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-454	6	19, 55, 2024.04.10	20, 52, 2024.04.10	В	0,950	ПС 110 кВ ЦП-ПС Южная - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-454,ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6,КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 Яч.7 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.454,РП 6 (6.3) кВ РП-307,КЛ 6 (6.3) кВ РП-307 яч.15-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_12,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3.4,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.3,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3184 Яч.2 - РП-307 Яч.13,ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184,КЛ 6 (6.3) кВ <Object>,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3184\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 6 (		ООО УК "Авион"; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области	540	0	6	533	0	0	69	470	1	845,52	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	66 2024-04-10	3.4.8.5	4.12	1
1.244	3		КЛ	РП-307 \ с.ш.-3 \ яч.-11	6	19, 55, 2024.04.10	20, 51, 2024.04.10	В	0,930	РП 6 (6.3) кВ РП-307 \ с.ш.-3 \ яч.-11,РП 6 (6.3) кВ РП-307,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 Яч.2 - РП-307 Яч.11,ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1.1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.4 - ТП-3549 Яч.3,ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.2-Т2-6 кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш			459	0	2	456	0	0	34	424	1	531,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	67 2024-04-10	3.4.8.5	4.12	1

×	1.245	1		ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13	10	05, 55, 2024.04.11	10, 14, 2024.04.11	В	4,320	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13,ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10,КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13,ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222,КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217,КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344,КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.3			292	0	0	291	0	0	15	276	1	411,54	СК ЭНЕРГО, ООО	68	2024-04-11	3.4.8.1	4.12	0
×	1.246	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-414	6	08, 06, 2024.04.11	10, 14, 2024.04.11	В	2,130	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-414,ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ,КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2,ПС 6 (6.3) кВ ПП-2583,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2273,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Освещение тп 2273,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-2273\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-2		ИП Долгановский Вадим Владимирович; ООО "Спора"; ООО УК "Ясново"	59	0	3	56	0	0	11	48	0	344,19		69	2024-04-11	3.4.8.5	4.12	1
×	1.247	1		ВЛ	ВЛ-10 кВ от ТП-3047 яч.3 опора №19 до ТП-3645, ТП-3838, ТП-3831	10	09, 00, 2024.04.11	15, 00, 2024.04.11	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1 \Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	5	1	0	36,05		765	2024-04-05			1
×	1.248	4		ТП	КТП-4300	0.38	09, 00, 2024.04.11	16, 00, 2024.04.11	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4300\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	9,30		700	2024-04-01			1
×	1.249	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1001 на ТП-1120, 1145	10	09, 00, 2024.04.11	16, 00, 2024.04.11	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ ул.Робеспьера, 12-34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера,7-19,36-42, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьерав 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера, д.5 корп.1,2,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"; УМУП "Ульяновскводоканал"	71	0	2	69	0	0	0	71	0	95,30		621	2024-03-20			1
×	1.250	1		ТП	ТП-ЗП-1217	0.38	09, 30, 2024.04.11	12, 00, 2024.04.11	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217 \ Ш04-1			67	0	0	67	0	0	0	67	0	77,72		544	2024-03-18			1
×	1.251	4		ТП	ТП-5181 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.04.11	16, 00, 2024.04.11	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5181\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5181 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	14	0	8	6	0	0	1	13	0	35,53		559	2024-03-18			1
×	1.252	2		ТП	РП-214 \ с.ш.-2 \ яч.-6	6	14, 33, 2024.04.11	15, 45, 2024.04.11	В	1,200	РП 6 (6.3) кВ РП-214 \ с.ш.-2 \ яч.-6,РП 6 (6.3) кВ РП-214,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2231,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2,ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1,ТП 6 (6.3) кВ ТП-Арм.цех ЖБИ-1,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.3 - ТП-2192 Яч.Перемычка,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2192,КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2219,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.<3 - ПП-2230 Яч.3,ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ {0},КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.<Object>,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857,КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2857\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ.,ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1),КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2985,КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2985\Ш04 - 1\Line			11	0	0	6	0	0	3	3	5	40,05	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС"); ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"	70	2024-04-11	3.4.8.5	4.12	1

1.253	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1120 на ТП-1122	10	08, 00, 2024.04.12	17, 00, 2024.04.12	П	9,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Новосвияжский пригород,1-9, 2-38, ВЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,40-60,23-71(чнз), КЛ 0.38 кВ ТП-1122\ул.Старосвияжский пригород,5-51,2-80, КЛ 0.38 кВ ТП-1122\уличн. освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1122 \ Ш04-1			161	0	0	161	0	0	1	160	0	150,77		622	2024-03-20			1
1.254	1		ТП	ТП-1755, РУ-0,4 кВ, 2 СШ.	0.38	09, 00, 2024.04.12	16, 00, 2024.04.12	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул. Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк,пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д, пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы,пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв-, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2		ТСЖ "Дом на Молочном"	29	0	1	28	0	0	9	20	0	256,29		674	2024-03-29			1
1.255	1		ТП	ТП-3716 РУ-0,4 кВ руб. №15	0.38	09, 00, 2024.04.12	11, 00, 2024.04.12	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3716\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3716 \ Ш04-2 \ яч.-15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	4,01		773	2024-04-05			1
1.256	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ ТП-2393 руб. 14 до ж/д по ул. Артема, 28	0.38	09, 30, 2024.04.12	12, 00, 2024.04.12	П	2,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2393 \ Ш04-2 \ яч.-14			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,41		742	2024-04-03			1
1.257	1		ТП	ТП-3492 РУ-0,4 кВ руб. №7, №12	0.38	10, 00, 2024.04.12	12, 00, 2024.04.12	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3492\Ш04 - 2\Line-Abn1_12.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3492 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	3,12		774	2024-04-05			1
1.258	1		ТП	ТП-3470 РУ-0,4 кВ руб. №6, №7	0.38	11, 00, 2024.04.12	13, 00, 2024.04.12	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-2 \ яч.-6			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,44		775	2024-04-05			1
1.259	1		ТП	ТП-3364 РУ-0,4 кВ руб. №1; ТП-3458 руб. 3, 14	0.38	13, 00, 2024.04.12	15, 00, 2024.04.12	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3458\Ш04 - 2\Line-Abn1_6			2	0	0	2	0	0	1	1	0	9,00		776	2024-04-05			1
1.260	2		ВЛ	ВЛ-6кВ от п.ст Ульяновская, ЗРУ-6кВ яч .408 до ПП-2854 РУ-6кВ (Участок от опоры № 22 до ПП-2854)	6	13, 30, 2024.04.12	16, 30, 2024.04.12	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2710 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2710 \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2850 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2851 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2853 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2856 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2929 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2937, ТП 6 (6.3)			20	0	0	16	0	0	7	9	4	71,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	805	2024-04-10			1
1.261	4		КЛ	РП-515 \ с.ш.-1 \ яч.-15	10	10, 54, 2024.04.13	11, 24, 2024.04.13	В	0,500	РП 10 (10.5) кВ РП-515 \ с.ш.-1 \ яч.-15,РП 10 (10.5) кВ РП-515,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.1 - РП-515 Яч.15,ТП 10 (10.5) кВ ТП-5175,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_17,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_16,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_15,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_14,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_13,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_12,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_11,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_10,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_9,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_8,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-5175\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5175 Яч.5 - ТП-5182 Яч.1,ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5182 яч.1-Т1-10кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,К		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"; МБДОУ детский сад № 101; Нестерова Н.В.-000690 ЭО; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; ООО"УК Мечта"; ТСЖ "Симбирский Дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	68	0	36	29	0	0	32	33	3	410,60	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	71	2024-04-13	3.4.8.5	4.12	1
1.262	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-204	6	17, 07, 2024.04.14	18, 19, 2024.04.14	В	1,200	ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-204,ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ,КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.14 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.204,РП 6 (6.3) кВ РП-215,КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.15 - РП-215 Яч.20,КЛ 0.38 кВ РП-215\<Object>32,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ РП-215\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2294 Яч.4 - РП 215 яч.12,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.6-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2294\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 Яч.2 - ТП-2596 Яч.4,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2596 яч.2-Т2-6кВ {0},КЛ 0.3		ИП Долгановский Вадим Владимирович; МБОУ "Гимназия № 13"; МБОУ СШ № 61; ООО "Кварта"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Спора"; ООО "УК"Солидарность"; ООО УК "Ясново"; ТСЖ "Надежда"; ТСН "Каштан"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	217	0	14	202	0	0	59	157	1	421,67	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	72	2024-04-14	3.4.8.5	4.12	1
1.263	1		ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от ТП-1820 на ТП-1144, ТП-1145	10	09, 00, 2024.04.15	16, 00, 2024.04.15	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1890 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	50,29	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	625	2024-03-20			1
1.264	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2519 руб. №5 до ж/д по ул. Б.Хмельницкого, 18	0.38	09, 00, 2024.04.15	13, 00, 2024.04.15	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519 \ Ш04-1 \ яч.-5			4	0	0	4	0	0	0	4	0	9,09		741	2024-04-03			1

1.265	2		ТП	ТП-2П-1336.	0.38	10, 00, 2024.04.15	15, 00, 2024.04.15	П	5,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1336 \ Ш04-1		МБОУ "Отрадненская средняя школа"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	40,89		631	2024-03-21			1
1.266	2		КЛ	РП-213 \ с.ш.-1 \ яч.-17	6	17, 40, 2024.04.15	18, 35, 2024.04.15	В	0,920	РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-1 \ яч.-17,РП 6 (6.3) кВ РП-213,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\СИП 3х35+1х54,6 стр.пл. аптеки севернее ул. Пушкарева, 24 ООО "Спектр",КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 1\Line-Abn1_1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_6,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_5,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_4,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_3,КЛ 0.38 кВ ТП-2652 Яч.<Object> - ТП-2652 Яч.6,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1_1,КЛ 0.38 кВ ТП-2652\Ш04 - 2\Line-Abn1,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5,ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391,КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0},КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 - 2\Line-Abn1_7,КЛ 0.38 кВ ТП-2391\Ш04 -	17	0	0	17	0	0	0	17	0	34,68		73	2024-04-15	3.4.8.5	4.12	1
1.267	4		ТП	ТП-5182 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.04.16	16, 00, 2024.04.16	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 1\Line-Abn1_2		ООО "УО Жилстройсервис"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	6,76		561	2024-03-18			1
1.268	1		ТП	ТП-3П-1411 оборудование СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	08, 40, 2024.04.16	16, 00, 2024.04.16	П	7,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1.1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	9,57		516	2024-03-13			1
1.269	1		ТП	ТП-1886 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.04.16	16, 00, 2024.04.16	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1886\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская, ВЛ 0.38 кВ ТП-1886\ж/д ул. Буинская, 44, 70А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886 \ Ш04-1			46	0	0	46	0	0	1	45	0	32,05		609	2024-03-19			1
1.270	4		ТП	ТП-4038 1СШ РУ-10кВ 1СШ РУ-0,4кВ тр-р №1	0.38	09, 30, 2024.04.16	16, 30, 2024.04.16	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038 \ Ш04-1		ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	34	0	1	33	0	0	2	32	0	58,93		752	2024-04-04			1
1.271	1		ТП	ТП-1П-1116.	0.38	10, 00, 2024.04.16	11, 00, 2024.04.16	П	1,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Дорожная,1,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 1,7,913,14,15,16,17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1116\ул.Центральная Усадьба, 8,9,10,11,12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1116 \ Ш04-1			14	0	0	14	0	0	0	14	0	45,71		736	2024-04-03			1
1.272	1		ТП	ТП-1П-1366.	0.38	14, 00, 2024.04.16	15, 00, 2024.04.16	П	1,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1366 \ с.ш.-1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	14,39		737	2024-04-03			1
1.273	1		ТП	ТП-1П-1117.	0.38	15, 00, 2024.04.16	16, 00, 2024.04.16	П	1,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117 \ с.ш.-1			83	0	0	83	0	0	0	83	0	52,06		738	2024-04-03			1
1.274	2		ТП	РП-220\с.ш.-2\яч. 6	6	08, 17, 2024.04.17	09, 12, 2024.04.17	В	0,920	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.8 - ТП 2855 яч.4 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.2 - ТП-2664 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.6 - РП-220 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.6 - ТП-2664 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.6-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-220, РП 6 (6.3) кВ РП-220 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 66; ООО "Юго-Запад"	27	0	4	21	0	0	7	18	2	54,40	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	110	2024-04-17	3.4.9.1	4.13	0
1.275	2		ТП	ТП-2662 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.04.17	16, 00, 2024.04.17	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662 \ Ш04-2			15	0	0	14	0	0	4	10	1	38,85	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	682	2024-04-01			1
1.276	1		ТП	ТП-3421 оборудование 1 СШ РУ-0,4/ 6 кВ и Тр-р №1	6	08, 40, 2024.04.17	16, 00, 2024.04.17	П	7,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421 \ Ш04-1		ООО УК "Свобода"	85	0	2	80	0	0	9	73	3	156,86	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	517	2024-03-13			1
1.277	4		ТП	ТП-4038 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р №2	0.38	09, 00, 2024.04.17	16, 00, 2024.04.17	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4038\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038 \ Ш04-2		ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	7	0	1	6	0	0	2	5	0	45,25		754	2024-04-04			1
1.278	4		ТП	ТП-5182 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	09, 30, 2024.04.17	16, 00, 2024.04.17	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5182\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5182 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"	3	0	1	2	0	0	1	2	0	6,76		563	2024-03-18			1
1.279	3		КЛ	ТП-3549\с.ш.-1\яч. 4	6	10, 02, 2024.04.17	16, 50, 2024.04.17	В	6,800	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3549 яч.4-Т1-6 кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549 \ с.ш.-1 \ яч.-4			13	0	0	12	0	0	6	6	1	49,65	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	111	2024-04-17	3.4.8.5	4.12	1
1.280	1		ТП	ТП-1П-1113.	0.38	13, 00, 2024.04.17	14, 00, 2024.04.17	П	1,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1113 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,01		739	2024-04-03			1

1.281	1		ТП	ТП-1159 РУ-0,4кВ 1 СШ руб.№1	0.38	09, 00, 2024.04.18	16, 00, 2024.04.18	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Гараж, ул.Гагарина, д.9/10, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 9/10, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Можайского, 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Киоск "Энви",ул.Гагарина, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\м-н "Атлант", ул.Гагарина,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Цех, ул. В.Полевая, 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ЦТП,мастерские,ул. В.Полевая, 1А , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159 \ Ш04-1		ИП Коротова Светлана Геннадьевна	17	0	2	15	0	0	6	11	0	60,26		763	2024-04-05			1
1.282	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2789 руб. №6, №9 до д/с по ул. Шолмова, 33	0.38	09, 00, 2024.04.18	16, 00, 2024.04.18	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789 \ Ш04-2 \ яч.-6		МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"	3	0	3	0	0	0	0	3	0	13,74		779	2024-04-08			1
1.283	2		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2697 руб. 12	0.38	09, 30, 2024.04.18	16, 00, 2024.04.18	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697 \ Ш04-2 \ яч.-12			172	0	0	172	0	0	0	172	0	55,92		821	2024-04-11			1
1.284	2		ТП	ТП-2662 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 30, 2024.04.18	16, 00, 2024.04.18	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662 \ Ш04-1			19	0	0	18	0	0	7	11	1	130,72	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	684	2024-04-01			1
1.285	2		КЛ	РП-213\с.ш.-2\яч. 18	6	09, 40, 2024.04.18	11, 10, 2024.04.18	В	1,500	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЭЧ яч.226 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2390 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2399 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2736 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-21		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ №153; МБОУ "Гимназия № 24"; ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	95	0	5	89	0	0	51	43	1	287,68	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	112	2024-04-18	3.4.8.5	4.12	1
1.286	2		ТП	ТП-2662 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.04.18	12, 30, 2024.04.18	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662 \ Ш04-2			33	0	0	32	0	0	11	21	1	51,57	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	686	2024-04-01			1
1.287	1		ТП	ТП-1159 РУ-0,4кВ 2 СШ руб.№2	0.38	09, 00, 2024.04.19	16, 00, 2024.04.19	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1159\МЧС,ул.ВерхПолевая,5 , КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул. Гагарина, 9/10, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Верх.Полевая,1 (щит 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д ул.Можайского,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\ж/д,ул.Гагарина, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Мастерские, ул. В.Полевая, 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\Мастерские,ул. В.Полевая, 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1159\м-н "Атлант",ул.Гагарина,9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159 \ Ш04-2			14	0	0	14	0	0	2	12	0	29,71		764	2024-04-05			1
1.288	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2572 руб. №10, №15 до ж/д по ул. Камышинская, 42	0.38	09, 00, 2024.04.19	12, 00, 2024.04.19	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2572\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2572 \ Ш04-2 \ яч.-10			4	0	0	4	0	0	0	4	0	2,69		770	2024-04-05			1
1.289	1		ТП	ТП-3549 РУ-0,4 кВ, руб.6.; ТП-3438, РУ-0,4кВ, руб.15	0.38	10, 00, 2024.04.19	12, 00, 2024.04.19	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3438\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549 \ Ш04-1 \ яч.-6			9	0	0	9	0	0	3	6	0	11,59		817	2024-04-11			1
1.290	2		ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	11, 50, 2024.04.19	13, 01, 2024.04.19	В	1,180	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №90, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836			186	0	0	186	0	0	17	169	0	236,94		113	2024-04-19	3.4.9.1	4.13	0

1.291	3		ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 13	10	11, 50, 2024.04.19	13, 16, 2024.04.19	В	1,430	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698			316	0	0	315	0	0	16	299	1	411,54	СК ЭНЕРГО, ООО	114 2024-04-19	3.4.9.1	4.13	0
1.292	1		КЛ	ТП-1782\с.ш.-1\яч. 5	10	02, 37, 2024.04.21	04, 50, 2024.04.21	В	2,220	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1058 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1883 яч.2 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1905 яч.1 - Опора ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.1 - ТП-1135 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1091 Яч.4 - ТП-1508 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.4 - ТП-1782 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 Яч.1 - ВЛ оп.29, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1135 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1168 Яч.1 - ВЛ оп.40А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1169 яч.3 - ВЛ оп.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1508 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 Яч.1 - РП-145 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1883 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ трансформатор, РП 10 (10.5) кВ РП-145, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1091Н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1135, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1168, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1169, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1782 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1883, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1905		ИП Терехин Станислав Александрович	214	0	1	212	0	0	14	199	1	249,42	ООО "ЭнергоХолдинг"	118 2024-04-21	3.4.9.3	4.12	0
1.293	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10	02, 40, 2024.04.21	03, 33, 2024.04.21	В	0,880	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Инновационный Технический Центр"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"	78	0	5	73	0	0	24	54	0	236,01		117 2024-04-21	3.4.8.5	4.12	1
1.294	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10	02, 40, 2024.04.21	05, 59, 2024.04.21	В	3,320	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.16 - РП-133 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.4 - РП-133 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0 - ТП-1172 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0_1 - ТП-1402 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.6 - ТП-1726 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.фдр РП-122 6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-132, РП 10 (10.5) кВ РП-133, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МУП "УЭТ"; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Бизнес Лэнд"; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	62	0	13	47	0	0	30	30	2	286,13	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	119 2024-04-21	3.4.8.5	4.12	1
1.295	1		ТП	ТП-1913, РУ-0,4кВ, отключение СШ	0.38	09, 00, 2024.04.22	13, 00, 2024.04.22	П	4,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ Церковный Собор, адм. зд. Гончарова,32 (1,2 этаж), ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Адм.здание, ул.Гончарова, 30 стр.1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Баскен Робинс, Гончарова, д.30,Гончарова,30б (Досаф тир), ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Гончарова, д.30 кафе в подвале, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Резерв №11., ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\Стр.площадка по ул.Гончарова, д.30Г, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул. Гончарова 28-30, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул. освещен, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул.Бебеля, 7А офисы, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул.Гончарова 28-30, гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул.Гончарова, д.30.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1913\ж/д ул. Бебеля, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Кафе,ул.Гончарова,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1913\ул.0,4кв, КЛ 0.38 кВ ТП-1913\ТВ 4к18S, КЛ 0.38 кВ ТП-1913\Резерв №12., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1913 \ Ш04-1		ИП Кузнецова Татьяна Владимировна	32	0	1	31	0	0	7	25	0	64,45		819 2024-04-11			1

×	1.296	4		ВЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-4\яч. 407	10	16, 55, 2024.04.22	18, 30, 2024.04.22	В	1,580	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4175 до ВЛ-ПС Восточная , КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-ПС Восточная - 110/10 яч.410_1, КЛ 10 (10.5) кВ от(ТП4098) перемычка от опр.№ 25 на опр.104 , КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная - 110/10 яч.410 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4003 Яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4007 яч 3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4041 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4046 - ВЛ Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4046 Яч.3 - ТП-4061 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.1 - ТП-4071 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 Яч.2 - ТП-4071 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4061 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4098 до ВЛ10 кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная Яч.407 - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Восточная - 110/10 \ с..			247	0	0	245	0	0	12	233	2	473,89	ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	120	2024-04-22	3.4.9.1	4.13	0
×	1.297	2		ТП	ТП-2547 РУ-6;0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.04.23	16, 00, 2024.04.23	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ТСН "Галактика"	17	0	5	11	0	0	8	8	1	74,74	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	687	2024-04-01			1
×	1.298	4		ТП	ТП-4064 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, тр-р №2	0.38	09, 00, 2024.04.23	16, 00, 2024.04.23	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064 \ Ш04-2		УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	1	17	0	0	8	10	0	50,20		756	2024-04-04			1
×	1.299	1		ТП	ТП-1064 РУ-0.4кВ С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.04.23	16, 00, 2024.04.23	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1064\ Резерв №3 , КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Кузнечный Двор, Федерации, д.21А, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Резерв5, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\ул.Федерации, д.25, КЛ 0.38 кВ ТП-1064\Федерации, д.25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	3	3	0	13,51		783	2024-04-08			1
×	1.300	4		ТП	ТП-5005 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 30, 2024.04.23	16, 00, 2024.04.23	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 17; ООО "УО Жилстройсервис"	11	0	8	3	0	0	3	8	0	28,17		565	2024-03-18			1
×	1.301	3		КЛ	ЦП-ПС УМЗ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 8	6	11, 27, 2024.04.23	12, 30, 2024.04.23	В	1,050	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3054 яч.7-Т1-6В {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3807 Яч.5 - УМЗ Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3054 Яч.5 - ТП-3807 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3554 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.1 - ТП-3807 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 Яч.2 - ТП-3556 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3554 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3807 яч.3-Т1-6кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УМЗ - 110/6 , ТП 6 (6.3) кВ ТП-3054, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3438, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3458, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3465, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3554, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3556, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3807		ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Свобода"	150	0	5	144	0	0	10	139	1	269,37	ООО "ЭнергоХолдинг"	121	2024-04-23	3.4.8.5	4.12	1
×	1.302	2		РП	ТП-2274\с.ш.-1	6	16, 13, 2024.04.23	17, 08, 2024.04.23	В	0,920	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274 \ с.ш.-1		Школа №35, ул.Рябикова 30	8	0	1	7	0	0	1	7	0	29,93		122	2024-04-23	3.4.8.5	4.12	1
×	1.303	4		ТП	ТП-4064	0.38	16, 48, 2024.04.23	18, 00, 2024.04.23	В	1,200	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 2\Line-Abn1_7		УМУП "Ульяновскводоканал"	6	0	1	4	0	0	3	2	1	23,47	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	123	2024-04-23	3.4.8.5	4.13	1
×	1.304	3		ВЛ	ТП-ЗП-1286	0.38	22, 30, 2024.04.23	00, 26, 2024.04.24	В	1,930	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			48	0	0	48	0	0	0	48	0	128,43		124	2024-04-23	3.4.8.5	4.13	1
×	1.305	4		ТП	ТП-5005 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5005\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5005 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 17; ООО "УО Жилстройсервис"	10	0	7	3	0	0	3	7	0	32,23		567	2024-03-18			1
×	1.306	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2255 РУ-0,4 кВ р. 20 до ВРУ-0,4 кВ ш.1 ж/д по Московскому шоссе, 77. 79	0.38	09, 00, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255 \ Ш04-2 \ яч.-20			1	0	0	1	0	0	0	1	0	7,33		847	2024-04-17			1

1.307	1		ТП	ТП-1064А РУ-0.4кВ С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\			38	0	0	38	0	0	1	37	0	123,08		784	2024-04-08			1
1.308	4		ТП	ТП-4064 1СШ РУ-10кВ 1СШ РУ-0,4кВ тр-р №1	0.38	09, 00, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4064\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	1	11	0	0	4	8	0	36,91		758	2024-04-04			1
1.309	2		ТП	ТП-2547 РУ-6;0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 30, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547 \ Ш04-2		ТСН "Галактика"	8	0	2	5	0	0	3	4	1	11,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	689	2024-04-01			1
1.310	1		ТП	ТП-3105 оборудование 1 СШ РУ-0,4/10 кВ и Тр-р №1	10	09, 40, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	П	6,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3105 \ Ш04-1			108	0	0	108	0	0	1	107	0	57,93		518	2024-03-13			1
1.311	2		ТП	ТП-2547 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ,Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.04.24	12, 30, 2024.04.24	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2547\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547 \ Ш04-1,		АО "ГУЛЛИВЕР"; ТСН "Галактика"	24	0	7	16	0	0	11	12	1	86,09	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	692	2024-04-01			1
1.312	4		ВЛ	ТП-4046\Ш04-1\яч. 2	0.38	14, 46, 2024.04.24	16, 00, 2024.04.24	В	1,230	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,25		125	2024-04-24	3.4.9.3	4.13	0
1.313	4		ТП	ТП-4035\Ш04-2\яч. 7	0.38	03, 20, 2024.04.25	03, 40, 2024.04.25	В	0,330	КЛ 0.38 кВ ТП-4035\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	1	0	0	28,92		126	2024-04-25	3.4.9.3	4.13	0
1.314	4		ТП	ТП-4055\Ш04-1\яч. 21	0.38	08, 30, 2024.04.25	08, 45, 2024.04.25	В	0,250	КЛ 0.38 кВ ТП-4055\Ш04 - 1\Line-Abn1 10			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,95		127	2024-04-25	3.4.9.3	4.13	0
1.315	2		ТП	ТП-2565 РУ-6;0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.04.25	16, 00, 2024.04.25	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Obje79, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\0111222, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\01221122, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\0222111, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\08889, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\8889, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\СИП СП-2665-1 р3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565 \ Ш04-1		ОПКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; Предприниматель Чекмарева Ирина Александровна	41	0	2	39	0	0	18	23	0	91,71		699	2024-04-01			1
1.316	1		ТП	ТП-1060 РУ-0.4кВ 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.04.25	16, 00, 2024.04.25	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\Киоск "Куры гриль" ул. Юности, ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\Остановочный комплекс, кафе (парк Победы), аттракцион, ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\парк "Победа" (Колесо обозрения"), КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Бизнес - Инкубатор, ул.Юности,2, КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Диспетчерская Автостанции, КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Диспетчерская УЭТ, КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Резерв №15.., КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Резерв.руб.№ 13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060 \ Ш04-1		Муниципальное унитарное предприятие Парк культуры и отдыха "Победа"	12	0	1	11	0	0	9	3	0	20,10		785	2024-04-08			1

×	1.317	4		ТП	ТП-5091 РУ-10/0,4кВ в 1 секция шин и 2 секция шин	10	09, 00, 2024.04.25	11, 00, 2024.04.25	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn18, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 1\Line-Abn6, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5091\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5091 \ Ш04-2		ООО "Строй Инвест"; ООО "ЭЛС"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович	57	0	11	46	0	0	31	26	0	157,74		792	2024-04-09			1
×	1.318	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2255 РУ-0,4 кВ р. 11 до ВРУ-0,4 кВ щ.2 ж/д по Московскому шоссе, 77, 79	0.38	09, 00, 2024.04.25	16, 00, 2024.04.25	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2255\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2255 \ Ш04-1 \ яч.-11			3	0	0	3	0	0	0	3	0	6,09		848	2024-04-17			1
×	1.319	1		ТП	ТП-3620 РУ-0,4 кВ СШ-2	0.38	09, 00, 2024.04.25	12, 00, 2024.04.25	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-2			16	0	0	16	0	0	7	9	0	53,88		862	2024-04-19			1
×	1.320	2		ТП	ТП-2565 РУ-6;0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.04.26	16, 00, 2024.04.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565 \ Ш04-2		ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; Предприниматель Чекмарева Ирина Александровна	18	0	2	16	0	0	9	9	0	64,27		695	2024-04-01			1
×	1.321	1		ТП	ТП-3301 РУ-10 / 0,4 кВ + Т-1	10	08, 30, 2024.04.26	16, 00, 2024.04.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3301\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	2	5	0	22,90		584	2024-03-19			1
×	1.322	2		КЛ	ТП-2525\Ш04-1\яч. 7	0.38	09, 00, 2024.04.26	10, 12, 2024.04.26	В	1,200	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_3		ООО "ДК "Евразия"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0,29		128	2024-04-26	3.4.8.1	4.12	0
×	1.323	4		ТП	ТП-5081 РУ-0,4кВ 2СШ	0.38	09, 00, 2024.04.26	12, 00, 2024.04.26	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5081\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081 \ Ш04-2		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"	15	0	9	6	0	0	6	9	0	43,85		858	2024-04-18			1
×	1.324	1		ПС	СП-1749-4	0.38	09, 00, 2024.04.26	16, 00, 2024.04.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.40, КЛ 0.38 кВ ввод от ТП-1749 руб.31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\(ул.Гончарова,40)\МедПрофи, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\31, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Банк "Хоум Кредит", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\м-н "Лэтуаль", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Сириус-К, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\См-н "Лэтуаль", КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\УлГУ вв.1, КЛ 0.38 кВ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40)\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749- 4 , КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749- 4 _2, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749- 4 _3, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1749\СП-1749-4_3, КЛ 0.38 кВ ШМ СП-1749-4 (ул.Гончарова,40) 1СШ-2СШ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749 \ Ш04-1 \ яч.-40, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1749 \ Ш04-2 \ яч.-31			7	0	0	7	0	0	0	7	0	20,74		834	2024-04-15			1
×	1.325	1		ТП	ТП-1060 РУ-0.4кВ 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.04.26	16, 00, 2024.04.26	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\ВЛ-0,4 кВ Парк Победы, ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\ООО "Каскад", ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\Парк Победы, ВЛ 0.38 кВ ТП-1060\ул.Юности, 2 (танц.площадка), КЛ 0.38 кВ ТП-1060\Бизнес - Инкубатор, КЛ 0.38 кВ ТП-1060\кафе "Северная Бухта", КЛ 0.38 кВ ТП-1060\ул. Юности 2, ввод 1, КЛ 0.38 кВ ТП-1060\ули.. освещ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060 \ Ш04-2			7	0	0	7	0	0	7	0	0	17,33		786	2024-04-08			1
×	1.326	4		ТП	ТП-4042 РУ-0,4кВ 1 сш и тр-р №1	0.38	09, 30, 2024.04.26	16, 00, 2024.04.26	П	6,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4042 \ Ш04-1			33	0	0	33	0	0	2	31	0	318,12		701	2024-04-01			1

1.327	2		ТП	ТП-2565 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ,Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.04.26	12, 30, 2024.04.26	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Obje79, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\0111222, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\011221122, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\0222111, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\08889, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\8889, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\АСБ 3х70+1х35 на ЖД по ул. Рябикова, 21А, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\СИП СП-2665-1 р3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2565\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ		ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; Предприниматель Чекмарева Ирина Александровна	65	0	4	61	0	0	33	32	0	137,52		697 2024-04-01			1
1.328	1		ТП	ТП-1160\Ш04-1\яч. 3	0.38	14, 17, 2024.04.26	16, 30, 2024.04.26	В	2,220	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\ж/д,ул.Марата, 6 яв.1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	7,66		129 2024-04-26	3.4.9.3	4.13	0
1.329	1		ТП	ТП-3024 РУ-0,4 кВ + силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.04.27	15, 00, 2024.04.27	П	6,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_4.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-2			205	0	0	205	0	0	9	196	0	536,77		854 2024-04-18			1
1.330	2		ТП	РП-231\с.ш.-2\яч. 4	6	04, 56, 2024.04.28	05, 56, 2024.04.28	В	1,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963		ОГБ ФСУ "Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта"	10	0	5	2	0	0	7	0	3	42,17	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	130 2024-04-28	3.4.9.1	4.13	0
1.331	1		КЛ	ТП-1817\с.ш.-1\яч. 5	10	16, 24, 2024.04.28	17, 52, 2024.04.28	В	1,470	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1329 а - ТП 1819, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.1 - ТП-1329 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.2 - ТП-1133 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1100 Яч.3 - ТП-1325А Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.2 - ТП-1328 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 яч.4-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1313 Яч.6 - ТП-1318 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1325а Яч.1 - ТП-1704 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 Яч.2 - ТП-1329 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1327 Яч.4 - ТП-1328 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1328 Яч.1 - ТП-1817 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1328 яч.4-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1329 яч.1-Т1-0.4кВ (0), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1100, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1133, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1313, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1325а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1327, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1328, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1704, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1817, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1817 \ с.ш.-1 \ яч.-5		ИП Любченков Игорь Владимирович; УМУП "Городская теплосеть"	255	0	3	252	0	0	13	242	0	623,54		131 2024-04-28	3.4.8.5	4.12	1
1.332	1		КЛ	РП-106Н\с.ш.-2\яч. 8	10	00, 45, 2024.04.29	02, 53, 2024.04.29	В	2,130	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - ТП 1884, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.5 - ТП-1127 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.4 - РП-106Н Яч.8, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1884		АО " УКБП"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"	44	0	7	35	0	0	36	6	2	99,77	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоКолдинг"	132 2024-04-29	3.4.8.5	4.12	1
1.333	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10	00, 45, 2024.04.29	02, 41, 2024.04.29	В	1,930	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1092яч.2 - ТП-1092А, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10		ГУЗ "Городская больница N 2"; УМУП "Городская теплосеть"	797	0	6	790	0	0	83	713	1	860,48	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	134 2024-04-29	3.4.8.5	4.12	1

1.334	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 61	10	00, 45, 2024.04.29	02, 08, 2024.04.29	В	1,380	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.61 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.2-ТП-1413 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.3 - ТП-1920 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1062 яч.5 - ТП-1085 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1318 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1413 Яч.4 - ТП-1414 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.17 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.61, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1211 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1648яч.6 - ТП 1769 Я№10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.4 - ТП-1314 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1085 Яч.2 - ТП-1163 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1111 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.4 - РП-108 Яч.23, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 яч.6 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - РП-108 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 Яч.2 - ТП-1631 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1131 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.6 - ТП-1168 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1162 Яч4		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "УК "ДЕЛЬФИ"; ООО "УК "Чистый дом"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	784	0	21	760	0	0	78	703	3	2 070,15	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"; ООО "ИНЗА СЕРВИС";	133 2024-04-29	3.4.8.5	4.12	1
1.335	4		ВЛ	ТП-4017\Ш04-1\яч. 2	0.38	20, 00, 2024.04.29	21, 45, 2024.04.29	В	1,750	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,50		135 2024-04-29	3.4.9.3	4.13	0
1.336	4		ВЛ	ТП-4017\с.ш.-1\яч. 2	0.38	20, 00, 2024.04.29	21, 45, 2024.04.29	В	1,750	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,50		135 2024-04-29	3.4.9.3	4.13	0
1.337	4		ТП	ТП-4001\Ш04-1\яч. 1	0.38	20, 45, 2024.04.29	21, 05, 2024.04.29	В	0,330	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1			50	0	0	50	0	0	0	50	0	92,04		136 2024-04-29	3.4.9.3	4.13	0
1.338	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-4\яч. 410	10	01, 29, 2024.05.01	02, 43, 2024.05.01	В	1,230	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ 0п, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.410 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.А, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-346 яч.12 - ПС Центральная яч.410, кб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1770 яч.4 - ТП-1777 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Центральная яч.410 (1), КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 яч.3- Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.7 - РП-346 яч.20, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шина 1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 Шинный мост_1-2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.8 -Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1083 яч.4 - ТП 1114 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1745яч.5 - ТП 1750 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1750 яч.4 - РП 101 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3166 - ВЛ оп.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3842 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1011 Яч.3 - ТП-1014 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014 Яч.1 - ТП-1115 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1014		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер; ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ЖСК "Магазин Новостроек"; ИП Кузнецова Татьяна Владимировна; МБДОУ №117; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Аптека"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг"; ООО УК "Бастион"; РО "Спасский Женский Монастырь Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Моск. Патриархат); Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ ВО УлГТУ им. И.Н.Ульянова; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	330	2	26	297	0	0	83	242	5	2 120,03	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	137 2024-05-01	3.4.8.5	4.12	1
1.339	1		ТП	ТП-3498.	0.38	09, 00, 2024.05.03	15, 00, 2024.05.03	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3498\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3498 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	150	0	0	150	0	0	0	150	0	63,06		886 2024-04-24			1
1.340	1		КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-1018 руб.8	0.38	09, 00, 2024.05.03	11, 30, 2024.05.03	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-1018\пекарня,ул.Федерации,33, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-2 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	7,83		891 2024-04-27			1
1.341	4		ВЛ	ТП-4131\Ш04-1\яч. 2	0.38	16, 15, 2024.05.03	16, 44, 2024.05.03	В	0,480	КЛ 0.38 кВ ТП-4131\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	13,00		138 2024-05-03	3.4.8.4	4.13	0
1.342	1		КВЛ	ТП-1817\с.ш.-1\яч. 2	10	20, 15, 2024.05.03	21, 36, 2024.05.03	В	1,350	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Лесная яч.327 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.3 - ТП-1817 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1060 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1817 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 Яч.1 - ТП-1315 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1060 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.4-Т2-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1817, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1817 \ с.ш.-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1818, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1983		Муниципальное унитарное предприятие Парк культуры и отдыха "Победа"	28	0	1	25	0	0	5	21	2	224,24	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	139 2024-05-03	3.4.8.5	4.12	1
1.343	2		ТП	ТП-2537	6	00, 55, 2024.05.04	10, 50, 2024.05.04	В	9,920	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2537			3	0	0	3	0	0	0	3	0	64,61		140 2024-05-04	3.4.8.5	4.13	1
1.344	1		КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 23	10	11, 25, 2024.05.04	13, 56, 2024.05.04	В	2,520	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1803 Яч.3 - РП-137 Яч.23, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-23, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1803		ООО "Викинг"	2	0	1	0	0	0	1	0	1	61,89	ООО "Энергосеть"	141 2024-05-04	3.4.8.1	4.12	0
1.345	1		КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 13	10	11, 50, 2024.05.04	14, 21, 2024.05.04	В	2,520	КЛ 10 (10.5) кВ пепеп, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944		ООО "АйПиТелеком"; ООО "Дом на Матросова"; ПАО "Ростелеком"	61	0	3	56	0	0	9	50	2	236,48	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "Энергосеть"	142 2024-05-04	3.4.8.5	4.12	1

	1.346	2		КЛ	ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 226	6	10, 43, 2024.05.05	11, 56, 2024.05.05	В	1,220	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЭЧ" - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2720, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739		ООО "РН-Энерго" (Нефтепродукт); ООО "Чайка"; УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	3	14	0	0	4	13	1	159,58	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	143	2024-05-05	3.4.8.5	4.12	1
	1.347	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-1\яч. 117	6	16, 55, 2024.05.05	18, 06, 2024.05.05	В	1,180	КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2283 Яч.1 - ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.117, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.2 - РП-217 Яч.10 №2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2283 Яч.3 - РП-215 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ РП-217 Яч.2 - РП-217 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2387яч.6 - ТП 2561 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.1 - ТП 2585 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.4 - ТП-2573 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ Тп-2533 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.5 - ТП-2587 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2568 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.4 - РП-217 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 Яч.6 - ТП-2686 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2568 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 Яч.2 - РП-217 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2571 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 Яч.3 - РП-217 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2573 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.4 - ТП-2585 Яч.6,		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; ООО "УК"Солидарность"; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"	64	0	8	55	0	0	22	41	1	301,32	ООО "Энергосеть"	144	2024-05-05	3.4.8.5	4.12	1
	1.348	4		ВЛ	ТП-4017\Ш04-1\яч. 4	0.38	13, 05, 2024.05.06	15, 34, 2024.05.06	В	2,480	КЛ 0.38 кВ ТП-4017\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			32	0	0	32	0	0	0	32	0	18,30		145	2024-05-06	3.4.9.3	4.13	0
	1.349	4		ТП	ТП-4113\с.ш.-1\яч. 3	0.38	21, 04, 2024.05.06	21, 25, 2024.05.06	В	0,350	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9			22	0	0	21	0	0	4	17	1	125,54	ООО "СК-Энерго"	146	2024-05-06	3.4.9.3	4.13	0
	1.350	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 414	6	03, 28, 2024.05.07	04, 18, 2024.05.07	В	0,830	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. , КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2234 яч.5 - ТП-2711, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.3 - РП-205 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-217 Яч.13 - РП-231 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2099 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Долгановский Вадим Владимирович; МБОУ "Гимназия № 13"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; ООО "Спора"; ООО "УК"Солидарность"; ООО УК "Ясново"; УМУП "Городская теплосеть"	98	0	9	88	0	0	26	71	1	545,73	ООО "Энергосеть"	147	2024-05-07	3.4.8.5	4.12	1
	1.351	4		РП	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-3\яч. 303	10	06, 50, 2024.05.07	08, 18, 2024.05.07	В	1,470	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4186 яч.9 до ПС "Восточная" яч.303 А, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.8 - ТП-4161 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-401 Яч.18 - ПП-4186 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4168 - ПС Восточная Яч.303, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.1 - ТП-4044 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.2 - ТП-4068 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4014 Яч.3 - ТП-4042 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4015 Яч.1 - ТП-4043 Яч. 4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.6 - ТП-4074 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.3 - РП-401 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.5 - ТП-4031 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.3 - ТП-4074 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.9 - ТП-4065 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4042 Яч.1 - ТП-4043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4044 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4064 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4048 Яч.3 - ТП-4069 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4049 яч.1-Т1		ГУ социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алые паруса"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МБУ "Горсвет"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ОГОУ ОЦДК "Развитие"; ООО "Китеж"; Предприниматель Никифоров Владимир Иванович; ТСЖ "Чкаловское"; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ульяновской области	173	0	13	159	0	0	56	116	1	938,72	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	148	2024-05-07	3.4.8.5	4.13	1
	1.352	1		ТП	ТП-3431 руб.2 ул. Хрустальная, 40-42 + руб.12 ул.Хрустальная, 42-40 (КЛ на ул.Варейкиса, 25 отключен, в повреждении)	0.38	09, 00, 2024.05.07	11, 30, 2024.05.07	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_2.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3431\Ш04 - 2\Line-Abn1_7_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3431 \ Ш04-2 \ яч.-2			8	0	0	8	0	0	0	8	0	216,91		932	2024-05-03			1
	1.353	2		ТП	ТП-2525, РУ-0,4 кВ, руб. 1,6,8,13.	0.38	09, 00, 2024.05.07	14, 00, 2024.05.07	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2525\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525 \ Ш04-2 \ яч.-6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525 \ Ш04-2 \ яч.-8		ОГКУ СО "Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия"Подсолнух" в г.Ульяновске"	3	0	3	0	0	0	3	0	0	38,71		921	2024-05-02			1

×	1.354	2		ТП	ТП-2272 РУ-0,4 1 С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.05.08	11, 00, 2024.05.08	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\КГ, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2272\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	79,61		875 2024-04-22			1
×	1.355	1		ВЛ	ТП-1916\Ш04-1\яч. 2	0.38	12, 51, 2024.05.08	15, 40, 2024.05.08	В	2,820	ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина. 25-54			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,06		150 2024-05-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.356	4		КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-3\яч. 318	10	14, 55, 2024.05.08	15, 51, 2024.05.08	В	0,930	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-404 яч.14 - ПП-Ульяновское Суворовское военное училище яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4,		ИКУ Товарищество собственников недвижимости "Димитрова-3"; МБОУ СШ №74 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова; МБУ "Горсвет"; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 54; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	270	0	13	254	0	0	36	231	3	1 097,43	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	151 2024-05-08	3.4.8.4	4.12	0
×	1.357	4		КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-3\яч. 318	10	14, 55, 2024.05.08	15, 51, 2024.05.08	В	0,930	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-404 яч.14 - ПП-Ульяновское Суворовское военное училище яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4,		ИКУ Товарищество собственников недвижимости "Димитрова-3"; МБОУ СШ №74 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова; МБУ "Горсвет"; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 54; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	270	0	13	254	0	0	36	231	3	1 097,43	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	151/1 2024-05-08	3.4.8.4	4.12	0
×	1.358	4		КЛ	ЦП-ПС Восточная - 110/10\с.ш.-3\яч. 318	10	14, 55, 2024.05.08	15, 51, 2024.05.08	В	0,930	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4058 Яч.2 -до ТП-4191 Яч.6, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-404 яч.14 - ПП-Ульяновское Суворовское военное училище яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 яч.10-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-404 Яч.12 - ТП-4191 Яч.4,		ИКУ Товарищество собственников недвижимости "Димитрова-3"; МБОУ СШ №74 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова; МБУ "Горсвет"; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 54; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	270	0	13	254	0	0	36	231	3	1 097,43	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	151/2 2024-05-08	3.4.8.4	4.12	0
×	1.359	3		ВЛ	ТП-3105\Ш04-1\яч. 3	0.38	16, 48, 2024.05.08	17, 20, 2024.05.08	В	0,530	КЛ 0.38 кВ ТП-3105\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,29		152 2024-05-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.360	2		ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	16, 58, 2024.05.09	21, 22, 2024.05.09	В	4,400	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ба оп опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			24	0	0	20	0	0	19	1	4	553,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	154 2024-05-09	3.4.9.3	4.13	0
×	1.361	3		КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 19	10	17, 53, 2024.05.09	18, 48, 2024.05.09	В	0,920	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3335 Яч 4 - РП-346 Яч.19, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-1 \ яч.-19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335			2	0	0	1	0	0	1	0	1	37,41	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	153 2024-05-09	3.4.8.5	4.12	1
×	1.362	1		ВЛ	ТП-1679\Ш04-1\яч. 5	0.38	20, 00, 2024.05.09	21, 00, 2024.05.09	В	1,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1679\ВЛИ, пер.Карвко,4-10.3-9. ул.Л.Шевцовой			11	0	0	11	0	0	0	11	0	12,52		155 2024-05-09	3.4.8.5	4.13	1

1.363	1		КЛ	РП-109\с.ш.-1_1\яч. 2	10	01, 58, 2024.05.10	03, 27, 2024.05.10	В	1,480	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3155 Яч.0_1 - ТП-3305 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3305 яч.3-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-109, РП 10 (10.5) кВ РП-109 \ с.ш.-1_1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1150, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3155, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3305, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3925			30	0	1	28	0	0	5	24	1	212,00	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	156	2024-05-10	3.4.8.5	4.12	1
1.364	4		ТП	ТП-5063\Ш04-4\яч. 12	0.38	07, 40, 2024.05.10	08, 40, 2024.05.10	В	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1			7	0	0	7	0	0	4	3	0	60,82		157	2024-05-10	3.4.8.5	4.13	1
1.365	4		ТП	ТП-5063\Ш04-2\яч. 12	0.38	07, 40, 2024.05.10	08, 40, 2024.05.10	В	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5063\Ш04 - 4\Line-Abn1			7	0	0	7	0	0	4	3	0	60,82		157	2024-05-10	3.4.8.5	4.13	1
1.366	2		ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	15, 00, 2024.05.10	17, 42, 2024.05.10	В	2,700	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бкв от опоры 44А ПС Ульяновскаяя яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Сенига яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			24	0	0	20	0	0	19	1	4	523,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	158	2024-05-10	3.4.8.5	4.13	1
1.367	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1111 руб. №1.	0.38	09, 00, 2024.05.13	16, 00, 2024.05.13	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1111\ 1 пер.Декабристов,25-39,24-38, 2 пер.Декабристов, 25-39,28-44 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой), ул.Бакинская, 119-133,96-108, ул. П.Морозова,39-51,32-42 (от ул.Циолковского до ул.Л.Шевцовой) , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1111 \ Ш04-1 \ яч.-1			86	0	0	86	0	0	0	86	0	43,38		890	2024-04-26			1
1.368	2		ВЛ	ВЛ-10кВ №7 ПС Тепличная	10	12, 00, 2024.05.13	14, 30, 2024.05.13	П	2,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ1, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ2, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1639\Перемычка 0.4кВ ТП-2П1639 - ТП-2П-1839, КЛ 0.38 кВ Яч.1 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.2 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.3 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.4 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.5 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.6 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.7 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.8 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.9 ТП-2П-1836, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5)			298	0	0	298	0	0	0	298	0	240,03		883	2024-04-23			1
1.369	3		КЛ	РП-318\с.ш.-2\яч. 12	10	06, 07, 2024.05.14	07, 18, 2024.05.14	В	1,180	КЛ 10 (10.5) кВ ААШВ 3 х 120 каб. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.3 - ТП-3625 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.4 - ТП-3626 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.6 - ТП-3625 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3625 яч.1-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 Яч.4 - РП-318 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3626 яч.6-Т2-10 кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626		АО "Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий"; ИП Шнитаев Александр Михайлович; МБДОУ №201; МБДОУ детский сад № 257 "Самоцветы"	49	0	4	45	0	0	19	30	0	359,06		159	2024-05-14	3.4.8.5	4.12	1
1.370	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-223 РУ-0,4 кВ р. 4 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Шолмова, 5 п. 9	0.38	08, 30, 2024.05.14	11, 00, 2024.05.14	П	2,500	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ Ш04-2 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,80		969	2024-05-13			1
1.371	1		ТП	ТП-1055 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.05.14	16, 00, 2024.05.14	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №9., ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №15 по ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\КНС №18,ул.Ипподромная, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ул.Ипподромная, д.13а, 13г, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Резерв №11., КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ж/д ул.Ветеринарная, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Ипподромная, д.13Е, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Котельная, ул.Ипподромная,5А, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055 \ Ш04-1		ООО "Сфера ЖКХ"; ООО УК "Прометей" (Ноздренкова); УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	4	12	0	0	6	10	0	89,69		911	2024-05-02			1

	1.372	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	07, 06, 2024.05.15	11, 00, 2024.05.15	В	3,900	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ 6кв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ		ООО "ЭЛС"	23	0	1	18	0	0	18	1	4	531,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	160	2024-05-15	3.4.8.5	4.12	1
	1.373	2		КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3\яч. 352	6	08, 00, 2024.05.15	10, 53, 2024.05.15	В	2,880	КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП 226 Яч.11 - ПС СВИЯГА Яч.352 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2372яч.6 - ТП 2785 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 Яч.2 - ТП-2790 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2372 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.2 - РП-226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.4 - ТП-2688 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.3 - ТП-2689 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 Яч.7 - ТП-2812 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 Яч.2 - ТП-2690 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2689 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 Яч.4 - ТП-2698 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2690 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2785 Яч.4 - РП-226 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.5 - ТП-2870 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"; МБОУ "Средняя школа № 76"; МБОУ СШ № 82; ООО "Веритас Плюс"; ООО "УК"Солидарность"; ООО УК "Авион"; ТСЖ "Симбирский Новый Дом"; ТСН "Жигулевская-62"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	168	0	12	154	0	0	52	114	2	1 124,40	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	162	2024-05-15	3.4.8.5	4.12	1
	1.374	2		КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-3\яч. 350	6	08, 32, 2024.05.15	09, 30, 2024.05.15	В	0,970	КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350 №2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-220 Яч.11 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.350-., КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2662 Яч.1 - ТП 2855 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.1 - РП-220 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2661 Яч.5 - ТП-2663 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2662 Яч.5 - РП-220 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2663 Яч.5 - ТП-2664 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2664 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2691 Яч.5 - РП-220 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2855 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2965 Яч. 3 - РП-220 Яч.9, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-3 \ яч.-350, РП 6 (6.3) кВ РП-220, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2661, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2855, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2965		ЖСК "Симбирский"; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №232 "Жемчужинка"; МБОУ СШ № 66; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"; ООО "Юго-Запад"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	91	0	14	74	0	0	27	61	3	925,10	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	161	2024-05-15	3.4.8.5	4.12	1
	1.375	2		ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 408 до ПП-2584 РУ-6 кВ яч. 1	6	09, 00, 2024.05.15	16, 00, 2024.05.15	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\ШО4 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\ШО4 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2708 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2710 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799 \ с.ш.-1, Т			27	0	0	22	0	0	12	10	5	930,20	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП"); ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	832	2024-04-15			1
	1.376	2		ВЛ	ВЛ-6 кВ от п/ст "Ульяновская" ЗРУ-6 кВ яч. 107 до РЛНД на оп. 22	6	09, 00, 2024.05.15	16, 00, 2024.05.15	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2384Н\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\ШО4 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2972\ШО4 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2223 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2253 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2277 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2278 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2384Н \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2388 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2700 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2703 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2708 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2710 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2765 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2791 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2799 \ с.ш.-1, ТП			26	0	0	21	0	0	9	12	5	103,20	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП"); ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "Энергосеть"	833	2024-04-15			1

×	1.377	1		ТП	ТП-1055 РУ-10\0.4кВ 2 С.Ш. и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.05.15	16, 00, 2024.05.15	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ж/д ул.Ипподромная, д.13г, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\Резервный.руб.№4, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\Строительная площадка по ул.Ипподроманя, ВЛ 0.38 кВ ТП-1055\ул.Ипподромная, д.13Д, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ Ипподромная, д.13Е, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\ж/д ул. Ветеринарная, 12, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Котельная, ул.Ипподромная,9А, КЛ 0.38 кВ ТП-1055\Резервный.руб.№10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055 \ Ш04-2		ООО "Сфера ЖКХ"; ООО УК "Прометей" (Нездренкова)	8	0	3	5	0	0	4	4	0	45,82		913	2024-05-02			1
×	1.378	1		РП	РП-310 оборудование СШ-1 РУ-10 / 0,4 кВ + Т-1	10	10, 00, 2024.05.15	18, 00, 2024.05.15	П	8,000	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ Ш04-1			17	0	0	17	0	0	1	16	0	351,40		578	2024-03-19			1
×	1.379	2		КЛ	РП-205\с.ш.-1\яч. 9	6	13, 47, 2024.05.15	15, 05, 2024.05.15	В	1,300	КЛ 6 (6.3) кВ 7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.7 - ТП-2589 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.2 - ТП-2589 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580Н, ТП 6 (6.3) кВ		АНО "ДЮЦ духовного воспитания и развития Международного Фонда духовного единства народов"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Долгановский Вадим Владимирович; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Альбион"; ООО "Спора"; ООО "Телеком. ру"; ООО УК "Ясново"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	90	0	14	74	0	0	16	72	2	473,42	ООО "СК Энергоком";ООО "Димитровградская сетевая компания Парк" (ООО "ДСК ПАРК")	163	2024-05-15	3.4.8.5	4.12	1
×	1.380	2		КЛ	РП-205\с.ш.-2\яч. 12	6	14, 22, 2024.05.15	16, 25, 2024.05.15	В	2,050	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534		АО "ГУЛЛИВЕР"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"	30	0	4	26	0	0	11	19	0	216,99		164	2024-05-15	3.4.8.5	4.12	1
×	1.381	1		ТП	ТП-1144 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор.	0.38	09, 00, 2024.05.16	16, 00, 2024.05.16	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Крупская 39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Некрасова 16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144 \ Ш04-1			215	0	0	215	0	0	2	213	0	78,04		914	2024-05-02			1
×	1.382	1		ТП	ТП-1144 РУ-0,4кВ	0.38	09, 00, 2024.05.16	16, 00, 2024.05.16	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Крупская 39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Некрасова 16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, КЛ 0.38 кВ ТП-1144\Уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1144 \ Ш04-1			215	0	0	215	0	0	2	213	0	121,11		892	2024-04-27			1
×	1.383	1		РП	РП-310 оборудование СШ-2 РУ-10 / 0,4 кВ + Т-2	10	10, 00, 2024.05.16	18, 00, 2024.05.16	П	8,000	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ Ш04-2			20	0	0	20	0	0	5	15	0	338,35		580	2024-03-19			1
×	1.384	1		КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 19	10	12, 31, 2024.05.16	13, 01, 2024.05.16	В	0,500	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.0_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19, РП 10 (10.5) кВ РП-111Н, РП 10 (10.5) кВ РП-111Н \ с.ш.-1 \ яч.-19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777		ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	18	0	2	15	0	0	12	5	1	62,35	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	165	2024-05-16	3.4.8.5	4.12	1
×	1.385	1		КЛ	РП-109\с.ш.-4\яч. 10	10	16, 37, 2024.05.16	19, 05, 2024.05.16	В	2,470	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.4 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1885 Яч.6 - ТП-1910 Яч.4, РП 10 (10.5) кВ РП-109, РП 10 (10.5) кВ РП-109 \ с.ш.-4 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1743, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1885, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910			3	0	1	0	0	0	1	0	2	167,06	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ИНЗА СЕРВИС"	167	2024-05-16	3.4.8.5	4.12	1
×	1.386	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	16, 37, 2024.05.16	18, 00, 2024.05.16	В	1,380	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.54 каб. Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876		УМУП "Ульяновскводоканал"	22	0	1	18	0	0	19	0	3	635,78	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК-Энерго"	166	2024-05-16	3.4.8.5	4.12	1

1.387	4		ТП	ТП-4056\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	20, 18, 2024.05.16	20, 24, 2024.05.16	В	0,100	КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4056\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			4	0	0	4	0	0	1	3	0	98,96		168	2024-05-16	3.4.9.3	4.13	0
1.388	4		ТП	ТП-5122\с.ш.-2	0.38	07, 57, 2024.05.17	08, 33, 2024.05.17	В	0,600	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 3\Lin		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	4	10	0	0	6	8	0	351,85		169	2024-05-17	3.4.9.3	4.13	0
1.389	2		ВЛ	ВЛ-10 кВ №17 ПС "Отрада"	10	10, 00, 2024.05.17	11, 30, 2024.05.17	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1467\0146698, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1), ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656			6	0	0	6	0	0	0	6	0	14,47		1023	2024-05-17			1
1.390	1		ТП	ТП-3471 РУ-0,4 кВ 1 СШ.	0.38	14, 00, 2024.05.17	16, 00, 2024.05.17	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,36		962	2024-05-08			1
1.391	2		КЛ	ТП-2232\Ш04-1\яч. 3	0.38	14, 01, 2024.05.17	15, 42, 2024.05.17	В	1,680	КЛ 0.38 кВ ТП-2232\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,16		171	2024-05-17	3.4.8.5	4.13	1
1.392	4		ВЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 20	10	14, 35, 2024.05.17	14, 57, 2024.05.17	В	0,370	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (3)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС восточная яч.310 (4)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 - ВЛ_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ отТП 4035 яч.3 оп.№18-19, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4147 на ВЛ №2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (5), КЛ 10 (10.5) кВ РП 404 Яч.20 - Опора ВЛ-10кВ Каб.перемычка № 1 № 1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 каб. перем. оп.№31 - оп.№32, КЛ 10 (10.5) кВ РП-402 яч.20 от оп.31-оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4034 - ВЛ 10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4035 Яч.3 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4077 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4045 (в/ч Арсенал) - ВЛ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-в/ч Арсенал, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035, Т			112	0	0	111	0	0	8	103	1	162,12	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	170	2024-05-17	3.4.9.1	4.13	0
1.393	2		ВЛ	ТП-2П-1138\Ш04-1\яч. 2	0.38	21, 30, 2024.05.17	23, 02, 2024.05.17	В	1,530	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,28		172	2024-05-17	3.4.8.5	4.13	1
1.394	4		КЛ	РП-403\с.ш.-2\яч. 16	10	05, 31, 2024.05.18	06, 44, 2024.05.18	В	1,220	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-403, РП 6 (6.3) кВ РП-403 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142		ИП Куприянова Инга Викторовна; Нестеров Андрей Владимирович; ООО "Строительно-монтажное управление"; ООО "Торговая Компания Лето"; ООО "ЭЛС"	52	0	5	46	0	0	15	36	1	513,66	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	173	2024-05-18	3.4.8.5	4.12	1
1.395	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 129	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3710 яч.9 - ТП-3060 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ло, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.5-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 Яч.6 - ТП-3710 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3710 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.129, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3060, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3435, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3594, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3		АО"УСК"; ООО "ЕЭС-Гарант"	256	0	3	250	0	0	11	242	3	223,77	ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	180	2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1

×	1.396	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	10	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.0_2 - РП-316 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Авион"	96	0	7	84	0	0	31	60	5	546,37	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	175 2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1
×	1.397	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.0 - ТП-3602 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.0_2 - ТП-3610 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3602, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756			21	0	1	16	0	0	7	10	4	61,96	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	176 2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1
×	1.398	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 113	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ 0123, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ		ЗАО "МНС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	24	0	4	13	0	0	8	9	7	111,54	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "СК Энерго"	178 2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1
×	1.399	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 115	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.115, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482 - РП Кожкомбинат № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3482яч. 3- РП Кожкомбинат яч1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3482 яч.7 - ТП-3710 яч.7, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3482, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5,00		177 2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1
×	1.400	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 117	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3825 яч.7 - ТП-3722 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ олд, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.12 - РП-335 Яч.10 секц. перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.117, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.1 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3175 Яч.5 - ТП-3464 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3429 Яч.3 - ТП-3448а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.3 - ТП-3467 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3464 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ		АО "ГУЛЛИВЕР"; Герасимов Сергей Алексеевич; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ИП Чурашкин Илья Владимирович; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; Общество с ограниченной ответственностью УК "Гермес"; ОГКОУШ №39; ООО "Альфаресурс"; ООО "АртДент"; ООО "Сервис"; ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО "УК "Терем"; ООО УК "Бастион"; ООО УК "Свобода"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	330	0	24	302	0	0	49	277	4	377,47	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	179 2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1

1401	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125	6	04, 10, 2024.05.19	06, 10, 2024.05.19	В	2,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931 Яч.1 - ВЛ оп.5А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3931яч.3-ВЛ 10кВ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-3931, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3237, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3455, ТП			206	0	0	205	0	0	7	198	1	92,03	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	181	2024-05-19	3.4.8.5	4.12	1
1402	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10	00, 10, 2024.05.20	00, 47, 2024.05.20	В	0,620	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Инновационный Технический Центр"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "РИЦ-Ульяновск"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"	80	0	5	75	0	0	23	57	0	136,01		182	2024-05-20	3.4.8.5	4.12	1
1403	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3627 РУ-0,4 кВ руб. №14, №20	0.38	08, 45, 2024.05.20	11, 45, 2024.05.20	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3627\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627 \ Ш04-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3627 \ Ш04-2 \ яч.-20			1	0	0	1	0	0	0	1	0	9,47		1001	2024-05-15			1
1404	1		КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 13	10	09, 15, 2024.05.20	10, 07, 2024.05.20	В	0,870	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 Яч.2 - РП-106Н Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1403 яч.4-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1403		ФГУП РТРС	2	1	0	1	0	0	2	0	0	29,88		183	2024-05-20	3.4.8.5	4.12	1
1405	2		ВЛ	ВЛ-10 кВ №4 ПС "Ограда" (ТП-2П-1135)	10	10, 00, 2024.05.20	15, 00, 2024.05.20	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1135\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1135 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	0	12	0	5,67		953	2024-05-06			1
1406	3		КЛ	ТП-3550\Ш04-1\яч. 2	0.38	14, 13, 2024.05.20	18, 25, 2024.05.20	В	4,200	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,15		186	2024-05-20	3.4.8.5	4.12	1
1407	2		КЛ	ТП-2375\Ш04-1\яч. 19	0.38	14, 23, 2024.05.20	16, 50, 2024.05.20	В	2,450	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_9			2	0	0	2	0	0	0	2	0	47,44		185	2024-05-20	3.4.8.1	4.12	0
1408	1		ТП	ТП-1056 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	08, 00, 2024.05.21	12, 00, 2024.05.21	П	4,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1056\ул.Ветеринарная,5-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1056\ул.Лесоводов, 1-25,16-24,светофор, ВЛ 0.38 кВ ТП-1056\ул.Подлесная,1-21,2,8-22, КЛ 0.38 кВ ТП-1056\ТОЦ ул.Ветеринарная, КЛ 0.38 кВ ТП-1056\Улич.освещ., ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055а \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1056 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1061 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1897 \ с.ш.-1			115	0	0	114	0	0	6	108	1	453,62	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	917	2024-05-02			1
1409	2		ТП	ТП-2217 РУ-6;0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.05.21	16, 00, 2024.05.21	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217 \ Ш04-1			30	0	0	30	0	0	4	26	0	176,77		900	2024-05-02			1
1410	1		ТП	ТП-3102 РУ-10 / 0,4 кВ + Т-1	10	09, 00, 2024.05.21	16, 00, 2024.05.21	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-3102\Ш04 - 1\Line-Abn3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3102 \ Ш04-1			77	0	0	77	0	0	2	75	0	50,10		582	2024-03-19			1
1411	4		КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 13	10	16, 15, 2024.05.21	17, 40, 2024.05.21	В	1,420	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4027, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029, ТП 10 (10.5)		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; ОГОУ ОЦДК "Развитие"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; ТСЖ "Заволжье"	64	0	10	54	0	0	25	39	0	273,89		187	2024-05-21	3.4.8.5	4.12	1
1412	2		ТП	ТП-2261 РУ-6;0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.05.22	16, 00, 2024.05.22	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2261\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	0	11	0	94,36		902	2024-05-02			1
1413	1		ТП	ТП-3472 РУ-0,4 кВ С.Ш. №1	0.38	08, 45, 2024.05.22	11, 45, 2024.05.22	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	27	0	2	24	0	0	2	24	1	163,10	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1021	2024-05-17			1

×	1.414	1		ТП	ТП-1156 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор.	0.38	09, 00, 2024.05.22	16, 00, 2024.05.22	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ ул.Робеспьера, 12-34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Нижнеполевая, д.19 подземные гаражи, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера,7-19,36-42, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьераве 2-12, Наб.р.Свияги,65-77,96-110, Старосвияжский пригор.164-180, ВЛ 0.38 кВ ТП-1156\ул.Робеспьера, д.5 корп.1,2,3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1156 \ Ш04-1		МБУ "Стройзаказчик"; УМУП "Ульяновскводоканал"	71	0	2	69	0	0	0	71	0	92,64		919	2024-05-02			1
×	1.415	2		ТП	ТП-2П-13 РУ-10;0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.05.23	15, 00, 2024.05.23	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	49,73		904	2024-05-02			1
×	1.416	1		ТП	ТП-3489 Т-1 + оборудование РУ-0,4 кВ 1 СШ + оборудование РУ-6 кВ 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.05.23	16, 00, 2024.05.23	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489 \ Ш04-1		АО"УСК"	11	0	1	10	0	0	2	9	0	32,79		948	2024-05-06			1
×	1.417	1		ТП	ТП-3489 Т-2 + оборудование РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.05.24	16, 00, 2024.05.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	3	1	0	128,41		949	2024-05-06			1
×	1.418	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка	10	10, 00, 2024.05.24	13, 00, 2024.05.24	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Видеокамера на пр.Нариманова, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Ишеевка яч.17, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1074 (1110/1)\Дом отдыха (Карлинская роща), КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1074 (1110/1)\ТП-1П-1074\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1431\Резерв.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1431\Резерв.№2, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1431\Ул. освещен., КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Резерв №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1432\Ул. освещ., КЛ 10 (10.5) кВ яч1 на авр, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П- 1433 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 - ВЛ оп.236, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 Яч.1 - ТП-1П-1432 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1431 яч.2 до ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1П-1432 Яч.1 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ишеевка - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1074 (1110/1)			8	0	1	7	0	0	6	2	0	30,50		931	2024-05-03			1
×	1.419	1		КЛ	ТП-1092\Ш04-1\яч. 5	0.38	12, 15, 2024.05.24	16, 42, 2024.05.24	В	4,450	ВЛ 0.38 кВ ТП-1092\ул. Домучаева,12,14,11,13, 3 пер.Тимирязева,7 (магазин), ул.Бакинская,65			7	0	0	7	0	0	0	7	0	67,93		188	2024-05-24	3.4.8.5	4.12	1
×	1.420	2		КЛ	РП-220\с.ш.-2\яч. 4	6	17, 48, 2024.05.26	19, 42, 2024.05.26	В	1,900	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.1 - РП-220 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2692 Яч.5 - ТП-2693 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2693 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2970 Яч. 5 - ТП-2988 Яч. 3, РП 6 (6.3) кВ РП-220, РП 6 (6.3) кВ РП-220 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2692, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2693, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2970, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2988		ЖСК "ДОСТРОЙ"; ООО "Перекресток-2000"	24	0	3	19	0	0	19	3	2	231,96	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	189	2024-05-26	3.4.8.5	4.12	1
×	1.421	2		КЛ	РП-227\с.ш.-2\яч. 16	6	17, 50, 2024.05.26	20, 06, 2024.05.26	В	2,270	КЛ 6 (6.3) кВ 01, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2667 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 Яч.7 - ТП-2971 Яч. 1, РП 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.2 - ТП-2589 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2579 Яч.6 - ТП-2667 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2580 Яч.1 - ТП-2589 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2589 Яч.4 - ТП-2971 Яч. 3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2667 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-227, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2563, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2580Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2589, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2667, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2971		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ООО "Альбион"; ТСЖ "Авангард"; ТСЖ "Высотный"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	76	0	12	61	0	0	37	36	3	438,74	ООО "СК Энергоком";ООО "Энергосеть";ООО "Димитровградская сетевая компания Парк" (ООО "ДСК ПАРК")	190	2024-05-26	3.4.8.5	4.12	1
×	1.422	4		ТП	ТП-5015 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.05.27	16, 00, 2024.05.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015 \ Ш04-1		ООО "УО Жилстройсервис"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП "Ульяновскводоканал"	34	0	10	23	0	0	10	23	1	394,59	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1004	2024-05-16			1
×	1.423	4		ТП	ТП-4177 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ тр-р	0.38	09, 00, 2024.05.27	16, 30, 2024.05.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4177\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4177 \ Ш04-1			178	0	0	178	0	0	1	177	0	80,50		982	2024-05-14			1
×	1.424	4		ТП	ТП-5015 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.05.28	16, 00, 2024.05.28	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5015\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5015 \ Ш04-2		ООО "УО Жилстройсервис"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна	14	0	5	8	0	0	6	7	1	372,32	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1006	2024-05-16			1
×	1.425	1		ТП	ТП-3001 РУ-10 / 0,4 кВ + Т-1	10	08, 30, 2024.05.28	16, 30, 2024.05.28	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1, ВЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3001\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001 \ Ш04-1			37	0	0	37	0	0	2	35	0	170,86		586	2024-03-19			1

1426	2		ТП	ТП-2336 РУ-6;0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.05.28	16, 30, 2024.05.28	П	7,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	1	4	0	259,38		906 2024-05-02			1
1427	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" яч.7 (ТП-ЗП-1197, ТП-ЗП-1402)	10	10, 00, 2024.05.28	13, 00, 2024.05.28	П	3,000	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1402 яч.Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1561 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1561			109	0	0	109	0	0	0	109	0	49,66		989 2024-05-15			1
1428	2		ВЛ	ТП-2570	0.38	12, 45, 2024.05.28	15, 00, 2024.05.28	В	2,250	КЛ 0.38 кВ ТП-2570\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	7,23		192 2024-05-28	3.4.8.5	4.13	1
1429	2		ПС	ЦП-ПС Автозаводская - 110/6 \с.ш.-1	6	14, 06, 2024.05.28	14, 21, 2024.05.28	В	0,250	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2221 яч.4 - ТП-2702 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.12 - РП-203 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2340 - ТП 2514 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорт - ПС Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ЗАО "Атриум"; МБДОУ детский сад №52; МБОУ "Средняя школа №27"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; МУП "УЭТ"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "УК Согласие "; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	382	2	26	351	0	0	104	275	3	2 394,39	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	191 2024-05-28	3.4.9.1	4.13	0
1430	1		КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 1	10	19, 42, 2024.05.28	21, 11, 2024.05.28	В	1,480	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1647 яч.7 - ТП-1912 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1912		АО " УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	58	0	12	43	0	0	34	21	3	399,06	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "ЭкоСеть"; ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	194 2024-05-28	3.4.8.5	4.12	1
1431	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10	19, 44, 2024.05.28	21, 40, 2024.05.28	В	1,930	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.16 - РП-133 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.4 - РП-133 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0 - ТП-1172 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0_1 - ТП-1402 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.6 - ТП-1726 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-132, РП 10 (10.5) кВ РП-133, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742,		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МУП "УЭТ"; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "УКЭЖС"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"; УМУП "Городской теплосервис"	61	1	10	48	0	0	28	31	2	450,83	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	195 2024-05-28	3.4.8.5	4.12	1
1432	1		КЛ	РП-109\с.ш.-3_1\яч. 9	10	20, 51, 2024.05.28	21, 11, 2024.05.28	В	0,330	КЛ 10 (10.5) кВ ва2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ тр2, РП 10 (10.5) кВ РП-109, РП 10 (10.5) кВ РП-109 \ с.ш.-3_1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1741		ИП Давидзон Валерий Львович; Непосредственное управление Ленинский район	10	0	3	6	0	0	3	6	1	124,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	193 2024-05-28	3.4.8.5	4.12	1
1433	4		ТП	ТП-4018 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ тр-р	0.38	08, 30, 2024.05.29	16, 00, 2024.05.29	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ВЛ 0.38 кВ ТП-4018\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4018 \ Ш04-1			111	0	0	111	0	0	0	111	0	76,34		985 2024-05-14			1

×	1434	2		ТП	ТП-2336 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.05.29	16, 30, 2024.05.29	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2336 Яч.16 - ТП-2336 Яч.кл, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\КЛ-0,4 кВ от СП-2336-1 до бомбоубежища по ул. Лихачева, 12 АСБ 3х95+1х35 Ввод-2, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Кл-0,4 кВ от СП-2336-1 до гаражно складского помещения по ул. Лихачева, 12 ААБ3х95, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.1, КЛ 0.38 кВ ТП-2336\Ш04 - 2\АВВГ 3х95+1х50 ж/д ул. Лихачева, 4 К.2, ТП		ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	3	10	0	0	1	12	0	347,78		908 2024-05-02			1
×	1435	1		ТП	ТП-3464 СШ-1 РУ-6 / 0,4 кВ + Т-1	6	09, 00, 2024.05.29	16, 30, 2024.05.29	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464 \ Ш04-1		ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	8	0	3	5	0	0	2	6	0	90,53		588 2024-03-19			1
×	1436	1		ТП	ТП-1043 РУ-0.4кВ руб.№12, №16	0.38	10, 00, 2024.05.29	13, 00, 2024.05.29	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ж/д ул. Крымова, 63, КЛ 0.38 кВ ТП-1043\ул. Крымова, 63 (под.6+н+н Гуливер), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1043 \ Ш04-2 \ яч.-16			6	0	0	6	0	0	2	4	0	80,87		987 2024-05-14			1
×	1437	1		РП	РП-307 руб.8 МКД ул. Варейкиса, д.3	0.38	09, 00, 2024.05.30	11, 00, 2024.05.30	П	2,000	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, РП 6 (6.3) кВ РП-307 \ Ш04-2 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	68,00		1132 2024-05-29			1
×	1438	1		ТП	ТП-3464 СШ-2 РУ-6 / 0,4 кВ + Т-2	6	09, 00, 2024.05.30	16, 30, 2024.05.30	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3464\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3464 \ Ш04-2		ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	6	0	3	3	0	0	2	4	0	96,65		590 2024-03-19			1
×	1439	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Луговая" яч.13 (ТП-ЗП-1210, ТП-ЗП-1215,ТП-ЗП-1471,ТП-ЗП-1216)	10	10, 00, 2024.05.30	13, 00, 2024.05.30	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ВЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ			586	0	0	585	0	0	3	582	1	593,68	СК ЭНЕРГО, ООО	973 2024-05-14			1
×	1440	4		КЛ	РП-504\с.ш.-1\яч. 17	10	11, 44, 2024.05.30	13, 45, 2024.05.30	В	2,020	КЛ 10 (10.5) кВ Каб. перемычка Т1 (ТП-5080), КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5080 яч.3 - ТП-5082 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.1 - ТП-5084 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5081 Яч.5 - ТП-5082 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5084 Яч.5 - ТП-5086 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 Яч.1 - РП-504 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5086 яч.3-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-504, РП 10 (10.5) кВ РП-504 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5080, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5081, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5082, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5084, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5086		ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба"; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; ООО "Уралец"	24	0	7	17	0	0	7	17	0	306,71		196 2024-05-30	3.4.8.5	4.12	1
×	1441	4		РП	РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-11	10	11, 44, 2024.05.30	12, 30, 2024.05.30	В	0,770	РП 10 (10.5) кВ РП-502 \ с.ш.-1 \ яч.-11,РП 10 (10.5) кВ РП-502,КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5044 Яч.1 - РП-502 Яч.11		"СтройГрад", Пищеторг	4	0	0	2	1	0	0	2	1	1	212,00	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	197 2024-05-30	3.4.8.5	4.12	1
×	1442	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" яч.20	10	08, 30, 2024.05.31	16, 00, 2024.05.31	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-14\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-15\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1508\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,			413	0	0	413	0	0	0	413	0	921,31		990 2024-05-15			1

1443	3		ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 14	10	15, 00, 2024.06.01	17, 08, 2024.06.01	В	2,130	КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ яч.14 ПС Луговая_1, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка АВГ 4х50, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1781 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ-ТП-ЗП-1782 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ПП-Реклоузер, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1209, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1362, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1781, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1782, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1787			25	0	0	25	0	0	2	23	0	112,24		199 2024-06-01	3.4.9.3	4.13	0
1444	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-3024 руб. 8 ул. Сенгилеевская.	0.38	09, 00, 2024.06.03	15, 00, 2024.06.03	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3024\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3024 \ Ш04-2 \ яч.-8			76	0	0	76	0	0	0	76	0	40,79		1086 2024-05-23			1
1445	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" яч.7	10	12, 00, 2024.06.03	15, 00, 2024.06.03	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ1, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ2, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1639\Перемычка 0.4кВ ТП-2П1639 - ТП-2П-1839, КЛ 0.38 кВ Яч.1 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.2 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.3 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.4 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.5 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.6 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.7 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.8 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.9 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10			305	0	0	305	0	0	0	305	0	192,83		972 2024-05-14			1
1446	1		ТП	ТП-3550 р.2 ул. Хрустальная, д.24, ул. Хрустальная, д.26 + р.5 ул. Луначарского, д.17	0.38	14, 00, 2024.06.03	15, 30, 2024.06.03	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3550\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3550 \ Ш04-1		Общество с ограниченной ответственностью УК "Термес"	8	0	1	7	0	0	0	8	0	63,34		1149 2024-05-31			1
1447	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10	17, 55, 2024.06.03	19, 22, 2024.06.03	В	1,450	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 - ТП-1124 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1124 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 яч.2-Т2-10кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; Долгов Евгений Валерьевич; Милушкина Ольга Ивановна; ООО "Проэнергосбыт" (Т2 Мобайл); ООО "Технология"; ТСН "Добрый сосед"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦИСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	278	2	11	260	0	0	74	199	5	1 171,32	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП"); ООО "ЭнергоХолдинг"; ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	201 2024-06-03	3.4.8.5	4.12	1
1448	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 315	10	17, 55, 2024.06.03	19, 19, 2024.06.03	В	1,400	КЛ 10 (10.5) кВ Т-1 каб. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3624 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.315, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 Яч.1 - ТП-3617 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3152 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 яч.1-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3617 Яч.3 - ЦП-Центральная Яч.315, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3622 Яч.3 - ТП-3623 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 яч.1-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3623 Яч.3 - ТП-3624 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3624 яч.2-Т2-10 кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3617, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3624		МБДОУ детский сад № 6	56	0	1	55	0	0	25	31	0	301,54		200 2024-06-03	3.4.8.5	4.12	1
1449	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 109	6	05, 15, 2024.06.04	05, 59, 2024.06.04	В	0,730	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3603 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ТП 3603 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3603 яч.3 до РП 312 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3423 Яч.0 - ТП-3602 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3426 яч.5-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 Яч.1 - ТП-3602 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3601 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3602 Яч.0_2 - ТП-3610 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.2 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.3 - П/П РЕКЛ-РП-312, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 Яч.5 - ТП-3604 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3603 яч.5 - ТП-3647, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3604 Яч.1 - ТП-3610 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3756 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.109, ПС 6 (6.3) кВ ПП-РЕКЛ на РП-312, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3423, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3426, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3602, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3603, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3604, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3610, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3647, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3756			23	0	1	18	0	0	7	12	4	231,96	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	202 2024-06-04	3.4.8.5	4.12	1

×	1.450	3		КЛ	ЦП-РП-3-Конд. ф.\с.ш.-1\яч. 20	6	08, 40, 2024.06.04	10, 00, 2024.06.04	В	1,330	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф., ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф. \ с.ш.-1 \ яч.-20, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"	7	0	1	5	0	0	3	3	1	87,06	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	203	2024-06-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.451	1		ТП	ТП-1036 РУ-10\0.4кВ исиловой трансформатор	0.38	08, 45, 2024.06.04	16, 20, 2024.06.04	П	7,580	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,62-88,67-91а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,90-110,91-105, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1036 \ Ш04-1			119	0	0	119	0	0	0	119	0	136,31		1048	2024-05-20			1
×	1.452	1		ТП	ТП-1008 РУ-10кВ	10	09, 00, 2024.06.04	15, 20, 2024.06.04	П	6,330	ВЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Радищева,д. 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж.д,ул.Красноармейская,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж/д ул.Красноармейская,д.5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\жил.сектор,ул.Гончарова,31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №8, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Красноармейская д.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	2	1	0	11,28		1087	2024-05-23			1
×	1.453	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-4\яч. 48	10	12, 10, 2024.06.04	12, 45, 2024.06.04	В	0,580	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ на Т2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-0.4кВ Т2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5003 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5023 яч.4 - ТП-5024 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.48 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-501 Яч.2 - РП-501 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.2 - ТП-5005 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.6 - ТП-5004 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5001 Яч.8 - ТП-5007 Яч. 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5002 Яч.2 - РП-501 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.2 - ТП-5004 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5003 Яч.6 - РП-501 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5004 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 Яч.4 - ТП-5008 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5006 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.2 - ТП-5009 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5008 Яч.6 - РП-501 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5009 Яч.4 - ТП-5010 Яч.2		Аверьянов Аверьян Эдуардович; ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; ЗАО Универмаг "Заволжский"; ИП Луняев Илья Валерьевич; ИП Мяготкина Татьяна Николаевна; МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; МБДОУ детский сад №176; МБОУ СШ № 17; ОГБОУ среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"; ООО " СК-групп"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Предприниматель Турковская Светлана Николаевна; УМУП "Теплоком"; УМУП "Ульяновскводоканал"	190	0	45	142	0	0	106	81	3	946,84	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленая группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	204	2024-06-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.454	2		КЛ	ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6\с.ш.-4\яч. 403	6	02, 39, 2024.06.05	03, 52, 2024.06.05	В	1,220	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.1 - ЦП-ГПП110/6 "УРЛЗ" Яч.403, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-403, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411		УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	1	1	0	0	2	0	0	7,48		205	2024-06-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.455	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1502 руб. 4 ул.Ботаническая, пер.Малиновый, пер.Ясеневый,пер.Цветочный.	0.38	09, 00, 2024.06.05	12, 00, 2024.06.05	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502 \ Ш04-1 \ яч.-4			104	0	0	103	0	0	1	102	1	43,62		1114	2024-05-28			1
×	1.456	1		ПС	ПС "Б.Ключ" яч.3	0.38	10, 00, 2024.06.05	10, 10, 2024.06.05	П	0,170	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	37,46		1082	2024-05-23			1
×	1.457	2		КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 311	6	16, 32, 2024.06.05	17, 50, 2024.06.05	В	1,300	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ТП-2735 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2735 Яч.5 - ТП-2737 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-3 \ яч.-311, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2735, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940		МБДОУ №153; ООО "Чайка"; УМУП "Ульяновскводоканал"	29	0	4	23	0	0	9	18	2	329,23	ООО "Энергетическая промышленая группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	206	2024-06-05	3.4.8.1	4.12	0
×	1.458	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2258 р.9, р.12 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Полбина, 46 Щ.2 п.4	0.38	09, 00, 2024.06.06	11, 00, 2024.06.06	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-2 \ яч.-12			2	0	0	2	0	0	0	2	0	216,97		1094	2024-05-27			1
×	1.459	1		ТП	ТП-1083 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.06.06	16, 10, 2024.06.06	П	7,170	ВЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул.Ленина,99, ул.Бебеля, 8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1083\Пицерия, ул.Гончарова,22, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Аптека ,ул.Гончарова, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\ж/д ул. Ленина, 101, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №4, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\Резерв . рубильник №5, КЛ 0.38 кВ ТП-1083\ул. освещ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1083 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	3	5	0	46,46		1050	2024-05-20			1
×	1.460	2		КЛ	ТП-2675Н	0.38	23, 24, 2024.06.06	01, 00, 2024.06.07	В	1,600	КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2675Н\Ш04 - 2\Line-Abn1_3			9	0	0	9	0	0	1	8	0	10,75		207	2024-06-06	3.4.8.5	4.13	1

×	1.461	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2663 руб. №7, руб. №8 до ж/д по ул. Корунковой, 14	0.38	14, 00, 2024.06.07	15, 00, 2024.06.07	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2663\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2663 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	393,42		1131 2024-05-29			1
×	1.462	2		ПС	РП-213\с.ш.-2\яч. 18	6	21, 45, 2024.06.07	23, 30, 2024.06.07	В	1,750	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2390 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2392 Яч.3 - РП 213 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 яч.1-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2374 Яч.3 - ТП-2376 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2376 Яч.5 - ТП-2377 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2377 Яч.5 - ТП-2399 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 Яч.1 - ТП-2393 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2392 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 яч.3-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.4 - ТП-2394 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2393 Яч.5 - ТП-2397 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.2 - ТП-2736 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 Яч. 2 - ТП-2399 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2397 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБДОУ №153; МБОУ "Гимназия № 24"; ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО УК "ЭкоДом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	105	0	6	98	0	0	57	47	1	907,40	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	210 2024-06-07	3.4.8.5	4.13	1
×	1.463	3		КЛ	РП-335\с.ш.-2\яч. 14	6	00, 30, 2024.06.08	03, 20, 2024.06.08	В	2,830	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3458 яч.4 - ТП-3465 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ опд, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.3 - ТП-3465 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.3 - ТП-3467 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3458 Яч.6 - ТП-3554 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3465 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.2 - ТП-3553 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0},		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ИП Чурашкин Илья Владимирович; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; Общество с ограниченной ответственностью УК "Гермес"; ОГКОУШ №39; ООО "АргДент"; ООО "Сервис"; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Свобода"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области	319	0	13	305	0	0	46	272	1	730,55	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	208 2024-06-08	3.4.8.5	4.12	1
×	1.464	2		КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 458	6	08, 45, 2024.06.08	10, 45, 2024.06.08	В	2,000	КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.2 - РП-227 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-227 Яч.6 - ПС Свияга Яч.458 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2371 - ТП 2793 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2563 Яч.5 - ТП 2564 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2686 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.3 - ТП-2861 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.2 - РП-227 Яч.12, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2353 Яч.5 - ТП-2371 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2371 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.3 - ТП-2563 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.5 - РП-227 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.7 - ТП-2563 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2563 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2564 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.3 - ТП-2672 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2584 Яч.5 - ТП-2861 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 Яч.1 - ТП-2673 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2671 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2672 Яч.		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Надежда"; ИП Гурьянова Анжелика Владимировна; ИП Котова Н.Н.; МБДОУ СШ № 70; МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"; Миннибаев Н.Н.; МУП "УЭТ"; ООО "Аметист"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "СМУ- 96"; ООО "УК Согласие "; ТСЖ "Гранит"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	145	1	22	120	0	0	74	69	2	992,44	ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг"	209 2024-06-08	3.4.8.5	4.12	1
×	1.465	1		ВЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 55	10	13, 19, 2024.06.08	15, 32, 2024.06.08	В	2,220	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1408яч.7 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-14		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области; УМУП "Ульяновскводоканал"	1 069	0	2	1 065	0	0	28	1 039	2	1 171,78	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	211 2024-06-08	3.4.8.5	4.13	1
×	1.466	3		КЛ	РП-346\с.ш.-2.2\яч. 26	10	03, 40, 2024.06.09	05, 49, 2024.06.09	В	2,150	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1770 яч.4 - ТП-1777 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.3 - ТП-3017 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.1 - ТП-3074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3017 Яч.7 - РП-346 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.6 - ТП-3752 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.5 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-346, РП 10 (10.5) кВ РП-346 \ с.ш.-2.2 \ яч.-26, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3017, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3752, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3944		ООО "Дом на Матросова"; ПАО "Ростелеком"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет	43	0	6	36	0	0	14	28	1	219,42	ООО "Энергосеть"	212 2024-06-09	3.4.8.5	4.12	1

1.467	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 64	10	08, 48, 2024.06.09	09, 37, 2024.06.09	В	0,820	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ вв на 0,4 1, КЛ 10 (10.5) кВ вв2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22N9 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.6 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.3 - РП-101 Яч.18, КЛ 10 (		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Давидзон Валерий Львович; Непосредственное управление Ленинский район; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова	105	1	7	94	0	0	28	74	3	685,19	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	213	2024-06-09		3.4.8.5	4.12	1
1.468	1		КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 9	10	08, 48, 2024.06.09	10, 30, 2024.06.09	В	1,700	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140а Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149		МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; УМУП "Городской теплосервис"; ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России	57	1	2	52	0	0	29	26	2	361,65	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	214	2024-06-09		3.4.8.5	4.12	1
1.469	1		ВЛ	ТП-1169	0.38	15, 20, 2024.06.09	16, 55, 2024.06.09	В	1,580	ВЛ 0.38 кВ ТП-1169\ ВЛ, ул. Ватутина, 16,18,20, пр.Нариманова,21,23,25,27,29, камера фото-видео фиксации, ВЛ 0.38 кВ ТП-1169\Уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1169\ООО "Северный",ул. Ватутина, 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1169\Центр татарской культуры, пр.Нариманова 25			19	0	0	19	0	0	4	15	0	27,63		215	2024-06-09		3.4.8.4	4.13	0
1.470	1		ТП	ТП-3478 Т-1 + РУ-0,4 кВ оборудование 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.06.10	16, 00, 2024.06.10	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_6.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Чурашкин Илья Владимирович	11	0	4	7	0	0	7	4	0	547,56		1109	2024-05-28				1
1.471	2		ТП	ТП-2П-4 РУ-0,4кВ I СШ, Т-1	0.38	09, 30, 2024.06.10	16, 00, 2024.06.10	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	0	13	0	14,57		1154	2024-06-03				1
1.472	4		ВЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10	10, 44, 2024.06.10	12, 40, 2024.06.10	В	1,930	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 Яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А		ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	216	2024-06-10		3.4.8.5	4.13	1
1.473	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3759 яч.3 на ТП-3047	10	20, 30, 2024.06.10	23, 20, 2024.06.10	П	2,830	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	531,41	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1199	2024-06-06				1

×	1.474	4		РП	РП-407 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ тр-р №2	0.38	08, 30, 2024.06.11	15, 30, 2024.06.11	П	7,000	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, РП 6 (6.3) кВ РП-407, РП 6 (6.3) кВ РП-407 \ Ш04-2		МБУ "Горсвет"	4	0	1	3	0	0	4	0	0	8,21		1207 2024-06-07			1
×	1.475	1		ТП	ТП-3478 Т-2 + РУ-0,4 кВ оборудование 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.06.11	16, 00, 2024.06.11	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3478\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3478 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Чурашкин Илья Владимирович	5	0	2	3	0	0	4	1	0	274,07		1108 2024-05-28			1
×	1.476	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от СП-1901-1 руб.4 до ВРУ-0.4кВ ж/д по ул.Поливенская,27	0.38	09, 00, 2024.06.13	16, 30, 2024.06.13	П	7,500	КЛ 0.38 кВ СП-1901-1\ж/д ул.Поливенская,27			1	0	0	1	0	0	0	1	0	15,02		1225 2024-06-10			1
×	1.477	4		РП	РП-407 1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ тр-р №1	0.38	08, 30, 2024.06.14	16, 30, 2024.06.14	П	8,000	КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-407\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, РП 6 (6.3) кВ РП-407, РП 6 (6.3) кВ РП-407 \ Ш04-1		МБУ "Горсвет"	5	0	2	3	0	0	5	0	0	8,48		1209 2024-06-07			1
×	1.478	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" яч.15	10	10, 00, 2024.06.14	15, 00, 2024.06.14	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-2			72	0	0	72	0	0	0	72	0	68,14		1141 2024-05-30			1
×	1.479	4		ТП	ТП-4140\Ш04-2\яч. 6	0.38	11, 58, 2024.06.14	12, 12, 2024.06.14	В	0,230	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,46		218 2024-06-14	3.4.9.3	4.13	0
×	1.480	4		ТП	ТП-4140\Ш04-2\яч. 6	0.38	09, 35, 2024.06.15	10, 05, 2024.06.15	В	0,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4140\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,46		219 2024-06-15	3.4.9.3	4.13	0
×	1.481	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 416	6	16, 52, 2024.06.15	18, 01, 2024.06.15	В	1,150	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2792 - ТП-2812 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2812 Яч.0 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.416, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-416, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2792, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2812		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	1	0	0	0	1	0	0	37,06		220 2024-06-15	3.4.8.5	4.12	1
×	1.482	3		ПС	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	18, 52, 2024.06.15	22, 00, 2024.06.15	В	3,130	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1402 яч.Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1561 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1561			93	0	0	92	0	0	7	85	1	74,82	филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС")	221 2024-06-15	3.4.9.1	4.13	0
×	1.483	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3759 яч.3 на ТП-3047	10	20, 50, 2024.06.15	22, 15, 2024.06.15	П	1,420	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	266,64	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1199 2024-06-06			1
×	1.484	1		ТП	ТП-1015 РУ-10кВ	10	09, 00, 2024.06.17	16, 00, 2024.06.17	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1015\камера фото-видео фиксации по ул.Спасская,22а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1015\киоск (ост. "Венец"), ВЛ 0.38 кВ ТП-1015\Светофор, киоск, сквер Карамзина, остановка, КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Дом Языкова,ул.Советская 22А, КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Музыкальная школа,ул.Гимова,1, ЗАГС ул.Гимова, д.3, ГЗ и ПБ ул.Гимова, д.3, КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Туалеты, КЛ 0.38 кВ ТП-1015\Фонтан на пл.100 лет.со дня рожд.В,И.Ленина, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1015 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	2	11	0	25,23		1095 2024-05-27			1

×	1.485	2		ТП	ТП-2794 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ	6	09, 00, 2024.06.17	11, 30, 2024.06.17	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\01, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\03, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_4		УМУП "Ульяновскводоканал"	27	0	2	25	0	0	3	24	0	567,86		1157 2024-06-03			1
×	1.486	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	10, 00, 2024.06.17	15, 30, 2024.06.17	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153 2024-06-03			1
×	1.487	4		КЛ	РП-402\с.ш.-1\яч. 13	10	13, 05, 2024.06.17	15, 05, 2024.06.17	В	2,000	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.6 - ТП-4074 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4073 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4074 яч.3-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-402, РП 10 (10.5) кВ РП-402 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4028, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4032, ТП 10 (1		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; ОГОУ СЦДК "Развитие"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; ТСЖ "Заволжье"	63	0	9	54	0	0	25	38	0	273,89		224 2024-06-17	3.4.8.5	4.12	1
×	1.488	2		КЛ	ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 226	6	13, 32, 2024.06.17	14, 12, 2024.06.17	В	0,670	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЭЧ" - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2720, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЭЧ - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739		ООО "РН-Энерго" (Нефтепродукт); ООО "Чайка"; УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	3	17	0	0	5	15	1	179,58	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	222 2024-06-17	3.4.8.1	4.12	0
×	1.489	2		КЛ	РП-226\с.ш.-1\яч. 5	6	15, 00, 2024.06.17	16, 02, 2024.06.17	В	1,030	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 Яч.4 - РП-226 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2789 яч.8-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789		МАДОУ ЦРР - детский сад №253 "Белоснежка"	14	0	1	13	0	0	3	11	0	142,10		223 2024-06-17	3.4.8.5	4.12	1
×	1.490	3		ВЛ	ЦП-ПС Луговая - 110/10\с.ш.-2\яч. 13	10	21, 52, 2024.06.17	23, 59, 2024.06.17	В	2,120	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1215 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1286 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1471 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1698 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1149, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1220, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1471, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698			345	0	0	343	0	0	12	331	2	411,54	ООО "СК Энерго";филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС")	225 2024-06-17	3.4.9.1	4.13	0
×	1.491	1		ВЛ	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10	22, 20, 2024.06.17	00, 58, 2024.06.18	В	2,630	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1408яч.7 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в			1 055	0	0	1 053	0	0	17	1 036	2	697,66	ООО "Энергосеть"	226 2024-06-17	3.4.8.5	4.13	1

1492	4		ТП	ТП-4176 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ тр-р	0.38	08, 30, 2024.06.18	15, 30, 2024.06.18	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4176\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4176 \ Ш04-1			107	0	0	107	0	0	0	107	0	42,60		1205	2024-06-07			1
1493	2		ТП	ТП-2664 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.06.18	16, 30, 2024.06.18	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 66; ООО "Юго-Запад"	24	0	10	14	0	0	9	15	0	808,85		1164	2024-06-04			1
1494	1		ТП	ТП-1031 РУ-10\0.4кВ 1СШ и силовой транформатор №1	0.38	08, 30, 2024.06.18	16, 30, 2024.06.18	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Федерации 122А-132А,175-179, пер.Федерации 16-28,21-27, ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Р.Люксембург 2-6, ул.Новогородская 7,10,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж.д. ул. Федерации 150 (ав.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\землеустроительное преприятие, ул. Федерации 140, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв 19, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв 21, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв 23, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\УВД, ул. Федерации 132а, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Радищева 153,153А,155,157, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Новогородская,12А,котельная (ав 1), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Федерации, 132,142,144, 187-195, пер. Федерации,29-39,36-40, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\Уличн. освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031 \ Ш04-1		ООО "Инновационный Технический Центр"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"; УМУП "Городская теплосеть"	77	0	4	73	0	0	4	73	0	265,40		1052	2024-05-20			1
1495	3		КЛ	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-1\яч. 3	6	08, 40, 2024.06.18	11, 53, 2024.06.18	В	3,220	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.4 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1, КЛ 6 (6.3) кВ Временная перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 КВ, КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717), КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 - ТП-36066 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.3 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.2 - ПП-3941 Яч. 4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-36066 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3608		УМУП "Ульяновскводоканал"	95	0	1	92	0	0	11	82	2	408,95	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	227	2024-06-18	3.4.8.5	4.12	1
1496	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	09, 30, 2024.06.18	15, 30, 2024.06.18	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153	2024-06-03			1
1497	1		КЛ	РП-101\с.ш.-2\яч. 14	10	14, 10, 2024.06.18	15, 51, 2024.06.18	В	1,680	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1320, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1730, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1740, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи	13	1	0	12	0	0	5	8	0	124,71		228	2024-06-18	3.4.8.5	4.12	1
1498	2		КЛ	РП-227\с.ш.-1\яч. 17	6	14, 12, 2024.06.18	16, 17, 2024.06.18	В	2,080	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 Яч.2 - ТП-2293 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2292 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.2 - ТП-2561 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 Яч.4 - ТП-2294 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2293 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2294 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.1 - РП-227 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-227, РП 6 (6.3) кВ РП-227 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2292, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2293, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2294, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2561		АО "ГУЛЛИВЕР"	52	0	1	51	0	0	21	31	0	321,75		229	2024-06-18	3.4.8.5	4.12	1
1499	3		РП	РП-316\с.ш.-1\яч. 9	6	14, 37, 2024.06.18	17, 43, 2024.06.18	В	3,100	КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, РП 6 (6.3) кВ РП-316, РП 6 (6.3) кВ РП-316 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3422, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3425			6	0	0	5	0	0	0	5	1	89,79	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	233	2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
1500	3		РП	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10	14, 45, 2024.06.18	11, 26, 2024.06.19	В	20,683	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5)		АО "Гипростройност"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	75	0	3	69	0	0	21	51	3	548,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	240	2024-06-18	3.4.8.5	4.13	1

×	1.501	3		РП	РП-335\с.ш.-1\яч. 3		6	14, 45, 2024.06.18	17, 17, 2024.06.18	В	2,530	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ 0123, КЛ 6 (6.3) кВ кабельчика на ВЛ-6 кВ ГЧС Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113		ЗАО "МНС"; ИП Мустаев Андрей Алексеевич	125	0	3	115	0	0	25	93	7	693,14	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго";ООО "Энергосеть";ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС";АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК")	167 2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
×	1.502	1		РП	РП-108\с.ш.-1\яч. 9		10	14, 51, 2024.06.18	19, 36, 2024.06.18	В	4,750	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 Яч.1 - ТП-1324 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1315 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1324 Яч.1 - РП-108 Яч.9, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1324		ООО "ЭЛС"; УМУП "Городская теплосеть"	186	0	3	183	0	0	5	181	0	299,30		232 2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
×	1.503	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125		6	15, 15, 2024.06.18	21, 35, 2024.06.19	В	30,330	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 яч.1-ПС Южная яч.125, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3605 Яч.3 - ТП-3709 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3709 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3718 - ВЛ оп.4А, КЛ 6 (6.3) кВ			206	0	0	204	0	0	9	195	2	291,82	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	239 2024-06-18	3.4.9.3	4.13	0
×	1.504	1		ПС	ЦП-ПС Водозабор 35/6\с.ш.-2\яч. 22		6	15, 42, 2024.06.18	16, 46, 2024.06.18	В	1,070	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Водозабор яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ТП-2 (КЗЧ) Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(КЗЧ) - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6 \ с.ш.-2 \ яч.-22, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901			21	0	0	21	0	0	10	11	0	104,75		231 2024-06-18	3.4.9.3	4.13	0
×	1.505	2		КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-1\яч. 119		6	16, 51, 2024.06.18	21, 01, 2024.06.18	В	4,170	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.1 - ТП-3165 Яч.6_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.3 - ТП-2299 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.7 - ТП-2411 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2297 Яч.9 - ТП-2666 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 Яч.1 - ТП-2543 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2299 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2411 Яч.2 - ТП-2411 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2542 Яч.1 - ТП-2544 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.1 - ТП-2545 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 Яч.3 - ТП-2544 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2543 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.4 - ТП-2666 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2659 Яч.6 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.119, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2666 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3165 Яч.6 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-1 \ яч.-119, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2297, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2299, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2411, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2543, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2544, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545, ТП 6 (6.3) кВ		МБДОУ детский сад № 80 "Аист"; ООО "УлЛэнд"	47	0	2	44	0	0	15	31	1	404,05	ООО "СК Энерго"	236 2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
×	1.506	2		ПС	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 7		10	17, 36, 2024.06.18	20, 21, 2024.06.18	В	2,750	КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 2П-1309 - ВЛ-10кв №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 яч.1-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 яч.-Т1--0,4кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1639, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1749, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1836			185	0	0	185	0	0	18	167	0	236,94		237 2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
×	1.507	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 218		6	17, 40, 2024.06.18	23, 59, 2024.06.18	В	6,320	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.218-ТП-3637_, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3720 на ВЛ-6кВ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3714 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3804А Яч.8 - ТП 3804, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 яч.3-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3485 Яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3804а Яч6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218, КЛ 6 (6.3) кВ ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.218 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3485, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3637, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3714, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3720, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3804а		УМУП "Городская теплосеть"	9	0	1	5	0	0	6	0	3	329,23	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	238 2024-06-18	3.4.9.1	4.13	0

×	1.508	2		ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	17, 47, 2024.06.18	01, 06, 2024.06.19	В	7,320	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ 6кв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ		ООО "ЭЛС"	24	0	1	19	0	0	19	1	4	431,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	235	2024-06-18	3.4.8.5	4.13	1
×	1.509	3		ПС	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-2\яч. 18	6	18, 05, 2024.06.18	19, 57, 2024.06.18	В	1,867	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (6)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (7), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.371 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3642 - ВЛ, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3656 - ВЛ-6кВ_3, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.4 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Б.Ключ яч.3 (2)_1, КЛ 6 (6.3) кВ Временная перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ- ТП-3633- ВЛ-6 КВ, КЛ 6 (6.3) кВ оп.№71до оп.№72 (пп3606 до пп3717), КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.6 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.8 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.4 - ПП-3606н Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.6 -		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"; УМУП "Ульяновскводоканал"	142	0	2	137	0	0	15	124	3	503,35	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	230	2024-06-18	3.4.12.5	4.13	0
×	1.510	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-3\яч. 305	6	19, 42, 2024.06.18	21, 41, 2024.06.18	В	1,980	КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.2 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.305, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-3 \ яч.-305, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, РП 6 (6.3) кВ РП-219			1	0	0	0	0	0	0	0	1	610,01	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ")	241	2024-06-18	3.4.8.5	4.12	1
×	1.511	2		ТП	ТП-2664 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.06.19	16, 30, 2024.06.19	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\08890, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 66; ООО "Юго-Запад"	7	0	4	3	0	0	2	5	0	137,54		1166	2024-06-04			1
×	1.512	1		ТП	ТП-3460 РУ-6 / 0,4 кВ + Т-1.	6	09, 00, 2024.06.19	16, 00, 2024.06.19	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3460\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3460 \ Ш04-1			19	0	0	19	0	0	0	19	0	95,62		592	2024-03-19			1
×	1.513	1		ТП	ТП-1031 РУ-10\0.4кВ 2СШ и силовой транформатор №2	0.38	09, 00, 2024.06.19	16, 30, 2024.06.19	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул. Радищева 159-163/6, ул.Новгородская 8, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ Резерв№8., КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж.д. ул. Федерации 150 (яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации 138; ж/д ул.Красноармейская, 149, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации 148, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ж/д ул. Федерации,136, н-н "Каравай",ИП "Муратов", КЛ 0.38 кВ ТП-1031\землеустроительное предприятие, ул.Федерации, д.140, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв руб.18, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв руб.20, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв руб.22, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\резерв руб.24, КЛ 0.38 кВ ТП-1031\ул.Новогородская,12А,котельная (яв 2), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031 \ Ш04-2		ООО "Инновационный Технический Центр"	25	0	1	24	0	0	3	22	0	207,08		1054	2024-05-20			1
×	1.514	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	09, 30, 2024.06.19	15, 30, 2024.06.19	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153	2024-06-03			1
×	1.515	2		ТП	ТП-2664 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.06.19	12, 00, 2024.06.19	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2664\08890, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2664\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2664 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 66; ООО "Юго-Запад"	31	0	14	17	0	0	11	20	0	946,39		1170	2024-06-04			1
×	1.516	4		ПС	ТП-4169\с.ш.-1\яч. 3	6	03, 07, 2024.06.20	04, 14, 2024.06.20	В	1,120	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0), ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169 \ с.ш.-1 \ яч.-3			9	0	0	9	0	0	3	6	0	37,41		242	2024-06-20	3.4.8.4	4.13	0

×	1.517	2		ТП	ТП-2526 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.06.20	16, 30, 2024.06.20	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2526\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2526 \ Ш04-1			26	0	0	26	0	0	1	25	0	162,69		1168	2024-06-04			1
×	1.518	2		ТП	ТП-2698 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.06.20	11, 00, 2024.06.20	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-2			5	0	0	5	0	0	5	0	0	271,22		1274	2024-06-18			1
×	1.519	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	09, 30, 2024.06.20	15, 30, 2024.06.20	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153	2024-06-03			1
×	1.520	1		ТП	ТП-1500 РУ-0,4кВ	0.38	09, 30, 2024.06.20	15, 02, 2024.06.20	П	5,530	ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\1 пер.Баумана,36-56,33-57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\ВЛИ-0.4кВ по ул.Маяковского,25-31, 3 пер.Баумана,22-34,35-55, 2 пер.Баумана,36-56,33-57, ул.Толбухина,32,34, ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\Магазин,ул.Маяковского, 27, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\ВЛИ ул.Маяковского,40-56, 37-53, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Гаражи,ул.Маяковского,35, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\ЗАО Стройкомплекс,ул.Маяковского,38, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Лаборатория,ул.Маяковского,35 (яв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Лаборатория,ул.Маяковского,35 (яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500 \ Ш04-1			148	0	0	148	0	0	6	142	0	340,00		1096	2024-05-27			1
×	1.521	1		ТП	ТП-ЗП-1210	0.38	09, 30, 2024.06.20	12, 00, 2024.06.20	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 \ Ш04-1			70	0	0	70	0	0	0	70	0	97,60		1265	2024-06-18			1
×	1.522	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3759 яч.3 на ТП-3047	10	20, 35, 2024.06.20	23, 15, 2024.06.20	П	2,670	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	563,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	1199	2024-06-06			1
×	1.523	3		ВЛ	ПП-3708\с.ш.-1\яч. 1	6	02, 01, 2024.06.21	03, 15, 2024.06.21	В	1,230	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	2	9	0	0	11	0	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	243	2024-06-21	3.4.9.3	4.13	0
×	1.524	3		ВЛ	ПП-3708\с.ш.-1\яч. 1	6	05, 11, 2024.06.21	08, 00, 2024.06.21	В	2,820	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	14	0	2	9	0	0	11	0	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	244	2024-06-21	3.4.9.3	4.13	0
×	1.525	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2697 руб. №12 по 1 и 2 пер. Брянскому	0.38	09, 00, 2024.06.21	12, 00, 2024.06.21	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2697\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2697 \ Ш04-2 \ яч.-12			173	0	0	173	0	0	0	173	0	53,19		1236	2024-06-14			1

×	1.526	2		ТП	ТП-2698 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.06.21	11, 00, 2024.06.21	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-1			69	0	0	69	0	0	2	67	0	134,95		1275 2024-06-18			1
×	1.527	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	09, 30, 2024.06.21	15, 30, 2024.06.21	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П1-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153 2024-06-03			1
×	1.528	4		ТП	ТП-5178\Ш04-1	0.38	16, 10, 2024.06.21	16, 37, 2024.06.21	В	0,450	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5178			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		245 2024-06-21	3.4.12.5	4.3	0
×	1.529	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	6	18, 38, 2024.06.21	19, 15, 2024.06.21	В	0,620	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.0_2 - РП-316 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Собственники жилья " (бывшийДомострой"); ООО УК "Авион"	102	0	8	89	0	0	38	59	5	827,82	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП")	250 2024-06-21	3.4.8.5	4.12	1
×	1.530	4		КЛ	РП-517\с.ш.-2\яч. 6	10	19, 17, 2024.06.21	20, 35, 2024.06.21	В	1,300	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5214 яч.6 - ТП-5216 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 Яч.2 - ТП-5215 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5214 яч.4-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.4 - РП-517 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5215 Яч.8 - ТП-5220 Яч.0, РП 10 (10.5) кВ РП-517, РП 10 (10.5) кВ РП-517 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5214, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5216, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5220		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"	9	0	2	7	0	0	4	5	0	99,77		176 2024-06-21	3.4.8.5	4.12	1
×	1.531	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 \с.ш.-3\яч. 39	10	19, 17, 2024.06.21	20, 30, 2024.06.21	В	1,220	КЛ 10 (10.5) кВ ввод на Т1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-5178 яч.6 до ТП-5189 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-5020 яч.2 - ТП-5024 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 яч.10-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.18 - ТП-5187 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.2 - РП-515 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39, КЛ 10 (10.5) кВ РП-515 Яч.8 - ЦП-ГПП-2 - 110/10 кВ Яч.39 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5005 Яч.8 - ТП-5173 Яч. 10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5020 Яч.2 - ТП-5026 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 яч.4-ТП-5026 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5021 Яч.6 - ТП-5174 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5149 Яч.8 - ТП-5181 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5170 Яч.4 - РП-515 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.2 - РП-515 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5171 Яч.6 - ТП-5176 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.4 - ТП-5194 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.6 - РП-515 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5172 Яч.8 - ТП-5185 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5173 Яч		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); ИП Юсуфова З.З.; МБДОУ детский сад № 101; МБДОУ детский сад № 244; МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 246; Нестерова Н.В.-000690 ЭО; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "Бюро бытовых и ритуальных услуг "Круг"; ООО "Жилстройсервис"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "СоюзСтрой"; ООО "СтройИнвест"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "ЭКСКОМ"; ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; ООО"УК Мечта"; ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"; Саргсян Нелли Шмавоновна; ТСЖ "Симбирский Дом"; ТСЖ "ТСЖ ОМЕГА"; УМУП "Ульяновскводоканал"	170	0	59	107	0	0	109	57	4	1 022,60	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	248 2024-06-21	3.4.8.5	4.12	1
×	1.532	2		КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 232	6	20, 16, 2024.06.21	21, 34, 2024.06.21	В	1,300	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.6 - РП-238 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2244 Яч.0_1 - РП-238 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-232, РП 6 (6.3) кВ РП-238, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2244, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954		УМУП "Ульяновскводоканал"	95	0	1	92	0	0	4	89	2	174,82	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	247 2024-06-21	3.4.8.5	4.20	1
×	1.533	1		ТП	ТП-1086н, РУ-10кВ. I сш	10	08, 45, 2024.06.24	12, 00, 2024.06.24	П	3,250	КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв№1., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ Резерв №3., КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\ВРУ-0,4 кВ (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Торг.павильон ул.Гончарова, д.21, КЛ 0.38 кВ ТП-1086Н\Электрощитовая (яв.1) Адм.здание стадиона Труд, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1086Н \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	6,33		1295 2024-06-20			1
×	1.534	1		ТП	ТП-3622 р.9 + р.10 ул. 12 Сентября, 91 жилой дом + юр.лица	0.38	09, 00, 2024.06.24	15, 00, 2024.06.24	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2 \ яч.-10			7	0	0	7	0	0	0	7	0	21,54		1175 2024-06-05			1
×	1.535	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15 от опоры № 22 до опоры №36	10	09, 30, 2024.06.24	15, 30, 2024.06.24	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П1-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	118,39		1153 2024-06-03			1
×	1.536	2		ТП	ТП-2521 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.06.25	16, 00, 2024.06.25	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2521 Яч.4 - ТП-2521 Яч.кл 5, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Шахта, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2521\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521 \ Ш04-2			48	0	0	48	0	0	4	44	0	264,74		1201 2024-06-07			1

×	1.537	1		ТП	ТП-3940 РУ-10 кВ + КЛ-10 кВ от ТП-3940 яч.3 до ТП-3003 яч.3	10	09, 00, 2024.06.25	16, 00, 2024.06.25	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3940\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3940 \ Ш04-1		ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Медицинский центр "ВЕРБИ+"	3	0	2	1	0	0	1	2	0	46,57		1229 2024-06-10			1
×	1.538	2		ТП	ТП-2689 РУ-0,4 кВ руб. 17,18.	0.38	09, 00, 2024.06.25	15, 00, 2024.06.25	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-1 \ яч.17,КЛ 0.38 кВ ТП-2689\Ш04 - 2\Line-Abn1_18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2689 \ Ш04-2 \ яч.18			1	0	1	0	0	0	1	0	0	1,51		1314 2024-06-24			1
×	1.539	1		ТП	ТП-ЗП-1286, ТП-ЗП-1698	0.38	09, 30, 2024.06.25	11, 00, 2024.06.25	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1698\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1286 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1698 \ Ш04-1			161	0	0	161	0	0	1	160	0	107,82		1232 2024-06-13			1
×	1.540	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 417	6	09, 46, 2024.06.25	10, 37, 2024.06.25	В	0,850	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 Яч.1 - ТП-2569 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2276 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2569 яч.6 - ТП-2724, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2724 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ РУ-6кВ Яч.417, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-4 \ яч.-417, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2569, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2724		МБОУ СШ №35	17	0	1	16	0	0	6	11	0	187,06		252 2024-06-25	3.4.8.5	4.12	1
×	1.541	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3047 до ТП-3759	10	20, 00, 2024.06.25	23, 59, 2024.06.25	П	3,980	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	747,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1325 2024-06-25			1
×	1.542	2		ТП	ТП-2П-2969 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.06.26	16, 00, 2024.06.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-2969\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2969 \ Ш04-1			125	0	0	125	0	0	0	125	0	93,69		1203 2024-06-07			1
×	1.543	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-ЗП-1222 руб. №1 ул. Зеленая, ул. Железнодорожная (п. Пригородный)	0.38	09, 00, 2024.06.26	16, 00, 2024.06.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222 \ Ш04-1 \ яч.-1			42	0	0	42	0	0	0	42	0	25,97		1242 2024-06-16			1
×	1.544	4		ТП	ТП-5016 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	09, 00, 2024.06.26	16, 00, 2024.06.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	2	1	0	11,66		1040 2024-05-20			1
×	1.545	1		КЛ	ТП-1647\Ш04-1\яч. 23	0.38	09, 20, 2024.06.26	11, 02, 2024.06.26	В	1,700	КЛ 0.38 кВ ТП-1647\ж/д ул. Кролюницкого,16 п.2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	76,77		253 2024-06-26	3.4.8.5	4.12	1
×	1.546	3		КЛ	ТП-3626\Ш04-1\яч. 11	0.38	09, 25, 2024.06.26	11, 20, 2024.06.26	В	1,920	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	45,52		254 2024-06-26	3.4.8.5	4.12	1
×	1.547	2		ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2241 на ТП-2242.	6	09, 30, 2024.06.26	16, 00, 2024.06.26	П	6,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	55,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1280 2024-06-18			1
×	1.548	4		ТП	ТП-5016 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.06.27	16, 00, 2024.06.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5016\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5016 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	3	1	0	16,46		1042 2024-05-20			1
×	1.549	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ ТП-1109 РУ-0,4кВ руб.8	0.38	09, 00, 2024.06.27	15, 00, 2024.06.27	П	6,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1109\ВЛИ ул. Маяковского, 23			1	0	0	1	0	0	0	1	0	4,56		1343 2024-06-26			1
×	1.550	2		ВЛ	ВЛ-6кВ от ТП-2241 на ТП-2242.	6	09, 30, 2024.06.27	16, 00, 2024.06.27	П	6,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	55,35	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	1280 2024-06-18			1
×	1.551	2		ВЛ	ЦП-ПС Отрада - 110/10	10	10, 29, 2024.06.27	11, 19, 2024.06.27	В	0,830	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.17 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-2П-1514 - ВЛ-10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП 2П-8 до ВЛ., КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.17 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.3_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрпада яч.6_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1249 Яч.214 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1308 яч.-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1514 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192, КЛ 10 (10.5) кВ Т		МБОУ "Отрадненская средняя школа"	373	0	1	370	0	0	108	263	2	1 072,49	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС")	255 2024-06-27	3.4.9.1	4.13	0

×	1.552	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10	01, 19, 2024.06.28	03, 20, 2024.06.28	В	2,020	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.0_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.03, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4		ООО "Технология"; ООО "УК Марафет"; ТСЖ "Дом на Молочной"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦжиСО" УМВД России по Ульяновской области	131	0	5	124	0	0	31	98	2	984,49	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	256	2024-06-28	3.4.8.5	4.12	1
×	1.553	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 210	10	01, 19, 2024.06.28	02, 37, 2024.06.28	В	1,300	КЛ 10 (10.5) кВ вв 2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1310 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210, КЛ 10 (10.5) кВ Секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.3 - РП-111Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.2 - РП-109 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.8 - РП-109 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - РП-109 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.4 - ТП-1760 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1749 Яч.6 - РП		АО "Гипростройпост"; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; МБОУ Центр "Росток"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	116	0	6	106	0	0	40	72	4	1 109,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	257	2024-06-28	3.4.8.5	4.12	1
×	1.554	1		ТП	ТП-3618 р.11 ул.К.Либкнехта, 12 + р.12 ул.К.Либкнехта, 14	0.38	09, 00, 2024.06.28	17, 00, 2024.06.28	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3618\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3618 \ Ш04-1 \ яч.-12			4	0	0	4	0	0	0	4	0	39,87		1296	2024-06-20			1
×	1.555	1		ТП	ТП-1820 РУ-0,4кВ руб.5	0.38	14, 00, 2024.06.28	15, 00, 2024.06.28	П	1,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛИ ул. Верх.Полевая,10-22а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1820\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Кооперативная (верх), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1820 \ Ш04-1 \ яч.-5			37	0	0	37	0	0	0	37	0	13,45		1346	2024-06-27			1
×	1.556	1		КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 4	10	14, 54, 2024.06.29	16, 35, 2024.06.29	В	1,680	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.1 - ТП-1317 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.1 - РП-133 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 Яч.5 - ТП-1914 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1317, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914		МБДОУ №17; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания)	113	0	3	108	0	0	27	84	2	486,36	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	259	2024-06-29	3.4.8.5	4.12	1
×	1.557	2		КЛ	РП-234\с.ш.-2\яч. 18	6	15, 40, 2024.06.29	16, 35, 2024.06.29	В	0,920	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.3 - ТП-2874 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-234, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2872, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2873, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2874			6	0	4	0	0	0	4	0	2	406,36	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГППП");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	260	2024-06-29	3.4.8.5	4.12	1
×	1.558	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3047 до ТП-3759	10	20, 00, 2024.06.29	23, 00, 2024.06.29	П	3,000	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	563,33	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1338	2024-06-26			1

1.559	2		ВЛ	ЦП-ПС Гидронамыв - 110/6\с.ш.-1\яч. 8	6	17, 38, 2024.06.30	21, 43, 2024.06.30	В	4,080	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (6), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамым яч.8 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Гидронамыв яч.8 (1)_5, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Гидронамыв яч.8 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ в/в перемычка РП-214яч.13-ТП-2269 , КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС гидронамыв яч.8 (5), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2240 на ВЛ оп.120, КЛ 6 (6.3) кВ ПС-гидронамыв яч.8 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2232 яч. 1 - ВЛ 6 кВ оп. 101, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2240 яч. 1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2862 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2864 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.1 - ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2252 яч.3 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч. 5 - ВЛ 6кВ оп. 64, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.1 - ВЛ 6кВ оп.65, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2269 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2864 яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2992 - ВЛ оп		УМУП "Городская теплосеть"	539	0	1	537	0	0	6	532	1	433,98	филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС")	261 2024-06-30	3.4.8.5	4.13	0
1.560	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС Тепличная яч. 15	10	10, 00, 2024.07.01	15, 00, 2024.07.01	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 \ Ш04-2			72	0	0	72	0	0	0	72	0	32,75		1197 2024-06-06			1
1.561	4		ТП	ТП-4170\Ш04-2\яч. 16	0.38	19, 45, 2024.07.01	21, 45, 2024.07.01	В	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4170\Ш04 - 1\Line-Abn1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,10		262 2024-07-01	3.4.8.5	4.12	1
1.562	4		ТП	ТП-5006 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.07.02	15, 00, 2024.07.02	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006 \ Ш04-1		ООО "ЭКСКОМ"	9	0	1	8	0	0	8	1	0	730,27		1249 2024-06-17			1
1.563	1		ТП	ТП-1315 РУ-10\0.4 кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.07.02	16, 30, 2024.07.02	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\ж/д 1 пер. Нариманова, 52, ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\ул.Казанская,105, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Адм.зд.,ул.Юности 5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\АЗС, ул.Юности,26, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\ц/сад ул. Гафурова,94 яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\котельная, 2 пер.Нариманова,45/7, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\м-н пр. Нариманова, 114, яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\уличное освещение, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-1		ООО "ЭЛС"; УМУП "Городская теплосеть"	16	0	3	13	0	0	10	6	0	366,57		1180 2024-06-06			1
1.564	2		КЛ	РП-213\с.ш.-1\яч. 17	6	13, 30, 2024.07.02	14, 30, 2024.07.02	В	1,000	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2250 Яч.6 - ТП-2653 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2254 Яч.2 - ТП-2653 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 Яч.4 - ТП-2652 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.3 - ТП-2653 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2652 Яч.4 - РП-213 Яч.17, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2653 Яч.4 - ТП-2654 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2654 Яч.3 - ТП-2656 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2656 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-1 \ яч.-17, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2254, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2652, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2653, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2654, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2656		Игонин Андрей Александрович; ОГБУ ЦСПИ	67	0	2	65	0	0	15	52	0	486,36		264 2024-07-02	3.4.8.1	4.12	0
1.565	2		КЛ	РП-213\с.ш.-2\яч. 16	6	13, 30, 2024.07.02	14, 30, 2024.07.02	В	1,000	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2391 - РП 213 Яч.11, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2391 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-213, РП 6 (6.3) кВ РП-213 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2391			6	0	0	6	0	0	0	6	0	7,48		263 2024-07-02	3.4.8.1	4.12	0
1.566	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3047 до ТП-3759	10	21, 30, 2024.07.02	23, 10, 2024.07.02	П	1,670	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	347,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1361 2024-07-01			1
1.567	4		ТП	ТП-5006 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.07.03	15, 00, 2024.07.03	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5006\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5006 \ Ш04-2		ООО "ЭКСКОМ"	6	0	1	5	0	0	6	0	0	516,80		1251 2024-06-17			1

×	1.568	1		ТП	ТП-3710 РУ-0,4 кВ 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.07.03	14, 00, 2024.07.03	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710 \ Ш04-1				4	0	0	3	0	0	3	0	1	1 076,32	ООО "ЭкоСеть"	1297 2024-06-20				1
×	1.569	1		ТП	ТП-1315 РУ-10\0.4 кВ 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.07.03	16, 30, 2024.07.03	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\ж/д 2 пер. Нариманова, 40, ВЛ 0.38 кВ ТП-1315\Придорожный сервис,Поливеновская шоссе 1А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\1 пер.Нариманова,40-56,31, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\Адм.зд., ул.Юности 5А, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\д/сад ул. Гафурова,94 яв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\котельная, 2 пер.Нариманова, 45/7, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\м-н пр. Нариманова, 114, яв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\ул. Юности, 5, яв.1 пр.институт, КЛ 0.38 кВ ТП-1315\ул. Юности, 5, яв.2 пр.институт, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1315 \ Ш04-2		ООО "ЭЛС"		30	0	1	29	0	0	8	22	0	810,43		1182 2024-06-06				1
×	1.570	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3302 руб.6 до ВРУ МКД №5 по ул. Гончарова,	0.38	09, 00, 2024.07.03	16, 00, 2024.07.03	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3302\Ш04 - 1\Line-Abn1_5				1	0	0	1	0	0	0	1	0	30,60		1339 2024-06-26				1
×	1.571	4		ТП	ТП-4165\Ш04-1\яч. 3	0.38	17, 22, 2024.07.03	18, 00, 2024.07.03	В	0,630	КЛ 0.38 кВ ТП-4165\Ш04 - 1\Line-Abn1				1	0	0	1	0	0	1	0	0	13,06		269 2024-07-03	3.4.8.5	4.13		1
×	1.572	2		ПС	ЦП-ПС Автозаводская - 110/6 \с.ш.-1\яч. 35л	6	16, 35, 2024.07.04	17, 30, 2024.07.04	В	0,920	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2221 яч.4 - ТП-2702 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.32 - ПС 110 кВ Автозаводская л.35, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2224 яч.1 - ТП-2225 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2338 яч.1 - РП 203 Яч.31, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2339 яч.4 - ТП 2340 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2340 - ТП 2514 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2198 Яч.0 - РП-203 Яч.34, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.2-Т2--6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.6 - ТП-2348 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 Яч.4 - ТП-2348 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2224 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.1 - ТП-2359 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 Яч.5 - ТП-2349 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2225 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2256 Яч.4 - ТП-2542 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.4 - РП-203 Яч.33, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2298 Яч.6 - ТП-2348 Яч.2 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2338 Яч.4 - ТП-2339 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2339 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; МБДОУ детский сад №52; МБОУ "Средняя школа №27"; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; МУП "УЭТ"; ООО "МагнитЭнерго"; ТСЖ "Пугачевское"		219	3	12	204	0	0	56	163	0	995,17		270 2024-07-04	3.4.9.1	4.13		0
×	1.573	2		ПС	ЦП-ПС Автозаводская - 110/6 \с.ш.-1\яч. 14л	6	16, 35, 2024.07.04	17, 30, 2024.07.04	В	0,920	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорт - ПС Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ЗАО "Атриум"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "УК Согласие "; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об		207	0	17	187	0	0	73	131	3	1 369,29	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	271 2024-07-04	3.4.9.1	4.13		0
×	1.574	2		КЛ	РП-205\с.ш.-1\яч. 9	6	19, 20, 2024.07.04	20, 40, 2024.07.04	В	1,330	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.7 - ТП-2579 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2579, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2775		АНО "ДЮЦ духовного воспитания и развития Международного Фонда духовного единства народов"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Долгановский Вадим Владимирович; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Слора"; ООО УК "Ясново"		81	0	6	75	0	0	20	61	0	433,98		272 2024-07-04	3.4.8.1	4.12		0

×	1.575	2		ПС	РП-205\с.ш.-2\яч. 12	6	08, 30, 2024.07.05	09, 53, 2024.07.05	В	1,380	КЛ 6 (6.3) кВ РП-205 яч.12 - ТП-2522 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.2 - ТП-2275 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 Яч.1 - ТП-2274 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2272 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 Яч.4 - ТП-2275 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2274 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.1-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2275 Яч.3 - ТП-2775 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.4 - ТП-2522 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - РП-205 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.5 - ТП-2775 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2517 Яч.6 - ТП-2534 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2522 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2775 яч.3-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-205, РП 6 (6.3) кВ РП-205 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2265, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2272, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2275, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2517, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2522, ТП 6 (6.3) кВ		АНО "ДЮЦ духовного воспитания и развития Международного Фонда духовного единства народов"; АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Долганевский Вадим Владимирович; МБДОУ детский сад №125 "Рябинка"; ООО "Спора"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Ясново"	110	0	7	103	0	0	29	81	0	450,97		273 2024-07-05	3.4.8.5	4.13	1
×	1.576	3		ТП	ТП-3367, РУ 0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.07.05	11, 00, 2024.07.05	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_14.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3367\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3367 \ Ш04-2			15	0	0	15	0	0	11	4	0	339,00		1327 2024-06-25			1
×	1.577	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 219	6	14, 23, 2024.07.05	15, 29, 2024.07.05	В	1,100	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.0, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-219, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530, ТП 6 (6.3)		ОГКУ СО "Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия"Подсолнух" в г.Ульяновске"; ООО "ДК "Евразия"	79	0	2	74	0	0	21	55	3	356,43	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	275 2024-07-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.578	3		КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10	17, 59, 2024.07.05	18, 35, 2024.07.05	В	0,600	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-10Z38ч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП12819ч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 яч.6 - ТП-1267 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1280 яч.3 - ТП-1268 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ СШ -ТП-1000 - Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ВЛ3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "Терра"; ООО "УК Марафет"; ТСН "Яковлева"; Ульяновский областной суд; УМУП "Ульяновскводоканал"	438	0	8	428	0	0	23	413	2	747,54	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	276 2024-07-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.579	1		КЛ	ТП-1281\Ш04-2\яч. 18	0.38	19, 10, 2024.07.05	21, 21, 2024.07.05	В	2,180	КЛ 0.38 кВ ТП-1281\Прокуратура, ул.Ж.Дивизияя,21			1	0	0	1	0	0	0	1	0	17,06		277 2024-07-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.580	1		ВЛ	ВЛ-10кВ от ТП-3047 до ТП-3759	10	21, 50, 2024.07.05	22, 50, 2024.07.05	П	1,000	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	340,77	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1361 2024-07-01			1

×	1.581	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	16, 59, 2024.07.06	22, 57, 2024.07.06	В	5,970	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бка от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			24	0	0	20	0	0	18	2	4	531,25	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	280	2024-07-06	3.4.9.1	4.13	0
×	1.582	2		ТП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-1\яч. 153	6	17, 01, 2024.07.06	18, 37, 2024.07.06	В	1,600	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (4), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (5), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (9), ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.0_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3 - ВЛ-10кВ_1, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ТП-2582 Яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - ПП-2356 Яч.0_1, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2931 оп.109-110, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.153 (8), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2380 Яч.4 - ПС СВИЯГА Яч.153 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч. 1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2233 Яч.3 - ВЛ оп.34, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 Яч.1 - на оп.20 ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2355 яч.3 - ВЛ , КЛ 6 (6.3) кВ ТП2380 яч.8 до ВЛ-6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 Яч.1 до ВЛ., КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2383 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 Яч. 1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2581 яч.3- ВЛ-10кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 оп.102/12-101/29, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 яч.1 - ВЛ оп.89/1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2582 Яч.3 - ВЛ оп. 56,		УМУП "Городская теплосеть"	686	0	1	684	0	0	5	680	1	673,42	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	279	2024-07-06	3.4.9.1	4.13	0
×	1.583	2		ТП	ТП-2371 РУ-0,4 кВ руб. 7,8.	0.38	10, 00, 2024.07.08	13, 00, 2024.07.08	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2371\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371 \ Ш04-1 \ яч.-7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2371 \ Ш04-2 \ яч.-8		МБДОУ ЦРР - детский сад №45 "Добринка"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	35,34		1075	2024-05-21			1
×	1.584	4		ТП	ТП-5008 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.07.09	16, 00, 2024.07.09	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	14	0	11	3	0	0	1	13	0	804,43		1253	2024-06-17			1
×	1.585	1		РП	РП-318: СШ-2 РУ-10 кВ + СШ-2 РУ-0,4 кВ + Т-2	0.38	08, 30, 2024.07.09	17, 30, 2024.07.09	П	9,000	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-2		ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "ЭЛС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	29	0	3	26	0	0	8	21	0	527,14		1310	2024-06-22			1
×	1.586	1		ТП	ТП-1508 РУ-10\0.4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.07.09	16, 30, 2024.07.09	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1508\2 пер.Тимирязева,3-23,2-28,1 пер.Тимирязева,1-29,2-30,ул.Казанская,5-11,18-36, 2 пер.Казанский,1-17,2-14, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Гафурова, 14 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Гафурова, 16, вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Гафурова, д.18, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул.Докучаева,2, вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\котельная,ул.Гафурова, 9 , КЛ 0.38 кВ ТП-1508\резер.рубильник№15, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\резер.рубильник№9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508 \ Ш04-1			102	0	0	102	0	0	0	102	0	245,23		1184	2024-06-06			1
×	1.587	4		ТП	ТП-5008 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.07.10	16, 00, 2024.07.10	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5008\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5008 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад №174 "Росинка"; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"	9	0	7	2	0	0	0	9	0	743,17		1255	2024-06-17			1
×	1.588	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2726 р. 9 в сторону ж/д по ул. Парникова, 29, тепловой пункт, БССС АО "ПБК", н-н ИП Сергиенко, гараж Бурцев	0.38	09, 00, 2024.07.10	15, 00, 2024.07.10	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2726\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726 \ Ш04-1 \ яч.-9			4	0	0	4	0	0	0	4	0	1,65		1403	2024-07-08			1
×	1.589	1		ТП	ТП-1508 РУ-10\0.4кВ 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.07.10	16, 00, 2024.07.10	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д по ул.Казанская, д.24/22, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Гафурова, 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Докучаева,2, вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул.Гафурова, 14 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул.Гафурова, 16 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\котельная, ул.Гафурова, 9, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\резерв 14, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ул.Гафурова,5 (вв.2), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	0	9	0	199,11		1186	2024-06-06			1

×	1590	1		ТП	ТП-3759 яч.3	0.38	09, 00, 2024.07.10	10, 45, 2024.07.10	П	1,750	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3047\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3640\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3645\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3047 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3640, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3645, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3651, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3723, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3758, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3759 \ с.ш.-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3838			52	0	0	50	0	0	7	43	2	353,88	ООО "ИНЗА СЕРВИС"; ООО "ЭнергоХолдинг"	1420	2024-07-11			1
×	1591	1		РП	РП-318: СШ-1 РУ-10 кВ + СШ-1 РУ-0,4 кВ + Т-1	0.38	09, 30, 2024.07.10	17, 00, 2024.07.10	П	7,500	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-1		ООО "Вояж Ульяновск"; ООО "ЭЛС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	17	0	3	14	0	0	3	14	0	507,30		1308	2024-06-22			1
×	1592	4		ВЛ	РП-407\с.ш.-1\яч. 5	6	20, 00, 2024.07.11	20, 57, 2024.07.11	В	0,950	КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (2), КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (3), КЛ 6 (6.3) кВ КРУ ПС Заволжская яч.2 (4), КЛ 6 (6.3) кВ РП 407 Яч.15 - ВЛ, РП 6 (6.3) кВ РП-407, РП 6 (6.3) кВ РП-407 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4110, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4111		УМУП "Ульяновскводоканал"	62	0	1	61	0	0	6	56	0	99,72		281	2024-07-11	3.4.8.5	4.13	1
×	1593	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 53	10	06, 52, 2024.07.12	07, 05, 2024.07.12	В	0,220	КЛ 10 (10.5) кВ РП 1-ШВПП - ПС СЕВЕРНАЯ Яч.53, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1748 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.53, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-1-ШВПП, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		МУП "УЭТ"	1	1	0	0	0	0	1	0	0	27,41		282	2024-07-12	3.4.8.5	4.12	1
×	1594	2		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-2381 руб. №1.	0.38	09, 30, 2024.07.12	15, 30, 2024.07.12	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381 \ Ш04-1 \ яч.-1			79	0	0	79	0	0	0	79	0	23,82		1382	2024-07-03			1
×	1595	4		КЛ	РП-403\с.ш.-1\яч. 9	6	11, 15, 2024.07.12	11, 53, 2024.07.12	В	0,630	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-4154 яч.7 - ТП-4160 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.1 - ТП-4156 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4154 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.3 - ТП-4157 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4156 Яч.5 - РП-403 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4157 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-403, РП 6 (6.3) кВ РП-403 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4154, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4156, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4157, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4160		УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	2	18	0	0	3	17	1	216,99	ООО "ЭнергоХолдинг"	283	2024-07-12	3.4.8.5	4.12	1
×	1596	3		КЛ	ТП-3184\Ш04-2	6	08, 37, 2024.07.13	08, 54, 2024.07.13	В	0,280	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3184 \ Ш04-2			2	0	0	2	0	0	2	0	0	26,14		284	2024-07-13	3.4.8.5	4.12	1
×	1597	2		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПС "Тепличная" яч.7	10	12, 00, 2024.07.15	15, 00, 2024.07.15	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП 2П-8 до ВЛ,, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-			102	0	0	102	0	0	0	102	0	40,79		1348	2024-06-27			1
×	1598	2		РП	РП-234 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	08, 30, 2024.07.16	11, 00, 2024.07.16	П	2,500	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-1		ООО "УК"Солидарность"; УМУП "Городской теплосервис"	10	0	6	4	0	0	2	8	0	753,89		1371	2024-07-02			1
×	1599	4		ТП	ТП-5009 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.07.16	16, 00, 2024.07.16	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009 \ Ш04-1		ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"	17	0	7	10	0	0	6	11	0	223,01		1257	2024-06-17			1
×	1600	4		ТП	ТП-5009 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.07.17	16, 00, 2024.07.17	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5009\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5009 \ Ш04-2		ГУЗ "Городская поликлиника № 3 "; ООО"УК "Уютный город"	11	0	3	8	0	0	3	8	0	125,82		1259	2024-06-17			1

1601	2		РП	РП-234 РУ-0,4 кВ II СШ		0.38	08, 30, 2024.07.17	11, 00, 2024.07.17	П	2,500	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2		ООО "УК"Солидарность"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	11	0	8	3	0	0	4	7	0	692,83		1372	2024-07-02			1
1602	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 228		6	03, 23, 2024.07.18	04, 09, 2024.07.18	В	0,770	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ от РП-335 яч.4 - РП-316 яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ РП-312 Яч.6 - РП-321 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.16 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, КЛ 6 (6.3) кВ РП-321 яч.6 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.228, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Южная - 110/6, РП 6 (6.3) кВ РП-312, РП 6 (6.3) кВ РП-321, РП 6 (6.3) кВ РП-335		УМУП "Ульяновскводоканал"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	598,60		285	2024-07-18	3.4.8.5	4.12	1
1603	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2375 РУ-0,4 кВ р.5 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пушкарева, 52 п.2		0.38	09, 00, 2024.07.18	11, 30, 2024.07.18	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2375\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2375 \ Ш04-1 \ яч.-5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,00		1437	2024-07-12			1
1604	2		ТП	ТП-2514 РУ-0,4 кВ СШ		0.38	09, 00, 2024.07.18	11, 00, 2024.07.18	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.10 - ТП-2514 Яч.кл1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514 Яч.11 - ТП-2514 Яч.445, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2514\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2514 \ Ш04-1		МБДОУ детский сад №52	29	0	1	28	0	0	7	22	0	316,22		1384	2024-07-04			1
1605	4		КВЛ	РП-404\с.ш.-2\яч. 18		10	01, 10, 2024.07.19	02, 05, 2024.07.19	В	0,920	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.1 - РП-404 Яч.18, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 Яч.2 - РП-404 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.1 - ТП-4038 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 Яч.2 - ТП-4166 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4033 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 Яч.5 - ТП-4062 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4038 яч.9-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.5 - ТП-4064 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.7 - ТП-4196 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4090 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4166 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-2 \ яч.-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4166, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4196		ИКУ Товарищество собственников недвижимости "Димитрова-3"; МБОУ СШ №74 им. дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А.Глазунова; МБУ "Горсвет"; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 54; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; УМУП "Ульяновскводоканал"	127	0	7	119	0	0	11	115	1	536,01	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	286	2024-07-19	3.4.8.5	4.12	1
1606	1		ТП	ТП-1П-1075, 1П-1743, 1П-1744		0.38	09, 00, 2024.07.19	12, 00, 2024.07.19	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1743\Скважина №1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1744\Скважина №2, №3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1075, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1743, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1744			3	0	0	3	0	0	0	3	0	12,13		1424	2024-07-11			1
1607	1		ТП	ТП-1П-1868		0.38	09, 00, 2024.07.19	12, 00, 2024.07.19	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Дет.сад, ул.Советская,20, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Погреб. ДС, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1868\Резерв.автомат №1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1868 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,17		1425	2024-07-11			1
1608	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1886 руб. №1 по ул.Буинская д.52-94, 45-63		0.38	09, 03, 2024.07.19	16, 02, 2024.07.19	П	6,980	ВЛ 0.38 кВ ТП-1886\ВЛИ-0,4 кВ по ул.Буинская, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886 \ Ш04-1 \ яч.-1			46	0	0	46	0	0	1	45	0	48,03		1442	2024-07-12			1
1609	2		ТП	ТП-2262 РУ-6/0,4 кВ СШ, силовой трансформатор		6	09, 30, 2024.07.19	16, 30, 2024.07.19	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2262\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262 \ Ш04-1		МБОУ СШ №98 им.Н.В.Пономарёвой	11	0	2	9	0	0	1	10	0	119,31		1445	2024-07-13			1
1610	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №12 ПС Луговая		10	09, 30, 2024.07.19	12, 00, 2024.07.19	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1340\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1363\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1340 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1363 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	47	0	1	45	0	0	0	46	1	15,75		1428	2024-07-11			1
1611	4		ПС	РП-404\с.ш.-1\яч. 21		10	21, 47, 2024.07.21	00, 03, 2024.07.22	В	2,270	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.7 - Тп-4161 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4027 Яч.6 - ТП-4065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.4 - ТП-4031 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.8 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4031 Яч.8 - ТП-4065 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.1 - ТП-4164 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4065 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4164 Яч.3 - РП-404 Яч.21, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4030, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4164		МБУ "Горсвет"; ОГОУ ОЦДК "Развитие"; ТСЖ "Заволжье"	31	0	5	24	0	0	14	15	2	319,18	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО -Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	287	2024-07-21	3.4.8.5	4.13	1

1612	4		ПС	РП-402\с.ш.-1	10	22, 25, 2024.07.21	22, 39, 2024.07.21	В	0,230	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-4073 яч.6 - ТП-4184 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4028 яч.5 - ТП-4037 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4056 яч.5 - ТП-4056А, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4184 яч.8 - РП-402 яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.1 - ТП-4082 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.5 - РП-402 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4019 Яч.7 - ТП-4075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4028 Яч.3 - ТП-4032 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.3 - ТП-4074 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.5 - ТП-4037 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4029 Яч.8 - ТП-4081 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4030 Яч.6 - ТП-4073 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4032 Яч.3 - ТП-4073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4037 Яч.3 - РП-402 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4039 Яч.0_1 - ТП-4059 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 Яч.2 - ТП-4055 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4050 яч.4-Т2-10к		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Восточное"; МБОУ Средняя школа №22 с углубленным изучением ин.языков; МОУ гимназия №44 им. Деева В.Н.; Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская клиническая больница г.Ульяновск; МУП "УЭТ"; Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в; ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; Предприниматель Тарасов Александр Александрович; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	340	1	14	323	0	0	31	307	2	610,37	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	288 2024-07-21	3.4.8.5	4.13	1
1613	2		ТП	ТП-2260 РУ-6/0,4 кВ, силовой трансформатор	6	09, 00, 2024.07.22	16, 00, 2024.07.22	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2260\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260 \ Ш04-1			16	0	0	16	0	0	1	15	0	289,68		1447 2024-07-13			1
1614	1		ТП	ТП-1П-1117	0.38	10, 00, 2024.07.22	15, 00, 2024.07.22	П	5,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1117 \ с.ш.-1 \ яч.-То.1			70	0	0	70	0	0	0	70	0	45,47		1423 2024-07-11			1
1615	2		ТП	ТП-2578 РУ-6 кВ I и II СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.07.23	16, 00, 2024.07.23	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2578\07256, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 11\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2578\Ш04 - 22\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2578 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 61	22	0	2	20	0	0	2	20	0	910,92		1449 2024-07-13			1
1616	1		РП	РП-128 РУ-10кВ 1 и 3 с.ш. РУ-0.4кВ 1 с.ш. и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.07.23	16, 00, 2024.07.23	П	7,000	КЛ 0.38 кВ РП-128\ВПУ, ул.У.Громовой, КЛ 0.38 кВ РП-128\Дет.сад № 254 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2 ., КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул. У.Громовой, 4 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул. У.Громовой, 4 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул. У.Громовой, 6 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,6, КЛ 0.38 кВ РП-128\Резерв №21., КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.Ульяны Громовой, д.8А (стройка), КЛ 0.38 кВ РП-128\ЦТП,ул. У.Громовой (вв. 1), РП 10 (10.5) кВ РП-128 \ Ш04-1		ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	6	12	0	0	4	14	0	661,94		1192 2024-06-06			1
1617	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №13 ПС Луговая	10	10, 00, 2024.07.23	12, 00, 2024.07.23	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1344 \ Ш04-1			151	0	0	151	0	0	0	151	0	259,15		1429 2024-07-11			1
1618	2		КЛ	ТП-2789\Ш04-1\яч. 17	0.38	08, 20, 2024.07.24	14, 30, 2024.07.24	В	6,170	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_8		УМУП "Городской теплосервис"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0,03		291 2024-07-24	3.4.8.5	4.12	1
1619	2		ТП	ТП-2276 РУ-6 кВ I и II СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.07.24	16, 30, 2024.07.24	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2276\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2276 \ Ш04-2		МБОУ СШ №35	28	0	2	26	0	0	3	25	0	275,47		1451 2024-07-13			1

×	1.620	1		ТП	ТП-3044 РУ-0,4/10 кВ С.Ш.№1 и тр-р №1	10	08, 45, 2024.07.24	16, 00, 2024.07.24	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	0	4	0	162,62		1415 2024-07-10			1
×	1.621	1		РП	РП-128 РУ-10\0.4кВ 2 с.ш. и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.07.24	16, 00, 2024.07.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ РП-128\ВПУ, ул.У.Громовой, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.1 ., КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д по ул.У.Громовой, 5А вв.2, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 4 (под.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой, 6 , КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,4, КЛ 0.38 кВ РП-128\ж/д ул.У.Громовой,6 (ш.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\Резерв № 26, КЛ 0.38 кВ РП-128\Резерв № 30, КЛ 0.38 кВ РП-128\Столовка,ул.У.Громовой,10, КЛ 0.38 кВ РП-128\Торг.павильон ул.У.Громовой, КЛ 0.38 кВ РП-128\ул. У.Громовой,8 (вв.2), КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.Громовой, д.6 (нежилое помещение), КЛ 0.38 кВ РП-128\ул.У.Громовой, д.4 (п.3), КЛ 0.38 кВ РП-128\Уличн. освещение, КЛ 0.38 кВ РП-128\ЦТП, ул. У.Громовой (вв.2), РП 10 (10.5) кВ РП-128 \ Ш04-2		ООО "Домовой" (600912ИКУ)	13	0	4	9	0	0	5	8	0	960,75		1194 2024-06-06			1
×	1.622	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-3\яч. 311	10	10, 02, 2024.07.24	10, 24, 2024.07.24	В	0,370	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ вв на 0,4 1, КЛ 10 (10.5) кВ вв2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22N9 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Я		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; Долгов Евгений Валерьевич; ИП Давидзон Валерий Львович; ИП Ракитин Владимир Михайлович; Милушкина Ольга Ивановна; МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Промэнергосбыт" (Т2 Мобайл); ООО "Технологии"; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; ТСН "Добрый сосед"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГБОУ ВО УлГТУ им. И.Н.Ульянова; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	410	4	17	384	0	0	105	300	5	2 043,10	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	290 2024-07-24	3.4.8.5	4.12	1
×	1.623	1		ТП	ТП-3044 РУ-0,4/10 кВ С.Ш.№2 и тр-р №2	10	08, 45, 2024.07.25	16, 00, 2024.07.25	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3044\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3044 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	2	2	0	56,89		1416 2024-07-10			1
×	1.624	2		ТП	ТП-2274 РУ-6 кВ I и II СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	09, 00, 2024.07.25	16, 30, 2024.07.25	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274 \ Ш04-2		МБОУ СШ №35	25	0	1	24	0	0	4	21	0	231,57		1453 2024-07-13			1
×	1.625	1		ТП	ТП-3619, Трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.07.25	16, 00, 2024.07.25	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619 \ Ш04-1			18	0	0	18	0	0	4	14	0	360,09		1481 2024-07-17			1
×	1.626	1		ТП	ТП-ЗП-1217	0.38	09, 30, 2024.07.25	13, 00, 2024.07.25	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217 \ Ш04-1			58	0	0	58	0	0	0	58	0	71,17		1443 2024-07-12			1
×	1.627	1		ТП	ТП-3619, Трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.07.26	16, 25, 2024.07.26	П	7,420	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619 \ Ш04-2			27	0	0	27	0	0	3	24	0	828,57		1482 2024-07-17			1

×	1.628	1		ВЛ	РП-147\с.ш.-2\яч. 10	6	20, 51, 2024.07.26	21, 25, 2024.07.26	В	0,570	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ1 ПС Лесная яч.209 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209, КВЛ 6 (6.3) кВ СИП ПП-1808 яч.8 - ПП-1810, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Яч3 до вл-6-кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ оп.100_1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1679яч.5 - ТП-1975, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-1975 яч.6 - ТП-1975А, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1810 Яч.3 - ВЛ №0, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 яч.7 до ВЛ оп.38 до оп. 52, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.1 - РП-128 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-128 яч.4 в/в		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"; ООО "Сфера ЖКХ"; ООО УК "Прометей" (Нездренкова); УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	161	0	8	149	0	0	102	55	4	665,24	ООО "МАГИСТРАЛЬ";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоКолдинг";Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ")	292	2024-07-26	3.4.8.5	4.13	1
×	1.629	4		КЛ	РП-403\с.ш.-2\яч. 16	6	21, 34, 2024.07.27	22, 21, 2024.07.27	В	0,780	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 Яч.3 - ТП-4141 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4137 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.2 - РП-403 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.4 - ТП-4140 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4139 Яч.8 - ТП-4142 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4140 Яч.2 - ТП-4141 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4142 яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-403, РП 6 (6.3) кВ РП-403 \ с.ш.-2 \ яч.-16, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4137, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4139, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4140, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142		ИП Куприянова Инга Викторовна; Нестеров Андрей Владимирович; ООО "Строительно-монтажное управление"; ООО "ЭЛС"	44	0	4	39	0	0	16	27	1	304,19	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	293	2024-07-27	3.4.8.5	4.12	1
×	1.630	1		ТП	ТП-3430 РУ-0,4/6 кВ С.Ш.№1 и тр-р №1	6	08, 50, 2024.07.30	16, 15, 2024.07.30	П	7,420	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	1	12	0	521,77		1417	2024-07-10			1
×	1.631	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-234 РУ-0,4 кВ р. 23 до ВРУ-0,4 кВ ОГКУСО "Комплексный кризисный центр" по бульвару Цветному, 9	0.38	09, 00, 2024.07.30	10, 00, 2024.07.30	П	1,000	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-1 \ яч.-23			1	0	0	1	0	0	0	1	0	20,29		1599	2024-07-29			1
×	1.632	1		ТП	ТП-3553 ру6.4 ул. Клубная, д.6, д.8, д.8А	0.38	09, 00, 2024.07.30	16, 00, 2024.07.30	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553 \ Ш04-1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	24,70		1558	2024-07-25			1
×	1.633	2		КЛ	2 КЛ-0,4 кВ от РП-234 РУ-0,4 кВ р. 19 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Отрадная. 9 ш.4 п. 5	0.38	09, 00, 2024.07.30	09, 40, 2024.07.30	П	0,670	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-1 \ яч.-19		ООО "УК"Солидарность"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	175,54		1597	2024-07-29			1
×	1.634	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-234 РУ-0,4 кВ р. 21 до ВРУ-0,4 кВ ВПУ-2 УМУП "Ульяновскводоканал" по ул. Отрадная. 9	0.38	09, 00, 2024.07.30	10, 00, 2024.07.30	П	1,000	КЛ 0.38 кВ РП-234\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-1 \ яч.-21			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,05		1598	2024-07-29			1
×	1.635	1		ТП	ТП-3430 РУ-0,4/6 кВ С.Ш.№2 и тр-р №2	6	08, 50, 2024.07.31	16, 25, 2024.07.31	П	7,580	КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3430\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3430 \ Ш04-2			17	0	0	17	0	0	2	15	0	439,63		1418	2024-07-10			1
×	1.636	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №3 ПС "Белый ключ"	10	10, 00, 2024.07.31	17, 00, 2024.07.31	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1411\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	140,41		1485	2024-07-18			1
×	1.637	2		ВЛ	ВЛЗ-10 кВ от оп. № 91 (ВЛ-10 кВ от п/ст "Отрада яч. 5") до ТП-2П-154В, ТП-2П-1549 от РЛНД на оп. № 1	10	09, 30, 2024.08.01	11, 45, 2024.08.01	П	2,250	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	13,20		1600	2024-07-29			1
×	1.638	4		ТП	ТП-4046 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	09, 00, 2024.08.02	16, 30, 2024.08.02	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4046\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4046 \ Ш04-1			270	0	0	270	0	0	2	268	0	214,77		1528	2024-07-24			1
×	1.639	1		ТП	ТП-3553 ру6.4 ул. Клубная, д.6, д.8, д.8А	0.38	09, 00, 2024.08.02	16, 00, 2024.08.02	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3553\Ш04 - 1\Line-Abn1_3.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3553 \ Ш04-1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	23,47		1605	2024-07-30			1
×	1.640	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 54	10	05, 36, 2024.08.03	08, 45, 2024.08.03	В	3,150	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1415 - ТП 1419 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.1 - ТП-1418 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 яв Яч.54 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 яв Яч.54 каб. Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1415 Яч.3 - ТП-1419 , ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1415, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1419, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876		УМУП "Ульяновскводоканал"	21	0	1	17	0	0	18	0	3	531,25	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "СК Энерго"	302	2024-08-06	3.4.8.5	4.12	1

×	1.641	1		КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 1		10	05, 44, 2024.08.03	07, 21, 2024.08.03	В	1,620	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1647 яч.7 - ТП-1912 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 яч.2 - ТП-1137 яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 яч.6 - ТП-1644 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 яч.4 - ТП-1127 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 яч.3 - ТП-1647 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 яч.7 - РП-133 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 яч.9 - ТП-1646 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 яч.4 - ТП-1647 яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1033, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1127, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1137, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1644, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1647, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1912		АО " УКБП"; ИП Никонов Сергей Михайлович; ООО "Альбион"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	54	0	11	41	0	0	32	20	2	399,06	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	303 2024-08-07	3.4.8.5	4.12	1
×	1.642	1		КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 5		10	05, 44, 2024.08.03	09, 30, 2024.08.03	В	3,770	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 N90, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1054 Яч.5 - ТП-1065 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1054, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164			23	0	0	23	0	0	11	12	0	199,53		300 2024-08-05	3.4.9.3	4.12	0
×	1.643	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3\яч. 373		6	14, 55, 2024.08.04	15, 22, 2024.08.04	В	0,450	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 1 - ПП-3941 Яч. 7_, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 Яч. 7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.2 - ТП-3597 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3487 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.373, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 Яч.3 - ТП-3598 Яч.2, КЛ		АО"УСК"; ЗАО "МНС"; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	327	0	6	318	0	0	20	304	3	548,25	ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	299 2024-08-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.644	1		КЛ	РП-108\с.ш.-2\яч. 10		10	05, 28, 2024.08.05	06, 37, 2024.08.05	В	1,150	КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 Яч.2 - ТП-1632 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1630 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.3 - РП-128 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1632 Яч.6 - РП-128 Яч.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1649 Яч.2 - РП-128 Яч.13, РП 10 (10.5) кВ РП-108, РП 10 (10.5) кВ РП-108 \ с.ш.-2 \ яч.-10, РП 10 (10.5) кВ РП-128, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1630, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1632, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649		ООО "Домовой" (600912ИКУ); ООО "Теплогенерирующая компания"; УМУП "Ульяновскводоканал"	41	0	3	38	0	0	8	33	0	311,77		298 2024-08-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.645	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68		10	05, 53, 2024.08.05	06, 25, 2024.08.05	В	0,530	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.16 - РП-133 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.4 - РП-133 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0 - ТП-1172 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0_1 - ТП-1402 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.6 - ТП-1726 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-132, РП 10 (10.5) кВ РП-133, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742,		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МУП "УЭТ"; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"; УМУП "Городской теплосервис"	61	1	11	47	0	0	28	31	2	710,83	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	301 2024-08-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.646	1		КЛ	РП-125\с.ш.-1\яч. 9		10	21, 51, 2024.08.05	22, 50, 2024.08.05	В	0,980	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.1 - ТП-1088 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.2 - ТП-1770 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - РП-125 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1052 Яч.3 - ТП-1052а Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1088 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1770 яч.6-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-125, РП 10 (10.5) кВ РП-125 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1052а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1770			15	0	0	15	0	0	2	13	0	197,35		297 2024-08-04	3.4.8.5	4.12	1
×	1.647	1		КЛ	РП-101\с.ш.-1\яч. 15		10	21, 51, 2024.08.05	23, 42, 2024.08.05	В	1,850	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1317 яч.6 до ТП1748яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.2 - ТП-1057 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.3 - ТП-1022а Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1022а Яч.3 - ТП-1317 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.4 - ТП-1164 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1090 Яч.4 - ТП-1213 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.1 - ТП-1320 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1317 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1316 Яч.4 - ТП-1742 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.1 - ТП-1740 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.3 - ТП-1732 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.4 - ТП-1740 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.6 - ТП-1732 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1732 Яч.4 - ТП-1742 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.6 - РП-101 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.2-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-101, РП 10 (10.5) кВ РП-101 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1213, ТП 10 (1		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МБДОУ №917; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО УК "Бастион"; УМУП "Городская теплосеть"; ФГУП "РЧЦ ЦФО"	184	0	15	166	0	0	57	124	3	735,78	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	295 2024-08-03	3.4.8.5	4.12	1

×	1.648	2		ТП	ТП-2399 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.08.06	16, 30, 2024.08.06	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399 \ Ш04-1		МБОУ "Гимназия № 24"	4	0	1	3	0	0	0	4	0	124,69		1495 2024-07-20			1
×	1.649	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ(с.ш.-4)яч. 408	6	12, 31, 2024.08.06	14, 54, 2024.08.06	В	2,380	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бка от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			25	0	0	21	0	0	19	2	4	399,06	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	294 2024-08-03	3.4.9.3	4.13	0
×	1.650	1		ТП	ТП-3767 РУ-10 кВ С.Ш. №1, тр-р №1	10	08, 00, 2024.08.07	11, 00, 2024.08.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	2,30		1562 2024-07-25			1
×	1.651	2		ТП	ТП-2399 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.08.07	16, 00, 2024.08.07	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399 \ Ш04-2		МБОУ "Гимназия № 24"	4	0	2	2	0	0	0	4	0	113,18		1496 2024-07-20			1
×	1.652	2		ТП	ТП-2399 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.08.07	12, 00, 2024.08.07	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2399\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2399 \ Ш04-2		МБОУ "Гимназия № 24"	8	0	3	5	0	0	0	8	0	237,87		1497 2024-07-20			1
×	1.653	1		ТП	ТП-3767 РУ-10 кВ С.Ш. №2, тр-р №2	10	13, 00, 2024.08.07	16, 00, 2024.08.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3767\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3767 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	3	0	0	2,36		1563 2024-07-25			1
×	1.654	2		КЛ	РП-226\с.ш.-1\яч. 9	6	16, 30, 2024.08.07	17, 24, 2024.08.07	В	0,900	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.3 - ТП-2788 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2787 Яч.5 - ТП-2870 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.3 - РП-226 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2788 Яч.7 - ТП-2974 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2870 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2974 яч.1-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2787, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2788, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2870, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2974		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ "Средняя школа № 76"; ООО "Веритас Плюс"; ООО УК "Авион"	41	0	5	35	0	0	14	26	1	274,36	ООО "ЭнергоХолдинг"	296 2024-08-03	3.4.8.5	4.12	1
×	1.655	2		ТП	ТП-2655 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.08.08	11, 00, 2024.08.08	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2655 Яч.0 - ТП-2655 Яч.7, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\0, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655 \ Ш04-1		МБОУ КШ № 7 им.В.В.Кашкадамовой; ОГБУ ЦСПИ	8	0	3	5	0	0	0	8	0	144,93		1619 2024-08-02			1
×	1.656	2		ТП	ТП-2534 РУ-6 кВ I СШ, РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.08.08	16, 30, 2024.08.08	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-1		ОГКОУК "Школа-интернат №16"	4	0	2	2	0	0	2	2	0	93,04		1514 2024-07-22			1
×	1.657	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №13 от ПС "Луговая"	10	10, 00, 2024.08.08	13, 00, 2024.08.08	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ВЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ТП-ЗП-1149 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1149\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ			483	0	0	482	0	0	3	479	1	410,48	ООО "СК Энерго"	1601 2024-07-29			1

1.658	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 64	10	15, 30, 2024.08.08	16, 23, 2024.08.08	В	0,880	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1760 яч.4 - РП 109 яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ вв на 0,4 1, КЛ 10 (10.5) кВ вв2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-101 Яч.1 - РП-101 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-109 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1015 Яч 3 - РП 101 Яч.22N0 0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1150 яч.1 до ТП-1749 Яч.3 , КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1070 Яч.4 - ТП-1741 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.6 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.64, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1740 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1320 Яч.4 - ТП-1742 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.3 - ТП-1740 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1730 Яч.5 - ТП-1741 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1734 Яч.3 - РП-101 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1740 Яч.5 - РП-101 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 Яч.5 - РП-109 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1741 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.1 - РП-109 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.1 - РП-109 яч.8, КЛ 10 (10.		ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; ИП Давидзон Валерий Львович; Непосредственное управление Ленинский район; Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Ульяновской области; УМУП "Городской теплосервис"; ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова	116	1	10	102	0	0	31	82	3	847,54	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППЪ");ООО "ЭнергоХолдинг"	305 2024-08-08	3.4.8.5	4.12	1
1.659	4		ТП	ТП-4142\Ш04-1\яч. 5	0.38	20, 20, 2024.08.08	20, 45, 2024.08.08	В	0,420	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5			1	0	0	1	0	0	0	1	0	170,05		306 2024-08-08	3.4.8.5	4.13	1
1.660	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 414	6	07, 39, 2024.08.09	09, 40, 2024.08.09	В	2,020	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.414 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2271 яч.4 - ВЛ 6кВ оп. , КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2234 яч.5 - ТП-2711, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 - ЦП ПС УЛЬЯНОВСКАЯ - 110/6 кВ Яч.414 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2583 яч. 2 - РП 217 Яч.7 № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ ЗРУ-6кВ Яч.414, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.2 - РП-217 Яч.7 , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2583 Яч.3 - РП-205 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-217 Яч.13 - РП-231 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2573 Яч.2 - ТП 2585 Яч.3 № 3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП -2999 до ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2234 Яч.3 - ТП-2273 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 Яч.1 - ТП-2271 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2265 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 Яч.2 - ТП-2273 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2271 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 Яч.2 - ПП-2583 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2273 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387 Яч.3 - ТП-2576 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2387		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Долгановский Вадим Владимирович; МБОУ "Гимназия № 13"; МБОУ "Лицей при УлГТУ №45"; ООО "Спора"; ООО "УК"Солидарность"; ООО УК "Ясново"; УМУП "Городская теплосеть"	105	0	9	95	0	0	30	74	1	755,73	ООО "Энергосеть"	307 2024-08-09	3.4.8.5	4.12	1
1.661	2		ТП	ТП-2534 РУ-6 кВ II СШ, РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.08.09	16, 30, 2024.08.09	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	2	1	0	45,79		1515 2024-07-22			1
1.662	4		ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-4035 ф.№4	0.38	09, 30, 2024.08.09	15, 00, 2024.08.09	П	5,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4035 \ Ш04-1 \ яч.-4			60	0	0	60	0	0	0	60	0	75,01		1621 2024-08-02			1
1.663	2		ТП	ТП-2534 РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.08.09	11, 40, 2024.08.09	П	0,670	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-2		ОГКОУК "Школа-интернат №16"	7	0	2	5	0	0	4	3	0	138,83		1516 2024-07-22			1
1.664	2		ТП	ТП-2655 РУ-0,4 кВ II СШ, Т-2	0.38	13, 30, 2024.08.09	15, 30, 2024.08.09	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655 \ Ш04-2		МБОУ КШ № 7 им.В.В.Кашкадамовой	10	0	1	9	0	0	0	10	0	67,58		1620 2024-08-02			1
1.665	1		КЛ	РП-111Н\с.ш.-1\яч. 19	10	01, 13, 2024.08.10	02, 25, 2024.08.10	В	1,200	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1007 - ТП 1115 яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1007 - ТП-1051, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1051 Яч.0_1 - ТП-1771 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1771 Яч.8 - ТП-1777 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1777 Яч.4 - РП-111 Яч.19, РП 10 (10.5) кВ РП-111Н, РП 10 (10.5) кВ РП-111Н \ с.ш.-1 \ яч.-19, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1771, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1777		ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	20	0	2	18	0	0	13	7	0	62,35		308 2024-08-10	3.4.8.5	4.12	1

×	1.666	2		ВЛ	ЦП-ПС Тепличная - 110/10\с.ш.-1\яч. 15	10	03, 10, 2024.08.12	07, 25, 2024.08.12	В	4,250	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15_2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП 2П-8 до ВЛ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.3 - ВЛ оп.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.5 - ВЛ оп.21, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-9 - ТП-2П-8, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Тепличная - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-9			51	0	0	51	0	0	14	37	0	324,24		309 2024-08-12	3.4.9.3	4.13	0
×	1.667	4		КЛ	РП-401\с.ш.-2\яч. 12	10	07, 12, 2024.08.12	08, 14, 2024.08.12	В	1,030	КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.6 - ТП-4068 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4051 яч.8 - ТП-4161 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 Яч.2 - ТП-4053 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4051 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.2 - РП-401 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 Яч.4 - ТП-4060 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4053 яч.6-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-401, РП 10 (10.5) кВ РП-401 \ с.ш.-2 \ яч.-12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4053, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4060, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4068, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4161		МБУ "Горсвет"; ТСЖ "Чкаловское"; УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	2	10	0	0	6	6	1	199,53	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	310 2024-08-12	3.4.8.5	4.12	1
×	1.668	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2520 РУ-0,4 кВ р. 14 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Б.Хмельницкого, 26, 24	0.38	09, 00, 2024.08.12	15, 30, 2024.08.12	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-2 \ яч.-14			3	0	0	3	0	0	0	3	0	13,31		1658 2024-08-08			1
×	1.669	2		ТП	ТП-2536 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.08.13	16, 30, 2024.08.13	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ф4, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2536\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2536 \ Ш04-1		МАОУ "Гимназия № 34"	20	0	1	19	0	0	2	18	0	639,90		1519 2024-07-22			1
×	1.670	1		КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 10	10	01, 57, 2024.08.14	02, 13, 2024.08.14	В	0,270	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125		Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"	52	0	4	47	0	0	9	42	1	74,82	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	311 2024-08-14	3.4.8.5	4.12	1
×	1.671	1		ТП	ТП-3622 РУ-0,4/10 кВ С.Ш. №1 и тр-р №1	10	08, 46, 2024.08.14	16, 00, 2024.08.14	П	7,230	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1			22	0	0	22	0	0	1	21	0	170,31		1565 2024-07-25			1
×	1.672	2		ТП	ТП-2535 РУ-6 кВ СШ, РУ-0,4 кВ I и II СШ, Т-1, Т-2	0.38	09, 30, 2024.08.14	16, 30, 2024.08.14	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2535 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2535\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2535 \ Ш04-2			22	0	0	22	0	0	9	13	0	319,40		1585 2024-07-27			1
×	1.673	1		ТП	ТП-3622 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №2 и тр-р №2	6	08, 45, 2024.08.15	16, 20, 2024.08.15	П	7,580	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2			20	0	0	20	0	0	0	20	0	145,59		1566 2024-07-25			1
×	1.674	1		ТП	ТП-1064А РУ-0.4кВ руб.№2	0.38	09, 00, 2024.08.15	11, 30, 2024.08.15	П	2,500	КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\			2	0	0	2	0	0	0	2	0	30,12		1607 2024-07-31			1

1675	1		ТП	ТП-1064А РУ-0.4кВ СШ		0.38	09, 00, 2024.08.15	13, 30, 2024.08.15	П	4,500	КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_1\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1-2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_2\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\СП-ШС-1\Ш04 - 1\Line-Abn1_18, КЛ 0.38 кВ СП-ШС-1_3\		ПО "КООП-Ипотечный центр"	40	0	1	39	0	0	2	38	0	163,82		1657 2024-08-08			1
1676	3		ВЛ	ПП-3708		6	15, 35, 2024.08.15	17, 51, 2024.08.15	В	2,270	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ ПУС Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	15	0	2	10	0	0	12	0	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	312 2024-08-15	3.4.9.1	4.13	0
1677	4		ТП	ТП-4152 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ тр-р		0.38	08, 30, 2024.08.16	11, 30, 2024.08.16	П	3,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4152 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	151,19		1613 2024-08-01			1
1678	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2263 РУ-0,4 кВ р. 4 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по по. 50-летия ВЛКСМ. 28		0.38	09, 00, 2024.08.16	16, 00, 2024.08.16	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263 \ Ш04-1 \ яч.-4			5	0	0	5	0	0	0	5	0	85,83		1698 2024-08-14			1
1679	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2794 руб. №11, №16 до ж/д по ул. Ефремова, 5А		0.38	09, 00, 2024.08.19	16, 30, 2024.08.19	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2794\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2794 \ Ш04-2 \ яч.-16			3	0	0	3	0	0	0	3	0	43,78		1677 2024-08-13			1
1680	2		КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-2\яч. 226		6	16, 35, 2024.08.19	19, 03, 2024.08.19	В	2,470	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС АЗЧ яч.226 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2720 Яч.1 - ТП-2737 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2390 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2394 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2739 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.7 - ТП-2396 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.1 - ТП-2398 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.3 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.226, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.5 - ПП-2720 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.6 - ТП-2738 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 Яч.3 - ТП-2739 Яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2720, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2390Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2739		МБДОУ №153; ООО "РН-Энерго" (Нефтепродукт); ООО "Чайка"; УМУП "Ульяновскводоканал"	37	0	4	32	0	0	13	23	1	411,54	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	313 2024-08-19	3.4.8.5	4.12	1
1681	2		КЛ	ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \с.ш.-3\яч. 311		6	16, 35, 2024.08.19	19, 03, 2024.08.19	В	2,470	КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС АЗЧ яч.311 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2737 яч. 5 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2396 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2394 Яч.4 - ТП-2738 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 Яч.4 - ТП-2398 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2396 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2398 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.4 - ЦП-ПС "АЗЧ" - 110/6 кВ Яч.311, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2726 Яч.6 - ТП-2735 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2735 Яч.5 - ТП-2737 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2737 Яч.5 - ТП-2738 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2738 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2940 на оп.1 ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС АЗЧ - 110/6 \ с.ш.-3 \ яч.-311, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2396, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2735, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2737, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2738, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2940		МБДОУ №153; ООО "Чайка"; УМУП "Ульяновскводоканал"	27	0	4	21	0	0	9	16	2	329,23	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	314 2024-08-19	3.4.9.3	4.12	0
1682	4		ТП	ТП-5102 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1		10	08, 30, 2024.08.20	16, 00, 2024.08.20	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.3-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102 \ с.ш.-1 \ яч.-3		Прохоров Владимир Евгеньевич; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	34	0	3	31	0	0	33	1	0	465,35		1632 2024-08-06			1

1683	2		РП	РП-234 РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.08.20	11, 30, 2024.08.20	П	3,000	КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ ШО4-1		ООО "УК"Солидарность"; ООО "ЮНТ"; УМУП "Городской теплосервис"	12	0	8	4	0	0	2	10	0	425,54		1646 2024-08-07			1
1684	1		ТП	ТП-1022 РУ-0,4кВ руб. 15	0.38	09, 00, 2024.08.20	16, 00, 2024.08.20	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1022\ж/д ул.Радищева,116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1022 \ ШО4-2 \ яч.-15			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00		1701 2024-08-15			1
1685	1		ТП	ТП-1090 РУ-10/0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.08.20	16, 30, 2024.08.20	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1090 руб.15, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\ВЛ-0,4 кВ ул.Радищева, пер. Гоголя, д.9-23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\оздоров.центр, ул.Радищева,89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\оздоров.центр,ул.Радищева,89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\пер.Гоголя, д.17а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\СП-1317-2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\СП-1317-2 1 С.Ш., ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\ул. Радищева, 74-80,84,92,96,57,пер.Гоголя,14,16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\ул.Радищева, д.102а-114а, 91-97, ул.Красноармейская, д.125 а,б,в, ВЛ 0.38 кВ ТП-1090\ул.Радищева,95а, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ТП-1090\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ул. Радищева, д.82, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ул.Радищева, д.82, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ул.Радищева,101, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ул.Радищева,91а, КЛ 0.38 кВ СП-1317-2\ул.Радищева,91а кв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1090\ВП на гаражи, КЛ 0.38 кВ ТП-1090\РезервN°13, КЛ 0.38 кВ ТП-1090\УО, КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Школа (освещение), ул.Радищева,102, КЛ 0.38 кВ ТП-1090\Школа (пр.сторона), ул.Радищева, 102, КЛ 0.38		ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания)	131	0	1	129	0	0	9	121	1	307,88	ООО "СК Энерго"	1502 2024-07-22			1
1686	1		ВЛ	ВЛ-6кВ от ПП-1810н яч.N°3 и ВЛ-6 от ПП-1810н яч.N°4	6	09, 00, 2024.08.20	15, 00, 2024.08.20	П	6,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\ГСК "Пилон", ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\пер.Уютный,1-7,2-14, ул.Уютная,3,5, ВЛ 0.38 кВ ТП-1809\СТС, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,11,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,4, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,7 (ав.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,8, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ж/д ул.Уютная,9, КЛ 0.38 кВ ТП-1809\ул.Уютная, д.10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1809 \ Ш04-1			27	0	0	26	0	0	1	25	1	527,88	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1645 2024-08-06			1
1687	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2394 руб. N°3 до ресторана по ул. Аблукова	0.38	09, 00, 2024.08.20	11, 00, 2024.08.20	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394 \ Ш04-1 \ яч.-3			3	0	0	3	0	0	0	3	0	25,54		1676 2024-08-12			1
1688	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2216 руб. N°2 до ж/д по ул. Лихачева, 11. 13. 17. ул. Гоького. 7.9	0.38	13, 30, 2024.08.20	16, 30, 2024.08.20	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2216\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216 \ Ш04-1 \ яч.-2			9	0	0	9	0	0	0	9	0	11,38		1675 2024-08-12			1
1689	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	19, 43, 2024.08.20	23, 10, 2024.08.20	В	3,450	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бкв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВП-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			26	0	0	22	0	0	20	2	4	553,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	315 2024-08-20	3.4.9.1	4.12	0
1690	2		РП	РП-234 РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.08.21	11, 30, 2024.08.21	П	3,000	КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-234\ШО4 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-234 \ Ш04-2		ООО "УК"Солидарность"; ООО "ЮНТ"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	10	3	0	0	4	9	0	423,59		1647 2024-08-07			1
1691	4		ТП	ТП-5102 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.08.21	16, 00, 2024.08.21	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5102\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5102 яч.4-Т2-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5102 \ с.ш.-2 \ яч.-4		Прохоров Владимир Евгеньевич; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	22	0	2	20	0	0	22	0	0	437,47		1634 2024-08-06			1

1.692	1		ТП	ТП-3471 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №1 и тр-р №1	6	08, 45, 2024.08.21	17, 00, 2024.08.21	П	8,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_9.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	8,89		1567 2024-07-25			1
1.693	1		ТП	ТП-1645 РУ-10\0.4кВ 1сш и силовой трансформатор №1	0.38	08, 45, 2024.08.21	16, 45, 2024.08.21	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Аптека, ул. Лесная 10а, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина 24, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Лесная 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул.Лесная, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул.Лесная, 13, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Пол-ка ул. Гагарина 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\РезервN°11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	1	7	0	95,30		1510 2024-07-22			1
1.694	4		ТП	ТП-5195 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.08.22	16, 00, 2024.08.22	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195 \ с.ш.-1 \ яч.-3		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	36	0	20	16	0	0	11	25	0	279,95		1636 2024-08-06			1
1.695	1		ТП	ТП-3471 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №2 и тр-р №2	6	08, 45, 2024.08.22	16, 45, 2024.08.22	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3471\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	1	2	0	48,19		1569 2024-07-25			1
1.696	1		ТП	ТП-1645 РУ-10\0.4кВ 2сш и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.08.22	16, 00, 2024.08.22	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Адм.зд.,ул.Гагарина,20А, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Гагарина, 22, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул. Лесная, 11, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\ж/д ул.Лесная,13, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Пол-ка ул. Гагарина 20, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Улич.освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1645\Худ.мастерская ул. Лесная 8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1645 \ Ш04-2			12	0	0	12	0	0	1	11	0	124,82		1512 2024-07-22			1
1.697	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 206	10	10, 56, 2024.08.22	11, 21, 2024.08.22	В	0,420	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.12 - ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.19 - РП-102 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-346 яч.4 -- ПС Центральная яч.206, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.3 - РП-102 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1030 Яч.4 - ТП-1137 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1137 Яч.0_2 - РП-102 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.2 - ТП-1727 Яч.03, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 Яч.4 - РП-102 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1160 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}, П		ООО "Технология"; ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФКУ "ЦХиСО" УМВД России по Ульяновской области	111	0	4	105	0	0	30	79	2	997,19	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	317 2024-08-22	3.4.8.5	4.12	1
1.698	3		КЛ	РП-310\с.ш.-1\яч. 9	10	16, 20, 2024.08.22	16, 46, 2024.08.22	В	0,430	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - РП-310 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3042 Яч.0 - ТП-3154 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3154 Яч.5 - ТП-3177 Яч.2, РП 10 (10.5) кВ РП-310, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3042, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3154, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177			2	0	0	2	0	0	2	0	0	67,30		318 2024-08-22	3.4.8.5	4.12	1
1.699	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-ЗП-1222 руб. №1 (ул. Зеленая)	0.38	09, 00, 2024.08.23	15, 00, 2024.08.23	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222 \ Ш04-1 \ яч.-1			42	0	0	42	0	0	0	42	0	13,40		1681 2024-08-13			1
1.700	2		РП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-4\яч. 460	6	12, 57, 2024.08.24	13, 44, 2024.08.24	В	0,780	КЛ 6 (6.3) кВ РП-238 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.460, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ТП-2239 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2239 Яч.5 - РП-238 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.6 - РП-238 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2244 Яч.0_1 - РП-238 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2А (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-4 \ яч.-460, РП 6 (6.3) кВ РП-238, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2200, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2239, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2244, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2А (уксм)			2	0	0	0	0	0	0	0	2	374,12	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	319 2024-08-24	3.4.9.1	4.13	0

×	1.701	4		ТП	ТП-5195 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.08.26	15, 30, 2024.08.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5195\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5195 \ с.ш.-2 \ яч.-4		ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"	16	0	8	8	0	0	3	13	0	200,98		1638 2024-08-06			1
×	1.702	4		ТП	ТП-4081 РУ-10кВ 2СШ яч.2	10	13, 00, 2024.08.26	16, 00, 2024.08.26	П	3,000	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-4200 - выход на ВЛ-10кВ, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081 \ с.ш.-2 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4200			2	0	0	1	0	0	0	1	1	79,57	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1751 2024-08-19			1
×	1.703	1		ТП	ТП-3472 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №1 и тр-р №1	6	08, 45, 2024.08.27	16, 00, 2024.08.27	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	27	0	2	24	0	0	2	24	1	153,04	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1570 2024-07-25			1
×	1.704	2		ТП	ТП-2242 РУ-6 кВ СШ	6	09, 00, 2024.08.27	15, 30, 2024.08.27	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	45,24		1733 2024-08-19			1
×	1.705	1		ТП	ТП-3472 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №2 и тр-р №2	6	08, 45, 2024.08.28	16, 10, 2024.08.28	П	7,420	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472 \ Ш04-2			14	0	0	13	0	0	4	9	1	42,77	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1571 2024-07-25			1
×	1.706	2		ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Тепличная" яч. 15	10	09, 00, 2024.08.28	16, 00, 2024.08.28	П	7,000	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.15_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-13\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-4\Ш04 - 3\Line-Abn1_7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП 2П-8 до ВЛ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 Яч.3 - ВЛ оп.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-4 яч.4-Т2-0,4кВ {0			101	0	0	101	0	0	0	101	0	49,11		1702 2024-08-15			1
×	1.707	1		КЛ	РП-137\с.ш.-1\яч. 13	10	14, 12, 2024.08.28	14, 45, 2024.08.28	В	0,550	КЛ 10 (10.5) кВ nenen, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3335 яч.-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.3 - ТП-3301 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 Яч.4 - ТП-3053 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3002 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 Яч.1 - ТП-3116 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3053 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3074 Яч.4 - ТП-3116 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3116 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.1 - ТП-3335 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 Яч.2 - ТП-3752 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3301 яч.4-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3752 Яч.6 - ТП-3944 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3944 Яч.7 - РП-137 Яч.13, РП 10 (10.5) кВ РП-137, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3002, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3053, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3074, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3301, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3335, ТП 10 (10		ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; Малкина Елена Юрьевна; ООО "АйпиТелеком"; ООО "Дом на Матросова"; ПАО "Ростелеком"; ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"	77	0	8	67	0	0	13	62	2	399,06	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ")	320 2024-08-28	3.4.8.5	4.12	1
×	1.708	3		КЛ	РП-335\с.ш.-2\яч. 14	6	06, 34, 2024.08.29	08, 17, 2024.08.29	В	1,720	КЛ 6 (6.3) кВ олд, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3438 Яч.5 - ТП-3478 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.4 - ТП-3551 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.5 - ТП-3552 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3443 Яч.6 - РП-335 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.3 - ТП-3467 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.1 - ТП-3847 Яч. 5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.5 - ТП-3550 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3478 Яч.5 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.1 - ТП-3551 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 Яч.2 - ТП-3553 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3550 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3551 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 Яч.2 - ТП-3553 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3552 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3554 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 Яч.2 - ТП-3556 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3553 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ИП Чурашкин Илья Владимирович; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; Общество с ограниченной ответственностью УК "Гермес"; ОГКОУШ №39; ООО "Сервис"; Пушкарев Евгений Николаевич; Управление Судебного департамента в Ульяновской области	213	0	11	201	0	0	36	176	1	695,87	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	321 2024-08-29	3.4.8.5	4.12	1

1.709	4		ТП	ТП-5196 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.08.29	16, 00, 2024.08.29	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5122\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 1\Line-		ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр); МАДОУ детский сад №223; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	133	0	63	70	0	0	38	95	0	469,11		1640 2024-08-06			1
1.710	4		ТП	ТП-5177 РУ-0,4кВ 2с.ш.	0.38	09, 00, 2024.08.29	12, 00, 2024.08.29	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5177\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5177 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"	27	0	10	17	0	0	15	12	0	408,43		1827 2024-08-27			1
1.711	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №13 ПС "Луговая" (ТП-П-1210)	10	10, 00, 2024.08.29	15, 00, 2024.08.29	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1210\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210 яч.-Т1- 10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1210			70	0	0	70	0	0	0	70	0	87,54		1695 2024-08-14			1
1.712	4		ТП	ТП-5196 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.08.30	15, 00, 2024.08.30	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_17, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5196\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5197\Ш04		МАДОУ детский сад №223; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО УК "Жилстройсервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	48	0	10	38	0	0	20	28	0	276,37		1642 2024-08-06			1
1.713	2		ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-3	6	13, 47, 2024.08.30	14, 07, 2024.08.30	В	0,330	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2204 до оп.13, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2949 - ПКУ оп.20А, КЛ 6 (6.3) кВ - ТП-2930 Яч.1 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ О220кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.316 (2), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-2350 до оп.13, КЛ 6 (6.3) кВ Каб.перемычка на ВЛ 6 кВ-рп-214 яч.13-тп-2862, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2522 яч.5 - ТП-2570 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2863А яч.7 - ТР-2863 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Яч.316, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2193 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-214 Яч.5 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-215 Яч.1 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.317, КЛ 6 (6.3) кВ РП-219 Яч.2 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.305, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2231 яч. 1 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2186 Яч.0 - РП-214 Яч.9, КЛ 6		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ОГКУ СО "Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия"Подсолнух" в г.Ульяновске"; ООО "ДК "Евразия"; ООО "И-Пирамида"; ООО "МагнитЭнерго"; ООО "ЭЛС"	143	0	6	130	0	0	61	75	7	1 518,94	ООО "ИНЭА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";"Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ");филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС")	322 2024-08-30	3.4.9.1	4.13	0
1.714	4		ТП	ТП-4136\Ш04-1\яч. 3	0.38	10, 00, 2024.09.01	11, 30, 2024.09.01	В	1,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-4136\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			39	0	0	39	0	0	0	39	0	17,56		323 2024-09-01	3.4.8.5	4.13	1
1.715	2		ПС	ЦП-ПС Отрада - 110/10\с.ш.-2\яч. 8	10	11, 22, 2024.09.02	12, 33, 2024.09.02	В	1,180	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Отрада яч.8 (4), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (3), КЛ 10 (10.5) кВ ввод с Т2, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.8 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П 2966 яч. 1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-14 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 яч.1 - ВЛ оп.192, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-2 \ яч.-8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-14, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-18, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2953, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-2966			11	0	0	10	0	0	3	7	1	62,35	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	324 2024-09-02	3.4.8.5	4.13	1
1.716	4		КЛ	РП-502\с.ш.-1\яч. 5	10	07, 45, 2024.09.03	09, 15, 2024.09.03	В	1,500	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5010 Яч.5 - ТП-5043 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.1 - РП-502 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.5 - ТП-5043 Яч.1, РП 10 (10.5) кВ РП-502, РП 10 (10.5) кВ РП-502 с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5037, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5043		ООО УК "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; УМУП "Ульяновскводоканал"	32	0	4	28	0	0	19	13	0	324,24		325 2024-09-03	3.4.8.5	4.12	1

×	1.717	4		ПС	СП-5064 РУ-0,4кВ	0.38	08, 30, 2024.09.03	15, 00, 2024.09.03	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5064\Ш023 - 0\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5064 \ Ш04-3		ООО "УК "Прогресс"	7	0	2	5	0	0	0	7	0	339,46		1797 2024-08-23			1
×	1.718	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3470 руб. 14, 15 до ВРУ-0,4 кВ МКД №10 по ул. Ваховского	0.38	09, 00, 2024.09.03	16, 30, 2024.09.03	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3470\Ш04 - 2\Line-Abn2_14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470 \ Ш04-2 \ яч.-4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		1850 2024-08-30			1
×	1.719	2		ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2691 РУ-0,4кВ р. 25 до торгового павильона ИП Паль П.Э. юго-вост. здания №11 по ул. Шолмова (отсоедин. ВЛИ-0,23кВ в сторону тоог. пав)	0.38	10, 00, 2024.09.03	11, 40, 2024.09.03	П	1,670	КЛ 0.38 кВ ТП-2691\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2691 \ Ш04-1 \ яч.-25			3	0	0	3	0	0	0	3	0	17,43		1680 2024-08-13			1
×	1.720	2		ТП	ТП-2658 РУ-0,4 кВ I СШ, Т-1	0.38	13, 30, 2024.09.03	16, 00, 2024.09.03	П	2,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2658 \ Ш04-1			5	0	0	5	0	0	4	1	0	26,44		1787 2024-08-21			1
×	1.721	4		ВЛ	ТП-4016Н\с.ш.-1\яч. яч.2	0.38	15, 00, 2024.09.03	18, 00, 2024.09.03	В	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4016Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			65	0	0	65	0	0	0	65	0	27,60		328 2024-09-03	3.4.8.5	4.13	1
×	1.722	1		ПС	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10	15, 25, 2024.09.03	16, 09, 2024.09.03	В	0,730	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (11), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (12), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1813 яч. до ВЛ-10 кВ в стор.1822, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_			1 228	0	0	1 226	0	0	17	1 209	2	1 047,08	ООО "Энергосеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	326 2024-09-03	3.4.8.5	4.21	0
×	1.723	1		КЛ	ПП-1705\с.ш.-1\яч. 1	10	15, 25, 2024.09.03	17, 06, 2024.09.03	В	1,680	ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1318 Яч.5 - ТП-1323 Яч.1, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1705 \ с.ш.-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1323			129	0	0	129	0	0	18	111	0	104,71		327 2024-09-03	3.4.8.5	4.12	1
×	1.724	4		ТП	ТП-5066 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.09.04	16, 00, 2024.09.04	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066 \ Ш04-1		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; ООО "Диалог-Инвест"	14	0	2	12	0	0	6	8	0	555,59		1798 2024-08-23			1
×	1.725	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2392 Руб. №5, Руб.№6 до ж/д по ул. Пушкарева, 64	0.38	09, 00, 2024.09.04	16, 40, 2024.09.04	П	7,670	КЛ 0.38 кВ ТП-2392\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2392 \ Ш04-1 \ яч.-5			2	0	0	2	0	0	0	2	0	51,52		1840 2024-08-29			1
×	1.726	1		ТП	ТП-1778 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор.	0.38	08, 00, 2024.09.05	17, 00, 2024.09.05	П	9,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1778\ ПП-1778-13 (Энерго-Холдинг), КЛ 0.38 кВ ТП-1778\резерв №93, КЛ 0.38 кВ ТП-1778\торговый центр по пр.Нариманова,144, КЛ 0.38 кВ ТП-1778\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778 \ Ш04-1			4	0	4	0	0	0	0	4	0	60,26		1770 2024-08-20			1
×	1.727	4		ТП	ТП-5066 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.09.05	16, 00, 2024.09.05	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5066\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5066 \ Ш04-2		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; ООО "Диалог-Инвест"	12	0	2	10	0	0	5	7	0	819,50		1800 2024-08-23			1
×	1.728	1		ТП	ТП-3П-1286 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. и тр-р	6	09, 00, 2024.09.05	15, 50, 2024.09.05	П	6,830	КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3П-1286\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3П-1286 \ Ш04-1			90	0	0	90	0	0	0	90	0	57,68		1685 2024-08-13			1
×	1.729	1		КЛ	РП-102\с.ш.-2\яч. 10	10	21, 41, 2024.09.05	23, 00, 2024.09.05	В	1,320	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-102 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879		ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Ульяновскводоканал"	84	0	2	82	0	0	19	65	0	461,18		332 2024-09-05	3.4.8.5	4.12	1

×	1.730	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-2\яч. 210	10	22, 56, 2024.09.05	23, 48, 2024.09.05	В	0,870	КЛ 10 (10.5) кВ вв 2, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1977 яч.1 - ТП-1310 яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ РП-109 яч.4 - ТП-1077 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП 109 Яч.16 - ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ Яч.210, КЛ 10 (10.5) кВ Секц. перемычка, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1150 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3305 - ТП 3925, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.2 - ТП-1783 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1008 Яч.4 - ТП-1077 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1012 Яч.2 - ТП-1310 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.1 - ТП-1745 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1026 Яч.3 - РП-111Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077 Яч.3 - РП-101 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1077-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.2 - ТП-3305 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1150 Яч.6 - РП-109 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1310 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1743 Яч.2 - РП-109 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1744 Яч.8 - РП-109 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1745 Яч.6 - ТП-1977 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1746 Яч.Т2 - Р		АО "Гипростроймост"; ИП Тюрина Людмила Леонидовна; МБОУ Центр "Росток"; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ПАО "МТС"	123	1	9	108	0	0	56	62	5	859,55	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	333	2024-09-05	3.4.8.5	4.12	1
×	1.731	4		РП	РП-404 РУ-0,4кВ 2с.ш.	0.38	09, 00, 2024.09.06	11, 00, 2024.09.06	П	2,000	КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-404\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ Ш04-2			24	0	0	24	0	0	1	23	0	121,42		1821	2024-08-26			1
×	1.732	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №13 ПС "Луговая"	10	14, 00, 2024.09.06	16, 30, 2024.09.06	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1217\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1219\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1221\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1344\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1217 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1222 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1344 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1221 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1217, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1219, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-122			239	0	0	239	0	0	0	239	0	246,11		1810	2024-08-23			1
×	1.733	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2217 РУ-0,4 кВ р.5 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по Западному бульвару, 16 А, 18 А	0.38	09, 00, 2024.09.09	10, 00, 2024.09.09	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2217\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2217 \ Ш04-1 \ яч.-5			3	0	0	3	0	0	0	3	0	14,19		1890	2024-09-06			1
×	1.734	2		КЛ	1ЦП-ПС Автозаводская - 110/6 \с.ш.-3\яч. 44л	6	15, 00, 2024.09.09	15, 08, 2024.09.09	В	0,130	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2221 яч.2 - ТП-2702 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2215 яч. 3 - РП 203 Яч. 8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2226 Яч.6 - ПС 110 кВ Автозаводская л.44, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.1 - ТП-2221 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 Яч.3 - ТП-2217 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2202 яч.5-Т-1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2216 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.1 - ТП-2279 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.2 - ТП-2336 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 яч.3-Т-1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2214 Яч.4 - РП-203 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 Яч.1 - ТП-2217 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2215 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2217 Яч.2 - ТП-2290 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2221 яч.3 -Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.2 -ПС 110 кВ Автозаводская л.44, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.6 - РП-203 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.8 - РП-203 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.4 - ТП-2336 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.1-Т1-6кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Ульяновска"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; МБДОУ детский сад №52; МБОУ СШ № 37; МБУК "Централизованная клубная система"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "МагнитЭнерго"; ТСН "Галактика"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	161	0	12	147	0	0	67	92	2	565,94	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	334	2024-09-09	3.4.8.5	4.12	1
×	1.735	2		КЛ	КЛ-0,4кВ с РП-203 руб.23, 26.	0.38	06, 00, 2024.09.10	09, 20, 2024.09.10	П	3,330	КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-203\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ Ш04-1 \ яч.-23, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ Ш04-2 \ яч.-26			3	0	0	3	0	0	3	0	0	159,38		1889	2024-09-06			1
×	1.736	2		ТП	ТП-2258 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.09.10	16, 30, 2024.09.10	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2258\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2258 \ Ш04-2			27	0	0	27	0	0	3	24	0	660,86		1734	2024-08-19			1

×	1737	4		ТП	ТП-5072 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.09.10	16, 00, 2024.09.10	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	22	0	16	6	0	0	7	15	0	685,41		1802 2024-08-23			1
×	1738	1		ТП	ТП-3483 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. и тр-р	6	09, 00, 2024.09.10	16, 30, 2024.09.10	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3483\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3483 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	59	0	1	58	0	0	0	59	0	27,61		1686 2024-08-13			1
×	1739	1		ТП	ТП-1646 РУ-10\0.4кВ 1СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.09.10	16, 40, 2024.09.10	П	7,670	ВЛ 0.38 кВ ТП-1646\светофор ул.Лесная,12, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ВПУ, ул.Лесная, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского, 15, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского, 17, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\резер.руб.№15, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\резер.руб.№5, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ЦТП,ул.Лесная,19 яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Школа, ул.Лесная,12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	2	10	0	0	0	12	0	158,88		1772 2024-08-20			1
×	1740	2		ТП	ТП-2282 РУ-6,0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.09.11	16, 40, 2024.09.11	П	8,170	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-1			11	0	0	11	0	0	3	8	0	312,77		1736 2024-08-19			1
×	1741	4		ТП	ТП-5072 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.09.11	15, 50, 2024.09.11	П	7,330	КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5072\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5072 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ"	17	0	12	5	0	0	6	11	0	408,17		1804 2024-08-23			1
×	1742	1		ТП	ТП-3846 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. и тр-р	6	08, 45, 2024.09.11	16, 45, 2024.09.11	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_2,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3846\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3846 \ Ш04-1			23	0	0	23	0	0	2	21	0	34,58		1684 2024-08-13			1
×	1743	1		ТП	ТП-1418, РУ-0,4кВ, отключение ТП	0.38	09, 00, 2024.09.11	11, 00, 2024.09.11	П	2,000	КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 - ТП-1408в Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 Яч.2 - ТП-1409 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.4 - ТП 14086 Яч.2 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1409яч.4 - ТП 1410 яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1334 Яч.2 - ТП-1876 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.4 - ТП-1418 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1401 Яч.5 - ТП-1420 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.1 - ТП-1418 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1410 Яч.5 - ТП-1876 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1891 - ПП-1408 Яч.8, ПС 10 (10.5) кВ ПП-1408, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1334, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1401, ТП 10 (10.5) кВ ТП-14086, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1408в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1409, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1410, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1420, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1876, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1891			14	0	0	14	0	0	14	0	0	98,77		1841 2024-08-29			1
×	1744	1		ТП	ТП-1646 РУ-10\0.4кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.09.11	16, 40, 2024.09.11	П	7,670	КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ВПУ, ул.Лесная, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского,15, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ж/д ул.Островского,17, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\резер. руб.№10, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\резер.руб.№14, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\резер.руб.№6, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ЦТП, ул.Лесная,19 яв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\ЦТП,ул.Лесная,19, КЛ 0.38 кВ ТП-1646\Школа, ул.Лесная,12, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1646 \ Ш04-2		УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	8	0	2	6	0	0	0	8	0	113,43		1774 2024-08-20			1
×	1745	1		ТП	ТП-1065, ТП-1140Б силовой трансформатор, РУ-0,4кВ.	0.38	09, 00, 2024.09.11	11, 00, 2024.09.11	П	2,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406, ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406 \ с.ш.-1 \ яч.-То.1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	АО "Оборонэнерго" - филиал "Уральский" (Самарская обл)	1892 2024-09-09			1
×	1746	1		ТП	ТП-3489 руб.№6 ул.Профсоюзная, 5В (ЗАО "Восход") + руб.№10 ул. Профсоюзная, 60Б (ООО "Турманов")	0.38	09, 00, 2024.09.11	11, 30, 2024.09.11	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3489\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489 \ Ш04-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3489 \ Ш04-2 \ яч.-6			3	0	0	3	0	0	2	1	0	190,49		1884 2024-09-05			1
×	1747	2		ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС "Тепличная" яч. 7 .	10	11, 00, 2024.09.11	13, 00, 2024.09.11	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1142 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1143 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1309 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1542 \ Ш04-1			302	0	0	302	0	0	0	302	0	134,45		1839 2024-08-29			1

×	1.748	2		ТП	ТП-2282 РУ-6;0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.09.12	16, 30, 2024.09.12	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	2	7	0	281,63		1738 2024-08-19			1
×	1.749	1		ТП	ТП-1140В, ТП-1057, РУ-0,4кВ, силовые трансформаторы.	0.38	09, 00, 2024.09.12	17, 00, 2024.09.12	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\Киоск,ул.Гагарина,30 (ИП Глухов), ВЛ 0.38 кВ ТП-1079\ул. Кролюницкого, 6-12, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (ав.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГАЗБАНК,ул.Гагарина, 30 (ав.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1079\ ГСК "Восход 2", ул.Гагарина, 26, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\Мастерские ГЖУ, ул.Кролюницкого,6А, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\резервн.руб.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1079\резервн.руб.№5, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ВЛ-0,4 кВ К.Маркса,44-50, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ВПУ,ул.Робеспьера,101, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Гаражи Адм.Ул.обл, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ГНИ новое здание., КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 38, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 42, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д ул. К. Маркса, 52, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д, ул.Робеспьера,85, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д,ул.Робеспьера,101, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д,ул.Робеспьера,85, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ж/д,ул.Робеспьера,89, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\Уличное освещение, КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ФСН тер.управл. , КЛ 0.38 кВ ТП-1141\ЦТП,ул.К.Маркса,42, К			8	0	0	7	0	0	0	7	1	129,22	АО "Оборонэнерго" - филиал "Уральский" (Самарская обл)	1893 2024-09-09			1
×	1.750	2		ТП	ТП-2282 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	11, 00, 2024.09.12	11, 30, 2024.09.12	П	0,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2282\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2282 \ Ш04-2			20	0	0	20	0	0	5	15	0	179,34		1740 2024-08-19			1
×	1.751	1		КЛ	ТП-1641\с.ш.-1\яч. 5	10	17, 30, 2024.09.12	18, 50, 2024.09.12	В	1,330	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.4 - ТП-1159 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1021 Яч.6 - ТП-1059 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1059 Яч.1 - ТП-1641 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1159 яч.2-Т2-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1021, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1059, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1159, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1641 \ с.ш.-1 \ яч.-5		ИП Коротова Светлана Геннадьевна; Публичное акционерное общество "АК БАРС" Банк	24	0	2	22	0	0	4	20	0	62,35		335 2024-09-12	3.4.8.1	4.12	0
×	1.752	1		ПС	ЦП-ПС Водозабор 35/6\с.ш.-2\яч. 22	6	03, 20, 2024.09.13	04, 20, 2024.09.13	В	1,000	КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Водозабор яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ТП-2 (КЭЧ) Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 Яч.1 - ЦП-ПС Водозабор 35/6 Яч.22, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1901 яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2(КЭЧ) - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Водозабор 35/6 \ с.ш.-2 \ яч.-22, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1901			22	0	0	21	0	0	10	11	1	104,75	АО "Оборонэнерго" - филиал "Уральский" (Самарская обл)	336 2024-09-13	3.4.9.1	4.13	0
×	1.753	4		ВЛ	ТП-4010\Ш04-1\яч. 3	0.38	08, 00, 2024.09.13	08, 50, 2024.09.13	В	0,830	ВЛ 0.38 кВ ТП-4010\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,25		337 2024-09-13	3.4.8.5	4.13	1
×	1.754	2		ТП	ТП-2381 РУ-6;0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.09.13	16, 30, 2024.09.13	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2381\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2381 \ Ш04-1			133	0	0	133	0	0	1	132	0	62,87		1741 2024-08-19			1
×	1.755	1		ТП	ТП-1140, 1140А, РУ-0,4кВ. силовые трансформаторы.	0.38	09, 00, 2024.09.13	11, 00, 2024.09.13	П	2,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140 \ с.ш.-2 \ яч.-Тр.2			4	0	0	3	0	0	0	3	1	50,23	АО "Оборонэнерго" - филиал "Уральский" (Самарская обл)	1894 2024-09-09			1
×	1.756	1		ТП	ТП-3025 р.№3, руб.№16 ул.Кирова, д.51	0.38	09, 00, 2024.09.13	13, 00, 2024.09.13	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3025\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3025 \ Ш04-1 \ яч.-3		ООО "Альбион"	2	0	2	0	0	0	0	2	0	7,39		1922 2024-09-12			1
×	1.757	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 219	6	14, 03, 2024.09.13	15, 53, 2024.09.13	В	1,830	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2766 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2531 Яч.2 - ТП 2766 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1--6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.2 - ТП-2766 Яч.0, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-219, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530, ТП 6 (6.3)		ОГКУ СО "Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия"Подсолнух" в г.Ульяновске"; ООО "ДК "Евразия"	80	0	2	75	0	0	21	56	3	456,43	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	338 2024-09-13	3.4.8.1	4.12	0

×	1.758	2		КЛ	ТП-2570\с.ш.-2\яч. 6	6	11, 22, 2024.09.15	13, 12, 2024.09.15	В	1,830	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2412 Яч. - ТП-2532 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.1 - ТП-2528 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 Яч.2 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2521 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.4 - ТП-2570 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2523 Яч.6 - ТП-2794 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2529 Яч.3 - ТП-2532а Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2531 Яч.5 - ТП-2796 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.1 - ТП-2532а Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532 Яч.3 - ТП-2541 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а Яч.3 - ТП-2796 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2532а яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.1 - ТП-2796 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2541 Яч.2 - ТП-2541а Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2570 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2794 Яч.5 - ТП-2796 Яч.5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2412, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2521, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2523, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2528, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2532а, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2541, ТП 6 (6.		МДОУ ЦРР Детский сад №62 "Ягодка"; ООО "Академия + (ООО "МЦ "Академия"); УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	65	0	5	58	0	0	23	40	2	413,56	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	339	2024-09-15		3.4.8.1	4.12	0
×	1.759	3		ПС	ПП-3708\с.ш.-1\яч. 1	6	14, 11, 2024.09.15	15, 54, 2024.09.15	В	1,720	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	12	0	2	7	0	0	9	0	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	340	2024-09-15		3.4.9.3	4.13	0
×	1.760	3		КЛ	РП-346\с.ш.-1\яч. 21	10	23, 57, 2024.09.15	02, 14, 2024.09.16	В	2,280	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.309_2, КВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Центральная яч.309 оп. 71-72, КЛ 10 (10.5) кВ 4пвс, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч. 309 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп. 71- оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб. А, КЛ 10 (10.5) кВ перемычка оп.71 - оп.72 от ТП-3003 яч1-ТП-3101 яч1 каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-3654 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3664 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3095А - ВЛ оп.55, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3101 Яч.3 - ВЛ оп.19, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3104 - ВЛ оп.56 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3121 яч.3 - ВЛ оп.91, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3148 - ВЛ оп.50, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3003 Яч.1 - ВЛ3 №2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП		ООО "Медицинский центр "ВЕРБРИ+"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; Собственные нужды МУП УльГЭС; ТСЖ "Кирова 25"	48	2	2	42	0	0	7	39	2	186,94	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	342	2024-09-15		3.4.8.5	4.12	1
×	1.761	2		ТП	ТП-2383 РУ-6,0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.09.16	16, 30, 2024.09.16	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2383\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2383 \ Ш04-1			68	0	0	68	0	0	0	68	0	18,83		1743	2024-08-19				1
×	1.762	1		ТП	ТП-1508 РУ-0.4кВ руб. 8, 13.	0.38	09, 00, 2024.09.16	13, 00, 2024.09.16	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул. Гафурова, 14 яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1508\ж/д ул.Гафурова, 14 яв.2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1508 \ Ш04-2 \ яч.-8			1	0	0	1	0	0	0	1	0	2,31		1904	2024-09-10				1
×	1.763	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10\с.ш.-1\яч. 127	10	15, 55, 2024.09.16	17, 20, 2024.09.16	В	1,420	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3178 яч.8 - ТП-3058 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.14 - ВЛ Каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 Яч.4 - ЦП-Центральная Яч.127, КЛ 10 (10.5) кВ РП-330 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-3309\Яч.14-ВЛ Каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.3 - РП-330 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3035 Яч.7 - ТП-3038 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3038 Яч.5 - ТП-3621 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 яч.4 - ТП-3646 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3178 Яч.6 - РП-330 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3621 яч.3-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 Яч.4 - РП-330 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3767 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3938 Яч.3 - РП-330 Яч.10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Центральная - 110/10, РП 10 (10.5) кВ РП-330, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3035, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3038, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3178, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3621, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3646, ТП 10 (10.5) кВ ТП-37		Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ОГКУ "Корпорация развития ИТ-МФЦ Ульяновской области" (ОГКУ "Правительство для граждан"); ООО "Альбион"; Предприниматель Хайрулов Альберт Сагитович; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ ВО Ульяновский государственный Университет; ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ	32	0	7	24	0	0	9	22	1	276,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	343	2024-09-16		3.4.8.5	4.12	1
×	1.764	2		ТП	ТП-2380 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.09.17	16, 30, 2024.09.17	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380 \ Ш04-1			121	0	0	121	0	0	1	120	0	86,26		1745	2024-08-19				1

×	1.765	4		ТП	ТП-5073 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.09.17	16, 00, 2024.09.17	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\1.2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073 \ Ш04-1		ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; ИП Гетьман Н.О.; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"	24	0	16	8	0	0	5	19	0	902,39		1806 2024-08-23			1
×	1.766	1		ТП	ТП-1131 РУ-10\0.4кВ 1СШ и силовой трансформатор №1	0.38	09, 00, 2024.09.17	16, 30, 2024.09.17	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1131\ул. Бакинская, 76-94,95-115, ул. П. Морозова,12-30,17-37, ул.Р.Люксембург,45-77, НТО на трам.ост."Строительный колледж", КЛ 0.38 кВ ТП-1131\ж/д ул.Р.Люксембург,32, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\ж/д ул.Р.Люксембург,34, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\резерв. руб.№13, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Столовая, ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Столовая, ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Столовая,ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\уличн освещен., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131 \ Ш04-1			80	0	0	80	0	0	6	74	0	699,59		1776 2024-08-20			1
×	1.767	4		ТП	ТП-5073 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.09.18	16, 00, 2024.09.18	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5073\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5073 \ Ш04-2		ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; ИП Гетьман Н.О.; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	17	0	15	2	0	0	3	14	0	955,55		1808 2024-08-23			1
×	1.768	1		ТП	ТП-1131 РУ-10\0.4кВ 2СШ и силовой трансформатор №2	0.38	09, 00, 2024.09.18	16, 30, 2024.09.18	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Освещение РП-108, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\резерв. руб.№6, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\Столовая, ул.Сев.Венец, КЛ 0.38 кВ ТП-1131\ул. Р.Люксембург, 36, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1131 \ Ш04-2			5	0	0	5	0	0	3	2	0	58,45		1778 2024-08-20			1
×	1.769	1		ТП	ТП-ЗП-1222 РУ-0,4/6 кВ С.Ш. и тр-р	6	09, 00, 2024.09.18	15, 00, 2024.09.18	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1222\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1222 \ Ш04-1			86	0	0	86	0	0	0	86	0	24,64		1687 2024-08-13			1
×	1.770	3		КЛ	РП-310\с.ш.-1\яч. 5	10	13, 33, 2024.09.18	15, 41, 2024.09.18	В	2,130	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3046 - ТП 3177, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3187 яч.6 - РП 310 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1636 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.1 - ТП-3046н Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3001 Яч.4 - ТП-3087 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3046н-яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 яч.3-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3087 Яч.4 - ТП-3187 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3177 яч.6-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3187 яч.4-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3001, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3046н, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3087, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3177, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3187		ИП Харисова Гульнара Рашильевна; ООО " СЗ Элитстрой"; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "МН Сервис"; УМУП "Городская теплосеть"; Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ульяновской об	68	1	5	62	0	0	8	60	0	204,36		344 2024-09-18	3.4.8.5	4.12	1
×	1.771	2		ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-2591 РУ-0,4кВ р. 8 до админ. здания по ул. Шигаева, 24 (ИП Краснобрыщ, ИП Шестакова)	0.38	09, 00, 2024.09.20	17, 00, 2024.09.20	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	28,25		1930 2024-09-12			1
×	1.772	1		ТП	ТП-1310, РУ-0,4кВ, отключение 2СШ	0.38	09, 00, 2024.09.21	11, 00, 2024.09.21	П	2,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\Заправка электромобилей ул.Спасская,8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\ул.Ленина, экспланада, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\минист. культуры ул.Спасская,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\обл. админ.(правая сек.шин), КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Освещение ТП руб.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Резерв руб.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Резерв руб.8, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\собств. нужды руб.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\столовая обл. администрация , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	3	0	0	189,28		1972 2024-09-18			1
×	1.773	1		РП	РП-137 РУ-0,4кВ руб.7,12	0.38	09, 00, 2024.09.23	12, 00, 2024.09.23	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ РП-137\ул. Бебеля,45 Барселона, ВЛ 0.38 кВ РП-137\ул. Бебеля,45 Барселона, КЛ 0.38 кВ РП-137\ул.Бебеля,55, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ Ш04-1 \ яч.-7, РП 10 (10.5) кВ РП-137 \ Ш04-2 \ яч.-12		ООО "Отель -СПА Барселона"	2	0	2	0	0	0	2	0	0	85,52		1891 2024-09-09			1
×	1.774	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 00, 2024.09.23	16, 00, 2024.09.23	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	178,01		1896 2024-09-09			1
×	1.775	4		КЛ	РП-409\с.ш.-2\яч. 4	6	08, 37, 2024.09.24	10, 20, 2024.09.24	В	1,720	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.8 до РП409 яч 4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.4 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4105 Яч.6 - ТП-4169 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4116 Яч.2 - ТП-4135 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4126 Яч.6 - ТП-4135 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4135 Яч.5 - ТП-4155 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4155 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4169 яч.3-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4116, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4135, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4155, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4169		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБУ ДО "СШ "Фаворит"; Местная религиозная организация православный Приход Свято- Пантелеимоновского храма г.Ульяновска С; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	70	0	6	63	0	0	31	38	1	321,75	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	346 2024-09-24	3.4.9.1	4.12	0
×	1.776	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 00, 2024.09.24	16, 00, 2024.09.24	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	178,01		1896 2024-09-09			1
×	1.777	1		ТП	ТП-1500 РУ-0.4кВ руб.№7	0.38	09, 00, 2024.09.24	14, 00, 2024.09.24	П	5,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1500\1 пер.Баумана,36-56,33-57, КЛ 0.38 кВ ТП-1500\Гаражи,ул.Маяковского,35, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1500 \ Ш04-1 \ яч.-7			37	0	0	37	0	0	1	36	0	25,75		1982 2024-09-19			1
×	1.778	2		ТП	РП-223\Ш04-1\яч. 9	0.38	08, 43, 2024.09.25	09, 36, 2024.09.25	В	0,880	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 1\Line-Abn1_4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5,29		347 2024-09-25	3.4.9.3	4.13	0

1.779	1		ТП	ТП-3246 РУ-6 кВ / 0,4 кВ и Т-1	0.38	09, 00, 2024.09.25	16, 15, 2024.09.25	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3246\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3597\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3597 яч.4-Т2-6 кВ {0}, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3246, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3597			180	0	0	180	0	0	6	174	0	469,64		1943 2024-09-13			1
1.780	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 00, 2024.09.25	16, 00, 2024.09.25	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	178,01		1896 2024-09-09			1
1.781	4		ТП	ТП--4051 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Т-2	10	09, 00, 2024.09.25	15, 30, 2024.09.25	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051 \ Ш04-2		ТСЖ "Чкаловское"	11	0	1	9	0	0	3	7	1	281,11	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1984 2024-09-19			1
1.782	2		ВЛ	ВЛ-10кВ №5 ПС Отрада	10	10, 00, 2024.09.25	14, 00, 2024.09.25	П	4,000	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1), КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Отрада яч.5 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 яч.-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2П-7 яч.4-Т2-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-8 КЛ до ТП-9, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Отрада - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-16, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	10,69		1914 2024-09-11			1
1.783	4		ТП	ТП--4051 РУ-10/0,4 кВ 1СШ Т-1	10	08, 45, 2024.09.26	16, 45, 2024.09.26	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051 \ Ш04-1			8	0	0	7	0	0	3	4	1	84,92	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1917 2024-09-11			1
1.784	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 00, 2024.09.26	15, 15, 2024.09.26	П	6,250	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	178,01		1896 2024-09-09			1
1.785	2		КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2545 РУ-0,4кВ р. 5 до административного здания по пр. 50 лет ВЛКСМ, 22А	0.38	09, 00, 2024.09.26	11, 00, 2024.09.26	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545 \ Ш04-1 \ яч.-5			4	0	0	4	0	0	4	0	0	31,40		1928 2024-09-12			1
1.786	1		ТП	ТП-1007, РУ-0,4кВ	0.38	08, 00, 2024.09.27	12, 00, 2024.09.27	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1007\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1007 \ Ш04-1			5	0	0	4	0	0	0	4	1	32,52	АО "Оборонэнерго" - филиал "Уральский" (Самарская обл)	2012 2024-09-23			1
1.787	4		ТП	ТП--4051 РУ-10/0,4 кВ 2СШ Т-2	10	08, 30, 2024.09.27	15, 30, 2024.09.27	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4051\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4051 \ Ш04-2		ТСЖ "Чкаловское"	11	0	1	9	0	0	3	7	1	281,11	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	1919 2024-09-11			1
1.788	1		ТП	ТП-3622 р.9, р.10 ул. 12 Сентября, д.91	0.38	09, 00, 2024.09.27	15, 00, 2024.09.27	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3622\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3622 \ Ш04-2 \ яч.-10			7	0	0	7	0	0	0	7	0	21,78		1939 2024-09-13			1
1.789	1		ТП	ТП-1328, РУ-0,4кВ. отключение 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.09.27	11, 00, 2024.09.27	П	2,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1328\1й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, 2й пер.Кулибина, 2-12, 1-11, ул.Кулибина, 8-18, ул.Пархоменко, 107-129, 100-106,светофор (ул.Пархоменко,109), ВЛ 0.38 кВ ТП-1328\ул. Баумана, 121,123/35 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1328\ул.Репина,7-19, 23-33, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ У. О., КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ж/д пр.Нариманова, 65, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ж/д пр.Нариманова, 67, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ж/д пр.Нариманова, 69, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ж/д пр.Нариманова, д.71, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\ж/д ул.Ватутина, 64, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\киоск "Роспечать", КЛ 0.38 кВ ТП-1328\киоск пр.Нариманова, 71А, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\м-н Магнит пр.Нариманова, 69, КЛ 0.38 кВ ТП-1328\пр.Нариманова, д.73, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1328 \ Ш04-1			107	0	0	107	0	0	7	100	0	134,82		1936 2024-09-13			1
1.790	1		КЛ	КЛ-0.4кВ от ТП-1205А РУ-0.4кВ руб.№4 на ВРУ-0.4кВ ж\д по ул. Ленина д.79	0.38	13, 00, 2024.09.27	16, 00, 2024.09.27	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1205а\ж/д ул. Ленина, 79, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1205а \ Ш04-1 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	1,05		2026 2024-09-26			1
1.791	2		КЛ	РП-204\с.ш.-2\яч. 14	6	23, 24, 2024.09.27	00, 21, 2024.09.28	В	0,950	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.1 - ТП-2263 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.2 - ТП-2261 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.2 - ТП-2545 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2262 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2261 Яч.3 - ТП-2297 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2262 Яч.3 - ТП-2264 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 Яч.3 - РП-204 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2264 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 Яч.1 - ТП-2547 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2545 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2547 яч.5-Т1-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-204, РП 6 (6.3) кВ РП-204 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2260, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2261, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2262, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2547		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ №8 им.Н.В.Пономарёвой; ТСН "Галактика"	76	0	4	71	0	0	14	61	1	393,84	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	348 2024-09-27	3.4.8.5	4.12	1

1.792	2		КЛ	РП-214\с.ш.-2\яч. 6	6	12, 30, 2024.09.28	15, 30, 2024.09.28	В	3,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.217 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2230 Яч.1 - ВЛ 6 кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.1 - ТП-Арм.цех ЖБИ-1 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.2 - ТП-2219, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2192 Яч.3 - ТП-2192 Яч.Перемычка, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2230 Яч.4 - ТП-2222 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2227 яч. 4 - ВЛ6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2229 яч. 2 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2559 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2192 Яч.2 - ТП-2231 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ПП-2230 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199 Яч.2 - ТП-2857 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2199-Т1--6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2219 Яч.3 - ПП-2230 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2222 яч.1 - ПП-2230 яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2231 Яч.2 - РП-214 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2560 яч 3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2985 на ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2192, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2230, РП 6 (6.3) кВ РП-214, РП 6 (6.3) кВ РП-			11	0	0	6	0	0	6	0	5	404,05	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ЭнергоКолдинг";Общество с ограниченной ответственностью "Энергомодуль" (ООО "ЭМ");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	349	2024-09-28	3.4.9.1	4.12	0
1.793	4		ТП	ТП--4193 РУ-10/0,4 кВ тр.	10	08, 45, 2024.09.30	16, 45, 2024.09.30	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4193\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4193			24	0	0	24	0	0	0	24	0	26,06		1964	2024-09-17			1
1.794	2		ТП	ТП-2585 РУ-0,4кВ II СШ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.09.30	11, 40, 2024.09.30	П	2,670	КЛ 0.38 кВ ТП-2585\014774, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\07533, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\08895, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2585\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2585 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	6	0	1	4	0	0	2	3	1	185,07	ООО "Энергосеть"	1968	2024-09-17			1
1.795	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.09.30	15, 30, 2024.09.30	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	17,80		2019	2024-09-24			1
1.796	4		ТП	ТП-4033\Ш04-1\яч. 8	0.38	16, 15, 2024.09.30	16, 38, 2024.09.30	В	0,380	КЛ 0.38 кВ ТП-4033\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			1	0	0	1	0	0	0	1	0	100,75		350	2024-09-30	3.4.9.3	4.13	0
1.797	1		ТП	ТП-1768 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1.	0.38	09, 00, 2024.10.02	16, 00, 2024.10.02	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1768\стройка Бассейн, ул.Сев.Венец, д.32, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\АТС,ул.Р.Люксембург, 30, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32 , КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32 , КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Резерв № 15., КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Резерв № 5., КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Резерв №1 ., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768 \ Ш04-1		ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	8	0	3	5	0	0	3	5	0	49,57		1985	2024-09-19			1
1.798	1		РП	РП-318 РУ-0,4 кВ р.№ 2, 4, 7, 8 МКД по ул. Кирова, д.28; р.8 МКД по ул. Кирова, д.26	0.38	09, 00, 2024.10.02	15, 00, 2024.10.02	П	6,000	КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-318\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-1 \ яч.-7, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ Ш04-2 \ яч.-2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	5,15		2035	2024-09-28			1
1.799	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.10.02	15, 30, 2024.10.02	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	36,30		2019	2024-09-24			1
1.800	1		ТП	ТП-1768 РУ-10\0.4кВ 2 С.Ш. и силовой трансформатор №2.	0.38	09, 00, 2024.10.03	16, 00, 2024.10.03	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1768\ул.Р.Люксембург,33-41, ,ул.П.Морозова,4-8,5-13,ул.Бакинская,60-72,67-91,ул.Архангельского,49, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\АТС, ул.Р.Люксембург,30, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\ГРП,ул.Р.Люксембург, 30, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\ж/д ул.Р.Люксембург,30 вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32 , КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Лаб.корпус, ул.Сев.Венец,32 , КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Освещение стадиона, КЛ 0.38 кВ ТП-1768\Резерв № 6., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1768 \ Ш04-2		ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	53	0	2	51	0	0	4	49	0	144,20		1987	2024-09-19			1
1.801	2		КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-2394 РУ-0,4кВ р. 16 до ж. д. по ул. Аблукова. 103	0.38	09, 00, 2024.10.03	15, 00, 2024.10.03	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2394\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2394 \ Ш04-2 \ яч.-16			1	0	0	1	0	0	0	1	0	13,57		2073	2024-10-02			1
1.802	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.10.03	15, 30, 2024.10.03	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	36,30		2019	2024-09-24			1
1.803	2		КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч. 15	6	18, 49, 2024.10.03	21, 25, 2024.10.03	В	2,600	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2260 Яч.3 - ТП-2342 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2267 Яч.5 - ТП-2548 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 Яч.1 - ТП-2341 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2332 яч.3-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 Яч.3 - ТП-2342 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2341 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 Яч.3 - ТП-2343 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2342 яч.4-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 яч.4-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - РП-203 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2343 Яч.5 - ТП-2548 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2548 яч.2-Т2-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2267, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2332, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2341, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2343, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2548		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЗАО "Атриум"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "УК Согласие "	48	0	4	43	0	0	14	33	1	286,64	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	353	2024-10-03	3.4.8.5	4.12	1
1.804	2		КЛ	РП-203\с.ш.-1\яч. 9	6	18, 49, 2024.10.03	21, 00, 2024.10.03	В	2,180	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 Яч.1 - ТП-2349 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2220 яч.3-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.1-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.3 - ТП-2336 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2279 Яч.5 - РП-203 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2336 яч.2-Т2-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2349 яч.1-Т1-6кВ (0), РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2216, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2218, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2220, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2279, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2290, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2349, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2702		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"	107	0	12	95	0	0	34	73	0	368,67		354	2024-10-03	3.4.8.5	4.12	1

1805	2		ТП	РП-203\с.ш.-1\яч. 5	6	19, 18, 2024.10.03	21, 09, 2024.10.03	В	1,850	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.2 - ТП-2249 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.3 - ТП-2266 яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.6 - ТП-2266 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, РП 6 (6.3) кВ РП-203, РП 6 (6.3) кВ РП-203 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2209, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2336			15	0	0	12	0	0	8	4	3	254,33	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	352	2024-10-03	3.4.9.3	4.12	0
1806	1		ТП	ТП-3625 РУ-0,4 кВ вводной автомат 2сш	0.38	09, 00, 2024.10.04	17, 00, 2024.10.04	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3625\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3625 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад № 257 "Самоцветы"	11	0	1	10	0	0	1	10	0	241,46		1983	2024-09-19			1
1807	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 51	10	14, 04, 2024.10.04	15, 31, 2024.10.04	В	1,450	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч. 51 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.60 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1323 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 яч.1- РП-108 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1092яч.2 - ТП-1092А, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.1 - ТП-1323 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1705 Яч.2 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1136 Яч.3 - ВЛ №10кВ (в сторону ТП-1212), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1916 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.1 - ТП-1092 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.2 - ТП-1085 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1013 Яч.3 - ТП-1167 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1092 Яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1099 Яч.2 - ТП-1509 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1136 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 яч.3 - ТП-1220 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.3 - ТП-1509 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1210 Яч.5 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1212 Яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10		ГУЗ "Городская больница N 2"; УМУП "Городская теплосеть"	841	0	3	837	0	0	83	757	1	897,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	355	2024-10-04	3.4.8.1	4.12	0
1808	3		ТП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 113	6	22, 50, 2024.10.04	23, 48, 2024.10.04	В	0,970	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ 0123, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 Яч.1 - ВЛ оп.139, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.113 - Опора ВЛ № 2, КЛ 6 (6.3) кВ		ЗАО "МНС"; УМУП "Ульяновскводоканал"	36	0	4	26	0	0	30	0	6	493,84	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "СК Энерго"	356	2024-10-04	3.4.9.1	4.13	0
1809	4		ВЛ	РП-404\с.ш.-1\яч. 11	10	18, 53, 2024.10.05	20, 00, 2024.10.05	В	1,120	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Восточная яч.310 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ПП 4093 - ВЛ оп.3, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.310 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ТП-4136 яч.3, КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.8 - РП-404 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4093 - ТП-4062 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП4099 до ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ПС Восточная яч.219 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4136 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 1-2 сш--0.4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4025 Яч.2 - ТП-4131 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4062 Яч.6 - ТП-4064 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4064 яч.8 - ТП-4196 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 до ВЛ-10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4131 яч.3 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4190 - ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4093, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4099, РП 10 (10.5) кВ РП-404, РП 10 (10.5) кВ РП-404 \ с.ш.-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4025, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4036, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4062, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4064		ИКУ Товарищество собственников недвижимости "Димитрова-3"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	131	1	3	125	0	0	14	115	2	359,06	ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	357	2024-10-05	3.4.8.5	4.12	1
1810	4		ВЛ	ТП-4010\Ш04-1\яч. 3	0.38	07, 05, 2024.10.07	08, 35, 2024.10.07	В	1,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4010 \ Ш04-1 \ яч.-3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,35		358	2024-10-07	3.4.8.5	4.13	1
1811	2		ВЛ	ВЛЗ-6 кВ от ПП-2935 яч.1 до ТП-2669 яч.1	6	08, 30, 2024.10.07	16, 00, 2024.10.07	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2670\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2670			12	0	0	12	0	0	3	9	0	138,31		2075	2024-10-02			1
1812	1		ТП	ТП-3831н РУ-10 / 0,4 кВ, Т-1 + Т-2	10	09, 00, 2024.10.07	18, 00, 2024.10.07	П	9,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3831н\Ш04 - 2\Line-Abn1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3831н			2	0	0	2	0	0	2	0	0	437,12		2036	2024-09-28			1
1813	4		ВЛИ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.10.07	15, 30, 2024.10.07	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	56,42		2082	2024-10-04			1

×	1.814	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-4\яч. 52	10	05, 05, 2024.10.08	07, 07, 2024.10.08	В	2,030	КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 яч.6 - ТП-5030 яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 №2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-502 Яч.8 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.52 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5037 яч.6 - ТП 5043 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.2 - РП-502 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5034 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5031 Яч.6 - ТП-5038 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.2 - РП-502 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5032 Яч.6 - ТП-5039 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.2 - РП-502 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5033 Яч.6 - ТП-5036 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5036 Яч.6 - ТП-5042 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 Яч.2 - РП-502 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5037 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5038 Яч.6 - ТП-5040 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5039 Яч.6 - ТП-5041 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5040 Яч.6 - ТП-5041 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5041 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5042 яч		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Ионов Максим Юрьевич; МАОУ "Авторский лицей Эдварса №90"; МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад №14"; МБОУ "Начальная школа № 200 им. А.В. Горбатова"; МБОУ СОШ №64; ООО "Народная компания Комплекс Сервис"; ООО "Симбирская управляющая компания"; ООО "УК МегаЛинк"-6004033О-630403-ОДН"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; ООО "УО Жилстройсервис"; ООО "Жилстройсервис"; ООО"УК "Уютный город"; Товарищество собственников жилья "ДоМ"; ТСН "Новосондецкий 19"; ТСН "ТСЖ Оптимум" (601863); УМУП "Ульяновскводоканал"	115	0	30	83	0	0	67	46	2	735,07	ООО "Энергосеть";ООО "СК Энерго"	359	2024-10-08	3.4.8.5	4.12	1
×	1.815	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.10.08	15, 30, 2024.10.08	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	56,42		2082	2024-10-04			1
×	1.816	3		КЛ	ТП-3116\Ш04-1\яч. 20	0.38	10, 08, 2024.10.08	16, 52, 2024.10.08	В	6,730	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1,1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,32		360	2024-10-08	3.4.8.1	4.12	0
×	1.817	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №2 ул.Жуковского.	0.38	09, 30, 2024.10.09	15, 30, 2024.10.09	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-2		ООО "БПК ГАЗ"	14	0	1	13	0	0	1	13	0	56,42		2082	2024-10-04			1
×	1.818	2		ТП	ТП-2242 РУ-6 кВ	6	08, 30, 2024.10.10	16, 30, 2024.10.10	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2242\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2296			6	0	0	5	0	0	0	5	1	87,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2044	2024-09-30			1
×	1.819	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2271 руб. №12, №15 дом/д по ул. Ефремова, 57, 59	0.38	08, 30, 2024.10.10	11, 00, 2024.10.10	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Obje85, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\8568/, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2271\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271 \ Ш04-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2271 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	1	2	0	32,56		2108	2024-10-08			1
×	1.820	1		ТП	ТП-1915	0.38	09, 00, 2024.10.10	13, 00, 2024.10.10	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1915\Резерв №2., КЛ 0.38 кВ ТП-1915\резерв.руб.№4, КЛ 0.38 кВ ТП-1915\ул. Родниковая,1-13, 2-16,Гребная база у р.Свияга, КЛ 0.38 кВ ТП-1915\ул.Звездная,1-31, ул. Родниковая, 18-36, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1915 \ Ш04-1			61	0	0	61	0	0	0	61	0	220,14		2072	2024-10-02			1
×	1.821	1		ТП	ТП-3116 р.20 МКД ул.К.Либкнехта, д.5 + магазин Арутюнян Г.Г.	0.38	09, 00, 2024.10.10	10, 50, 2024.10.10	П	1,830	КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3116\Ш04 - 1\Line-Abn1,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3116 \ Ш04-1 \ яч.-20			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,41		2125	2024-10-09			1
×	1.822	1		ВЛ	ВЛИ-0.4кВ от ТП-1040 РУ-0.4кВ руб.№13 на ВРУ-0.4кВ ж\з по ул. Кузнецова д.11	0.38	10, 00, 2024.10.10	13, 00, 2024.10.10	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1040\ул. Кузнецова, 9-11, гаражи, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1040 \ Ш04-1 \ яч.-13			8	0	0	8	0	0	0	8	0	0,20		2124	2024-10-09			1
×	1.823	2		ВЛ	ВЛ-6 кВ от ПП-2854 до ТП-2669 яч.3	6	08, 30, 2024.10.11	17, 00, 2024.10.11	П	8,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2385Н \ с.ш.-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2710 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2714 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2852 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2871 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2927 \ с.ш.-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2972 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	16,61		2077	2024-10-02			1
×	1.824	2		ТП	ТП-2545 РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	09, 00, 2024.10.11	11, 30, 2024.10.11	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.02 - ТП-2545 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2545 Яч.03 - ТП-2545 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2545\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2545 \ Ш04-1			38	0	0	38	0	0	9	29	0	159,75		2045	2024-09-30			1
×	1.825	1		ТП	ТП-1502 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1.	0.38	09, 00, 2024.10.11	16, 00, 2024.10.11	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ ул.Ботаническая,84-124, пер.Яблоневый,ул.Мостовская, ул.Труда,1,2,3,3а,пер.Цветочный,15-19, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,126-162,143,145, пер.Малиновый,2-20,9-23, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Ботаническая,81-141, пер.Малиновый,2-12,пер.Ясеневый,1-7,2-10,пер.Цветочный,3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\ул.Российская,138А (Школа), пер.Яблоневый, 3-9, ВЛ 0.38 кВ ТП-1502\Улич.осв., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1502 \ Ш04-1			228	0	0	228	0	0	2	226	0	83,49		1993	2024-09-19			1
×	1.826	1		ТП	ТП-3842 РУ-10/0,4 кВ + Т-1	10	09, 00, 2024.10.11	16, 00, 2024.10.11	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3842\Ш04 - 1\Line-Abn1_3,1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3842 \ Ш04-1		ЖСК "Магазин Новостроек"; ООО "ЮНТ"; ТСЖ "Кирова 25"	110	0	4	106	0	0	7	103	0	146,99		2089	2024-10-04			1
×	1.827	2		КЛ	РП-231\с.ш.-2\яч. 10	6	09, 55, 2024.10.11	10, 45, 2024.10.11	В	0,830	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.2 - РП-231 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.4 - ТП-2592 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.6-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588		ООО "Альбион"; ТСЖ "Оазис"; УМУП "Городской теплосервис"	10	0	3	7	0	0	6	4	0	97,27		361	2024-10-11	3.4.8.5	4.12	1
×	1.828	2		КЛ	РП-231\с.ш.-1\яч. 9	6	09, 55, 2024.10.11	10, 45, 2024.10.11	В	0,830	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.1 - РП-231 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.3 - ТП-2592 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2588 Яч.7 - ТП-2952 Яч.4, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2588, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2592, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2952		ООО "Альбион"; ТСЖ "Оазис"; ТСН "Отрадная 83"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	20	0	6	13	0	0	5	14	1	142,17	ООО "ЭнергоХолдинг""	362	2024-10-11	3.4.8.5	4.12	1

1829	3		ТП	РП-316\с.ш.-1\яч. 5	6	18, 13, 2024.10.11	19, 25, 2024.10.11	В	1,200	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ (0), КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ (0), ПС 6 (6.3) кВ ПП-3611, РП 6 (6.3) кВ РП-316, РП 6 (6.3) кВ РП-316 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3424, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3437, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3447, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3452, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3457, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3601, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3726, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3840			5	0	1	0	0	0	1	0	4	97,27	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	363	2024-10-11	3.4.9.1	4.13	0
1830	1		ТП	ТП-1310 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1.	0.38	08, 00, 2024.10.12	13, 00, 2024.10.12	П	5,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\Заправка электромобилей ул.Спасская,8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\Спасская, д.10, ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\ул.Спасская, д.10 (строит.площ), КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Мастерская обл. админ., КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Обл. админ. (левая сек.шин), , КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Освещение ТП руб.9, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\подвал. столовая. обл. админ., КЛ 0.38 кВ ТП-1310\собств. нужды, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\УО руб.15, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	5	3	0	258,19		2118	2024-10-09			1
1831	1		ТП	ТП-1310 РУ-10\0.4кВ 2 С.Ш. и силовой трансформатор №2.	0.38	08, 00, 2024.10.13	13, 00, 2024.10.13	П	5,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\Заправка электромобилей ул.Спасская,8, ВЛ 0.38 кВ ТП-1310\ул.Ленина, эспланада, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\минист. культуры ул.Спасская,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\обл. админ.(правая сек.шин), КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Освещение ТП руб.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Резерв руб.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\Резерв руб.8, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\собств. нужды руб.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1310\столовая обл. администрация , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1310 \ Ш04-2			3	0	0	3	0	0	3	0	0	111,19		2117	2024-10-09			1
1832	4		ВЛ	ТП-4009\Ш04-1\яч. 1	0.38	08, 30, 2024.10.14	09, 35, 2024.10.14	В	1,080	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,05		364	2024-10-14	3.4.9.3	4.13	0
1833	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.14	15, 30, 2024.10.14	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1
1834	4		ВЛ	ТП-4005Н\Ш04-1\яч. 4	0.38	10, 03, 2024.10.14	10, 40, 2024.10.14	В	0,620	КЛ 0.38 кВ ТП-4005Н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,37		366	2024-10-14	3.4.9.3	4.13	0
1835	1		КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 10	10	04, 52, 2024.10.15	06, 13, 2024.10.15	В	1,350	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.6-РП 133 яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.4 - ТП-1125 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.8 - ТП-1090 Яч.2, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1090, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1125		Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"	52	0	3	48	0	0	9	42	1	112,24	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	368	2024-10-15	3.4.8.5	4.12	1
1836	1		КЛ	РП-133\с.ш.-2\яч. 6	10	04, 52, 2024.10.15	05, 40, 2024.10.15	В	0,800	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.8-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.4 - ТП-1729 яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч. 10 - ТП-1976 Яч. 4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 яч.2-Т2-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.4 - ТП-1732 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.6 - РП-133 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1729 Яч.8 - ТП-1899 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1976 яч.2-Т2-10кВ (0), РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1729, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1732, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1899, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1976		ГКУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ООО "Алгоритм"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ООО "Ульяновскэнергосбыт"; УМУП "Ульяновскводоканал"	76	0	19	56	0	0	22	53	1	386,59	ООО "ЭнергоХолдинг"	367	2024-10-15	3.4.9.3	4.12	0
1837	2		ТП	ТП-2520 РУ-6;0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.10.15	16, 30, 2024.10.15	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2520\07789741, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2520\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2520 \ Ш04-2			36	0	0	36	0	0	1	35	0	630,95		2046	2024-09-30			1
1838	2		ТП	ТП-2291 РУ-0.4кВ	0.38	09, 00, 2024.10.15	16, 00, 2024.10.15	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2291\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2292\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2558\Ш04 - 1\Line-Abn1_4		ИП Сорокин Евгений Алексеевич; ИП Яшина Евгения Сергеевна; ТСЖ "Надежда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	72	0	8	64	0	0	13	59	0	348,29		2078	2024-10-02			1
1839	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.15	15, 30, 2024.10.15	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1

1.840	2		РП	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 232	6	15, 31, 2024.10.15	16, 46, 2024.10.15	В	1,250	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2200 - ТП-2239 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2239 Яч.5 - РП-238 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2241 Яч.6 - РП-238 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2244 Яч.0_1 - РП-238 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.1 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.232, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2954 Яч.3 - РП-238 Яч.10, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2А (уксм) Яч.0 - РП-238 Яч.3, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-232, РП 6 (6.3) кВ РП-238, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 Б (уксм), ТП 6 (6.3) кВ ТП-2200, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2239, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2241, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2244, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2954, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2А (уксм)		УМУП "Ульяновскводоканал"	94	0	1	91	0	0	5	87	2	74,82	ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	369	2024-10-15	3.4.9.1	4.13	0
1.841	4		ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	23, 55, 2024.10.15	02, 59, 2024.10.16	В	3,070	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ-10кВ - ТП-5268, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ Яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5268			12	0	0	11	0	0	3	8	1	112,24	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС")	370	2024-10-15	3.4.9.3	4.13	0
1.842	2		ТП	ТП-2577 РУ-6;0,4 кВ 1 СШ, Т-1.	0.38	08, 30, 2024.10.16	16, 00, 2024.10.16	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-1			16	0	0	16	0	0	4	12	0	383,87		2048	2024-09-30			1
1.843	1		ВЛ	ВЛ3-10кВ от ТП-1915 яч.1 на ТП-1507 яч.3	10	09, 00, 2024.10.16	16, 00, 2024.10.16	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506 \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895 \ с.ш.-1			3	0	0	1	0	0	1	0	2	27,99	ООО "Энергосеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2110	2024-10-09			1
1.844	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.16	15, 30, 2024.10.16	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1
1.845	2		РП	РП-223\с.ш.-1\яч. 13	6	09, 48, 2024.10.16	10, 36, 2024.10.16	В	0,800	КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2684 яч.5 - ТП-2948А яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 Яч.6 - ТП-2681 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.2 - ТП-2682 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.6 - ТП-2684 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.2 - РП-223 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.1 - РП-223 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.6-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.7-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2684 яч.8-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-223, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2681, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2682, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2683, ТП 6		АО "ГУЛЛИВЕР"; ОГКОУК "Школа-интернат №16"; ООО "Альфа Пенза"; ООО "Ресурс"; ООО УК "ТИТАН"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	70	0	8	60	0	0	20	48	2	882,93	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	371	2024-10-16	3.4.8.1	4.13	0
1.846	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-4\яч. 448	6	10, 10, 2024.10.16	11, 51, 2024.10.16	В	1,680	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (4), КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6 (6.3) кВ 0ап, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3184 яч.1 - РП-335 яч.19, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.19 - ПС ЮЖНАЯ Яч.139, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 Яч.5 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.448, КЛ 6 (6.3) кВ РП-335 яч.9-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3477 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3935 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3183 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3716 Яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3935 Яч.6 - РП 335 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП		АО "ГУЛЛИВЕР"; ЖСК "Аргументстрой"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Мустаев Андрей Алексеевич; ИП Чурашкин Илья Владимирович; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Авион"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	711	0	14	695	0	0	46	663	2	1 286,98	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	372	2024-10-16	3.4.8.1	4.12	0

×	1.847	2		ТП	ТП-2577 РУ-6;0,4 кВ 2 СШ, Т-2.	0.38	08, 30, 2024.10.17	16, 40, 2024.10.17	П	8,170	КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Obje ct, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2577\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2577 \ Ш04-2			41	0	0	40	0	0	12	28	1	702,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2050	2024-09-30			1
×	1.848	1		ТП	ТП-1755 РУ-0.4кВ АВ №2, 4, 6, 8	0.38	08, 40, 2024.10.17	13, 00, 2024.10.17	П	4,330	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2 \ яч.-8			12	0	0	12	0	0	1	11	0	55,27		2142	2024-10-14			1
×	1.849	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.17	15, 30, 2024.10.17	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1
×	1.850	2		ТП	ТП-2925 РУ-6 кВ, Тр-р	6	08, 30, 2024.10.18	11, 30, 2024.10.18	П	3,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2925 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	45,21		2053	2024-09-30			1
×	1.851	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №7 ПС Луговая	10	09, 00, 2024.10.18	10, 00, 2024.10.18	П	1,000	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1197\Ш04 - 1\Line-Abn3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1402\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1561\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Луговая яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1197 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1402 яч.Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1561 яч.-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Луговая - 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.-7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1197, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1402, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1561			110	0	0	110	0	0	0	110	0	41,50		2165	2024-10-17			1
×	1.852	1		ТП	ТП-1140В, РУ-0,4кВ.	0.38	09, 00, 2024.10.18	11, 00, 2024.10.18	П	2,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в \ с.ш.-2 \ яч.-Тр.2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	15,20		2152	2024-10-15			1
×	1.853	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.18	15, 30, 2024.10.18	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1
×	1.854	3		ТП	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 129	6	14, 18, 2024.10.19	14, 36, 2024.10.19	В	0,300	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.4 - ТП-3237 яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.4 - ТП-3237 яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 яч.6 - ТП-3845 яч. 3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 яч. 1 - ПП-3941 яч. 7_, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-3710 яч.9 - ТП-3060 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ляо, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 яч. 7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3435 Яч.4 - ПС ЮЖНАЯ Яч.129, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 Яч.6 - ТП 3598 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 - ВЛ оп.27, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.1 - ВЛ оп.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.2 - ТП-3489 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.1 - ТП-3648 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ВЛ3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3594 яч.2-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3598 яч.		АО"УСК"; ООО "ЕЭС-Гарант"	324	0	3	318	0	0	40	281	3	710,83	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго";АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК")	374	2024-10-19	3.4.9.1	4.13	0
×	1.855	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.21	15, 30, 2024.10.21	П	6,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			55	0	0	55	0	0	1	54	0	91,37		2083	2024-10-04			1
×	1.856	3		КЛ	РП-318\с.ш.-1\яч. 13	10	12, 10, 2024.10.21	13, 48, 2024.10.21	В	1,630	КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.414 (2)_1, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-3445 яч.2-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3047 яч.3 - ВЛ оп.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3629 Яч.4 - РП 318 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3758 - ВЛ № 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3759 Яч.3 - ВЛ оп.32, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.1 - ТП-3367 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3365 Яч.6 - ТП-3445 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 Яч.3 - ТП-3757 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3367 яч.5-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 яч.2-Т2-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3757 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3629 Яч.6 - ТП-3798 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3651 на ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3757 Яч.2 - ТП-3758 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3758 Яч.2 - ТП-3759 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3759 яч.1-Т1-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-13, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3047, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3365, ТП 10 (10.5)		АО "Гипростроймост"; ТСЖ "Уютный дом"; УМУП "Ульяновскводоканал"	76	0	3	70	0	0	22	51	3	548,71	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоКолдинг"	375	2024-10-21	3.4.9.1	4.12	0

1857	2		КЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-2\яч. 219	6	15, 12, 2024.10.21	17, 02, 2024.10.21	В	1,830	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2195 -Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.1 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2195 Яч.3 - ТП-2196 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.1-Т1–6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.2 - ТП-2531 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 яч.2 - ТП-2932 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.4 - ТП-2198 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2196 Яч.5 - ТП-2530 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2203 - ТП-2222 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 Яч.3 - ТП-2530 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2525 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 Яч.6 - ЦП-ПС УЛЬЯНОВСКАЯ Новое ЗРУ-6кВ Яч.219, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2530 яч.8-Т2-6кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ \ с.ш.-2 \ яч.-219, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2195, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2196, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2198, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2203, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2222, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2525, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2530, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2531, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2932		ОГКУ СО "Многопрофильный центр реабилитации и активного долголетия"Подсолнух" в г.Ульяновске"; ООО "ДК "Евразия"	74	0	2	69	0	0	18	53	3	319,02	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	376	2024-10-21	3.4.8.5	4.12	1
1858	1		ТП	ТП-1328 РУ-0.4кВ руб. №4	0.38	08, 45, 2024.10.22	11, 50, 2024.10.22	П	3,080	КЛ 0.38 кВ ТП-1328\м-н Магнит пр.Нариманова, 69, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1328 \ Ш04-1 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	12,14		2164	2024-10-17			1
1859	1		ТП	ТП-1329 РУ-10кВ	10	09, 00, 2024.10.22	16, 00, 2024.10.22	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1329\ 1 пер.С.Лазо, 3-9, 4-10, 2 пер.С.Лазо, 1-9, 2-10, Ватутина, 85-89, ВЛ 0.38 кВ ТП-1329\Аптека, пр.Нариманова,61, ВЛ 0.38 кВ ТП-1329\магазин выпечки ИП Любченков, пр.Нариманова, д.63, ВЛ 0.38 кВ ТП-1329\м-н пр.Нариманова, 63, КЛ 0.38 кВ ТП-1329 яч.14-ЯБПВУ-0.4кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-1329 яч.15-ЯБПВУ-0.4кВ {0}, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\Автонаг. пр.Нариманова,61, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д пр.Нариманова, 61, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д пр.Нариманова,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д пр.Нариманова,61, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д ул. Ватутина, 62, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д пр.Нариманова,59, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д ул. Ватутина, 58, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д ул. Ватутина, 58, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\ж/д ул. Ватутина, 62, КЛ 0.38 кВ ТП-1329\м-н пр.Нариманова,61, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329 \ Ш04-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1329 \ Ш04-3		ИП Любченков Игорь Владимирович	57	0	1	56	0	0	6	51	0	204,03		2136	2024-10-11			1
1860	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 РУ-0,4 кВ р.7 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пожарского, 31	0.38	09, 00, 2024.10.22	11, 30, 2024.10.22	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-1 \ яч.-7			3	0	0	3	0	0	0	3	0	23,00		2116	2024-10-09			1
1861	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2359 РУ-0,4 кВ р.15 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пожарского. 35. 33	0.38	13, 00, 2024.10.22	15, 30, 2024.10.22	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2359\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2359 \ Ш04-1 \ яч.-15			2	0	0	2	0	0	0	2	0	29,63		2120	2024-10-09			1
1862	1		РП	РП-133 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1.	0.38	08, 45, 2024.10.23	16, 30, 2024.10.23	П	7,750	ВЛ 0.38 кВ РП-133\ ул.Красноармейская, д.67 (строительная площадка), ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации, 94, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ул. Красноармейская,132, КЛ 0.38 кВ РП-133\ Резерв № 23, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д пер.Гоголя, 11 А, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,100, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,63, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,61, КЛ 0.38 кВ РП-133\Панель СН, КЛ 0.38 кВ РП-133\панель СН с 1 С.Ш., КЛ 0.38 кВ РП-133\ПГК "Марийка",ул.Федерации,60А, КЛ 0.38 кВ РП-133\Резерв №19, КЛ 0.38 кВ РП-133\Федерации, д.64, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ Ш04-1		Алимушкин Анатолий Васильевич; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	20	0	14	6	0	0	12	8	0	406,49		1997	2024-09-19			1
1863	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.23	15, 00, 2024.10.23	П	5,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			50	0	0	50	0	0	1	49	0	80,12		2083	2024-10-04			1
1864	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-2\яч. 18	10	03, 05, 2024.10.24	04, 13, 2024.10.24	В	1,130	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 №2, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.7 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.18 каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.1 - РП-503 Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5063 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.5 - ТП-5103 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.5. - ТП-5064 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5064 Яч.7 - ТП-5066 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.1 - ТП-5075 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.1 - РП-503 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.5 - ТП-5069 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.1 - РП-503 Яч.15, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.5 - ТП-5070 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.5 - ТП-5072 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5070 Яч.5 - ТП-5073 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.5 - ТП-5073 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.1 - РП-503 Яч.11, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; ИП Гетьман Н.О.; ИП Кузнецов Максим Сергеевич; МБОУ "Средняя школа №50"; МБУ "СИМБИРЦИТ"; МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"; ООО "Диалог-Инвест"; ООО "ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ"; ООО "Симбирск-Импорт"; ООО "Товары для дома"; ООО "УК "Прогресс"; ООО "ЭКСКОМ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	145	0	41	102	0	0	60	83	2	922,84	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	377	2024-10-24	3.4.9.3	4.12	0
1865	1		РП	РП-133 РУ-10\0.4кВ 2 С.Ш. и силовой трансформатор №2.	0.38	08, 45, 2024.10.24	16, 30, 2024.10.24	П	7,750	ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,84, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,89 А, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации,91 , ВЛ 0.38 кВ РП-133\пер.Гоголя, ВЛ 0.38 кВ РП-133\ул Красноармейская,132, КЛ 0.38 кВ РП-133\ Резерв №6 , КЛ 0.38 кВ РП-133\Адм.зд.ул.Федерации,62, КЛ 0.38 кВ РП-133\ВЛИ по ул. Красноармейская,53,70,76,76А,78,ул.Орлова,30, КЛ 0.38 кВ РП-133\гараж№20 ул Красноармейская, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 90, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 100, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 61, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская, 63, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Красноармейская,96, КЛ 0.38 кВ РП-133\ж/д ул.Федерации, 61, КЛ 0.38 кВ РП-133\Панель СН, КЛ 0.38 кВ РП-133\панель СН со 2 С.Ш., КЛ 0.38 кВ РП-133\Резерв №8, КЛ 0.38 кВ РП-133\ул.Федерации, д.64, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ Ш04-2		Алимушкин Анатолий Васильевич; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"	56	0	13	43	0	0	16	40	0	405,36		1999	2024-09-19			1

×	1.866	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1530 РУ-0,4 кВ р. 1,4 по ул. Цветочная, ул. Больничная, ул. Лесная	0.38	09, 00, 2024.10.24	14, 30, 2024.10.24	П	5,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1530\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1530 \ Ш04-1			70	0	0	68	0	0	1	67	2	27,34		2141 2024-10-14			1
×	1.867	4		ТП	ТП-4141 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.10.24	16, 00, 2024.10.24	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	1	3	0	57,05		2172 2024-10-18			1
×	1.868	1		ВЛ	ВЛ-0.4кВ от ТП-1128 руб..№4 по ул.Дзержинского.	0.38	09, 00, 2024.10.24	16, 00, 2024.10.24	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1128\ул.Дзержинского,27-45,44-74, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1128 \ Ш04-1 \ яч.-4			29	0	0	29	0	0	0	29	0	13,67		2170 2024-10-18			1
×	1.869	2		ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	09, 25, 2024.10.24	10, 31, 2024.10.24	В	1,100	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ бкв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			26	0	0	22	0	0	20	2	4	453,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	379 2024-10-24	3.4.8.5	4.21	0
×	1.870	4		КЛ	РП-409\с.ш.-2\яч. 14	6	09, 28, 2024.10.24	10, 31, 2024.10.24	В	1,050	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-4192 оп.59 - оп.68, ВЛ 6 (6.3) кВ ЦЭС ПС Заволжская яч.52 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4132Н яч.4 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-4192 яч.3 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ РП-409 Яч.14 - ТП-4172 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4016/Н до ВЛ в стор. ТП-4192, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.3 - ТП-4171 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4121 Яч.7 до ТП-4172яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 яч.3 - ТП-4170 яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4132 Яч.4 - ТП-4172 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4170 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4171 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4172 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-4192 до ВЛ-6кВ., РП 6 (6.3) кВ РП-409, РП 6 (6.3) кВ РП-409 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4016Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4121, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4132Н, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4170, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4171, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4172, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4192		МБДОУ Детский сад №16 "Карасик"	244	0	1	243	0	0	66	178	0	306,71		378 2024-10-24	3.4.8.5	4.12	1
×	1.871	4		ТП	ТП-4141 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.10.25	16, 00, 2024.10.25	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142 \ Ш04-1		ООО "ЭЛС"	16	0	2	14	0	0	12	4	0	202,50		2174 2024-10-18			1
×	1.872	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-4001 руб. №1, 4 ул.Жуковского и ВЛ-0,4кВ УО от ТП-4001 руб. №3	0.38	09, 30, 2024.10.25	15, 00, 2024.10.25	П	5,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4001 \ Ш04-1 \ яч.-4			50	0	0	50	0	0	1	49	0	80,12		2083 2024-10-04			1
×	1.873	2		ПС	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-1\яч. 149	6	14, 25, 2024.10.25	15, 13, 2024.10.25	В	0,800	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2970 Яч. 6-ТП 29889яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ - ТП-2691 яч.7 - ТП-2693 яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2684 яч.5 - ТП-2948А яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2988 яч.6 - ТП-2988А яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ РП 223 - ЦП ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-223 Яч.7 - ЦП-ПС СВИЯГА - 110/6 кВ Яч.149 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-2988 яч.8-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2534 яч.6 - ТП-2681 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2562 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 Яч.1 - ТП-2682 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2681 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.1 - РП-223 Яч.13, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2682 Яч.7 - ТП-2683 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.3 - ТП-2684 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 Яч.4 - ТП-2684 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2683 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБОУ СШ № 78; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ОГКОУК "Школа-интернат №16"; ООО "Авалон"; ООО "Альфа Пенза"; ООО "Перекресток-2000"; ООО "Ресурс"; ООО «СмартЭнерго» (сбытовая) ; ООО УК "ТИТАН"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	212	0	15	194	0	0	52	157	3	1 082,85	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	380 2024-10-25	3.4.8.5	4.13	1
×	1.874	2		КЛ	РП-226\с.ш.-2\яч. 4	6	18, 02, 2024.10.25	19, 23, 2024.10.25	В	1,350	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2688 Яч.3 - ТП 2689 Яч.4 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.1 - РП-226 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 Яч.3 - ТП-2688 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2687 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2688 яч.6-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-226, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2688		ТСН "Жигулевская-62"; УМУП "Городской теплосервис"	15	0	2	13	0	0	7	8	0	206,85		381 2024-10-25	3.4.8.5	4.12	1

1.875	2		КЛ	РП-223\с.ш.-2\яч. 20	6	18, 13, 2024.10.25	20, 58, 2024.10.25	В	2,750	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2564 Яч.5 - ТП 2565 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2561 Яч.2 - ТП-2674 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2565 Яч.7 - ТП-2566 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2566 Яч.5 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 Яч.3 - ТП-2698 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2698 Яч.6 - РП-223 Яч.20, РП 6 (6.3) кВ РП-223, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ с.ш.-2 \ яч.-20, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2564, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2565, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2566, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698		АО "ГУЛЛИВЕР"; МАОУ "Гимназия № 34"; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ОГКУСО Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом"; ООО "Авалон"; ООО «СмартЭнерго» (сбытовая) ; Предприниматель Чекмарева Ирина Александровна	41	0	6	34	0	0	11	29	1	281,75	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	382 2024-10-25	3.4.8.5	4.12	1
1.876	1		ТП	ТП-1318, руб.2,3	0.38	09, 00, 2024.10.26	16, 00, 2024.10.26	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Циолковского,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1318\ж/д ул.Циолковского,5 вв.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1318 \ Ш04-2 \ яч.-2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,54		2218 2024-10-22			1
1.877	1		ТП	ТП-3208, руб.6,8	0.38	09, 00, 2024.10.27	15, 00, 2024.10.27	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3208\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208 \ Ш04-2 \ яч.-6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3208 \ Ш04-2 \ яч.-8			2	0	0	2	0	0	0	2	0	26,48		2196 2024-10-21			1
1.878	3		ВЛ	ПП-3930\с.ш.-1\яч. 3	6	15, 10, 2024.10.27	16, 30, 2024.10.27	В	1,330	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.448 (3), КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3943 яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3930 яч.2 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3930 Яч.4 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.448 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3498 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3847 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3943 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3441 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3843 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3441 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3449 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 Яч.1 - ПП-3557 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3467 Яч.6 - ТП-3847 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3641 на ВЛ_6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3661 на ВЛ_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3719 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3847 Яч.2 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3929 Яч.3 до		ИП Мустаев Андрей Алексеевич; УМУП "Ульяновскводоканал"	441	0	4	435	0	0	12	427	2	403,84	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	383 2024-10-27	3.4.8.5	4.13	1
1.879	4		ТП	ТП-4142 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.10.28	16, 00, 2024.10.28	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142 \ Ш04-2		ООО "ЭЛС"	10	0	2	8	0	0	6	4	0	106,36		2176 2024-10-18			1
1.880	2		ТП	ТП-2867 РУ-6 кВ II СШ, Т-2	6	09, 00, 2024.10.28	16, 30, 2024.10.28	П	7,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2867 \ Ш04-2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	11,37		2235 2024-10-25			1
1.881	1		ВЛ	ТП-1114\Ш04-1\яч. 5	0.38	08, 02, 2024.10.29	09, 10, 2024.10.29	В	1,130	ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ул.Бебеля,4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,83		384 2024-10-29	3.4.8.5	4.13	1
1.882	4		РП	РП-518 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.10.29	16, 00, 2024.10.29	П	7,500	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-518 \ Ш04-1		УМУП "Ульяновскводоканал"	16	0	1	14	0	0	2	13	1	660,06	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2066 2024-10-01			1
1.883	1		РП	РП-129 РУ-0,4 кВ яч.2СШ	0.38	09, 00, 2024.10.29	16, 00, 2024.10.29	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ РП-129\Автосервис, ул.Репина, 8, летнее кафе по ул.Репина, д.8, стр.№1, ВЛ 0.38 кВ РП-129\киоск ИП Богомолова ул.Репина,37, КЛ 0.38 кВ РП-129\д/сад ул.Репина,41, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 43 ш.1, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 37, ш2-ш.3, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 39, под.2 ш.1, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 39, под.4, ш.2, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 43 ш.3, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина 43 ш.2, КЛ 0.38 кВ РП-129\ж/д ул.Репина, 37 ш.1, КЛ 0.38 кВ РП-129\м-н "магнит"ул.Репина вв.2, КЛ 0.38 кВ РП-129\ул освещение, КЛ 0.38 кВ РП-129\ЦТП, ул.Репина, вв.2, КЛ 0.38 кВ РП-129\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-129\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, РП 6 (6.3) кВ РП-129 \ Ш04-2		МБДОУ детский сад №258; ООО "МагнитЭнерго"; ТСН "Репино"	25	0	6	19	0	0	8	17	0	328,36		2139 2024-10-14			1
1.884	3		ТП	ТП-3448	0.38	09, 00, 2024.10.29	16, 00, 2024.10.29	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3448\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3448 \ Ш04-2		МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири"	32	0	2	30	0	0	4	28	0	776,25		2167 2024-10-17			1

1885	4		РП	РП-518 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.10.30	16, 00, 2024.10.30	П	7,500	КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-518\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 10 (10.5) кВ РП-518 \ Ш04-2			3	0	0	2	0	0	1	1	1	6,50	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2068	2024-10-01			1
1886	1		ТП	ТП-1319 РУ-10кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1.	10	09, 00, 2024.10.30	16, 30, 2024.10.30	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,62-88,67-91а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,90-110,91-105, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Гаражи,ул.К.Маркса,52,54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\сж "Сокол",ул.К.Маркса,123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Новосвияжский пригород,72-99, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\ул.К.Маркса,101,103,105,109,111, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Крупская 39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Некрасова 16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новико			4	0	0	4	0	0	4	0	0	85,96		2001	2024-09-19			1
1887	2		ТП	ЦП-ПС Автозаводская - 110/6 \с.ш.-1\яч. 14л	6	12, 58, 2024.10.30	15, 18, 2024.10.30	В	2,330	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2220 яч.4 - ТП-2702 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.1 - РП-203 Яч.35, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 яч.11-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.16 - РП-203 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-203 Яч.7 -ПС 110кВ Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП Аэропорт - ПС Автозаводская л.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2 Аэропорт - ТП-6-УВА УГА, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2209 Яч.5 - РП-203 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.1 - ТП-2218 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2216 Яч.2 - ТП-2279 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.1 - ТП-2220 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 Яч.2 - ТП-2290 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2218 яч.3-Т-1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им.заслуженного врача России В.А.Егорова"; ЗАО "Атриум"; ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области "; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "УК Согласие "; ТСЖ "Пугачевское"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской об	195	0	17	174	0	0	71	120	4	1 269,29	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Куйбышевская дирекция по энергообеспечению;ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	385	2024-10-30	3.4.9.1	4.12	0
1888	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1915 яч.1 на ТП-1507 яч.3	10	08, 45, 2024.10.31	16, 30, 2024.10.31	П	7,750	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1506 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1685 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1895 \ с.ш.-1			4	0	0	2	0	0	2	0	2	37,49	ООО "Энергосеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2160	2024-10-16			1
1889	1		ТП	ТП-1755 РУ-0.4кВ 2 С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.10.31	16, 00, 2024.10.31	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул. Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк,пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д, пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы,пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв-, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2		ТСЖ "Дом на Молочном"	30	0	1	29	0	0	9	21	0	273,89		2166	2024-10-17			1
1890	4		ТП	ТП-4142 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.10.31	15, 30, 2024.10.31	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4142\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4142 \ Ш04-1		ООО "ЭЛС"	16	0	2	14	0	0	12	4	0	322,50		2178	2024-10-18			1
1891	3		ТП	ТП-3364\Ш04-1\яч. ввод с Т1	0.38	21, 26, 2024.10.31	22, 42, 2024.10.31	В	1,270	КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_4.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3364\Ш04 - 1\Line-Abn1_7			5	0	0	5	0	0	5	0	0	59,92		386	2024-10-31	3.4.8.5	4.13	1

1892	4		КЛ	ЦП-ГПП ГНС -2 110/10\с.ш.-1\яч. 26	10	07, 33, 2024.11.01	09, 35, 2024.11.01	В	2,030	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26_1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4087 - ГПП КНС-2 яч.26, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.4 - ТП-4022 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ (0), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А			11	0	0	8	0	0	8	0	3	611,07	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	387 2024-11-01	3.4.9.1	4.13	0
1893	2		РП	РП-226 РУ-0,4кВ С.Ш. -1 Т-1.	0.38	09, 00, 2024.11.01	15, 00, 2024.11.01	П	6,000	КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-226\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-226 \ Ш04-1			20	0	0	19	0	0	5	14	1	2 380,86	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2158 2024-10-16			1
1894	1		ТП	ТП-ЗП-1580 РУ-10/0,4 кВ и силовой трансформатор + ВЛЗ-10 кВ отпайка в сторону ТП-ЗП-1580 от опоры №24 ВЛ-10 кВ от ПС "Луговая" яч.1	10	09, 00, 2024.11.01	16, 00, 2024.11.01	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1580\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1580 \ Ш04-1			3	0	0	3	0	0	1	2	0	27,89		2162 2024-10-16			1
1895	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2538 РУ-0,4 кВ р.3, 4 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Рябикова, 7 А (Отключение по заявке домоуправляющей компании (замена ВРУ-0,4 кВ))	0.38	09, 00, 2024.11.01	16, 00, 2024.11.01	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2538\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2538 \ Ш04-2 \ яч.-4			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,69		2263 2024-10-31			1
1896	1		ТП	ТП-1333 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	08, 30, 2024.11.02	15, 00, 2024.11.02	П	6,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Некрасова,78-124,85-103,121, ул.Крупской,98-102,101-115,пер. Белова,7-13,8-12, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,62-88,67-91а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1036\ул.Омская,90-110,91-105, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Гаражи,ул.К.Маркса,52,54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\гск "Сокол",ул.К.Маркса,123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\Новосвияжский пригород,72-99, ВЛ 0.38 кВ ТП-1143\ул.К.Маркса,101,103,105,109,111, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\1 пер.Омский,1-13,6-30, 2 пер.Омский, 15-276, 18-32, 3 пер. Омский,5,7,11-15,4-18,пер.Свияжский,14-42,15, ул.Омская,11-15, 23 , ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Крупская 39, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ж/д ул.Некрасова 16, ВЛ 0.38 кВ ТП-1144\ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17,ул.Некрасова, ул.Кооперативная,3-17, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул.Галактионова, 1-27,2-30, ул.Омская,25-65, 26-60, пер. Банный, 4пер.Омский, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\ ул. Лермонтова, 20А-24,13-21, ВЛ 0.38 кВ ТП-1145\1 Западный Пригород,5-53,12,14,30а,40,2 Западный Пригород 2-12,27, ул. Лермонтова,1-11,2-16, 4пер. Омский,3-7,10,пер.Новико			3	0	0	3	0	0	3	0	0	14,47		2055 2024-09-30			1
1897	2		ВЛ	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	17, 06, 2024.11.02	19, 05, 2024.11.02	В	1,980	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ 6кв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			26	0	0	22	0	0	20	2	4	453,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	388 2024-11-02	3.4.8.5	4.21	0
1898	2		ВЛ	РП-231\с.ш.-2\яч. 4	6	19, 21, 2024.11.02	21, 20, 2024.11.02	В	1,980	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 6, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963		ОГБ ФСУ "Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта"	8	0	1	4	0	0	5	0	3	97,27	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	390 2024-11-02	3.4.9.3	4.13	0
1899	3		ТП	ТП-3764\Ш04-1\яч. 1	0.38	10, 30, 2024.11.03	11, 05, 2024.11.03	В	0,580	КЛ 0.38 кВ ТП-3764\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	2,15		391 2024-11-03	3.4.9.3	4.13	0

1.900	1		ВЛ	ТП-1822\Ш04-1\яч. 1	0.38	10, 40, 2024.11.03	13, 40, 2024.11.03	В	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1822\ВЛИ, ул. Труда 196			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,26		392 2024-11-03	3.4.8.5	4.13	1
1.901	1		ВЛ	ТП-1138\Ш04-1\яч. 8	0.38	19, 38, 2024.11.04	23, 09, 2024.11.04	В	3,520	ВЛ 0.38 кВ ТП-1138\ ул.Толбухина,1-7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		393 2024-11-04	3.4.8.5	4.3	0
1.902	1		ВЛ	ТП-1017\Ш04-2\яч. 10	0.38	20, 45, 2024.11.04	23, 35, 2024.11.04	В	2,830	ВЛ 0.38 кВ ТП-1017\ул.2я Попова, 10А			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,43		394 2024-11-04	3.4.8.5	4.13	1
1.903	4		КЛ	ТП-4042\Ш04-2\яч. 14	0.38	05, 55, 2024.11.05	06, 46, 2024.11.05	В	0,850	КЛ 0.38 кВ ТП-4042\Ш04 - 2\Line-Abn1_14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,13		396 2024-11-05	3.4.8.5	4.12	1
1.904	1		ТП	ТП-3628 СШ-1 РУ-10/0,4 кВ + Т-1	10	09, 00, 2024.11.05	16, 30, 2024.11.05	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_4_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-1			26	0	0	25	0	0	13	12	1	499,56	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2184 2024-10-20			1
1.905	2		КЛ	2КЛ-0,4кВ от ТП-2519 РУ-0,4кВ р. 5 до ВРУ-0,4кВ ж.д по ул. Б. Хмельницкого. 18	0.38	09, 00, 2024.11.05	13, 00, 2024.11.05	П	4,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП1 6 (6.3) кВ ТП-2519 \ Ш04-1 \ яч.-5			4	0	0	4	0	0	0	4	0	24,27		2225 2024-10-24			1
1.906	4		ТП	ТП-5146 РУ-0,4кВ 1СШ руб.№ 3, руб №4	0.38	09, 00, 2024.11.05	11, 00, 2024.11.05	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5146\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-5146 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-5146 \ Ш04-2 \ яч.-4		ООО "УО Жилстройсервис"	1	0	1	0	0	0	0	1	0	73,63		2227 2024-11-01			1
1.907	4		КЛ	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 \с.ш.-3\яч. 59	10	09, 20, 2024.11.05	10, 50, 2024.11.05	В	1,500	КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 Яч.51, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.10 - ЦП-ГПП-1 - 110/10 кВ Яч.51 №1, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 Яч.2 - РП-503 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ РП-503 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5075 - РП 503 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.2 - РП-503 Яч.16, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5062 Яч.6 - ТП-5063 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5063 Яч.6 - ТП-5064 Яч6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5064 Яч.2, - ТП-5066 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5066 Яч.2 - ТП-5075 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.2 - РП-503 Яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5067 Яч.6 - ТП-5069 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.2 - РП-503 Яч.14, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5068 Яч.6 - ТП-5070 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5069 Яч.6 - ТП-5072 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5070 Яч. 6 - ТП-5091 Яч. 8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5072 Яч.6 - ТП-5073 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5073 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5075 Яч.8 - ТП-5		АО "ГУЛЛИВЕР"; ГУ СРЦН "Причал надежды" в г.Ульяновске; ЗАО "Яблонька"; ИП Кузнецов Максим Сергеевич; МБОУ "Средняя школа №50"; МБУ "СИМБИРЦИТ"; МБУДО города Ульяновска "Центр детского творчества №5"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"; Общество с ограниченной ответственностью "Симбирская энергосбытовая компания"; ООО "ГК "РЭС"; ООО "Гостиница Авиастар"; ООО "ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ"; ООО "Товары для дома"; ООО "УК "Прогресс"; ООО "ЭКСКОМ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	95	0	27	66	0	0	47	46	2	485,66	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	395 2024-11-05	3.4.8.5	4.12	1
1.908	1		ТП	ТП-1649 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1	0.38	08, 30, 2024.11.06	16, 30, 2024.11.06	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ГСК "Пион",ул.Л.Шевцовой, 59, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2 вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а вв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а вв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.ЛШевцовой,59Б (вв.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Уличн. освещение, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-1649 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	6	9	0	2 331,81		2198 2024-10-21			1
1.909	1		ТП	ТП-3628 СШ-2: РУ-10/0,4 кВ + Т-2	10	09, 00, 2024.11.06	16, 30, 2024.11.06	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3628\Ш04 - 2\Line-Abn1_8_1, ТП1 10 (10.5) кВ ТП-3628 \ Ш04-2			16	0	0	15	0	0	8	7	1	351,80	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2186 2024-10-20			1
1.910	2		ТП	ТП-2548\Ш04-1\яч. 3	0.38	13, 40, 2024.11.06	14, 27, 2024.11.06	В	0,780	КЛ 0.38 кВ ТП-2548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	97,62		397 2024-11-06	3.4.8.5	4.21	0
1.911	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 66	10	19, 38, 2024.11.06	20, 58, 2024.11.06	В	1,330	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1031 Яч.6 - ТП-1132 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.3 - ТП-1748 Яч.66, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1132 Яч.7 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.66, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , ТП 10 (10.5) кВ ТП-1031, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1132, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1748		АНО "Центр ТСЖ"; МУП "УЭТ"; ООО "Инновационный Технический Центр"; ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО Управляющая компания "Теплосвет"	71	1	4	66	0	0	22	49	0	536,01		398 2024-11-06	3.4.8.5	4.12	1
1.912	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 68	10	19, 40, 2024.11.06	20, 23, 2024.11.06	В	0,720	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-122 яч.16 - РП-133 яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ РП-122 Яч.10 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ РП-132 Яч.4 - РП-133 Яч.13, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1726 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.3 - ТП-1875 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.5 - РП-122 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1016 Яч.7 - ТП-1742 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.68, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.1 - ТП-1172 Яч.4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058 Яч.0_1 - ТП-1402 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725 яч.6 - ТП-1726 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1726 яч.4до РП-122 6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1742 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1875 яч.2-Т2-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Северная - 110/10 , РП 10 (10.5) кВ РП-122, РП 10 (10.5) кВ РП-132, РП 10 (10.5) кВ РП-133, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1016, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1058, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1172, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1725, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1726, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1742, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1875		ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ГУЗ Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи; МУП "УЭТ"; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Бизнес Лэнд"; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Стрит"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	54	0	13	39	0	0	24	28	2	406,13	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭнергоХолдинг"	399 2024-11-06	3.4.8.5	4.12	1

1.913	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 60	10	19, 40, 2024.11.06	22, 20, 2024.11.06	В	2,670	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ - ТП-1117 Яч.3 - ТП-1634 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1171 яч.4 - ТП-1170 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.1 - РП-108 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.10 - РП-128 Яч.17, КЛ 10 (10.5) кВ РП-108 Яч.18 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.60, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1062 Яч.6 - ТП 1167 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч. 6 - ТП-1062 а, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1062 Яч.4 - РП-108 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.1 - ТП-1117 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.2 - ТП-1634 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1112 Яч.3 - ТП-1631 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1113 Яч.3 - ТП-1117 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 Яч.4 - ТП-1634 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1117 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 Яч.2 - ТП-1638 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1130 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 яч.4-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1167 Яч.6 - ТП-1170 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 Яч.2 - ТП-1331 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1171 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1331 яч.3 - ТП-14		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №136 "Полянка"; ООО "Домовой" (6009124ЖУ); ООО "МагнитЭнерго"; ООО "Поволжье-Телеком"; ООО "Теплогенерирующая компания"; ООО "УК "ДЕЛФИ"; ООО "ЭЛС"; ООО УК "Свободный выбор"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; ФГБОУ высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"	206	1	22	182	0	0	42	163	1	959,08	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	400 2024-11-06	3.4.8.5	4.12	1
1.914	1		ТП	ТП-1649 РУ-10\0.4кВ 2 С.Ш. и силовой трансформатор №2	0.38	08, 30, 2024.11.07	16, 30, 2024.11.07	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\Аптека, ул.Ул.Громовой,2А, ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\НТО ул.Л.Шевцовой у дома №57, ВЛ 0.38 кВ ТП-1649\строительная площадка (северо-восточнее ж/д по ул.У.Громовой, 2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2 яв.2, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Громовой,2а (под.2,яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л Шевцовой,59Б (яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л. Шевцовой, 59А (ш.1), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ж/д ул.Л.Шевцовой, 59А (ш.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\павильон,ул.Громовой,4а , КЛ 0.38 кВ ТП-1649\резерв №18, КЛ 0.38 кВ ТП-1649\ул.У.Громовой, 2а (яв.2), КЛ 0.38 кВ ТП-1649\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1649 \ Ш04-2																								
1.915	1		ТП	ТП-3715 РУ-0,4 кВ СШ-1	0.38	09, 00, 2024.11.07	12, 00, 2024.11.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_5_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"; УМУП "Городская теплосеть"	19	0	2	17	0	0	7	12	0	439,26		2232 2024-10-24			1
1.916	2		ТП	ТП-2345 РУ-0.4кВ 1 с.ш.	0.38	09, 00, 2024.11.07	12, 00, 2024.11.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2345 Яч.1 - ТП-2345 Яч.кл4, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Освещение ТП, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	14	0	1	13	0	0	3	11	0	325,34		2238 2024-10-25			1
1.917	2		ТП	ТП-2345 РУ-0.4кВ 2 с.ш.	0.38	13, 00, 2024.11.07	16, 00, 2024.11.07	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2345\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2345 \ Ш04-2			14	0	0	14	0	0	2	12	0	232,87		2239 2024-10-25			1
1.918	1		ТП	ТП-3715 РУ-0,4 кВ СШ-2	0.38	14, 00, 2024.11.07	16, 30, 2024.11.07	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_7.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3715\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3715 \ Ш04-2		АО "ГУЛЛИВЕР"	22	0	1	21	0	0	7	15	0	490,90		2233 2024-10-24			1
1.919	1		ТП	ТП-1160 РУ-0.4кВ руб №16	0.38	09, 00, 2024.11.08	16, 00, 2024.11.08	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1160\ Гаражи, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1160 \ Ш04-2 \ яч.-16			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,06		2253 2024-10-30			1
1.920	4		ВЛ	ТП-5261 (ТП-2)\Ш04-1\яч. 2	0.38	11, 00, 2024.11.09	14, 16, 2024.11.09	В	3,270	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,15		401 2024-11-09	3.4.8.1	4.13	0
1.921	3		ПС	ПП-3708\с.ш.-1	6	14, 26, 2024.11.09	15, 20, 2024.11.09	В	0,900	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	2	8	0	0	9	1	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	402 2024-11-09	3.4.9.3	4.13	0

1.922	2		ПС	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ\с.ш.-4\яч. 408	6	18, 19, 2024.11.09	19, 21, 2024.11.09	В	1,030	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_10, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_12, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_13, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_9, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2851 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ 6кв от опоры 44А ПС Ульяновская яч.408 до ТП-2703, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_11, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_3, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_6, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Ульяновская яч.408 (1)_8, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кв ТП-2253 - оп.60, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-2941 на ВЛ-6кВ ПС Ульяновская яч.408, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2710 яч.2 - ВЛ оп.46А, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-А ТП-2993 - ВЛ-6кВ			26	0	0	22	0	0	20	2	4	453,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	403	2024-11-09		3.4.8.5	4.21	0
1.923	2		ВЛ	РП-231\с.ш.-2\яч. 4	6	20, 30, 2024.11.09	23, 30, 2024.11.09	В	3,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (1)_2, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Свияга яч.240 (4), КЛ 6 (6.3) кВ каб. перем. Т-2 2944, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2935 яч.1 на ВЛ оп.22, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 2960 Яч.3 - ТП 2963 Яч.1 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2935 яч.3 - ПП-2944 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2935 яч.4 на ВЛ оп.12 б, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-2960 Яч.5 - РП-231 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2926 - ВЛ-6кВ_2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2944яч4-ТП-2960 яч 1, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2935, ПС 6 (6.3) кВ ПП-2960, РП 6 (6.3) кВ РП-231, РП 6 (6.3) кВ РП-231 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2926, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2933, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2934, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2944, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2963		ОГБ ФСУ "Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта"	8	0	1	4	0	0	5	0	3	697,90	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	404	2024-11-09		3.4.9.1	4.13	0
1.924	2		ВЛ	ТП-2269\Ш04-1\яч. 3	0.38	10, 00, 2024.11.11	12, 10, 2024.11.11	В	2,170	КЛ 0.38 кВ ТП-2269\Ш04 - 1\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,75		405	2024-11-11		3.4.9.3	4.13	0
1.925	3		ПС	ЦП-РП-3-Конд. ф.\с.ш.-1\яч. 20	6	11, 30, 2024.11.11	12, 35, 2024.11.11	В	1,080	КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 Яч.4 - ТП-3499 Яч.0_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3469 яч.5-Т1-6 кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф., ПС 6 (6.3) кВ ЦП-РП-3-Конд. ф. \ с.ш.-1 \ яч.-20, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3463, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3469, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3499		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"	7	0	1	5	0	0	3	3	1	187,06	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС")	406	2024-11-11		3.4.9.3	4.12	0
1.926	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-5261 руб.№2, руб.№3.	0.38	13, 30, 2024.11.11	15, 30, 2024.11.11	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5261 (ТП-2)\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5261 (ТП-2) \ Ш04-1 \ яч.-2			6	0	0	6	0	0	0	6	0	1,15		2327	2024-11-11				1
1.927	1		ТП	Силовой трансформатор в ТП-1008	0.38	08, 30, 2024.11.12	11, 30, 2024.11.12	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Радищева,д. 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ВЛ. ул.Красноармейская,12, Радищева, 3, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж.д,ул.Красноармейская,10, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ж/д ул.Красноармейская,д.5, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\жил.сектор,ул.Гончарова,31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ком.сектор,ул.Гончарова д.31/1, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №95, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\Резервный рубильник №98, КЛ 0.38 кВ ТП-1008\ул.Красноармейская д.5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1008 \ Ш04-1			17	0	0	17	0	0	2	15	0	14,04		2282	2024-11-02				1
1.928	4		ТП	ТП-5215 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.11.12	16, 00, 2024.11.12	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215 \ Ш04-1		ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УК Симбирск-Комплекс"; УМУП "Ульяновскводоканал"	18	0	12	6	0	0	1	17	0	383,43		2264	2024-10-31				1
1.929	1		ТП	ТП-3462 СШ-1: РУ-6/0,4 кВ + Т-1	6	09, 00, 2024.11.12	16, 30, 2024.11.12	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_28, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_29, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_30.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_31.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462 \ Ш04-1		ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); УМУП "Городская теплосеть"	23	0	4	19	0	0	4	19	0	674,29		2188	2024-10-20				1
1.930	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1138 РУ-0,4 кВ р. 2, 4 по ул. Герасимова, 1А, 2А, ул. Мира, 4 А, 14 А, 16 А, 22 А, 24 А, ул. Новая, 1-37	0.38	09, 00, 2024.11.12	16, 00, 2024.11.12	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138 \ Ш04-1 \ яч.-2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1138 \ Ш04-1 \ яч.-4			65	0	0	65	0	0	0	65	0	55,05		2252	2024-10-29				1
1.931	2		ТП	ТП-2698 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09, 00, 2024.11.12	12, 00, 2024.11.12	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2698\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2698 \ Ш04-2			6	0	0	6	0	0	6	0	0	174,33		2257	2024-10-31				1

×	1.932	4		ТП	ТП-5215 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.11.13	16, 00, 2024.11.13	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-5215\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5215 \ Ш04-2		ООО "УК МегаЛинк"-600403ЭО-630403-ОДН; ООО "УК Синбирск-Комплекс"	5	0	2	3	0	0	2	3	0	123,72		2266 2024-10-31			1
×	1.933	1		ТП	ТП-3462 СШ-2: РУ-6/0,4 кВ + Т-2	6	09, 00, 2024.11.13	16, 30, 2024.11.13	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_20, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_21, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_22, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_23, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_24, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_25.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_26, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_27, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_3.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_32, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_33, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_34, КЛ 0.38 кВ ТП-3462\Ш04 - 2\Line-Abn1_36, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3462 \ Ш04-2		ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой")	19	0	1	18	0	0	10	9	0	479,56		2190 2024-10-20			1
×	1.934	1		ТП	ТП-1140В, РУ-0,4кВ	0.38	08, 00, 2024.11.14	10, 00, 2024.11.14	П	2,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в \ с.ш.-1 \ яч.-Тр.1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в \ с.ш.-2 \ яч.-Тр.2			2	0	0	2	0	0	0	2	0	55,00		2329 2024-11-11			1
×	1.935	4		ТП	ТП-4113\Ш023-1\яч. 3	0.38	17, 40, 2024.11.16	18, 02, 2024.11.16	В	0,370	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4113 \ Ш023-1 \ яч.-3,КЛ 0.22 кВ ТП-4113\Ш023 - 1\Line-Abn1_2			8	0	0	8	0	0	0	8	0	44,64		407 2024-11-16	3.4.9.3	4.13	0
×	1.936	1		КЛ	РП-133\с.ш.-1\яч. 5	10	09, 33, 2024.11.17	10, 57, 2024.11.17	В	1,400	КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, РП 10 (10.5) кВ РП-133, РП 10 (10.5) кВ РП-133 \ с.ш.-1 \ яч.-5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1057, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1065, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1079, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1164			21	0	0	20	0	0	10	10	1	199,53	АО "Оборонэнерго" (филиал "Уральский")	408 2024-11-17	3.4.9.1	4.12	0
×	1.937	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 р.14 до ж/д по ул. Терешковой, 3	0.38	09, 00, 2024.11.18	15, 00, 2024.11.18	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	42,69		2326 2024-11-11			1
×	1.938	1		ТП	ТП-1088, РУ-0,4кВ, на отключение 1СШ.	0.38	09, 00, 2024.11.18	12, 00, 2024.11.18	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Гончарова, 8,Загс"Весна",м-н"Весна", КЛ 0.38 кВ ТП-1088\резерв. рубильн.№1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология,яв.1, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стоматология,ул.Кузнецова,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол, новый корпус, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	2	6	0	120,64		2297 2024-11-06			1
×	1.939	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2340 РУ-0,4 кВ р.б в сторону ж/д по пр. Караганова, 5, Московское шоссе. 37	0.38	10, 00, 2024.11.18	11, 30, 2024.11.18	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2340\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2340 \ Ш04-1 \ яч.-6			4	0	0	4	0	0	0	4	0	15,75		2360 2024-11-14			1
×	1.940	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1637 яч.1 на ТП-3098 яч.2 (АБ)	10	13, 00, 2024.11.18	16, 00, 2024.11.18	П	3,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637А \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,10		2358 2024-11-14			1
×	1.941	1		ТП	ТП-1088, РУ-0,4кВ, на отключение 2 СШ	0.38	13, 30, 2024.11.18	16, 00, 2024.11.18	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-1088\ж/д ул. Кузнецова, 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Стамотология (ав2), КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол,вспомогат. корпус , КЛ 0.38 кВ ТП-1088\Театр кукол,новый корпус, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1088 \ Ш04-2		ООО "Репортер 73"	10	0	1	9	0	0	4	6	0	138,11		2298 2024-11-06			1
×	1.942	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2259 РУ-0.4 кВ р. 14 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Полбина. 36	0.38	15, 00, 2024.11.18	16, 00, 2024.11.18	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2259\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2259 \ Ш04-2 \ яч.-14			1	0	0	1	0	0	0	1	0	16,06		2363 2024-11-14			1
×	1.943	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2542 РУ-0,4 кВ р. 1 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по Московскому шоссе, 63	0.38	16, 00, 2024.11.18	17, 00, 2024.11.18	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2542\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2542 \ Ш04-1 \ яч.-1			1	0	0	1	0	0	0	1	0	12,12		2364 2024-11-14			1
×	1.944	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2263 РУ-0,4 кВ р. 4 до ВРУ-0,4 кВ щ.2 ж/д по пр. 50 ВЛКСМ, 28	0.38	08, 30, 2024.11.19	16, 30, 2024.11.19	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2263\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2263 \ Ш04-1 \ яч.-4			5	0	0	5	0	0	0	5	0	66,35		2330 2024-11-11			1
×	1.945	1		ТП	ТП-1755, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.11.19	12, 00, 2024.11.19	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ВЛИ пер. Молочный, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Неж.помещение по пер.Молочный,5, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ Резерв, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ Резерв ., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ ул. Федерации 5, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул.Федерации,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк, пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Гаражи лифтсервис, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д пер. Молочный, 12а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы, пер.Молочный 12а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв ., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-1		ТСЖ "Дом на Молочном"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Городской теплосервис"	38	0	5	33	0	0	3	35	0	299,62		2307 2024-11-07			1
×	1.946	1		ТП	ТП-3472, РУ-0,4кВ,1с.ш.	0.38	09, 00, 2024.11.19	12, 00, 2024.11.19	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3472\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472 \ Ш04-1		УМУП "Городская теплосеть"	13	0	2	10	0	0	1	11	1	159,19	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2353 2024-11-13			1
×	1.947	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1637 на ТП-3098	10	09, 00, 2024.11.19	16, 30, 2024.11.19	П	7,500	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637А \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3635 \ с.ш.-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	2,10		2211 2024-10-21			1
×	1.948	1		ТП	ТП-1755, РУ-0,4кВ, отключение 2СШ	0.38	13, 30, 2024.11.19	16, 00, 2024.11.19	П	2,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\01123, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе по ул.К.Маркса, д. 13/2, ВЛ 0.38 кВ ТП-1755\ул.Федерации, д.11, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Адм.зд.ул. Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Банк,пер.Молочный,14, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Ветеринарная лечебница, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\ж/д, пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Кафе "Алазанья",ул.Федерации, 7, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\офисы,пер.Молочный,12 а, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв-, КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Резерв., КЛ 0.38 кВ ТП-1755\Теплосети, ул.К.Маркса,25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755 \ Ш04-2		ТСЖ "Дом на Молочном"	30	0	1	29	0	0	9	21	0	166,14		2308 2024-11-07			1
×	1.949	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3429 руб. №2, №10 до ВРУ МКД №45А по пр.Гая,	0.38	16, 00, 2024.11.19	17, 00, 2024.11.19	П	1,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3429\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3429 \ Ш04-2 \ яч.-10			1	0	0	1	0	0	0	1	0	102,19		2382 2024-11-18			1

×	1.950	2		ТП	ТП-2519 РУ-6 кВ	6	08, 30, 2024.11.20	16, 00, 2024.11.20	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2519\098745, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2519\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2519 \ Ш04-1		ООО "УК Согласие "	16	0	1	15	0	0	3	13	0	155,36		2331 2024-11-11			1
×	1.951	1		ТП	ТП-3183, руб. 19, 23 на ВЛ-0,4кВ.	0.38	09, 00, 2024.11.20	11, 00, 2024.11.20	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3183\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183 \ Ш04-1 \ яч.-19, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3183 \ Ш04-1 \ яч.-23			4	0	0	4	0	0	2	2	0	3,37		2385 2024-11-18			1
×	1.952	2		ТП	ТП-2373 РУ-0,4 кВ I СШ	0.38	09, 00, 2024.11.21	12, 00, 2024.11.21	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2373\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2373 \ Ш04-1		МБОУ "Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова"	5	0	2	3	0	0	2	3	0	296,28		2354 2024-11-13			1
×	1.953	2		КЛ	РП-223\с.ш.-1\яч. 15	6	18, 47, 2024.11.21	19, 41, 2024.11.21	В	0,900	КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2674 яч.4 - РП 223 яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2558 Яч.3 - ТП-2562 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2562 Яч.6 - ТП-2674 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2674 яч.2-Т2-6кВ {0}, РП 6 (6.3) кВ РП-223, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ с.ш.-1 \ яч.-15, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2562, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2674		АО "ГУЛЛИВЕР"; МБУ ДО г.Ульяновска ЦДТ № 2; ООО "Авалон"	17	0	3	13	0	0	7	9	1	154,54	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	409 2024-11-21	3.4.8.5	4.12	1
×	1.954	3		ВЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125	6	22, 26, 2024.11.21	23, 26, 2024.11.21	В	1,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 Яч.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-		ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	459	0	3	453	0	0	20	436	3	740,76	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	411 2024-11-21	3.4.9.1	4.13	0
×	1.955	3		ВЛ	ПП-3708\с.ш.-1	6	01, 51, 2024.11.22	02, 40, 2024.11.22	В	0,820	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ ПУС Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3557 яч.1 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.2 до ВЛ 6кВ., КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_7, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3494 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3368 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3426 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3494 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3829 - ВЛ ПС Южная Яч.113, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3927 - Опора ВЛ 208, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.2-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.6 - ТП-3369 Яч.2, КЛ 6 (6.		УМУП "Ульяновскводоканал"	13	0	2	8	0	0	9	1	3	246,92	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	412 2024-11-22	3.4.9.3	4.13	0
×	1.956	2		ТП	ТП-2534 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.11.22	12, 00, 2024.11.22	П	3,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2534\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2534 \ Ш04-2		ОГКОУК "Школа-интернат №16"	7	0	2	5	0	0	4	3	0	167,67		2377 2024-11-15			1
×	1.957	4		ТП	ТП-4141 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.11.22	16, 30, 2024.11.22	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4141\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4141 \ Ш04-1			14	0	0	14	0	0	1	13	0	280,46		2312 2024-11-08			1
×	1.958	1		ТП	ТП-1914 РУ-10кВ и силовой трансформатор	10	09, 00, 2024.11.22	15, 00, 2024.11.22	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14, КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14., КЛ 0.38 кВ ТП-1914\пер.Рылеева, д.14.., КЛ 0.38 кВ ТП-1914\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1914 \ Ш04-1			4	0	0	4	0	0	4	0	0	13,96		2213 2024-10-21			1

1.959	2		ТП	ТП-2596 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6	08, 30, 2024.11.25	16, 30, 2024.11.25	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596 \ Ш04-1			13	0	0	13	0	0	0	13	0	646,56		2367	2024-11-15			1
1.960	4		ТП	ТП-4029 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2	0.38	09, 00, 2024.11.25	16, 30, 2024.11.25	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029 \ Ш04-2			9	0	0	9	0	0	2	7	0	76,62		2316	2024-11-08			1
1.961	2		ВЛ	ВЛ-10кВ №17 ПС Отрада	10	14, 00, 2024.11.25	17, 00, 2024.11.25	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1467\0146698, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1656\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1467 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1656 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	0	6	0	4,32		2403	2024-11-21			1
1.962	2		ТП	ТП-2596 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6	08, 30, 2024.11.26	16, 30, 2024.11.26	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2596\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2596 \ Ш04-2			13	0	0	13	0	0	1	12	0	645,68		2369	2024-11-15			1
1.963	1		ТП	ТП-3473 оборудование 1 секции шин РУ-6 / 0,4 кВ и Т-1	6	09, 00, 2024.11.26	16, 30, 2024.11.26	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_5.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	1	7	0	170,21		2332	2024-11-12			1
1.964	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1092 на ТП-1136	10	08, 00, 2024.11.27	11, 30, 2024.11.27	П	3,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ пер.Бакинский,3-43, ул.Архангельского,43-47,50-54, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,35,37,40-48, ул.Фурманова,27-35, ВЛ 0.38 кВ ТП-1916\ул.О.Кошевого,49-64, ул.Мичурина, 25-54, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1916			115	0	0	115	0	0	0	115	0	102,67		2215	2024-10-21			1
1.965	2		ТП	ТП-2584 РУ-6/0,4 кВ 1 СШ, Т-1	6	08, 30, 2024.11.27	16, 30, 2024.11.27	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584 \ Ш04-1			12	0	0	12	0	0	3	9	0	236,31		2372	2024-11-15			1
1.966	4		ТП	ТП-4029 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1	0.38	09, 00, 2024.11.27	15, 30, 2024.11.27	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4029\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4029 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	58,83		2314	2024-11-08			1
1.967	1		ТП	ТП-3473 оборудование 2 секции шин РУ-6 / 0,4 кВ и Т-2	6	09, 00, 2024.11.27	16, 30, 2024.11.27	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_2,1, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3473\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3473 \ Ш04-2			10	0	0	10	0	0	2	8	0	575,65		2334	2024-11-12			1
1.968	4		ТП	ТП-4081 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.11.28	16, 00, 2024.11.28	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081 \ Ш04-2		МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"	17	0	1	16	0	0	7	10	0	437,78		2318	2024-11-08			1
1.969	2		ТП	ТП-2584 РУ-6/0,4 кВ 2 СШ, Т-2	6	08, 30, 2024.11.28	16, 30, 2024.11.28	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2584\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2584 \ Ш04-2			8	0	0	8	0	0	2	6	0	211,51		2374	2024-11-15			1
1.970	1		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1637 руб. 5 по ул. ул. Шевченко,2-26	0.38	09, 00, 2024.11.28	16, 00, 2024.11.28	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1637\ул. Шевченко,2-26, 3-21, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1637 \ Ш04-1 \ яч.-5			43	0	0	43	0	0	0	43	0	47,82		2399	2024-11-20			1
1.971	2		ТП	ТП-2655 РУ-0,4 кВ II СШ	0.38	09, 00, 2024.11.28	10, 30, 2024.11.28	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2655\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2655 \ Ш04-2		МБОУ КШ № 7 им.В.В.Кашкадамовой	10	0	1	9	0	0	0	10	0	30,18		2356	2024-11-13			1
1.972	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2274 РУ-0,4 кВ р. 2, 3 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Кузоватовская, 27	0.38	09, 00, 2024.11.28	16, 00, 2024.11.28	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2274\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2274 \ Ш04-2 \ яч.-2			3	0	0	3	0	0	0	3	0	44,65		2426	2024-11-26			1

1.973	3		КЛ	РП-310\с.ш.-2\яч. 8	10	03, 29, 2024.11.29	05, 42, 2024.11.29	В	2,220	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 оп.47-47А, ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1120 Яч.4 - ТП-1122 Яч.3_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Центральная яч.416 (2), КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 Яч.3 - ТП-10239Н.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1063 до ТП12819Н.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-1084 яч.6 - ТП-1267 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1280 яч.3 - ТП-1268 яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3057 яч.3- ВЛ3-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-3057 яч.3- ВЛ3-10кВ каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1001 яч.8-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1023 яч.5до ТП 1280 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1120 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1156 яч.3 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3098 яч.5 - ВЛ Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3176 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ 10кВ № 1 на оп.74, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 3848 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1001 яч.5 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.4 - ТП-1120 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1084 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-10		ИП Гатауллина Зульфия Разаковна; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОСБЫТ"; ООО "Терра"; ООО "УК Марафет"; ТСН "Яковлева"; Ульяновский областной суд; УМУП "Ульяновскводоканал"	404	0	6	397	0	0	18	385	1	735,07	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	414 2024-11-29	3.4.8.5	4.12	1
1.974	4		ТП	ТП-4081 1СШ РУ-10кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.11.29	16, 30, 2024.11.29	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4081\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4081 \ Ш04-1			8	0	0	8	0	0	7	1	0	382,87		2320 2024-11-08			1
1.975	2		ТП	ТП-2235 РУ-6 кВ, Тр-р	6	08, 30, 2024.11.29	12, 00, 2024.11.29	П	3,500	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2235 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	56,39		2405 2024-11-21			1
1.976	1		ТП	ТП-3710, РУ-0,4кВ, отключение 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.11.29	16, 00, 2024.11.29	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 0\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710 \ Ш04-1			28	0	0	28	0	0	1	27	0	21,64		2389 2024-11-19			1
1.977	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2789 руб. №23, №20 до нежилого здания по ул. Шолмова, 35	0.38	09, 00, 2024.11.29	12, 00, 2024.11.29	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2789\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789 \ Ш04-1 \ яч.-23, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2789 \ Ш04-2 \ яч.-20			6	0	0	6	0	0	0	6	0	69,48		2390 2024-11-20			1
1.978	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 224	6	11, 14, 2024.11.29	13, 14, 2024.11.29	В	2,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КЛ 6 (6.3) кВ 00, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ пееее4_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ пролпд, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3482 яч.8 - ТП-3636 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ		АО "Московское ПрОП"; МУП "УЭТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	69	1	2	64	0	0	34	33	2	695,87	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	416 2024-11-29	3.4.8.1	4.12	0
1.979	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1	6	12, 19, 2024.11.29	12, 42, 2024.11.29	В	0,380	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная Яч.113 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ТП-3724 до оп.3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113 на ТП-3671, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_5, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_6, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 1 - ПП-3941 Яч. 7_, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2), КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3649 яч.1 - ПП-3557 яч.1, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.113_1, КЛ 6 (6.3) кВ 00, КЛ 6 (6.3) кВ 0123, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч. 113 (2)_3, КЛ 6 (6.3) кВ каб.перемычка на ВЛ-6 кВ П/С Южная яч.113 от опоры 145 до 146, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3638 - ТП-3489 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-34		АО "ГУЛЛИВЕР"; АО "Московское ПрОП"; АО"УСК"; ГУЗ "Областной кардиологический диспансер"; ЗАО "МНС"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ИП Чурашкин Илья Владимирович; МБОУ "Средняя школа № 31 имени Героев Свири" ; МРО православный Приход храма во имя святого Иоанна Предтечи г.Ульяновска; МУП "УЭТ"; Общество с ограниченной ответственностью УК "Гермес"; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Альфаресурс"; ООО "ЕЭС-Гарант"; ООО "Сервис"; ООО "Симбирск-Петролеум-Плюс"; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО "УК "Терем"; ООО УК "Авион"; ООО УК "Бастион"; Пушкарев Евгений Николаевич; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области	772	1	44	717	0	0	155	607	10	4 279,97	АО "Ульяновская сетевая компания" (АО "УСК");ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ЭнергоХолдинг";ООО "СК Энерго";филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС")	417 2024-11-29	3.4.9.1	4.13	0

1.980	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 137	6	12, 19, 2024.11.29	13, 31, 2024.11.29	В	1,200	КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.2 - ТП-3601 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3611 Яч.3 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.137 (1), КЛ 6 (6.3) кВ РП 316 Яч.13 - ПС ЮЖНАЯ Яч.137каб. 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч. - РП-316 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.13 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.137 каб. 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ РП-316 Яч.9 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3424 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3437 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3840 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3425 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3437 - ТП 3611 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3452 - ВЛ 6кв, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3457 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3840 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3180 Яч.6 - ТП-3491 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3422 Яч.1 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3424 Яч.1 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3433а Яч.0_2 - РП-316 Яч.15, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3437 Яч.0 - РП-316 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3457 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 Яч.2 - ТП-3471 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3462 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (		АО "ГУЛЛИВЕР"; ИП Галкина Татьяна Васильевна; ИП Гусейнов Ислам Ровшан оглы; ООО "Алкогольная производственная компания"; ООО "Собственники жилья " (бывший"Домострой"); ООО УК "Авион"	95	0	8	82	0	0	36	54	5	527,82	ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	418 2024-11-29	3.4.8.5	4.12	1
1.981	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-1\яч. 125	6	13, 52, 2024.11.29	15, 12, 2024.11.29	В	1,330	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (1)_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3600 Яч.2 - ПП-3931 Яч.3_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_4, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3718 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3763 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3594 - ТП 3764, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3600 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3764 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 яч.4 - ВЛ 10 кВ № Б, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3931 ЯЧ.4 - ВЛ 6 кВ № А, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3237 Яч.3 до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.1 - ТП-3597 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3246 Яч.3 - ТП-3709 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3455 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3456 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3490 на ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-		ООО "ЭЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	459	0	3	453	0	0	20	436	3	740,76	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	419 2024-11-29	3.4.8.5	4.12	1
1.982	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 55	10	09, 45, 2024.11.30	10, 38, 2024.11.30	В	0,880	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ П/П-1408яч.7 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1408 яч.3 - ТП-14		Главное управление Министерства РФ по делам ГО , ЧС и ликвидации ПСБ по Ульяновской области; УМУП "Ульяновскводоканал"	932	0	2	928	0	0	30	900	2	884,49	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть"	420 2024-11-30	3.4.8.5	4.12	1
1.983	1		ПС	РП-147\с.ш.-2\яч. 10	6	21, 10, 2024.12.01	21, 20, 2024.12.01	В	0,170	ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_2, КВЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 до ВЛ-10кВ оп.37 до оп.53, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Лесная яч.209_2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-147 Яч._10-ВЛ., КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1055 яч.6 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1778 яч.1 до ВЛ (в стор.ПП1808), КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.3-ВЛ 6 кв, РП 6 (6.3) кВ РП-147, РП 6 (6.3) кВ РП-147 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1778, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1801, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1908			2	0	0	1	0	0	1	0	1	29,93	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	421 2024-12-01	3.4.8.5	4.21	0
1.984	1		ПС	РП-147\с.ш.-1\яч. 9	6	21, 10, 2024.12.01	21, 20, 2024.12.01	В	0,170	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-1055 Яч.1 - ПП-1808 Яч.7_4, КВЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - РП-1-МО-51 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ оп.100_1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-1679яч.5 - ТП-1975, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ПП-1810н Яч.4 - ТП-1270 яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 1808 Яч.7 - ВЛ № , КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1808 яч.7 до ВЛ оп.38 до оп. 52, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810 Н яч.4 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.2 - РП-128 Яч.9, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.3 - РП-1-МО-51 Яч.6_2, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-1810н Яч.4 - до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1781н Яч.1 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 1809 Яч.3 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1679 Яч.3 - РП-128 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1809 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1918 Яч.1 - РП-128 Яч.7, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-ООО "Рыбн.двор" Яч.1 - ВЛ, ПС 6 (6.3) кВ ПП-1810н, РП 6 (6.3) кВ РП-128, РП 6 (6.3) кВ РП-147, РП 6 (6.3) кВ РП-147 \ с.ш.-1 \ яч.-9, РП 6 (6.3) кВ РП-1-МО-51, ТП 6 (6.3) кВ ТП-		АНО "Центр ТСЖ"; ООО "Домовой" (6009123КУ); ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС"	126	0	5	119	0	0	90	34	2	159,51	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	422 2024-12-01	3.4.8.5	4.13	1
1.985	3		РП	РП-307\Ш04-2\яч. 8	0.38	00, 18, 2024.12.02	00, 50, 2024.12.02	В	0,530	КЛ 0.38 кВ РП-307\Ш04 - 2\Line-Abn1_4			3	0	0	3	0	0	0	3	0	44,09		423 2024-12-02	3.4.9.3	4.13	0

1986	3		ПС	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-2\яч. 18	6	09, 20, 2024.12.03	12, 20, 2024.12.03	В	3,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2), ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.125 (2)_3, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.4 - ТП-3237 Яч.1_1, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 1 - ПП-3941 Яч. 7_, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1), КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС Южная яч.373 (1)_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 Яч. 7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3246 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3490 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3600 яч.3-Т1-0,4 кВ {0}, К		АО"УСК"; МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"; ООО "ЕЭС-Гарант"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	729	0	7	719	0	0	28	698	3	1 069,29	ООО "ЭкоСеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППП");ООО "СК Энерго"	424	2024-12-03	3.4.8.5	4.21	0
1987	1		ВЛ	ВЛЗ-10кВ от ТП-1817 яч. 2 на ТП-1060 яч.3	10	09, 00, 2024.12.04	16, 00, 2024.12.04	П	7,000	ТП 10 (10.5) кВ ТП1-1818, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1818 \ с.ш.-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1983, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1983 \ с.ш.-1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	74,06	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППП")	2391	2024-11-20			1
1988	2		ВЛ	ТП-2П-1106 \Ш04-1\яч. 4	0.38	16, 01, 2024.12.04	17, 32, 2024.12.04	В	1,520	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7			6	0	0	6	0	0	0	6	0	4,62		425	2024-12-04	3.4.8.5	4.13	1
1989	2		РП	РП-223 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.12.05	11, 00, 2024.12.05	П	2,000	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 78	11	0	2	9	0	0	2	9	0	166,22		2476	2024-12-04			1
1990	1		ТП	ТП-ЗП-1413 РУ-0,4 кВ С.Ш.	0.38	09, 00, 2024.12.05	12, 00, 2024.12.05	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-ЗП-1413\Ш04 - 0\Line-Abn1_3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ {0}, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 \ с.ш.-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	26,05		2407	2024-11-21			1
1991	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-5124 руб. 3 по пр. Сурова,2.	0.38	09, 00, 2024.12.06	16, 00, 2024.12.06	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124 \ Ш04-1 \ яч.-3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	48,94		2445	2024-11-29			1
1992	1		КЛ	ВРУ МКД №1 ул. 12 Сентября (КЛ-0,4 кВ от ТП-3626 руб. №11, №4 (ремонт КЛ-0,4 кВ во ВРУ МКД №1 ул. 12 Сентября)	0.38	08, 45, 2024.12.09	16, 00, 2024.12.09	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3626\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3626 \ Ш04-2 \ яч.-4			4	0	0	4	0	0	0	4	0	66,31		2447	2024-11-29			1
1993	3		ПС	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-3	6	09, 26, 2024.12.09	11, 34, 2024.12.09	В	2,130	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ПП-3606н Яч.7_, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371, ВЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП 3606н Яч.5 - ВЛ №9, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.1 - ТП-3606а Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606 Яч.3 - ВЛЗ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3606н Яч.7 - ВЛЗ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС ЮЖНАЯ Яч.371 - ТП ФГУ "Северный", КЛ 6 (6.3) кВ ПС Южная яч.371 (ТП-34816-ПП-3606н яч.5)_, КЛ 6 (6.3) кВ РП-3-Кожкомб Яч.8 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.355, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3480 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3606а яч.-2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3806 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3369 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3469 - ВЛ 6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3499 - РП Кондитерская фабрика Яч.20, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3368 Яч.3 - ТП-3369 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 Яч.3 - ПП-3606н Яч.5_1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3369 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463		ЗАО "МНС"; МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"; УМУП "Городская теплосеть"; УМУП "Ульяновскводоканал"	29	0	4	22	0	0	15	11	3	381,61	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУППП");филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"-"Ульяновские РС")	426	2024-12-09	3.4.9.1	4.13	0
1994	4		ВЛ	ВЛИ-0,4кВ от ТП-5124 руб. 3 по пр. Сурова,2.	0.38	09, 30, 2024.12.09	16, 00, 2024.12.09	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5124\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5124 \ Ш04-1 \ яч.-3			4	0	0	4	0	0	0	4	0	48,94		2481	2024-12-05			1
1995	1		ВЛ	РЛНД на опоре №1 ВЛЗ-6 кВ от ПП-3931 яч 1 до ТП-3718 аб	6	13, 40, 2024.12.09	16, 00, 2024.12.09	П	2,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	11,83		2461	2024-12-02			1
1996	2		ВЛ	ТП-2380\Ш04-1\яч. 4	0.38	21, 17, 2024.12.09	23, 03, 2024.12.09	В	1,770	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			7	0	0	7	0	0	0	7	0	8,73		427	2024-12-09	3.4.8.5	4.13	1
1997	4		ТП	ТП-5244 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.12.10	16, 00, 2024.12.10	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	14,94		2433	2024-11-29			1
1998	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от РП-310 РУ-0,4 кВ руб. №15 до ВРУ МКД №108 по ул. 12 Сентября	0.38	08, 45, 2024.12.10	12, 00, 2024.12.10	П	3,250	КЛ 0.38 кВ РП-310\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, РП 10 (10.5) кВ РП-310 \ Ш04-1 \ яч.-15			3	0	0	3	0	0	0	3	0	237,04		2475	2024-12-04			1
1999	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 РУ-0,4 кВ р. 14 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Терешковой, 3	0.38	09, 00, 2024.12.10	16, 00, 2024.12.10	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	41,49		2430	2024-11-28			1
1100	1		ВЛ	РЛНД на опоре №1 ВЛЗ-6 кВ от ПП-3931 яч 1 до ТП-3718 аб	6	13, 40, 2024.12.10	16, 00, 2024.12.10	П	2,330	КЛ 0.38 кВ ТП-3718\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3718 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	11,83		2461	2024-12-02			1
1101	4		ТП	ТП-5244 РУ-10/0,4кВ 2СШ, Т-2	10	08, 30, 2024.12.11	16, 00, 2024.12.11	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244 \ Ш04-2		ООО "УК Симбирск-Комплекс"	5	0	4	1	0	0	1	4	0	278,12		2435	2024-11-29			1

1.10 02	1		ТП	ТП-1114 РУ-10\0.4кВ 1 С.Ш. и силовой трансформатор №1	0.38	08, 45, 2024.12.11	16, 45, 2024.12.11	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\банк"Открытие" ул.Гончарова, д.24, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛ,ул.Ленина,95-97,Гончарова,22а, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ВЛИ, ул. Бебеля,4-22, 3-13, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\ж/д,м-н Аквариум,ул.Гончарова 22, ВЛ 0.38 кВ ТП-1114\Ювелирный салон Византия, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\, уличное освещение., КЛ 0.38 кВ ТП-1114\к.т. Художественный,кв.2,ул.Гончарова,24, ИП Крутов, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\ул.Бебеля, д.16, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Хлеб Инвест,ул.Гончарова 28, КЛ 0.38 кВ ТП-1114\Центр моды,СК Групп,ул.Гончарова,24, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1114 \ Ш04-1			47	0	1	46	0	0	13	34	0	304,99		2394	2024-11-20			1
1.10 03	2		ТП	ТП-2591 РУ-0,4 кВ 1 СШ	0.38	09, 00, 2024.12.11	12, 00, 2024.12.11	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2591\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2591 \ Ш04-1		УМУП "Городской теплосервис"	3	0	1	2	0	0	0	3	0	128,51		2460	2024-12-02			1
1.10 04	1		ТП	ТП-3619 оборудование РУ-10 кВ + оборудование 1 и 2 секции шин РУ-0,4 кВ + Т-1 + Т-2.	0.38	09, 00, 2024.12.11	17, 00, 2024.12.11	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 1\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_8.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3619\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3619 \ Ш04-2			42	0	0	42	0	0	5	37	0	1 284,36		2336	2024-11-12			1
1.10 05	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2П-1106 РУ-0,4 кВ р. 4 по ул. Полевая	0.38	09, 30, 2024.12.11	11, 30, 2024.12.11	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1106 \Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1106 \ Ш04-1 \ яч.-4			46	0	0	46	0	0	0	46	0	33,49		2508	2024-12-10			1
1.10 06	2		КЛ	ЦП-ПС Свияга - 110/6 \с.ш.-2\яч. 218	6	13, 50, 2024.12.11	15, 25, 2024.12.11	В	1,580	КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 - ПС Свияга Яч.206 № 1, КЛ 6 (6.3) кВ РП 234 яч. 8 - ПС Свияга Яч.218 № 2, КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 Яч. - РП-234 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ РП-234 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2786 Яч.7 - ТП 2867 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч. 2 - РП-234 Яч. 20, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2533 Яч.6 - ТП-2587 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.1 - ТП-2789 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 Яч.3 - ТП-2815 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2786 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.2 - РП-234 Яч.16, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2814 Яч.6 - ТП-2815 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2815 яч.4-Т2-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.1 - ТП-2873 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 яч.3-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2872 Яч.5 - РП-234 Яч.18, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2873 Яч.3 - ТП-2874 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2874 яч.1-Т1-6кВ {0}, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 , ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Свияга - 110/6 \ с.ш.-2 \ яч.-218, РП 6 (6.3) кВ РП-23		МБДОУ № 226 "Капитошка"; ООО "Атмосфера"; ООО "УК"Солидарность"; ООО "ЮНТ"; ООО СЗ "Ограда"; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"	31	0	13	16	0	0	13	16	2	892,44	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергосеть"	428	2024-12-11	3.4.8.1	4.12	0
1.10 07	2		ТП	ТП-2380 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	14, 00, 2024.12.11	16, 00, 2024.12.11	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_1_1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2380\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2380 \ Ш04-1			121	0	0	121	0	0	1	120	0	158,60		2523	2024-12-10			1
1.10 08	4		ТП	ТП-4009 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, тр-р	0.38	08, 30, 2024.12.12	15, 30, 2024.12.12	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-4009\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-4009 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	26	0	3	23	0	0	7	19	0	374,95		2454	2024-12-02			1
1.10 09	2		ТП	ТП-2266 РУ-6 кВ	6	09, 00, 2024.12.12	16, 00, 2024.12.12	П	7,000	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ПС ТЭЦ-1 яч.33 (1), КЛ 0.38 кВ ТП-2194 Яч.Obje - ТП-2194 Яч.4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2194\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ ТП-2194 яч.1 - ТП-2227 яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 2772 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.1 - ТП-2227 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.2 - ТП-2249 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 Яч.3 - ТП-2266 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194 яч.4-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2194Яч.1 - ТП-2226 Яч.3, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 яч.5-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ВЛ 6 кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2226 Яч.7 - ТП-2249 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 яч.1-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2227 Яч.5 - ТП-2336 Яч.6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2194, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2226, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2227, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2249, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2266 \ с.ш			4	0	0	3	0	0	3	0	1	41,53	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2453	2024-12-02			1

1.10 10	2		ТП	ТП-2579\Ш04-2\яч. 6	0.38	17, 04, 2024.12.12	17, 32, 2024.12.12	В	0,470	КЛ 0.38 кВ ТП-2579\Ш04 - 2\Line-Abn1_2			1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,19		429	2024-12-12	3.4.9.3	4.13	0
1.10 11	4		ТП	ТП-5244 РУ-10/0,4кВ 1СШ, Т-1	10	08, 30, 2024.12.13	16, 00, 2024.12.13	П	7,500	ВЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-5244\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5244 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	1	1	0	13,99		2498	2024-12-09			1
1.10 12	1		ТП	ТП-3153 силовой трансформатор	0.38	08, 50, 2024.12.13	12, 00, 2024.12.13	П	3,170	КЛ 0.38 кВ ТП-3153\6, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3153\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3153 \ Ш04-1		Собственные нужды МУП УльГЭС	19	0	2	17	0	0	1	18	0	135,83		2478	2024-12-04			1
1.10 13	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2662 Руб. №1, №10 до детского сада по ул. Шолмова, 17	0.38	09, 00, 2024.12.13	14, 00, 2024.12.13	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2662\Ш04 - 1\Line-Abn1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2662 \ Ш04-1 \ яч.-1			2	0	0	2	0	0	2	0	0	19,05		2451	2024-12-02			1
1.10 14	2		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2352 РУ-0,4 кВ р. 4 по ул. Орловская, 1-30, ул. а.Невского, 2-40, 31-119, участки в СНТ "Ягодка"	0.38	09, 00, 2024.12.13	16, 00, 2024.12.13	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2352\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2352 \ Ш04-1 \ яч.-4			174	0	0	174	0	0	0	174	0	74,51		2495	2024-12-09			1
1.10 15	1		ТП	ТП-1018 РУ-0,4кВ р.9	0.38	09, 00, 2024.12.14	12, 00, 2024.12.14	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1018\ВЛИ-0.4кВ ул.Можайского,4, ул. Федерации,29 (плановый институт), ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018 \ Ш04-1 \ яч.-9			2	0	0	2	0	0	1	1	0	69,94		2499	2024-12-09			1
1.10 16	2		ТП	ТП-2573 РУ-0,4 кВ руб. 12.	0.38	09, 00, 2024.12.16	15, 00, 2024.12.16	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2573\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2573 \ Ш04-2 \ яч.-12			2	0	0	2	0	0	2	0	0	5,46		2469	2024-12-03			1
1.10 17	1		КЛ	РП-106Н\с.ш.-1\яч. 9	10	10, 22, 2024.12.16	12, 54, 2024.12.16	В	2,530	КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.4 - ТП-1140 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1139 Яч.5 - ТП-1140а Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.1 - ТП-11406 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140 Яч.2 - ТП-1140а Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.1 - ТП-1140а Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140а Яч.3 - ТП-1141 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1140в Яч.4 - РП-106Н Яч.9, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.5 - ТП-1149 Яч.3, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н, РП 10 (10.5) кВ РП-106Н \ с.ш.-1 \ яч.-9, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1019, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1139, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140а, ТП 10 (10.5) кВ ТП-11406, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1140в, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1141, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149		МФ ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" в г. Казань; УМУП "Городской теплосервис"; ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России	43	1	2	37	0	0	21	19	3	361,65	ООО "ЭнергоХолдинг-Н";ООО "ЭнергоХолдинг";АО "Оборонэнерго" (филиал "Уральский")	430	2024-12-16	3.4.9.1	4.12	0
1.10 18	2		ТП	ТП-2298 РУ-0,4 кВ С.Ш. 1	0.38	08, 30, 2024.12.17	11, 00, 2024.12.17	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-1		ООО "МагнитЭнерго"	9	0	1	8	0	0	7	2	0	534,80		2470	2024-12-03			1
1.10 19	2		ТП	ТП-2298 РУ-0,4 кВ С.Ш. 2	0.38	13, 30, 2024.12.17	16, 00, 2024.12.17	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2298\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2298 \ Ш04-2		ООО "МагнитЭнерго"	7	0	1	6	0	0	2	5	0	332,31		2471	2024-12-03			1
1.10 20	1		ТП	ТП-1014 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор	0.38	08, 30, 2024.12.18	16, 30, 2024.12.18	П	8,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\ул.Ленина, экспланада№92, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\РЩ на площади_1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\с/х институт, б.Нов.Венец,1, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Торг.домики, детск.площадка, ВЛ 0.38 кВ ТП-1014\Уличное освещен., КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\100, КЛ 0.38 кВ ППНО-1014\1014, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Краев.музей,Нов.венец б-р,3, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Резерв №1 , КЛ 0.38 кВ ТП-1014\Сигнализация ТП, КЛ 0.38 кВ ТП-1014\столовая с/х академии, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1014 \ Ш04-1			28	0	0	28	0	0	5	23	0	121,25		2392	2024-11-20			1
1.10 21	1		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-3620 РУ-0,4 кВ руб. №11, №16 до ВРУ МКД №10 ул. Минаева	0.38	08, 45, 2024.12.18	16, 00, 2024.12.18	П	7,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3620\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3620 \ Ш04-2 \ яч.-16			4	0	0	4	0	0	1	3	0	36,55		2486	2024-12-06			1
1.10 22	2		ТП	ТП-2339 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.12.18	16, 00, 2024.12.18	П	7,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2339\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2339 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	33,64		2520	2024-12-10			1
1.10 23	4		КЛ	КЛ-0,4кВ от ТП-4105 РУ-0,4кВ руб. №9, руб. №12 на ж.д. по ул. Краснопролетарская, 1	0.38	09, 00, 2024.12.18	11, 00, 2024.12.18	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4105\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4105 \ Ш04-2 \ яч.-12			3	0	0	3	0	0	0	3	0	46,37		2570	2024-12-17			1
1.10 24	2		ТП	ТП-2666 РУ-0,4 ТП-2666 руб. 3,8.	0.38	09, 00, 2024.12.18	12, 00, 2024.12.18	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2666\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666 \ Ш04-1 \ яч.-3, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2666 \ Ш04-2 \ яч.-8			3	0	0	3	0	0	0	3	0	34,62		2472	2024-12-03			1
1.10 25	1		ТП	ТП-3710, РУ-0,4кВ, отключение 2 СШ	0.38	09, 30, 2024.12.18	16, 00, 2024.12.18	П	6,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_14, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_16, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3710\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3710 \ Ш04-2			28	0	0	26	0	0	19	7	2	60,27	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2501	2024-12-09			1
1.10 26	4		ТП	ТП-4126; РУ-0,4кВ; 1СШ	0.38	13, 00, 2024.12.18	16, 00, 2024.12.18	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-4126\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, ТП 6 (6.3) кВ ТП-4126 \ Ш04-1 \ яч.-11			1	0	0	1	0	0	1	0	0	27,16		2505	2024-12-10			1

1.10 27	3		ПС	ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4\с.ш.-2\яч. 4	6	16, 52, 2024.12.19	18, 01, 2024.12.19	В	1,150	ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Луговая яч.12, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Б.Ключ яч.4 (2), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-ЗП-1411 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-6/10 ПС Белый ключ яч.4 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ ПС Белый ключ яч.4 - ТП-6/10, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4, ПС 6 (6.3) кВ ЦП-ПС Белый ключ 110/6 яч. 4 \ с.ш.-2 \ яч.-4, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1411, ТП 10 (10.5) кВ ТП-ЗП-1413, ТП 10 (10.5) кВ ТП-6/10 кВ			6	0	0	6	0	0	0	6	0	82,31		432	2024-12-19	3.4.9.1	4.13	0
1.10 28	3		ПС	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6\с.ш.-2\яч. 18	6	16, 52, 2024.12.19	18, 01, 2024.12.19	В	1,150	ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_2, ВЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ТП-3466 яч.3_4, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3489 Яч.6 - ТП-3845 Яч. 3, ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3845 Яч. 1 - ПП-3941 Яч. 7_, КВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463-ВЛ-10кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.3 - ТП 3828, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.3 до ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 Яч.1 - ПП-3941 Яч. 3, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3717 яч.5 - ВЛ-6кВ, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3941 Яч. 7 - ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3435 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3463 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3466 яч.2-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3489 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3845 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3827 - ПП 3941 №2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 Яч.1 - ТП-3489 Яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3236 яч.2-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.3 - ТП-3487 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3435 Яч.5 - ТП-3489 Яч.8, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.1 - ТП-3469 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3463 Яч.3 - ТП-3469 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3466 яч.1 - ВЛ-6кВ, КЛ		АО"УСК"; МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска"; УМУП "Ульяновскводоканал"	65	0	4	58	0	0	10	52	3	688,39	ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК Энерго"	431	2024-12-19	3.4.9.1	4.13	0
1.10 29	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2567 руб. №11, №4 до ж/д по ул. Промышленная, 32	0.38	09, 00, 2024.12.20	15, 00, 2024.12.20	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2567\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567 \ Ш04-1 \ яч.-11, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2567 \ Ш04-2 \ яч.-4			3	0	0	3	0	0	0	3	0	292,04		2572	2024-12-18			1
1.10 30	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2587 РУ-0,4 кВ р. 9, 4 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Рябикова, 106	0.38	09, 00, 2024.12.20	10, 30, 2024.12.20	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2587\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-1 \ яч.-9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2587 \ Ш04-2 \ яч.-4			2	0	0	2	0	0	0	2	0	169,28		2578	2024-12-19			1
1.10 31	1		КЛ	РП-102\с.ш.-2\яч. 10	10	11, 57, 2024.12.20	13, 07, 2024.12.20	В	1,170	КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1064А-Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.4 - ТП-1907 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1018 Яч.6 - ТП-1093 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064А яч.1-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1064а Яч.3 - ТП-1093 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.2 - ТП-1307 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1093 Яч.3 - ТП-1755 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1119 Яч.3 - ТП-1907 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Т1-0,4кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1307 Яч.4 - РП-102 Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1755 Яч.2 - ТП-1879 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1879 яч.6-Т2-10кВ {0}, РП 10 (10.5) кВ РП-102, РП 10 (10.5) кВ РП-102 \ с.ш.-2 \ яч.-10, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1018, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1064А, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1093, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1119, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1307, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1755, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1879, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1907		ООО "Управляющая компания "Кремень"; ТСЖ "Дом на Молочной"; УМУП "Ульяновскводоканал"	139	0	3	136	0	0	23	116	0	510,83		433	2024-12-20	3.4.8.5	4.12	1
1.10 32	4		ВЛ	ВЛ-10кВ от ПП-408S яч.2 до ТП-4017.	10	09, 00, 2024.12.21	16, 00, 2024.12.21	П	7,000	ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_4, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_6, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_7, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1), КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_1, КВЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_2, КЛ 10 (10.5) кВ Object, КЛ 10 (10.5) кВ 0, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_3, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП ГНС-2 яч.26 (1)_5, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ПП-4086 на ВЛ-10кВ до оп.61, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 4085 яч.2 на ПП 4086 каб.2, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-4085 Яч.2 - ПП-4086 Яч.0, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-4089 яч.-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4017 Яч.3 - ВЛ10кВ., КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4026 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4079 - ВЛ №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4083 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4089 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 4185 - ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП4025 яч.1-ВЛ-10, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.А, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4066 на ВЛ-10кВ каб.Б, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-4088 до ВЛ-10кВ, ПС 10 (10.5) кВ ПП-408S, ПС 10 (10.5) кВ ПП-408S \ с.ш.-1 \ яч.-2, ПС 10 (10.5) кВ ПП-4			9	0	0	7	0	0	1	6	2	239,53	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2563	2024-12-16			1
1.10 33	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-4\яч. 38	10	10, 13, 2024.12.21	10, 49, 2024.12.21	В	0,600	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ ТП-1647 яч.7 - ТП-1912 яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ РП 133 Яч.11 - ПС Северная Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ РП-133 Яч.13 - ЦП-ПС СЕВЕРНАЯ - 110/10 кВ Яч.38, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1725 яч.7-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1057 - ТП 1164 Яч.5 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1125 - РП 133 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1729 Яч.7 - ТП 1976 Яч. 5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.2 - ТП-1137 Яч.0_1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1033 Яч.6 - ТП-1644 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1057 Яч.5 - ТП-1065 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1065 Яч.2 - ТП-1079 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1079 Яч.4 - ТП-1127 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 яч.2-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1125 Яч.4 - РП-102 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1127 Яч.3 - ТП-1647 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1164 Яч.0 - РП-133 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1784 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1311 Яч.3 - ТП-1894 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.7 - РП-133 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1644 Яч.9 - ТП-1646 Яч.8, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1646 Яч.4 - ТП-1647 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1725		Алимушкин Анатолий Васильевич; АО " УКБП"; ГКУЗ Ульяновский областной "Хоспис"; ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля; ИП Никонов Сергей Михайлович; Непосредственное управление Ленинский район; ООО "Алгоритм"; ООО "Альбион"; ООО "ЖЭК"(Жилищно-Эксплуатационная Компания); ООО "Магазин Новостроек Сервис"; ООО "Медбизнесцентр"; ООО "Служба эксплуатации Вашего дома"; ПАО "МТС"; ТСЖ "На Орлова"; ТСЖ "Родник"; ТСЖ "Северное"; Ульяновский областной фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства; УМУП "Городской теплосервис"; УМУП "Ульяновскводоканал"; Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)	167	2	29	132	0	0	97	66	4	872,02	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Энергосеть";ООО "ИНЗА СЕРВИС"	434	2024-12-21	3.4.8.5	4.12	1

1.10 34	4		ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 7	10	12, 38, 2024.12.21	13, 19, 2024.12.21	В	0,680	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ-10кВ - ТП-5268, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 - ВЛ яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5251, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5252, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5253, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5254, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5255, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5256, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5257, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5258, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5259, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5268			4	0	0	2	0	0	2	0	2	112,24	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	437 2024-12-21	3.4.9.1	4.13	0
1.10 35	4		ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1	10	12, 38, 2024.12.21	13, 19, 2024.12.21	В	0,680	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ТП-5259 на ВЛ, ВЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ_1, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_1, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_4, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный 110/10 яч.7 - ВЛ-10кВ - ТП-5268, КЛ 10 (10.5) кВ ГПП-Юбилейный яч.7 до ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ Кабельная перемычка ТП-5250-ТП-5262, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Юбилейная яч. 23 - РП-13, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-13 - ТП-5266, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-13 - ТП-5267, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5250), КЛ 10 (10.5) кВ ТП 5257 - ВЛ яч.7 №0, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 яч.3-Т1-10 кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5251 - ТП-5252 Яч. 3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5252 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5254-ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5257 яч.3-Т1-10кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (		УМУП "Ульяновскводоканал"	5	0	1	2	0	0	3	0	2	112,24	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	435 2024-12-21	3.4.9.1	4.13	0
1.10 36	4		ПС	ЦП-ПС Юбилейная 110/10\с.ш.-1\яч. 1	10	12, 38, 2024.12.21	13, 19, 2024.12.21	В	0,680	ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_1, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ_4, КЛ 10 (10.5) кВ Кабельная перемычка ТП-5250-ТП-5262, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ ТП-5262 яч. 1 на ВЛ-10кВ (в сторону ТП-5250), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 Яч. 1 - ЦП-ГПП Юбилейная Яч. 1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-5250 яч.3-Т1-10 кВ {0}, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10, ПС 10 (10.5) кВ ЦП-ПС Юбилейная 110/10 \ с.ш.-1 \ яч.- 1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-5250		УМУП "Ульяновскводоканал"	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	АО "Авиастар - Объединенное предприятие энергоснабжения" (АО "Авиастар-ОПЭ")	436 2024-12-21	3.4.9.1	4.13	0
1.10 37	2		ТП	ТП-2398 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1	0.38	08, 30, 2024.12.23	16, 30, 2024.12.23	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\кл 007, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398 \ Ш04-1			10	0	0	10	0	0	2	8	0	414,43		2509 2024-12-10			1
1.10 38	1		ТП	ТП-3549 силовой трансформатор	0.38	08, 45, 2024.12.23	12, 00, 2024.12.23	П	3,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-3549\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549 \ Ш04-1			15	0	0	15	0	0	1	14	0	112,04		2557 2024-12-14			1
1.10 39	2		РП	РП-223 РУ-0,4 кВ 2 СШ	0.38	09, 00, 2024.12.23	11, 00, 2024.12.23	П	2,000	КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_12, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_13, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ РП-223\Ш04 - 2\Line-Abn1_9, РП 6 (6.3) кВ РП-223 \ Ш04-2		МБОУ СШ № 78	11	0	2	9	0	0	2	9	0	166,22		2492 2024-12-09			1
1.10 40	1		ТП	ТП-1115 РУ-10кВ С.Ш.	10	09, 00, 2024.12.23	16, 30, 2024.12.23	П	7,500	КЛ 0.38 кВ ТП-1115\, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Адм.зд. ул.Ленина,105-107, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Адм.зд.ул.Спасская,11, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\ж/д,ул.Ленина,109, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Рекламная конструкция по ул.Ленина, д.105, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\ул.Ленина,103 адм.здание, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-1115\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1115 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	4	3	0	244,22		2575 2024-12-18			1
1.10 41	1		ВЛ	ВЛ-10кВ №5 ПС Отрада	10	09, 00, 2024.12.23	11, 00, 2024.12.23	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1548\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1549\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1548 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-2П-1549 \ Ш04-1			2	0	0	2	0	0	0	2	0	12,34		2548 2024-12-13			1
1.10 42	1		ТП	ТП-3549 А РУ-0,4 кВ С.Ш.	0.38	09, 45, 2024.12.23	12, 00, 2024.12.23	П	2,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3549а\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3549а \ Ш04-1			5	0	0	4	0	0	0	4	1	627,70	ООО "ИНЗА СЕРВИС"	2558 2024-12-14			1

1.10 43	2		ВЛ	ВЛ-10кВ №7 ПС Тепличная	10	12, 00, 2024.12.23	15, 00, 2024.12.23	П	3,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ1, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ2, ВЛ 0.38 кВ ТП-2П-1749\ВЛ3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1138\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1309\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1542\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2П-1639\Перемычка 0.4кВ ТП-2П1639 - ТП-2П-1839, КЛ 0.38 кВ Яч.1 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.2 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.3 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.4 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.5 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.6 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.7 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.8 ТП-2П-1836, КЛ 0.38 кВ Яч.9 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ Перемычка на Т1 ТП-2П-1836, КЛ 10 (10.5) кВ ПС Тепличная яч.7, КЛ 10			314	0	0	314	0	0	1	313	0	195,86		2549 2024-12-13			1
1.10 44	2		ТП	ТП-2398 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2	0.38	08, 30, 2024.12.24	16, 30, 2024.12.24	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2398\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2398 \ Ш04-2			4	0	0	4	0	0	1	3	0	330,05		2511 2024-12-10			1
1.10 45	2		КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-2657 РУ-0,4 кВ р. 13, 19 до ВРУ-0,4 кВ почты по ул. Полбина, 65 А	0.38	09, 00, 2024.12.24	12, 00, 2024.12.24	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2657\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-1 \ яч.-13, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2657 \ Ш04-1 \ яч.-19			6	0	0	6	0	0	1	5	0	6,96		2573 2024-12-18			1
1.10 46	2		ТП	ТП-2993, РУ-0,4 кВ, ТР-Р.	0.38	09, 00, 2024.12.24	14, 00, 2024.12.24	П	5,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2993\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2993 \ Ш04-1			6	0	0	6	0	0	6	0	0	361,27		2547 2024-12-12			1
1.10 47	2		КЛ	Отключение КЛ-0,4 кВ от ТП-2257 РУ-0,4 кВ р. 14 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Терешковой. 3	0.38	09, 00, 2024.12.24	15, 00, 2024.12.24	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2257\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2257 \ Ш04-2 \ яч.-14			2	0	0	2	0	0	0	2	0	36,61		2561 2024-12-16			1
1.10 48	1		ТП	ТП-3152 РУ-0,4 кВ С.Ш. №2 руб. 14	0.38	10, 00, 2024.12.24	12, 00, 2024.12.24	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3152\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3152 \ Ш04-2		ИП Шмитаев Александр Михайлович	32	0	1	31	0	0	4	28	0	199,00		2560 2024-12-14			1
1.10 49	4		ВЛ	ТП-4098\с.ш.-1\яч. 1	0.38	12, 25, 2024.12.24	14, 15, 2024.12.24	В	1,830	КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-4098\Ш04 - 1\Line-Abn1_3			1	0	0	1	0	0	0	1	0	0,17		438 2024-12-24	3.4.8.5	4.13	1
1.10 50	1		ВЛ	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3029 руб.№4 СНТ "Волжанка"	0.38	14, 00, 2024.12.24	15, 30, 2024.12.24	П	1,500	КЛ 0.38 кВ ТП-3029\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3029 \ Ш04-1 \ яч.-4			8	0	0	8	0	0	0	8	0	6,46		2593 2024-12-20			1
1.10 51	3		КЛ	ЦП-ПС Центральная - 110/10/с.ш.-3\яч. 311	10	20, 26, 2024.12.24	22, 38, 2024.12.24	В	2,200	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-102 яч.9 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ РП-111Н яч.18 - ПС Центральная яч.311, КЛ 10 (10.5) кВ РП 101 Яч.10 - РП 111 Яч.18, КЛ 10 (10.5) кВ РП-102 Яч.7 - РП-106Н Яч.10, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1086Н яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 Т1-0,4кВ, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1157 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1261 яч.8-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1030 яч.6 - РП 102 яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1403 Яч.1 - ТП 1733 Яч.2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч. 5 - ТП-1141 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 Яч.1 - РП-102 Яч.5, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1019 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.2 - ТП-1139 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1043 Яч.3 - ТП-1082 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1082 Яч.5 - ТП-1149 Яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Яч.4 - РП-141 Яч.7, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086 Яч.4 - РП-141 Яч.7 № 2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1086Н Яч.6 - ТП-1158 Яч.1, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.1 - ТП-1086Н яч.6, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1096 Яч.5 -		АО "ГУЛЛИВЕР"; Долгов Евгений Валерьевич; Милушкина Ольга Ивановна; ООО "Технология"; ТСН "Добрый сосед"; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ФГУП РТРС; ФКУ "ЦКиСО" УМВД России по Ульяновской области; Хабалаев С.З.	243	1	9	230	0	0	59	181	3	1 071,32	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг-Н"	439 2024-12-24	3.4.8.5	4.12	1
1.10 52	2		ТП	ТП-2651 РУ-6 кВ 1 и 2 СШ, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2	0.38	08, 30, 2024.12.25	16, 30, 2024.12.25	П	8,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2651\Ш04 - 2\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2651 \ Ш04-2			27	0	0	27	0	0	3	24	0	776,11		2514 2024-12-10			1

1.10 53	2		ТП	ТП-2342 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.12.25	12, 00, 2024.12.25	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Ру6.9 СИП 3х70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.6 - ТП-2342 Яч.кл6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\01115, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	25	0	1	24	0	0	4	21	0	346,42		2555 2024-12-13			1
1.10 54	1		ТП	ТП-1092, РУ-0,4кВ, руб. Жилой многоквартирный дом ул.Фурманова,39/58	0.38	09, 00, 2024.12.25	16, 00, 2024.12.25	П	7,000	ВЛ 0.38 кВ ТП-1092\ул.О.Кошевого, д.39, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1092 \ Ш04-1,1 \ яч.-9			1	0	0	1	0	0	0	1	0	30,00		2569 2024-12-17			1
1.10 55	1		ПС	ПС "Гидронамыв"яч.13	0.38	09, 00, 2024.12.25	15, 00, 2024.12.25	П	6,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1073 (1110/2)\Дом отдыха (Карлинская роща), КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1073 (1110/2)\Комплекс зданий, Карлинская роща, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1073 (1110/2)\ТП-1П-1073\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1073 (1110/2)\ТП-1П-1073\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 \ Ш04-1, ТП 10 (10.5) кВ ТП-1П-1068 \ Ш04-2, ТП 6 (6.3) кВ ТП-1П-1073 (1110/2) \ Ш04-1		Родионова Лилия Рестямовна	5	0	2	3	0	0	5	0	0	111,55		2574 2024-12-18			1
1.10 56	1		ТП	ТП-1П-1074	0.38	13, 00, 2024.12.25	15, 00, 2024.12.25	П	2,000	КЛ 0.38 кВ ТП-1П-1074 (1110/1)\Дом отдыха (Карлинская роща)		Родионова Лилия Рестямовна	1	0	1	0	0	0	1	0	0	15,28		2550 2024-12-13			1
1.10 57	2		ТП	ТП-2344 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор	0.38	13, 30, 2024.12.25	16, 00, 2024.12.25	П	2,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Руб № 11 СИП 3х50+1х54,6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Ру6.9 СИП 3х70+1х54,6 магазин пр. 50 лет ВЛКСМ,21, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.1 - ТП-2342 Яч.кл1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342 Яч.6 - ТП-2342 Яч.кл6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\01115, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2342\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2342 \ Ш04-1		АО "ГУЛЛИВЕР"	26	0	1	25	0	0	4	22	0	346,43		2556 2024-12-13			1
1.10 58	3		КЛ	РП-318\с.ш.-1\яч. 25	10	15, 27, 2024.12.25	16, 37, 2024.12.25	В	1,170	КЛ 10 (10.5) кВ в/в Т2, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.2 - ТП-3623 Яч.4, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 Яч.4 - РП-318 Яч.25, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3070 яч.6-Т2-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3173 Яч.6 - ТП-3623 Яч.4, РП 10 (10.5) кВ РП-318, РП 10 (10.5) кВ РП-318 \ с.ш.-1 \ яч.-25, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3070, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3173, ТП 10 (10.5) кВ ТП-3623		АО "Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий"; МБДОУ детский сад № 6	22	0	2	20	0	0	8	14	0	24,94		441 2024-12-25	3.4.8.1	4.12	0
1.10 59	2		ТП	ТП-2199АБ РУ-6 кВ, Тр-р	6	08, 30, 2024.12.26	11, 30, 2024.12.26	П	3,000	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2199 \ Ш04-1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2857 \ Ш04-1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	66,02		2516 2024-12-10			1
1.10 60	1		ТП	ТП-3421 РУ-0,4 кВ С.Ш., силовой трансформатор	0.38	08, 45, 2024.12.26	12, 00, 2024.12.26	П	3,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-3421н\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3421 \ Ш04-1		ООО УК "Свобода"	87	0	2	83	0	0	9	76	2	186,07	ООО "Ульяновская воздушно-кабельная сеть" (ООО "УВКС"); ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2571 2024-12-18			1
1.10 61	2		ТП	ТП-2264 РУ-0,4 кВ, Тр-р	0.38	08, 30, 2024.12.27	13, 00, 2024.12.27	П	4,500	КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-2264\Ш04 - 1\Line-Abn1_9, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2264 \ Ш04-1			7	0	0	7	0	0	0	7	0	117,20		2580 2024-12-19			1
1.10 62	1		ТП	ТП-3449 РУ-0,4 кВ С.Ш.	0.38	08, 45, 2024.12.27	11, 00, 2024.12.27	П	2,250	КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 0\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_1.1, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-3449\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449 \ Ш04-1.1, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3449 \ Ш04-1.2			134	0	0	133	0	0	2	131	1	106,44	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	2622 2024-12-24			1
1.10 63	2		ТП	ТП-2539 силовой трансформатор	0.38	09, 00, 2024.12.27	12, 00, 2024.12.27	П	3,000	КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_2, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_3, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-2539\Ш04 - 1\Line-Abn1_7, ТП 6 (6.3) кВ ТП-2539 \ Ш04-1			16	0	0	16	0	0	0	16	0	129,24		2621 2024-12-24			1
1.10 64	3		КЛ	РП-316\с.ш.-2\яч. 14	6	10, 42, 2024.12.27	13, 30, 2024.12.27	В	2,800	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.2 - ТП-3476 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.3 - ТП-3462 Яч.1 №1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3461 Яч.6 - ТП-3470 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 Яч.3 - ТП-3471 Яч.4, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3470 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 Яч.2 - ТП-3472 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3471 яч.6-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 Яч.3 - РП-316 Яч.14, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3472 яч.5-Т1-6 кВ {0} , РП 6 (6.3) кВ РП-316, РП 6 (6.3) кВ РП-316 \ с.ш.-2 \ яч.-14, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3461, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3470, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3471, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3472, ТП 6 (6.3) кВ ТП-3476		ООО УК "Авион"; УМУП "Городская теплосеть"	39	0	3	35	0	0	13	25	1	231,96	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	442 2024-12-27	3.4.8.1	4.12	0
1.10 65	4		ТП	ТП-4113\с.ш.-1\яч. 3	0.38	17, 44, 2024.12.27	18, 09, 2024.12.27	В	0,420	КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_1, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_10, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_11, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_15, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_4, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_5, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_6, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_8, КЛ 0.38 кВ ТП-4119\Ш04 - 1\Line-Abn1_9			7	0	0	7	0	0	0	7	0	42,79		443 2024-12-27	3.4.9.3	4.13	0

1.10 66	3		КЛ	ЦП-ПС Южная - 110/6\с.ш.-2\яч. 224	6	03, 36, 2024.12.29	05, 59, 2024.12.29	В	2,380	ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-3672 - ВЛ-6кВ, КВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ЦП Южная яч.224 (1), КЛ 6 (6.3) кВ 00, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.1 - ТП-3439 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ КЛ ТП-3947 яч.3 - ТП-3710 яч.6, КЛ 6 (6.3) кВ пееее4_1, КЛ 6 (6.3) кВ ПП-3653 яч.3-до ВЛ, КЛ 6 (6.3) кВ пролпд, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3453 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3475 яч.-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ СШ ТП-3713 яч.-Т1-6кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП 3653 - ТП-3756Яч.8 , КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 яч.1-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3434 Яч.5 - ТП-3476 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.1 - ТП-3450 Яч.5, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.2 - ТП-3439 Яч.2, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 Яч.3 - ТП-3476 Яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3436 яч.4-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 Яч.3 - ТП-3453 Яч.0, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.4-Т2-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3439 яч.5-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3450 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3475 - ЦП-ПС ЮЖНАЯ - 110/6 кВ Яч.224, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3476 яч.3-Т1-6 кВ {0}, КЛ 6 (6.3) кВ ТП-3482 яч.8 - ТП-3636 яч.1, КЛ 6 (6.3) кВ		АО "Московское ПрОП"; МУП "УЭТ"; УМУП "Ульяновскводоканал"	69	1	2	64	0	0	34	33	2	695,87	ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ЭнергоХолдинг"	444 2024-12-29	3.4.8.1	4.12	0
1.10 67	1		КЛ	ЦП-ПС Северная - 110/10 \с.ш.-3\яч. 43	10	19, 10, 2024.12.30	21, 12, 2024.12.30	В	2,030	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (2)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.43 (3), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.58 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1142 - ВЛ_2, КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.58 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ кл перемычка 1, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1017яч.3 -ВЛ(в сторону ТП-1143), КЛ 10 (10.5) кВ СШ ТП-1321 яч.3-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1144 яч.1 - ВЛ - 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1145 Яч.2 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1322 яч.4 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1419 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1420 яч. 1 - ВЛ 6 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1820 яч.1 - ВЛ оп.48, КЛ 10 (10.5) кВ ТП 1890 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1017 яч5-ВЛ (в сторону ТП-1144), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1141 Яч.6 - ТП-1143 Яч.3, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1143 Яч.1 - ВЛ, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1144 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1145 яч.2-Т1-10кВ {0}, КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1319 Яч.2 - ТП-1333		ООО "Домовой" (60091ИКУ); УМУП "Ульяновскводоканал"	752	0	2	747	0	0	17	732	3	847,08	ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	445 2024-12-30	3.4.8.5	4.12	1
1.10 68	1		ПС	ПП-1898\с.ш.-1\яч. 5	10	19, 10, 2024.12.30	22, 46, 2024.12.30	В	3,600	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (1), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (10)_1, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (2), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (5), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (8), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (9), ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_2, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_3, ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_5, ВЛ 10 (10.5) кВ КЛ ПС Северная яч.44 (7), ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Северная яч.44 (3), КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1), КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1877 яч. 1 до ВЛ 10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.44 (6)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_1, КЛ 10 (10.5) кВ ВЛ ПС Северная яч.55 (1)_6, КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-ТП-1510 яч.1 - ВЛ 10 кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПЛ-1408яч.7 -ВЛ-10кВ, КЛ 10 (10.5) кВ ПП 1501 яч. 2 - ВЛ 10кВ в сторону ТП 1511, КЛ 10 (10.5) кВ ПП-1501 - ВЛ 10кВ в			1 036	0	0	1 034	0	0	18	1 016	2	947,78	ООО "Энергосеть";ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")	446 2024-12-30	3.4.9.3	4.13	0

Добавить строку

2	ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:	И	4 404,17				58 308	48	2 734	54 840	0	0	8 719	48 903	686	239 882,00					
2.1	по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ	П	3 734,53				19 259	5	1 075	18 043	0	0	1 971	17 152	136	105 908,44					
2.2	по аварийным ограничениям	А	0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
2.3	по внеремонтным отключениям	В	669,64				39 049	43	1 659	36 797	0	0	6 748	31 751	550	133 973,56					
2.4	по внеремонтным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности	В1	370,48				24 018	34	1 262	22 399	0	0	4 710	18 985	323	82 398,42					

И.о. директора Лапшов Сергей Александрович

Должность ФИО Подпись

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации. (Свод)

№ п/п	Месяц	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт									Помесячная расшифровка по форме 8.1.1 Приказ Министерства энергетики РФ от 29 ноября 2016 г. N 1256 (разместить ссылку на файл с расшифровкой)	**Примечание**
		Всего	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии		
			1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)	НН (ниже 1 кВ)			
1	Январь	43 830	110	2 508	40 503	5	0	4 755	38 361	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/184b4c69-e960-43ed-851a-a78604071720	**В столбце «Помесячная расшифровка по форме 8.1.1 Приказ Министерства энергетики РФ от 29 ноября 2016 г. N 1256» должна быть размещена ссылка на размещённый в хранилище документов заполненный шаблон с помесячной детализацией. В хранилище документов необходимо разместить Ведомость присоединений потребителей услуг, по форме 8.1.1. за каждый месяц отчетного периода.** **Двойной клик по этой ячейке откроет диалог скачивания шаблона для помесячной расшифровки точек поставки.**
2	Февраль	43 887	111	2 520	40 547	5	0	4 798	38 375	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/cb4c0eab-6eb5-47e9-ad37-fbe4b09f4943	
3	Март	43 929	111	2 516	40 593	5	0	4 787	38 428	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/78bb6899-e9b3-4217-92eb-14ab8be1947c	
4	Апрель	43 933	111	2 515	40 598	5	0	4 779	38 440	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/f0e0f44e-3c61-4d95-a9f5-218101561111	
5	Май	43 919	110	2 514	40 586	5	0	4 762	38 443	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/baf177e7-2ee8-4b5a-9b38-88b71c3ff746	
6	Июнь	43 976	110	2 519	40 638	5	0	4 752	38 510	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/7fb072fe-1d93-47ec-8e40-99c2f737332a	
7	Июль	44 018	110	2 523	40 676	5	0	4 759	38 545	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/aa33ff3c-a5d2-4f0f-9128-217cfd53d5ca	
8	Август	44 141	110	2 534	40 788	5	0	4 764	38 663	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/0dfb4abc-d2c1-4e18-8ad4-ea652d92daf4	
9	Сентябрь	44 157	111	2 541	40 796	5	0	4 766	38 677	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/f85990bd-238d-41a5-b5e2-4b723f82d8c8	
10	Октябрь	44 214	111	2 552	40 842	5	0	4 794	38 706	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/edc7208b-1307-47f1-922c-66234660292d	
11	Ноябрь	44 223	110	2 544	40 860	5	0	4 760	38 749	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/7d261621-cb6a-4028-92a5-409642595f0b	
12	Декабрь	44 271	111	2 550	40 901	5	0	4 779	38 778	709	https://data-platform.ru/lk/files/Files/OIkySZ/ef78f35d-154a-4871-89ba-6e6c0aca152f	

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которых начался в период с 2018 года до 2023 года включительно

№ п/п	Наименование показателя	2024 год
1	Число точек поставки сетевой организации за расчетный период регулирования, в том числе по уровням напряжения, шт.:	43 562
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	5
1.2	СН1 (27,5 - 60 кВ),шт.	0
1.3	СН2 (1 - 20 кВ), шт.	4 779
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	38 778
2	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (П saidiВН), ч	0
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (П saidiСН1), ч	-
4	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (П saidiСН2), ч	1,43313
5	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (П saidiНН), ч	0,76371
6	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (П saifiВН), шт.	0
7	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (П saifiСН1), шт.	-
8	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (П saifiСН2), шт.	0,98556
9	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (П saifiНН), шт.	0,48958
10	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (П saidi,рем), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, ч	2,34220
10.1	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (П saidiВН,рем), ч	0
10.2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (П saidiСН1,рем), ч	-
10.3	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (П saidiСН2,рем), ч	2,36024
10.4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (П saidiНН,рем), ч	2,32149
11	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (П saifi,рем), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, шт.	0,44211

11.1	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (П saifiВН,рем),	0
11.2	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (П saifiСН1,рем), шт.	-
11.3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (П saifiСН2,рем), шт.	0,41243
11.4	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (П saifiНН,рем), шт.	0,44231

И.о. директора	Лапшов Сергей Александрович
Должность	ФИО