МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Ульяновская городская электросеть
432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46,
тел.: (8422) 32-23-06, факс: (8422) 32-20-97, e-mail: bdk@ulges.ru
ОКПО 03220104 ОГРН 1027301176242 ИНН/КПП 7303003290/732501001

Лауреат 2014 года программы «100 лучших товаров России»:
услуги по передаче, распределению и повелению электрической энергии до потребителей по электрическим сетям и устройствам 0,4, 6, 10 кВ

30.03.2017 № 00012/01
на № _____ от _____

Директору департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития Ульяновской области С.В.Ципровскому

Уважаемый Сергей Викторович!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» направляем отчетные данные за 2016 год.

Приложение:
1. Форма 1.1. «Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг МУП "УльГЭС"» на 1 л. в 1 экз.;
2. Форма 1.2. «Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии» на 1 л.в 1 экз.;
3. Форма 1.3. «Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования» на 1 л. в 1 экз.;
4. Форма 2.1. «Расчет значения индикатора информативности» на 3 л. в 1 экз.;
5. Форма 2.2. «Расчет значения индикатора исполнительности» на 2 л. в 1 экз.;
6. Форма 2.3. «Расчет значения индикатора результативности обратной связи» на 3 л. в 1 экз.;
7. Форма 2.4. «Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования» на 2 л. в 1 экз.;
8. Форма 3.1. «Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети» на 1 л. в 1 экз.;

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Департамент по регулированию цен и тарифов
Поступил 31.03 2017 г.
Время 14:24
Принял Кононова
Рег.номер 0910

9. Форма 3.2. «Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети» на 1 л.в 1 экз.;
10. Форма 3.3. «Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям» на 1 л в 1 экз.;
11. Форма 4.1. «Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг» на 1 л. в 1 экз.;
12. Форма 4.2 – «Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества» на 1 л. в 1 экз.;
13. Форма 8.1.1. «Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах МУП "УльГЭС"» на 30 л.в 1 экз.;
14. Форма 8.3. «Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей» на 1 л.в 1 экз.

Директор С.М.Курбатов

Сафронова И.И.
27-49-38

ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2016 год

№	Обосновывающие данные для расчета *	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	Акты расслед-я №№ 1-15, н/в заявки за январь	84.97	46 361
2	Акты расслед-я №№ 16-29, н/в заявки за февраль	103.43	46 317
3	Акты расслед-я №№ 30-38, н/в заявки за март	66.48	46 417
4	Акты расслед-я №№ 39-51, н/в заявки за апрель	63.10	46 514
4	Акты расслед-я №№ 52-70, н/в заявки за май	88.35	46 610
5	Акты расслед-я №№ 71-92, н/в заявки за июнь	127.22	46 724
6	Акты расслед-я №№ 93-112, н/в заявки за июль	95.43	46 813
7	Акты расслед-я №№ 113-134, н/в заявки за август	75.48	46 920
8	Акты расслед-я №№135-161 ,н/в заявки за сентяб.	113.18	47 023
9	Акты расслед-я №№162-177, н/в заявки за октябрь	75.48	47 109
10	Акты расслед-я №№178-191, н/в заявки за ноябрь	80.32	47 208
12	Акты расслед-я №№192-202,н/в заявки за декабрь	69.50	47 319

Начальник ПТС — Козлова Е.Г. — Коз
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

МУП "УльГЭС"

(наименование электросетевой организации)

Максимальное за расчетный период 2016 г. число точек присоединения	47319
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$)	1042.94
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	0.022

Начальник ПТС	Козлова Е.Г.	
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования [1]

МУП "УльГЭС"

Наименование электросетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя [2]	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2015	2016	2017	2018	2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1.Техническое обслуживание в соответсвии с графиками ППР 2.Улучшение ремонтной базы 3.Использование дизельной электростанции		0,0231	0,0228	0,0224	0,0221	0,0217
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($П_{тпр}$)			1	1	1	1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ($П_{тсо}$)	1.Интернет-приемная 2. Разработка и внедрение регламентирующих документов	1. Возможность заочной подачи заявки на тех.присоединение, обращения 2. Сокращение сроков подготовки и оказания услуг	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975

Начальник ЦОК		И.И.Сафронова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

27-49-38

[2] Информация предоставляется справочно.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности

МУП "УльГЭС"

за 2016 год

Параметр (критерий), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего	-	-	100,00	-	**2,00**
в том числе по критериям:					
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений	50	50	100,00	прямая	2,00
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.	117	78	150,00	прямая	1,00
в том числе:					
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.	3	2	-	-	-
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.	1	1	-	-	-
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.	111	74	-	-	-

1	2	3	4	5	6
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.	2	1	-	-	-
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации					**2,00**
в том числе по критериям:					
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)	0	0	100,00	прямая	2,00
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	**2,00**
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	2,00

1	2	3	4	5	6
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию	-	-	-	-	**2,00**
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	**2,00**
в том числе по критериям:					
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00
7. Итого по индикатору информативности	-	-	-	-	**2,00**

Начальник ЦОК — И.И.Сафронова

Должность — Ф.И.О. — Подпись

27-49-38

Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

МУП "УльГЭС"

за 2016 год

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего	-	-	-	-	**0,50**
в том числе по критериям:					
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней	15	30	50,00	обратная	0,25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:				обратная	0,50
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней	25	15	166,67	обратная	0,75
б) для остальных потребителей услуг, дней	25	90	27,78	обратная	0,25
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц	0	0	100,00	обратная	0,50

1	2	3	4	5	6
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию	-	-	-	-	**0,25**
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений	0,16	0,44	36,36	обратная	0,25
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации	-	-	-	-	**0,50**
в том числе по критериям:					
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100,00	прямая	0,50
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц	0,43	1	43,00	обратная	0,25
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию	-	-	-	-	**0,20**
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	атная	0,20
5. Итого по индикатору исполнительности	-	-	-	-	**0,36**

Начальник ЦОК — И.И.Сафронова

Должность — Ф.И.О. — Подпись

27-49-38

Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи

МУП "УльГЭС"

за 2016 год

Параметр (показатель), характеризующий индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	фактическое (Ф)	плановое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Наличие структурного	1	1	100,00	прямая	**2,00**
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг	-	-	-	-	**1,00**
в том числе по критериям:					
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	0,29	0,46	63,04	обратная	1,00
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений	10	7,11	140,65	прямая	1,00
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	обратная	2,00

1	2	3	4	5	6
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений	0,01	0,03	33,33	обратная	1,00
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	100,00	прямая	2,00
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.	2	1	200,00	прямая	1,00
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего	-	-	-	-	**1**
в том числе по критериям:					
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней	10	14	71,43	обратная	1,00
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:					
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0			
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0			
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг [1]	0	0			

1	2	3	4	5	6
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию	-	-	-	-	**2,00**
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	100,00	обратная	2,00
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами	-	-	-	-	**2,00**
в том числе по критериям:					
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев	3	3	100,00	обратная	2,00
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов	0	0	100,00	прямая	2,00
6. Итого по индикатору результативность обратной связи	-	-	-	-	**1,6**

Начальник ЦОК — И.И.Сафронова

Должность — Ф.И.О. — Подпись

27-49-38

Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования [1]

МУП "УльГЭС"

Наименование территориальной сетевой организации

Показатель	Значение показателя, годы:				
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества [2]	2015	2016	2017	2018	2019
$И_н$	2	2	2	2	2
1.1.	50	50	50	50	50
1.2. а)	3	3	3	3	3
1.2. б)	1	1	1	1	1
1.2. в)	74	74	74	74	74
1.2. г)	2	2	2	2	2
2.1.	1	1	1	1	1
2.2.	1	1	1	1	1
2.3.	0	0	0	0	0
3.	1	1	1	1	1
4.	0	0	0	0	0
5.1.	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0
$И_с$	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1.1.	30	30	30	30	30
1.2. а)	15	15	15	15	15
1.2. б)	90	90	90	90	90
1.3.	0	0	0	0	0
2.1.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3.1.	1	1	1	1	1
3.2.	1	1	1	1	1
4.1.	0	0	0	0	0
$Р_с$	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
1.	1	1	1	1	1
2.1.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.2.	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
2.3.	0	0	0	0	0
2.4.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.5.	0	0	0	0	0
2.6.	1	1	1	1	1
3.1.	14	14	14	14	14
3.2. а)					
3.2. б)					
3.2. в)					
4.1.					
5.1.	3	3	3	3	3
5.2.	0	0	0	0	0

Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897

Начальник ЦОК		И.И.Сафронова
Должность	Ф.И.О.	Подпись

[1] Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

[2] Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2016

МУП "УльГЭС"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{заяв\ тпр}$)	824
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N^{нс}_{заяв\ тпр}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($П_{заяв_тпр}$)	1

Начальник СТП А.А.Кузнецов

27-48-83

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2016

МУП "УльГЭС"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{сд\ тпр}$)	694
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N^{нс}_{сд\ тпр}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($П_{нс\ тпр}$)	1

Начальник СТП А.А.Кузнецов

27-48-83

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2016

МУП "УльГЭС"

Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
1	2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ($N_{н\ тпр}$)	Число, шт. 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. ($N_{очз\ тпр}$)	Количество, десятки шт. (без округления) 94
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ($П_{нпа\ тпр}$)	1

Начальник СТП А.А.Кузнецов

27-48-83

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг МУП "УльГЭС" за 2015 год

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ($П_п$)	1	0,022
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, $П_{тпр}$	2.1	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, $П_{тсо}$	3.2	0,77
Плановое значение показателя $П_п$, $П_п^{пл}$	4	0,0228
Плановое значение показателя $П^{пл}_{тпртпр}$, $П^{пл}$	4	1
Плановое значение показателя $П_{тсотсо}$, $П^{пл}$	4	0,8975
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пп. 5.1 методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	пп. 5.1 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	пп. 5.1 методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $К_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	пп. 5.1 методических указаний	1

Начальник ЦОК И.И.Сафронова

27-49-38

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества МУП "УльГЭС" за 2016 год

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа		0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета		1
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1		0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2		0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{над}$	пп. 5.1	
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач}$	пп. 5.1	-
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач1}$	пп. 5.1	1
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $К_{кач2}$	пп. 5.1	1
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $К_{об}$	пп. 5.1	1

Начальник ЦОК — И.И.Сафронова

Должность — Ф.И.О. — Подпись

27-49-38

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

МУП "УльГЭС"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 47319
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 47319
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 47319
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ($П_{saidi}$), час.	1:56:00
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ($П_{saifi}$), шт.	1

Начальник ЦОК — И.И.Сафронова

Должность — Ф.И.О. — Подпись

27-49-38

Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2016 год

Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой организации	Диспетчерское наименование ПС или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)	Признак АПВ (1/0)	Признак АВР (1/0)	Количество точек поставки, по которым потребители электрической энергии								Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в												Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВТ	Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акты расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
								1		2						Потребители электрической энергии																			
								Полное	Частичное	Полное	Частичное	3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	Полное	Частичное	Полное	Частичное	3 категории надежности	С максимальной мощностью до 150 кВт	С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	С максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 25-27)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	1	ТП-1145	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	0	32	32	0	0	32	0	0	32	31.12.2016 17:42	31.12.2016 18:25	31.12.2016 18:25	0:42:59	-	Повреждение НН	№1320 от 31.12.2016
2	3	РП-310	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	30.12.2016 13:00	30.12.2016 13:20	30.12.2016 13:20	0:19:38	-	Повреждение НН	№1317 от 30.12.2016
3	1	ТП-1138	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	29.12.2016 21:10	29.12.2016 22:40	29.12.2016 22:40	1:29:14	-	Повреждение НН	№1315 от 29.12.2016
4	3	ТП-3024	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	28.12.2016 11:41	28.12.2016 13:03	28.12.2016 13:03	1:21:23	-	Повреждение НН	№1313 от 28.12.2016
5	1	РП-101	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	85	225	1	0	311	0	0	0	18	173	176	13	3	191	1	0	192	28.12.2016 1:26	30.12.2016 14:41	28.12.2016 2:15	0:49:39	-	Акт расследования	№180 от 28.12.2016
6	1	ТП-1135	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	25	27.12.2016 20:08	30.12.2016 8:31	27.12.2016 20:50	0:41:02	-	Повреждение НН	№1311 от 27.12.2016
7	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.12.2016 9:02	27.12.2016 9:51	27.12.2016 9:51	0:48:52	-	Повреждение НН	№1308 от 27.12.2016
8	3	ТП-3176	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.12.2016 8:30	26.12.2016 9:48	26.12.2016 9:48	1:17:42	-	Повреждение НН	№1305 от 26.12.2016
9	1	РП-108	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	507	0	0	509	0	1	0	1	483	479	6	0	485	0	0	485	26.12.2016 4:00	26.12.2016 5:08	26.12.2016 5:00	0:59:59	-	Акт расследования	№173 от 26.12.2016
10	1	ПП-1705	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	17	566	12	0	595	0	0	0	3	546	546	4	0	549	1	0	550	26.12.2016 3:41	28.12.2016 14:39	26.12.2016 4:50	1:09:00	-	Акт расследования	№171 от 26.12.2016
11	1	ТП-1782	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.12.2016 15:14	25.12.2016 15:56	25.12.2016 15:56	0:41:27	-	Повреждение НН	№1303 от 25.12.2016
12	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	29	29	0	0	29	0	0	29	24.12.2016 20:17	24.12.2016 20:52	24.12.2016 20:52	0:34:36	-	Повреждение НН	№1302 от 24.12.2016

13	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	24.12.2016 20:00	24.12.2016 20:28	24.12.2016 20:28	0:27:36	-	Повреждение НН	№336 от 24.12.2016
14	4	ТП-4007	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	24.12.2016 18:17	24.12.2016 18:36	24.12.2016 18:36	0:18:19	-	Повреждение НН	№335 от 24.12.2016
15	2	ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	47	217	0	0	264	0	0	0	15	137	132	18	2	152	0	0	152	24.12.2016 10:27	20.01.2017 16:38	24.12.2016 11:07	0:39:59	-	Акт расследования	№176 от 24.12.2016
16	4	ТП-5019	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	24.12.2016 9:30	24.12.2016 10:02	24.12.2016 10:02	0:31:37	-	Повреждение НН	№334 от 24.12.2016
17	3	ТП-3498	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.12.2016 22:12	23.12.2016 23:53	23.12.2016 23:53	1:40:50	-	Повреждение НН	№1299 от 23.12.2016
18	4	ТП-4136	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	27	27	0	0	27	0	0	27	23.12.2016 17:08	23.12.2016 17:35	23.12.2016 17:35	0:26:08	-	Повреждение НН	№333 от 23.12.2016
19	4	РП-501	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	44	40	0	0	84	0	0	0	11	28	37	1	1	39	0	0	39	22.12.2016 2:52	22.12.2016 4:35	22.12.2016 4:35	1:43:00	-	Акт расследования	№174 от 22.12.2016
20	4	ТП-4098	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.12.2016 20:47	20.12.2016 21:30	20.12.2016 21:30	0:42:18	-	Повреждение НН	№331 от 20.12.2016
21	4	ТП-5066	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	20.12.2016 16:09	20.12.2016 19:10	20.12.2016 19:10	3:00:12	-	Повреждение НН	№330 от 20.12.2016
22	1	ТП-1314	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.12.2016 14:40	20.12.2016 16:00	20.12.2016 16:00	1:19:57	-	Повреждение НН	№1290 от 20.12.2016
23	4	ТП-4041	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19.12.2016 9:28	19.12.2016 11:08	19.12.2016 11:08	1:39:38	-	Повреждение НН	№329 от 19.12.2016
24	3	ТП-3451	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	10	372	0	0	382	0	0	0	1	348	349	0	0	349	0	0	349	19.12.2016 8:50	19.12.2016 9:30	19.12.2016 9:30	0:39:56	-	Повреждение НН	№1285 от 19.12.2016
25	4	ТП-4136	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	0	0	86	0	0	86	18.12.2016 19:46	18.12.2016 20:22	18.12.2016 20:22	0:35:15	-	Повреждение НН	№328 от 18.12.2016
26	1	ТП-1331	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	4	26	0	0	30	0	0	0	1	23	23	1	0	24	0	0	24	18.12.2016 19:41	19.12.2016 19:41	18.12.2016 20:15	0:33:53	-	Повреждение НН	№1284 от 18.12.2016
27	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17.12.2016 12:44	17.12.2016 14:14	17.12.2016 14:14	1:29:48	-	Повреждение НН	№1281 от 17.12.2016
28	1	ТП-1127	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	25	52	0	0	77	0	0	0	7	34	38	3	0	41	0	0	41	17.12.2016 4:40	17.12.2016 6:07	17.12.2016 6:07	1:26:42	-	Повреждение НН	№1280 от 17.12.2016
29	3	ТП-ЗП-1197	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	17.12.2016 2:48	26.12.2016 14:28	17.12.2016 5:24	2:35:24	-	Повреждение НН	№1279 от 17.12.2016
30	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	0	0	120	120	0	0	120	0	0	120	16.12.2016 22:21	16.12.2016 22:53	16.12.2016 22:53	0:31:33	-	Повреждение НН	№325 от 16.12.2016
31	4	ТП-4034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.12.2016 9:24	16.12.2016 10:37	16.12.2016 10:37	1:12:09	-	Повреждение НН	№324 от 16.12.2016
32	4	ТП-4034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	16.12.2016 8:25	16.12.2016 10:37	16.12.2016 10:37	2:11:26	-	Повреждение НН	№323 от 16.12.2016
33	3	ТП-3428	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.12.2016 21:11	14.12.2016 22:47	14.12.2016 22:47	1:35:37	-	Повреждение НН	№1271 от 14.12.2016
34	1	ТП-1084	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	25	14.12.2016 19:55	29.12.2016 16:55	14.12.2016 20:44	0:48:59	-	Повреждение НН	№1270 от 14.12.2016
35	4	ТП-4034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	14.12.2016 13:00	14.12.2016 13:55	14.12.2016 13:55	0:54:17	-	Повреждение НН	№321 от 14.12.2016
36	1	ТП-1084	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	29	29	0	0	29	0	0	29	13.12.2016 20:14	13.12.2016 21:11	13.12.2016 21:11	0:56:53	-	Повреждение НН	№1269 от 13.12.2016
37	3	ТП-3441	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	29	29	0	0	29	0	0	29	13.12.2016 14:04	15.12.2016 7:30	13.12.2016 16:21	2:16:11	-	Повреждение НН	№1268 от 13.12.2016
38	1	ТП-1782	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	461	0	0	461	0	0	0	0	450	445	5	0	450	0	0	450	13.12.2016 6:50	14.12.2016 16:32	13.12.2016 8:08	1:18:00	-	Акт расследования	№169 от 13.12.2016
39	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	13.12.2016 6:46	15.12.2016 16:31	13.12.2016 9:46	2:59:59	-	Акт расследования	№170 от 13.12.2016
40	1	ТП-1037	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	72	0	0	72	0	0	0	0	72	72	0	0	72	0	0	72	12.12.2016 17:55	12.12.2016 18:37	12.12.2016 18:37	0:41:56	-	Повреждение НН	№1263 от 12.12.2016
41	2	ТП-2339	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.12.2016 9:57	12.12.2016 10:16	12.12.2016 10:16	0:18:24	-	Повреждение НН	№1260 от 12.12.2016
42	2	ТП-2П-13	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.12.2016 12:30	11.12.2016 13:18	11.12.2016 13:18	0:47:51	-	Повреждение НН	№1259 от 11.12.2016

43	1	ТП-1016	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	10.12.2016 9:10	10.12.2016 10:00	10.12.2016 10:00	0:49:52	-	Повреждение НН	№1257 от 10.12.2016
44	4	ТП-5001	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	09.12.2016 15:40	09.12.2016 17:12	09.12.2016 17:12	1:31:21	-	Повреждение НН	№320 от 09.12.2016
45	3	ТП-3556	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	08.12.2016 11:12	08.12.2016 12:15	08.12.2016 12:15	1:02:10	-	Повреждение НН	№1251 от 08.12.2016
46	1	ТП-1883	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	26	26	0	0	26	0	0	26	07.12.2016 17:05	07.12.2016 18:32	07.12.2016 18:32	1:26:13	-	Повреждение НН	№1249 от 07.12.2016
47	3	РП-335	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.12.2016 16:38	09.12.2016 7:42	07.12.2016 17:16	0:37:02	-	Повреждение НН	№1248 от 07.12.2016
48	3	РП-335	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.12.2016 15:07	07.12.2016 15:55	07.12.2016 15:55	0:47:22	-	Повреждение НН	№1247 от 07.12.2016
49	1	ТП-1109	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	27	27	0	0	27	0	0	27	07.12.2016 10:46	07.12.2016 11:22	07.12.2016 11:22	0:35:42	-	Повреждение НН	№1246 от 07.12.2016
50	2	РП-226	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	07.12.2016 16:28	07.12.2016 17:12	07.12.2016 17:12	0:43:25	-	Повреждение НН	№1245 от 07.12.2016
51	4	ТП-4043	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	06.12.2016 16:40	06.12.2016 16:57	06.12.2016 16:57	0:16:29	-	Повреждение НН	№317 от 06.12.2016
52	3	ТП-3949	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	25	06.12.2016 16:00	14.12.2016 7:25	06.12.2016 19:00	2:59:37	-	Повреждение НН	№1242 от 06.12.2016
53	3	РП-316	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	2	9	0	0	11	0	0	0	1	8	8	1	0	9	0	0	9	06.12.2016 11:00	06.12.2016 16:50	06.12.2016 12:00	1:00:41	-	Акт расследования	№168 от 06.12.2016
54	4	РП-403	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	8	170	0	0	178	0	0	0	5	77	71	10	1	82	0	0	82	05.12.2016 20:15	05.12.2016 22:13	05.12.2016 21:10	0:55:16	-	Акт расследования	№167 от 05.12.2016
55	3	ТП-3029	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	05.12.2016 18:10	05.12.2016 19:15	05.12.2016 19:15	1:04:34	-	Повреждение НН	№1240 от 05.12.2016
56	4	ТП-4082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.12.2016 11:55	04.12.2016 12:23	04.12.2016 12:23	0:27:36	-	Повреждение НН	№315 от 04.12.2016
57	2	ТП-2289	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.12.2016 7:50	07.12.2016 9:24	04.12.2016 8:42	0:51:58	-	Повреждение НН	№1237 от 04.12.2016
58	3	ТП-3П-1222	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.12.2016 15:40	03.12.2016 17:20	03.12.2016 17:20	1:39:10	-	Повреждение НН	№1236 от 03.12.2016
59		ЦП-ПС УМЗ - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	03.12.2016 9:18	08.12.2016 7:59	03.12.2016 10:40	1:21:59	-	Акт расследования	№166 от 03.12.2016
60	4	ТП-4166	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.12.2016 13:00	02.12.2016 15:00	02.12.2016 15:00	1:59:51	-	Повреждение НН	№314 от 02.12.2016
61	1	ТП-1733	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	69	69	0	0	69	0	0	69	01.12.2016 21:30	01.12.2016 22:43	01.12.2016 22:43	1:12:49	-	Повреждение НН	№1232 от 01.12.2016
62	1	РП-111Н	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	2	27	0	0	29	0	0	0	1	19	18	1	1	20	3	0	23	01.12.2016 14:57	02.12.2016 15:23	01.12.2016 15:45	0:48:22	-	Акт расследования	№177 от 01.12.2016
63	1	ТП-1141	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.11.2016 9:42	30.11.2016 10:20	30.11.2016 10:20	0:37:59	-	Повреждение НН	№1228 от 30.11.2016
64	1	ТП-1131	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	29.11.2016 16:00	29.11.2016 17:15	29.11.2016 17:15	1:14:12	-	Повреждение НН	№1226 от 29.11.2016
65	3	ЦП-ПС Южная 110/6	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	4	155	1	0	160	0	0	0	3	115	110	7	2	118	1	0	119	29.11.2016 11:22	29.11.2016 11:48	29.11.2016 11:48	0:26:00	-	Акт расследования	№164 от 29.11.2016
66	4	ТП-4176	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.11.2016 12:46	26.11.2016 13:33	26.11.2016 13:33	0:46:40	-	Повреждение НН	№311 от 26.11.2016
67	4	ТП-5084	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.11.2016 10:06	26.11.2016 10:42	26.11.2016 10:42	0:35:06	-	Повреждение НН	№310 от 26.11.2016
68	4	ТП-4173	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.11.2016 17:17	25.11.2016 19:00	25.11.2016 19:00	1:42:26	-	Повреждение НН	№309 от 25.11.2016
69	4	ТП-4018	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	49	0	0	49	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	50	25.11.2016 7:31	25.11.2016 10:10	25.11.2016 10:10	2:38:38	-	Повреждение НН	№308 от 25.11.2016
70	1	ТП-1883	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	22.11.2016 20:15	22.11.2016 20:34	22.11.2016 20:34	0:18:49	-	Повреждение НН	№1208 от 22.11.2016

71	1	ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	2	22.11.2016 19:52	27.11.2016 19:20	22.11.2016 19:58	0:06:00	-	Акт расследования	№163 от 22.11.2016
72	3	ЦП-ПС Южная 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	4	658	0	0	662	0	0	0	3	622	616	8	1	625	0	0	625	22.11.2016 15:00	01.12.2016 7:40	22.11.2016 16:12	1:12:33	-	Акт расследования	№162 от 22.11.2016
73	3	ТП-3496	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	22.11.2016 8:44	22.11.2016 9:23	22.11.2016 9:23	0:38:27	-	Повреждение НН	№1206 от 22.11.2016
74	1	ТП-1145	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	66	0	0	66	0	0	0	0	65	65	0	0	65	0	0	65	21.11.2016 15:40	21.11.2016 16:50	21.11.2016 16:50	1:09:58	-	Повреждение НН	№1204 от 21.11.2016
75	4	ТП-4050	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	21.11.2016 9:00	21.11.2016 10:18	21.11.2016 10:18	1:17:27	-	Повреждение НН	№306 от 21.11.2016
76	1	ТП-1648	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	21.11.2016 8:20	28.11.2016 7:40	21.11.2016 9:18	0:57:52	-	Повреждение НН	№1203 от 21.11.2016
77	2	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое 3РУ-6кВ	КЛ	6	0	-	-	0	2	0	62	749	9	0	822	0	1	0	24	476	479	21	5	501	4	0	505	21.11.2016 2:00	21.11.2016 7:48	21.11.2016 4:15	2:14:59	-	Акт расследования	№161 от 21.11.2016
78	2	ТП-2224	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.11.2016 23:15	20.11.2016 23:52	20.11.2016 23:52	0:36:53	-	Повреждение НН	№1201 от 20.11.2016
79	4	ТП-4082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.11.2016 20:50	20.11.2016 21:30	20.11.2016 21:30	0:39:48	-	Повреждение НН	№305 от 20.11.2016
80	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.11.2016 16:25	20.11.2016 17:40	20.11.2016 17:40	1:14:15	-	Повреждение НН	№1198 от 20.11.2016
81	2	ТП-2379	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.11.2016 11:18	20.11.2016 12:18	20.11.2016 12:18	0:59:32	-	Повреждение НН	№1195 от 20.11.2016
82	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	20	1014	4	0	1038	0	0	0	7	972	969	10	1	979	1	0	980	19.11.2016 14:09	23.12.2016 11:05	19.11.2016 16:00	1:51:00	-	Акт расследования	№160 от 19.11.2016
83	1	ТП-1733	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18.11.2016 9:23	18.11.2016 10:25	18.11.2016 10:25	1:01:32	-	Повреждение НН	№1186 от 18.11.2016
84	1	ТП-1755	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	17.11.2016 18:38	17.11.2016 22:31	17.11.2016 22:31	3:52:58	-	Повреждение НН	№1182 от 17.11.2016
85	1	ТП-1755	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	17.11.2016 17:09	17.11.2016 18:38	17.11.2016 18:38	1:28:15	-	Повреждение НН	№1181 от 17.11.2016
86	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	1	2	2	0	1	3	0	0	3	17.11.2016 10:15	28.11.2016 7:20	17.11.2016 10:26	0:11:56	-	Акт расследования	№159 от 17.11.2016
87	1	ТП-1016	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.11.2016 12:00	15.11.2016 13:58	15.11.2016 13:58	1:57:18	-	Повреждение НН	№1176 от 15.11.2016
88	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	14.11.2016 20:17	17.11.2016 16:30	14.11.2016 21:32	1:15:52	-	Акт расследования	№175 от 14.11.2016
89	1	ТП-1090	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	14.11.2016 17:51	14.11.2016 18:35	14.11.2016 18:35	0:43:12	-	Повреждение НН	№1173 от 14.11.2016
90	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.11.2016 17:31	14.11.2016 17:58	14.11.2016 17:58	0:26:33	-	Повреждение НН	№297 от 14.11.2016
91	1	ТП-1304	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	14.11.2016 14:00	14.11.2016 15:35	14.11.2016 15:35	1:34:10	-	Повреждение НН	№1172 от 14.11.2016
92	4	ТП-4046	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.11.2016 10:45	14.11.2016 13:55	14.11.2016 13:55	3:09:30	-	Повреждение НН	№296 от 14.11.2016
93	3	ТП-3028	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.11.2016 11:54	13.11.2016 13:12	13.11.2016 13:12	1:17:35	-	Повреждение НН	№1169 от 13.11.2016

94	3	ЦП-ПС Лугова я - 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	724	0	0	724	0	0	0	0	707	707	0	0	707	0	0	707	13.11.2016 6:14	19.12.2016 8:46	13.11.2016 8:45	2:31:02	-	Акт расследова ния	№158 от 13.11.2016
95	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	9	72	0	0	84	0	1	0	4	35	34	5	1	40	0	0	40	13.11.2016 2:40	30.11.2016 7:36	13.11.2016 3:35	0:55:14	-	Акт расследова ния	№157 от 13.11.2016
96	4	ТП-4174	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	12.11.2016 21:58	12.11.2016 22:38	12.11.2016 22:38	0:39:55	-	Поврежден ие НН	№293 от 12.11.2016
97	1	ТП-1120	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	59	0	0	59	0	0	0	0	59	59	0	0	59	0	0	59	12.11.2016 14:00	12.11.2016 15:34	12.11.2016 15:34	1:33:10	-	Поврежден ие НН	№1165 от 12.11.2016
98	4	ТП-4129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	12.11.2016 8:35	12.11.2016 10:15	12.11.2016 10:15	1:39:22	-	Поврежден ие НН	№291 от 12.11.2016
99	4	ТП-4168	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.11.2016 15:30	09.11.2016 16:15	09.11.2016 16:15	0:44:33	-	Поврежден ие НН	№287 от 09.11.2016
100	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	4	154	1	0	159	0	0	0	3	115	110	7	2	118	1	0	119	09.11.2016 10:29	11.11.2016 8:21	09.11.2016 13:28	2:59:13	-	Акт расследова ния	№156 от 09.11.2016
101	1	ТП-1001	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09.11.2016 8:18	09.11.2016 9:39	09.11.2016 9:39	1:20:32	-	Поврежден ие НН	№1156 от 09.11.2016
102	1	ТП-1325	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.11.2016 21:40	11.11.2016 21:40	08.11.2016 22:23	0:42:16	-	Поврежден ие НН	№1155 от 08.11.2016
103	1	ТП-1734	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	08.11.2016 16:34	08.11.2016 18:07	08.11.2016 18:07	1:32:27	-	Поврежден ие НН	№1154 от 08.11.2016
104	4	ТП-4174	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.11.2016 13:15	08.11.2016 14:15	08.11.2016 14:15	0:59:48	-	Поврежден ие НН	№284 от 08.11.2016
105	1	ТП-1878	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.11.2016 8:45	08.11.2016 9:44	08.11.2016 9:44	0:58:31	-	Поврежден ие НН	№1150 от 08.11.2016
106	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.11.2016 7:46	08.11.2016 10:22	08.11.2016 10:22	2:35:05	-	Поврежден ие НН	№1149 от 08.11.2016
107	1	ТП-1326	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.11.2016 22:39	14.11.2016 16:06	07.11.2016 23:27	0:47:13	-	Поврежден ие НН	№1148 от 07.11.2016
108	4	ТП-4038	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	07.11.2016 22:14	07.11.2016 22:38	07.11.2016 22:38	0:23:26	-	Поврежден ие НН	№283 от 07.11.2016
109	2	РП-231	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	50	2	0	52	0	0	0	0	48	49	0	0	48	1	0	49	07.11.2016 20:53	10.11.2016 16:00	07.11.2016 21:47	0:54:00	-	Акт расследова ния	№155 от 07.11.2016
110	2	ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	12	845	0	0	857	0	0	0	4	834	836	2	0	838	0	0	838	07.11.2016 13:48	29.11.2016 17:00	07.11.2016 15:10	1:22:26	-	Акт расследова ния	№203 от 07.11.2016
111	3	ТП-3926	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	07.11.2016 11:30	07.11.2016 12:08	07.11.2016 12:08	0:37:31	-	Поврежден ие НН	№1144 от 07.11.2016
112	1	ТП-1323	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.11.2016 20:17	05.11.2016 21:41	05.11.2016 21:41	1:23:23	-	Поврежден ие НН	№1141 от 05.11.2016
113	2	ТП-2526	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.11.2016 16:05	05.11.2016 16:54	05.11.2016 16:54	0:48:04	-	Поврежден ие НН	№1139 от 05.11.2016
114	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.11.2016 15:50	05.11.2016 17:05	05.11.2016 17:05	1:14:37	-	Поврежден ие НН	№278 от 05.11.2016
115	1	ТП-1915	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	05.11.2016 15:10	05.11.2016 16:00	05.11.2016 16:00	0:49:42	-	Поврежден ие НН	№1138 от 05.11.2016
116	4	ТП-4038	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	05.11.2016 12:43	05.11.2016 15:00	05.11.2016 15:00	2:16:49	-	Поврежден ие НН	№277 от 05.11.2016
117	4	ЦП-ПС Восточ ная - 110/10	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	7	1626	0	0	1633	0	0	0	3	1602	1601	4	0	1605	0	0	1605	05.11.2016 11:23	05.11.2016 13:42	05.11.2016 13:42	2:19:59	-	Акт расследова ния	№154 от 05.11.2016
118	1	ПП-1898	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	1037	0	0	1037	0	0	0	0	1026	1025	0	1	1026	0	0	1026	05.11.2016 5:31	07.11.2016 7:17	05.11.2016 9:28	3:57:51	-	Акт расследова ния	№200 от 05.11.2016
119	3	ТП-3П-1215	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	29	29	0	0	29	0	0	29	04.11.2016 20:18	04.11.2016 21:51	04.11.2016 21:51	1:32:36	-	Поврежден ие НН	№1137 от 04.11.2016
120	1	ТП-1037	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	01.11.2016 19:10	03.11.2016 9:47	01.11.2016 20:52	1:41:01	-	Поврежден ие НН	№1133 от 01.11.2016
121	3	ТП-3498	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	01.11.2016 18:40	01.11.2016 20:15	01.11.2016 20:15	1:34:50	-	Поврежден ие НН	№1132 от 01.11.2016

122	3	ТП-3629	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	01.11.2016 13:52	01.11.2016 15:00	01.11.2016 15:00	1:07:22	-	Повреждение НН	№1131 от 01.11.2016
123	4	РП-402	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	5	970	0	0	975	0	0	0	5	961	962	4	0	966	0	0	966	30.10.2016 22:08	30.10.2016 22:53	30.10.2016 22:53	0:45:30	-	Акт расследования	№199 от 30.10.2016
124	1	ТП-1129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.10.2016 21:49	30.10.2016 22:38	30.10.2016 22:38	0:48:24	-	Повреждение НН	№1125 от 30.10.2016
125	1	ТП-1037	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	29.10.2016 18:30	29.10.2016 19:06	29.10.2016 19:06	0:35:10	-	Повреждение НН	№1121 от 29.10.2016
126	3	ТП-3103	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	29.10.2016 9:53	29.10.2016 10:21	29.10.2016 10:21	0:27:54	-	Повреждение НН	№1118 от 29.10.2016
127	4	РП-504	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	74	23	0	0	97	0	0	0	13	16	23	3	3	29	0	0	29	29.10.2016 0:35	29.10.2016 1:07	29.10.2016 1:07	0:32:00	-	Акт расследования	№198 от 29.10.2016
128	2	ТП-2П-14	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	28.10.2016 18:50	28.10.2016 20:56	28.10.2016 20:56	2:05:32	-	Повреждение НН	№1117 от 28.10.2016
129	1	ТП-1118	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.10.2016 15:20	28.10.2016 16:17	28.10.2016 16:17	0:56:35	-	Повреждение НН	№1116 от 28.10.2016
130	3	ТП-3028	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	27.10.2016 22:18	27.10.2016 23:12	27.10.2016 23:12	0:53:10	-	Повреждение НН	№1114 от 27.10.2016
131	2	ТП-2726	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.10.2016 17:07	26.10.2016 18:00	26.10.2016 18:00	0:52:06	-	Повреждение НН	№1107 от 26.10.2016
132	4	ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	6	0	40	299	0	0	345	0	3	0	21	192	202	10	4	216	0	0	216	26.10.2016 5:48	26.10.2016 8:40	26.10.2016 6:18	0:29:59	-	Акт расследования	№148 от 26.10.2016
133	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	25.10.2016 11:44	25.10.2016 12:15	25.10.2016 12:15	0:30:49	-	Повреждение НН	№271 от 25.10.2016
134	4	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	1	31	0	0	32	0	0	0	1	24	24	1	0	25	0	0	25	24.10.2016 21:53	24.10.2016 23:38	24.10.2016 23:38	1:44:59	-	Акт расследования	№153 от 24.10.2016
135	2	ТП-2П-14	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	24.10.2016 17:00	24.10.2016 18:19	24.10.2016 18:19	1:18:22	-	Повреждение НН	№1103 от 24.10.2016
136	3	ТП-3709	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	0	18	22.10.2016 19:10	22.10.2016 21:20	22.10.2016 21:20	2:09:49	-	Повреждение НН	№1100 от 22.10.2016
137	3	ТП-3237	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	14	14	0	0	14	0	0	14	22.10.2016 16:30	22.10.2016 16:59	22.10.2016 16:59	0:28:11	-	Повреждение НН	№1099 от 22.10.2016
138	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.10.2016 18:25	21.10.2016 19:05	21.10.2016 19:05	0:39:47	-	Повреждение НН	№264 от 21.10.2016
139	3	ТП-3597	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.10.2016 12:06	21.10.2016 13:24	21.10.2016 13:24	1:17:29	-	Повреждение НН	№1098 от 21.10.2016
140	1	ТП-1631	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	2	21.10.2016 10:55	21.10.2016 11:45	21.10.2016 11:45	0:49:12	-	Повреждение НН	№1097 от 21.10.2016
141	4	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	1	0	21	596	0	0	618	0	1	0	10	463	465	9	0	474	0	0	474	20.10.2016 15:52	20.10.2016 21:16	20.10.2016 17:45	1:53:00	-	Акт расследования	№145 от 20.10.2016
142	1	РП-122	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	20.10.2016 15:33	25.10.2016 13:56	20.10.2016 17:05	1:32:00	-	Акт расследования	№146 от 20.10.2016
143	2	РП-227	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	43	116	0	0	159	0	0	0	15	51	55	11	0	66	0	0	66	20.10.2016 14:40	21.10.2016 8:43	20.10.2016 17:55	3:15:50	-	Акт расследования	№147 от 20.10.2016
144	4	РП-402	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	5	970	0	0	975	0	0	0	5	961	962	4	0	966	0	0	966	20.10.2016 13:21	20.10.2016 13:50	20.10.2016 13:50	0:29:00	-	Акт расследования	№197 от 20.10.2016
145	4	ТП-4131	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.10.2016 9:05	20.10.2016 10:00	20.10.2016 10:00	0:54:39	-	Повреждение НН	№261 от 20.10.2016
146	1	ТП-1323	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.10.2016 0:10	20.10.2016 0:45	20.10.2016 0:45	0:34:32	-	Повреждение НН	№1093 от 20.10.2016
147	4	ТП-4136	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	19.10.2016 9:47	19.10.2016 10:45	19.10.2016 10:45	0:57:33	-	Повреждение НН	№259 от 19.10.2016

148	1	ТП-1026	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	15	15	0	0	15	0	0	15	17.10.2016 15:48	17.10.2016 17:29	17.10.2016 17:29	1:40:08	-	Повреждение НН	№1086 от 17.10.2016
149	3	ТП-3П-1781	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	17.10.2016 13:21	17.10.2016 15:27	17.10.2016 15:27	2:05:06	-	Повреждение НН	№1085 от 17.10.2016
150	4	РП-404	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	117	0	0	117	0	0	0	0	117	117	0	0	117	0	0	117	17.10.2016 3:56	17.10.2016 11:00	17.10.2016 5:40	1:44:35	-	Акт расследования	№144 от 17.10.2016
151	2	ТП-2581	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.10.2016 16:56	15.10.2016 17:46	15.10.2016 17:46	0:49:32	-	Повреждение НН	№1079 от 15.10.2016
152	1	ТП-1883	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	13.10.2016 21:15	13.10.2016 22:30	13.10.2016 22:30	1:14:33	-	Повреждение НН	№1074 от 13.10.2016
153	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.10.2016 19:20	13.10.2016 19:43	13.10.2016 19:43	0:22:36	-	Повреждение НН	№255 от 13.10.2016
154	4	ТП-4034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.10.2016 17:45	13.10.2016 18:20	13.10.2016 18:20	0:34:11	-	Повреждение НН	№254 от 13.10.2016
155	1	ТП-1134	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	8	1399	0	0	1407	0	0	0	3	1356	1356	3	0	1359	0	0	1359	13.10.2016 16:03	18.10.2016 9:31	13.10.2016 16:45	0:42:14	-	Акт расследования	№143 от 13.10.2016
156	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.10.2016 18:23	12.10.2016 19:04	12.10.2016 19:04	0:40:07	-	Повреждение НН	№253 от 12.10.2016
157	4	ТП-5194	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	12.10.2016 18:00	12.10.2016 18:25	12.10.2016 18:25	0:24:04	-	Повреждение НН	№252 от 12.10.2016
158	2	ТП-2954	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.10.2016 19:24	11.10.2016 23:14	11.10.2016 23:14	3:49:17	-	Повреждение НН	№1068 от 11.10.2016
159	1	ТП-1138	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11.10.2016 19:18	11.10.2016 22:49	11.10.2016 22:49	3:30:54	-	Повреждение НН	№1067 от 11.10.2016
160	1	ТП-1146	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.10.2016 15:45	11.10.2016 17:10	11.10.2016 17:10	1:24:43	-	Повреждение НН	№1064 от 11.10.2016
161	2	ТП-2355	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.10.2016 11:01	11.10.2016 13:56	11.10.2016 13:56	2:54:38	-	Повреждение НН	№1063 от 11.10.2016
162	1	РП-102	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	1	3	3	1	0	4	0	0	4	11.10.2016 9:53	11.10.2016 17:00	11.10.2016 10:14	0:21:23	-	Акт расследования	№142 от 11.10.2016
163	1	РП-108	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	16	181	0	0	197	0	0	0	4	121	118	7	0	125	0	0	125	10.10.2016 17:40	10.10.2016 18:55	10.10.2016 18:37	0:57:38	-	Акт расследования	№141 от 10.10.2016
164	1	ТП-1500	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10.10.2016 9:35	10.10.2016 11:40	10.10.2016 11:40	2:04:01	-	Повреждение НН	№1060 от 10.10.2016
165	1	ТП-1331	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	08.10.2016 11:01	08.10.2016 11:51	08.10.2016 11:51	0:49:14	-	Повреждение НН	№1053 от 08.10.2016
166	4	ТП-4010	Абонентские неисправности	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.10.2016 16:00	07.10.2016 16:45	07.10.2016 16:45	0:44:07	-	Повреждение НН	№246 от 07.10.2016
167	2	ТП-2375	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.10.2016 8:26	07.10.2016 9:43	07.10.2016 9:43	1:16:30	-	Повреждение НН	№1048 от 07.10.2016
168	4	ТП-4110	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	05.10.2016 12:25	05.10.2016 12:42	05.10.2016 12:42	0:16:25	-	Повреждение НН	№244 от 05.10.2016
169	2	РП-214	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	1	132	8	0	141	0	0	0	1	126	127	2	1	127	3	0	130	05.10.2016 10:10	15.11.2016 12:30	05.10.2016 10:44	0:34:00	-	Акт расследования	№202 от 05.10.2016
170	1	ПП-1705	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	17	559	12	0	588	0	0	0	3	544	544	4	0	547	1	0	548	05.10.2016 5:09	06.10.2016 15:54	05.10.2016 7:14	2:05:13	-	Акт расследования	№140 от 05.10.2016
171	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	11	287	1	0	299	0	0	0	5	274	278	2	0	279	1	0	280	05.10.2016 3:05	06.10.2016 15:55	05.10.2016 4:55	1:50:37	-	Акт расследования	№139 от 05.10.2016
172	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	2	1065	0	0	1067	0	0	0	1	1043	1041	2	1	1044	0	0	1044	05.10.2016 3:05	05.10.2016 8:59	05.10.2016 8:44	5:39:49	-	Акт расследования	№196 от 05.10.2016
173	3	ТП-3028	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.10.2016 19:47	04.10.2016 21:35	04.10.2016 21:35	1:48:00	-	Повреждение НН	№1043 от 04.10.2016
174	2	ТП-2232	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	03.10.2016 20:15	04.10.2016 10:27	03.10.2016 22:42	2:27:00	-	Повреждение НН	№1041 от 03.10.2016
175	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	03.10.2016 17:23	03.10.2016 18:39	03.10.2016 18:39	1:15:49	-	Повреждение НН	№1040 от 03.10.2016

176	1	ТП-1131	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.10.2016 11:35	03.10.2016 13:00	03.10.2016 13:00	1:24:25	-	Повреждение НН	№1039 от 03.10.2016
177	2	ТП-2954	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	01.10.2016 12:35	01.10.2016 15:02	01.10.2016 15:02	2:26:08	-	Повреждение НН	№1031 от 01.10.2016
178	3	ТП-3028	Прочее	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	01.10.2016 12:30	01.10.2016 13:02	01.10.2016 13:02	0:31:08	-	Повреждение НН	№1030 от 01.10.2016
179	2	ТП-2382	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.09.2016 17:00	30.09.2016 18:27	30.09.2016 18:27	1:26:30	-	Повреждение НН	№1026 от 30.09.2016
180	3	ТП-3758	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	30.09.2016 16:09	07.10.2016 12:19	30.09.2016 16:48	0:38:54	-	Повреждение НН	№1025 от 30.09.2016
181	2	ТП-2684	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.09.2016 11:30	30.09.2016 12:35	30.09.2016 12:35	1:04:13	-	Повреждение НН	№1023 от 30.09.2016
182	1	ТП-1111	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	77	0	0	77	0	0	0	0	77	77	0	0	77	0	0	77	30.09.2016 11:05	11.10.2016 6:59	30.09.2016 13:30	2:24:43	-	Повреждение НН	№1022 от 30.09.2016
183	3	ТП-3601	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	30.09.2016 10:20	30.09.2016 11:40	30.09.2016 11:40	1:19:19	-	Повреждение НН	№1021 от 30.09.2016
184	4	ТП-4080	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	29.09.2016 20:05	29.09.2016 20:45	29.09.2016 20:45	0:39:46	-	Повреждение НН	№239 от 29.09.2016
185	1	ТП-1784	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	29.09.2016 14:04	06.10.2016 15:56	29.09.2016 15:04	0:59:05	-	Повреждение НН	№1018 от 29.09.2016
186	3	ТП-3П-1149	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	29.09.2016 12:34	29.09.2016 13:32	29.09.2016 13:32	0:57:09	-	Повреждение НН	№1017 от 29.09.2016
187	1	ТП-1013	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	29.09.2016 10:13	29.09.2016 10:52	29.09.2016 10:52	0:38:32	-	Повреждение НН	№1016 от 29.09.2016
188	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	5	0	33	581	0	0	619	0	5	0	13	450	453	15	0	468	0	0	468	28.09.2016 19:25	01.10.2016 9:06	28.09.2016 19:55	0:30:00	-	Акт расследования	№138 от 28.09.2016
189	4	ТП-4034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	28.09.2016 14:40	28.09.2016 15:51	28.09.2016 15:51	1:10:34	-	Повреждение НН	№237 от 28.09.2016
190	2	ТП-2П-1508	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.09.2016 12:30	28.09.2016 14:02	28.09.2016 14:02	1:31:28	-	Повреждение НН	№1012 от 28.09.2016
191	1	ТП-1504	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.09.2016 7:33	27.09.2016 9:07	27.09.2016 9:07	1:33:01	-	Повреждение НН	№1008 от 27.09.2016
192	2	ТП-2336	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.09.2016 22:17	26.09.2016 22:51	26.09.2016 22:51	0:33:29	-	Повреждение НН	№1006 от 26.09.2016
193	3	РП-310	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	26.09.2016 13:25	26.09.2016 14:34	26.09.2016 14:34	1:08:33	-	Повреждение НН	№1003 от 26.09.2016
194	1	ТП-1504	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.09.2016 15:43	25.09.2016 17:19	25.09.2016 17:19	1:35:56	-	Повреждение НН	№997 от 25.09.2016
195	4	ТП-4124	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.09.2016 12:50	25.09.2016 13:30	25.09.2016 13:30	0:39:42	-	Повреждение НН	№233 от 25.09.2016
196	4	РП-404	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.09.2016 21:15	24.09.2016 21:53	24.09.2016 21:53	0:38:00	-	Акт расследования	№152 от 24.09.2016
197	4	ТП-4129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.09.2016 11:05	24.09.2016 11:43	24.09.2016 11:43	0:37:31	-	Повреждение НН	№230 от 24.09.2016
198	1	ТП-1146	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.09.2016 9:01	26.09.2016 7:30	23.09.2016 9:42	0:40:33	-	Повреждение НН	№990 от 23.09.2016
199	2	ТП-2П-1106	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	23.09.2016 8:09	23.09.2016 9:30	23.09.2016 9:30	1:20:58	-	Повреждение НН	№989 от 23.09.2016
200	1	ТП-1129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	22.09.2016 18:06	22.09.2016 22:37	22.09.2016 22:37	4:30:46	-	Повреждение НН	№988 от 22.09.2016
201	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	22.09.2016 11:40	22.09.2016 14:36	22.09.2016 14:38	2:57:45	-	Повреждение НН	№984 от 22.09.2016
202	3	ТП-3438	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	22.09.2016 11:33	22.09.2016 13:58	22.09.2016 13:58	2:24:18	-	Повреждение НН	№983 от 22.09.2016
203	1	ТП-1734	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	22.09.2016 10:06	22.09.2016 11:50	22.09.2016 11:50	1:43:12	-	Повреждение НН	№982 от 22.09.2016
204	2	ЦП-ПС Отрада - 110/10	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	5	13	0	0	18	0	0	0	1	13	13	1	0	14	0	0	14	22.09.2016 9:16	22.09.2016 10:25	22.09.2016 10:25	1:09:00	-	Акт расследования	№179 от 22.09.2016
205	3	ТП-3441	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	48	48	0	0	48	0	0	48	22.09.2016 6:53	22.09.2016 9:30	22.09.2016 9:30	2:36:38	-	Повреждение НН	№980 от 22.09.2016

206	4	РП-402	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	6	50	0	0	56	0	0	0	4	28	26	6	0	32	0	0	32	21.09.2016 23:58	22.09.2016 7:56	22.09.2016 4:15	4:17:00	-	Акт расследования	№136 от 21.09.2016
207	4	РП-404	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	3	208	0	0	212	0	1	0	1	183	183	2	0	185	0	0	185	21.09.2016 23:58	22.09.2016 8:03	22.09.2016 1:55	1:57:00	-	Акт расследования	№137 от 21.09.2016
208	3	РП-310	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	2	0	4	452	0	0	458	0	1	0	3	422	417	9	0	426	0	0	426	21.09.2016 23:56	22.09.2016 7:39	22.09.2016 1:08	1:12:49	-	Акт расследования	№195 от 21.09.2016
209	2	ЦП-ПС Теплична - 110/10	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	0	215	0	0	215	0	0	0	0	212	212	0	0	212	0	0	212	21.09.2016 22:46	23.09.2016 8:27	22.09.2016 0:07	1:21:38	-	Акт расследования	№194 от 21.09.2016
210	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	17	575	0	0	595	0	2	0	10	504	501	15	0	516	0	0	516	21.09.2016 21:57	29.09.2016 7:24	21.09.2016 22:14	0:17:07	-	Акт расследования	№135 от 21.09.2016
211	3	РП-318	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	21.09.2016 21:57	22.09.2016 8:00	21.09.2016 22:57	1:00:46	-	Акт расследования	№193 от 21.09.2016
212	1	ТП-1325	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.09.2016 20:34	21.09.2016 23:27	21.09.2016 23:27	2:52:45	-	Повреждение НН	№976 от 21.09.2016
213	1	ТП-1734	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	21.09.2016 19:33	21.09.2016 23:53	21.09.2016 23:53	4:19:21	-	Повреждение НН	№975 от 21.09.2016
214	3	ТП-3П-1149	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	21.09.2016 15:00	21.09.2016 18:36	21.09.2016 18:36	3:35:06	-	Повреждение НН	№973 от 21.09.2016
215	4	ТП-4132	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	20.09.2016 21:05	20.09.2016 22:45	20.09.2016 22:45	1:39:57	-	Повреждение НН	№228 от 20.09.2016
216	1	ТП-1013	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	20.09.2016 14:01	20.09.2016 14:45	20.09.2016 14:45	0:43:28	-	Повреждение НН	№969 от 20.09.2016
217	3	ТП-3628	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.09.2016 9:22	20.09.2016 9:45	20.09.2016 9:45	0:22:36	-	Повреждение НН	№968 от 20.09.2016
218	3	ТП-3451	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19.09.2016 17:58	19.09.2016 18:32	19.09.2016 18:32	0:33:04	-	Повреждение НН	№965 от 19.09.2016
219	1	ТП-1018	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	49	49	0	0	49	0	0	49	19.09.2016 11:03	19.09.2016 11:58	19.09.2016 11:58	0:54:30	-	Повреждение НН	№963 от 19.09.2016
220	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	49	180	0	0	229	0	0	0	20	108	110	16	2	128	0	0	128	18.09.2016 7:35	23.09.2016 7:35	18.09.2016 9:05	1:30:56	-	Акт расследования	№151 от 18.09.2016
221	4	ЦП-ПС Восточная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	6	0	40	298	0	0	344	0	3	0	21	192	202	10	4	216	0	0	216	17.09.2016 11:15	17.09.2016 19:10	17.09.2016 11:50	0:35:48	-	Акт расследования	№134 от 17.09.2016
222	1	ТП-1134	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	8	661	0	0	669	0	0	0	3	645	645	3	0	648	0	0	648	16.09.2016 14:35	28.09.2016 10:47	16.09.2016 16:12	1:37:10	-	Акт расследования	№150 от 16.09.2016
223	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	49	114	0	0	163	0	0	0	20	67	77	10	0	87	0	0	87	16.09.2016 13:48	26.09.2016 7:22	16.09.2016 14:30	0:41:40	-	Акт расследования	№149 от 16.09.2016
224	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16.09.2016 10:07	16.09.2016 10:18	16.09.2016 10:18	0:10:25	-	Повреждение НН	№223 от 16.09.2016
225	1	ТП-1783	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0	0	0	23	23	0	0	23	0	0	23	16.09.2016 7:44	23.09.2016 7:36	16.09.2016 9:55	2:10:36	-	Повреждение НН	№951 от 16.09.2016
226	4	ТП-4082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.09.2016 10:53	15.09.2016 11:29	15.09.2016 11:29	0:35:16	-	Повреждение НН	№220 от 15.09.2016
227	1	ЦП-ПС Лесная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	15.09.2016 5:10	19.09.2016 7:26	15.09.2016 5:57	0:46:59	-	Акт расследования	№133 от 15.09.2016
228	3	ТП-3929	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	7	0	0	9	0	0	0	1	7	8	0	0	8	0	0	8	14.09.2016 12:40	14.09.2016 13:15	14.09.2016 13:15	0:34:36	-	Повреждение НН	№948 от 14.09.2016
229	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	26	278	0	0	304	0	0	0	6	263	267	1	1	269	0	0	269	13.09.2016 22:38	16.09.2016 7:27	14.09.2016 1:34	2:56:39	-	Акт расследования	№132 от 13.09.2016

230	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	63	1015	0	0	1078	0	1	0	27	897	897	25	3	925	0	0	925	13.09.2016 22:38	16.09.2016 7:41	14.09.2016 1:08	2:30:19	-	Акт расследования	№131 от 13.09.2016
231	3	ТП-3024	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.09.2016 17:05	13.09.2016 17:52	13.09.2016 17:52	0:46:06	-	Повреждение НН	№941 от 13.09.2016
232	2	ТП-2672	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12.09.2016 19:29	12.09.2016 20:29	12.09.2016 20:29	0:59:38	-	Повреждение НН	№939 от 12.09.2016
233	1	ТП-1210	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12.09.2016 13:00	12.09.2016 13:38	12.09.2016 13:38	0:37:04	-	Повреждение НН	№938 от 12.09.2016
234	3	РП-318	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	10	162	1	0	173	0	0	0	5	101	95	11	1	106	1	0	107	12.09.2016 11:31	13.09.2016 7:25	12.09.2016 11:57	0:26:51	-	Акт расследования	№178 от 12.09.2016
235	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.09.2016 10:47	12.09.2016 11:38	12.09.2016 11:38	0:50:48	-	Повреждение НН	№937 от 12.09.2016
236	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	126	125	1	0	126	0	0	126	12.09.2016 9:31	16.09.2016 7:42	12.09.2016 10:38	1:07:11	-	Акт расследования	№192 от 12.09.2016
237	2	ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	10	4	0	14	0	0	0	0	9	12	0	0	9	3	0	12	12.09.2016 8:14	14.09.2016 15:04	12.09.2016 9:31	1:17:00	-	Акт расследования	№129 от 12.09.2016
238	1	ТП-1210	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.09.2016 8:04	12.09.2016 8:56	12.09.2016 8:56	0:51:53	-	Повреждение НН	№936 от 12.09.2016
239	2	ТП-2530	КЛ	6	0	-	-	0	2	0	0	75	0	0	77	0	1	0	0	70	66	4	1	71	0	0	71	11.09.2016 14:31	14.09.2016 15:05	11.09.2016 14:43	0:12:00	-	Акт расследования	№123 от 11.09.2016
240	3	РП-318	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	10	129	1	0	140	0	0	0	5	87	84	8	1	92	1	0	93	10.09.2016 13:03	10.09.2016 23:36	10.09.2016 13:45	0:42:09	-	Акт расследования	№122 от 10.09.2016
241	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	1	2	2	0	1	3	0	0	3	10.09.2016 12:19	16.09.2016 7:16	10.09.2016 12:30	0:10:59	-	Акт расследования	№121 от 10.09.2016
242	2	ТП-2691	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	8	6	1	1	8	0	0	8	10.09.2016 10:45	10.09.2016 13:16	10.09.2016 13:16	2:30:08	-	Повреждение НН	№934 от 10.09.2016
243	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	10	46	0	0	56	0	0	0	4	23	20	7	0	27	0	0	27	10.09.2016 8:00	27.09.2016 7:23	10.09.2016 8:21	0:21:41	-	Акт расследования	№120 от 10.09.2016
244	3	РП-318	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	8	206	0	0	214	0	0	0	4	182	180	6	0	186	0	0	186	10.09.2016 7:50	15.09.2016 7:27	10.09.2016 11:17	3:27:00	-	Акт расследования	№119 от 10.09.2016
245	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.09.2016 21:39	09.09.2016 22:13	09.09.2016 22:13	0:33:52	-	Повреждение НН	№932 от 09.09.2016
246	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	09.09.2016 16:42	09.09.2016 18:26	09.09.2016 18:26	1:43:53	-	Повреждение НН	№931 от 09.09.2016
247	4	РП-402	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	45	137	0	0	182	0	0	0	17	75	88	4	0	92	0	0	92	09.09.2016 16:10	09.09.2016 18:06	09.09.2016 18:06	1:55:59	-	Акт расследования	№118 от 09.09.2016
248	4	ТП-4035	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.09.2016 17:34	07.09.2016 18:01	07.09.2016 18:01	0:26:58	-	Повреждение НН	№218 от 07.09.2016
249	4	ТП-4035	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	0	161	0	0	161	0	0	0	0	186	184	1	1	186	0	0	186	06.09.2016 15:10	06.09.2016 17:45	06.09.2016 17:45	2:35:44	-	Акт расследования	№117 от 06.09.2016
250	2	ТП-2396	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.09.2016 11:39	06.09.2016 17:05	06.09.2016 17:05	5:25:35	-	Повреждение НН	№919 от 06.09.2016
251	1	РП-133	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	44	79	0	0	123	0	0	0	18	54	66	6	0	72	0	0	72	06.09.2016 10:00	06.09.2016 10:55	06.09.2016 10:50	0:50:51	-	Акт расследования	№116 от 06.09.2016
252	1	ТП-1037	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	57	0	0	57	0	0	0	0	57	57	0	0	57	0	0	57	06.09.2016 7:22	06.09.2016 9:30	06.09.2016 9:30	2:07:30	-	Повреждение НН	№917 от 06.09.2016
253	4	ТП-4033	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.09.2016 16:00	05.09.2016 16:30	05.09.2016 16:30	0:29:03	-	Повреждение НН	№216 от 05.09.2016
254	3	ТП-3758	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	03.09.2016 14:27	03.09.2016 14:52	03.09.2016 14:52	0:24:50	-	Повреждение НН	№910 от 03.09.2016
255	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.09.2016 16:30	02.09.2016 19:14	02.09.2016 19:14	2:43:02	-	Повреждение НН	№907 от 02.09.2016

256	4	ТП-4098	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.09.2016 16:23	02.09.2016 17:50	02.09.2016 17:50	1:26:23	-	Повреждение НН	№212 от 02.09.2016
257	1	ТП-1916	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	01.09.2016 12:30	01.09.2016 13:50	01.09.2016 13:50	1:19:56	-	Повреждение НН	№903 от 01.09.2016
258	1	ТП-1505	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	31.08.2016 20:40	31.08.2016 21:27	31.08.2016 21:27	0:46:02	-	Повреждение НН	№898 от 31.08.2016
259	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	5	0	31	577	0	0	613	0	5	0	12	449	452	14	0	466	0	0	466	31.08.2016 15:52	01.09.2016 17:22	31.08.2016 17:06	1:14:47	-	Акт расследования	№115 от 31.08.2016
260	1	ТП-1П-1116	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	31.08.2016 15:07	02.09.2016 14:24	31.08.2016 17:24	2:16:48	-	Повреждение НН	№897 от 31.08.2016
261	3	ТП-3470	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	31.08.2016 6:15	31.08.2016 6:47	31.08.2016 6:47	0:31:06	-	Повреждение НН	№895 от 31.08.2016
262	1	ТП-1500	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.08.2016 19:24	30.08.2016 20:31	30.08.2016 20:31	1:06:14	-	Повреждение НН	№893 от 30.08.2016
263	3	ТП-3462	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	44	0	0	44	0	0	0	0	24	24	0	0	24	0	0	24	28.08.2016 20:49	28.08.2016 21:48	28.08.2016 21:48	0:58:26	-	Повреждение НН	№888 от 28.08.2016
264	4	ТП-4098	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	176	0	0	176	0	0	0	0	176	176	0	0	176	0	0	176	28.08.2016 18:30	28.08.2016 18:50	28.08.2016 18:50	0:19:36	-	Повреждение НН	№206 от 28.08.2016
265	1	ТП-1637	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	2	41	0	0	43	0	0	0	1	42	42	1	0	43	0	0	43	28.08.2016 16:15	28.08.2016 17:14	28.08.2016 17:14	0:58:34	-	Повреждение НН	№887 от 28.08.2016
266	4	ТП-4098	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	50	28.08.2016 15:55	28.08.2016 16:25	28.08.2016 16:25	0:29:54	-	Повреждение НН	№205 от 28.08.2016
267	3	ТП-3П-1286	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	28.08.2016 12:40	28.08.2016 15:38	28.08.2016 15:38	2:57:22	-	Повреждение НН	№886 от 28.08.2016
268	1	ТП-1138	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	27.08.2016 21:05	27.08.2016 21:46	27.08.2016 21:46	0:40:58	-	Повреждение НН	№884 от 27.08.2016
269	2	ТП-2582	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.08.2016 16:30	27.08.2016 17:43	27.08.2016 17:43	1:12:34	-	Повреждение НН	№883 от 27.08.2016
270	1	РП-102	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	1	3	3	1	0	4	0	0	4	27.08.2016 12:32	01.09.2016 14:25	27.08.2016 13:25	0:53:00	-	Акт расследования	№114 от 27.08.2016
271	4	ТП-5101	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.08.2016 22:05	26.08.2016 22:37	26.08.2016 22:37	0:31:02	-	Повреждение НН	№203 от 26.08.2016
272	3	ТП-3029	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	26.08.2016 17:50	26.08.2016 19:18	26.08.2016 19:18	1:27:17	-	Повреждение НН	№879 от 26.08.2016
273	3	ТП-3710	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	26.08.2016 12:37	26.08.2016 13:37	26.08.2016 13:37	0:59:56	-	Повреждение НН	№876 от 26.08.2016
274	2	ТП-2519	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	25.08.2016 15:40	25.08.2016 16:21	25.08.2016 16:21	0:40:42	-	Повреждение НН	№871 от 25.08.2016
275	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.08.2016 9:43	25.08.2016 10:43	25.08.2016 10:43	0:59:46	-	Повреждение НН	№202 от 25.08.2016
276	3	ТП-3550	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.08.2016 0:47	25.08.2016 1:22	25.08.2016 1:22	0:34:15	-	Повреждение НН	№866 от 25.08.2016
277	3	ТП-3451	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.08.2016 19:08	24.08.2016 21:15	24.08.2016 21:15	2:06:08	-	Повреждение НН	№865 от 24.08.2016
278	3	РП-316	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	8	156	0	0	164	0	1	0	6	87	92	2	0	94	0	0	94	24.08.2016 12:28	26.08.2016 7:22	24.08.2016 14:19	1:51:20	-	Акт расследования	№113 от 24.08.2016
279	2	РП-220	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	24.08.2016 12:24	24.08.2016 13:02	24.08.2016 13:02	0:37:46	-	Повреждение НН	№863 от 24.08.2016
280	2	ТП-2220	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.08.2016 11:03	24.08.2016 12:00	24.08.2016 12:00	0:56:16	-	Повреждение НН	№862 от 24.08.2016
281	1	ТП-1817	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	5	882	0	0	887	0	0	0	3	831	830	4	0	834	0	0	834	24.08.2016 9:50	26.08.2016 7:28	24.08.2016 10:48	0:58:13	-	Акт расследования	№112 от 24.08.2016
282	4	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	8	0	214	227	0	0	449	0	3	0	59	183	234	8	3	245	0	0	245	24.08.2016 9:30	26.08.2016 13:25	24.08.2016 10:05	0:35:48	-	Акт расследования	№111 от 24.08.2016
283	4	РП-404	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	21	140	0	0	161	0	0	0	11	80	84	7	0	91	0	0	91	24.08.2016 5:47	30.08.2016 13:33	24.08.2016 7:11	1:24:00	-	Акт расследования	№110 от 24.08.2016
284	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.08.2016 17:02	23.08.2016 18:11	23.08.2016 18:11	1:08:15	-	Повреждение НН	№859 от 23.08.2016

285	1	ТП-1508	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.08.2016 14:45	23.08.2016 15:33	23.08.2016 15:33	0:47:07	-	Повреждение НН	№857 от 23.08.2016
286	2	ТП-2519	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	23.08.2016 9:11	23.08.2016 10:00	23.08.2016 10:00	0:48:33	-	Повреждение НН	№854 от 23.08.2016
287	1	ТП-1138	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.08.2016 19:18	01.09.2016 14:26	21.08.2016 19:23	0:04:26	-	Повреждение НН	№850 от 21.08.2016
288	4	ТП-4165	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	21.08.2016 16:46	21.08.2016 17:23	21.08.2016 17:23	0:36:09	-	Повреждение НН	№201 от 21.08.2016
289	1	РП-109	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	25	267	0	0	294	0	1	0	9	178	173	10	5	188	0	0	188	21.08.2016 3:28	23.08.2016 8:55	21.08.2016 4:56	1:28:35	-	Акт расследования	№109 от 21.08.2016
290	1	ТП-1131	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.08.2016 16:00	20.08.2016 17:05	20.08.2016 17:05	1:04:17	-	Повреждение НН	№848 от 20.08.2016
291	1	ТП-1637	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	25	19.08.2016 14:39	19.08.2016 15:34	19.08.2016 15:34	0:54:52	-	Повреждение НН	№846 от 19.08.2016
292	2	ТП-2196	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	18.08.2016 20:09	18.08.2016 21:42	18.08.2016 21:42	1:32:05	-	Повреждение НН	№843 от 18.08.2016
293	4	ТП-4002	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	64	0	0	64	0	0	0	0	64	64	0	0	64	0	0	64	18.08.2016 18:48	18.08.2016 19:02	18.08.2016 19:02	0:13:54	-	Повреждение НН	№198 от 18.08.2016
294	3	ТП-3709	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	17.08.2016 12:20	17.08.2016 15:15	17.08.2016 15:15	2:54:25	-	Повреждение НН	№840 от 17.08.2016
295	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	47	97	0	0	144	0	0	0	19	65	73	10	1	84	0	0	84	16.08.2016 19:00	19.09.2016 13:38	16.08.2016 19:40	0:40:44	-	Акт расследования	№108 от 16.08.2016
296	2	ТП-2542	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.08.2016 18:53	16.08.2016 19:53	16.08.2016 19:53	0:59:47	-	Повреждение НН	№837 от 16.08.2016
297	1	ТП-1824	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	15.08.2016 15:17	31.08.2016 8:18	15.08.2016 16:38	1:20:47	-	Повреждение НН	№833 от 15.08.2016
298	4	ТП-4016	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.08.2016 14:57	15.08.2016 16:00	15.08.2016 16:00	1:02:41	-	Повреждение НН	№197 от 15.08.2016
299	3	РП-335	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.08.2016 11:21	15.08.2016 11:53	15.08.2016 11:53	0:31:27	-	Повреждение НН	№832 от 15.08.2016
300	2	ТП-2382	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	36	36	0	0	36	0	0	36	15.08.2016 10:08	29.09.2016 8:36	15.08.2016 12:32	2:23:38	-	Повреждение НН	№831 от 15.08.2016
301	3	РП-335	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	14.08.2016 16:59	14.08.2016 17:48	14.08.2016 17:48	0:48:11	-	Повреждение НН	№827 от 14.08.2016
302	2	ЦП-ПС Свияга-110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	60	419	0	0	479	0	0	0	19	184	185	16	2	203	0	0	203	14.08.2016 10:39	18.08.2016 13:39	14.08.2016 11:14	0:35:00	-	Акт расследования	№107 от 14.08.2016
303	2	ЦП-ПС Свияга-110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	58	289	0	0	347	0	2	0	16	142	133	25	2	160	0	0	160	14.08.2016 7:00	12.09.2016 13:46	14.08.2016 7:42	0:41:59	-	Акт расследования	№201 от 14.08.2016
304	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	20	140	0	0	160	0	0	0	7	70	69	8	0	77	0	0	77	14.08.2016 6:53	16.08.2016 9:26	14.08.2016 8:00	1:07:00	-	Акт расследования	№106 от 14.08.2016
305	4	РП-401	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	17	184	0	0	203	0	1	0	9	126	128	6	2	136	0	0	136	13.08.2016 17:28	13.08.2016 20:26	13.08.2016 19:20	1:51:59	-	Акт расследования	№105 от 13.08.2016
306	3	ТП-3438	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13.08.2016 17:12	13.08.2016 17:48	13.08.2016 17:48	0:35:51	-	Повреждение НН	№824 от 13.08.2016
307	4	РП-402	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	6	27	0	0	33	0	0	0	4	17	17	4	0	21	0	0	21	11.08.2016 20:12	11.08.2016 21:11	11.08.2016 21:11	0:59:00	-	Акт расследования	№104 от 11.08.2016
308	4	ТП-4133	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10.08.2016 14:40	10.08.2016 15:11	10.08.2016 15:11	0:30:15	-	Повреждение НН	№194 от 10.08.2016
309	1	ТП-1П-1512	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	59	0	0	59	0	0	0	0	60	60	0	0	60	0	0	60	09.08.2016 20:47	09.08.2016 23:45	09.08.2016 23:45	2:57:27	-	Повреждение НН	№811 от 09.08.2016
310	2	ТП-2П-15	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09.08.2016 16:42	09.08.2016 17:50	09.08.2016 17:50	1:07:41	-	Повреждение НН	№810 от 09.08.2016
311	1	РП-137	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	18	161	0	0	182	0	2	0	8	140	143	7	0	150	0	0	150	09.08.2016 13:09	10.08.2016 13:57	09.08.2016 15:05	1:56:53	-	Акт расследования	№103 от 09.08.2016
312	4	ТП-4098	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	50	09.08.2016 4:53	09.08.2016 5:16	09.08.2016 5:16	0:22:27	-	Повреждение НН	№193 от 09.08.2016

313	3	ТП-3552	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09.08.2016 0:35	22.08.2016 7:08	09.08.2016 0:45	0:09:23	-	Повреждение НН	№807 от 09.08.2016
314	4	ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	265	179	0	0	444	0	0	0	81	139	190	28	2	220	0	0	220	05.08.2016 23:07	08.08.2016 14:03	05.08.2016 23:40	0:32:59	-	Акт расследования	№102 от 05.08.2016
315	4	РП-514	КЛ	10	0	-	-	0	7	0	38	25	0	0	70	0	3	0	13	17	29	4	0	33	0	0	33	05.08.2016 23:07	06.08.2016 0:05	06.08.2016 0:05	0:58:00	-	Акт расследования	№101 от 05.08.2016
316	4	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	1	0	10	157	0	0	168	0	1	0	4	116	117	4	0	121	0	0	121	04.08.2016 15:10	05.08.2016 14:12	04.08.2016 17:45	2:35:00	-	Акт расследования	№100 от 04.08.2016
317	4	ТП-4156	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	2	04.08.2016 15:10	04.08.2016 20:18	04.08.2016 20:18	5:08:00	-	Акт расследования	№191 от 04.08.2016
318	4	РП-403	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	4	131	0	0	135	0	0	0	2	61	55	7	1	63	0	0	63	04.08.2016 15:10	04.08.2016 19:58	04.08.2016 16:05	0:54:59	-	Акт расследования	№99 от 04.08.2016
319	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	5	788	0	0	793	0	0	0	4	743	738	8	1	747	0	0	747	04.08.2016 12:17	08.08.2016 13:47	04.08.2016 13:53	1:36:30	-	Акт расследования	№98 от 04.08.2016
320	2	РП-234	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	44	132	0	0	176	0	0	0	7	83	85	5	0	90	0	0	90	03.08.2016 15:47	08.08.2016 16:35	03.08.2016 16:35	0:48:08	-	Акт расследования	№97 от 03.08.2016
321	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	19	281	0	0	302	0	1	0	8	239	240	6	2	248	0	0	248	02.08.2016 22:55	17.08.2016 16:50	03.08.2016 0:43	1:48:45	-	Акт расследования	№128 от 02.08.2016
322	4	ТП-4002	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	64	0	0	64	0	0	0	0	64	64	0	0	64	0	0	64	02.08.2016 18:10	02.08.2016 18:24	02.08.2016 18:24	0:13:54	-	Повреждение НН	№189 от 02.08.2016
323	4	ТП-4123	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	02.08.2016 16:15	02.08.2016 16:46	02.08.2016 16:46	0:30:56	-	Повреждение НН	№188 от 02.08.2016
324	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	31.07.2016 21:43	31.07.2016 23:00	31.07.2016 23:00	1:16:12	-	Повреждение НН	№184 от 31.07.2016
325	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	5	0	33	555	0	0	593	0	5	0	13	429	433	14	0	447	0	0	447	29.07.2016 16:04	12.08.2016 16:47	29.07.2016 16:40	0:36:16	-	Акт расследования	№127 от 29.07.2016
326	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	29.07.2016 0:04	17.08.2016 16:45	29.07.2016 1:40	1:36:57	-	Акт расследования	№96 от 29.07.2016
327	4	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	28.07.2016 23:35	29.07.2016 1:45	29.07.2016 1:45	2:09:59	-	Акт расследования	№95 от 28.07.2016
328	2	ТП-2П-1542	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	28.07.2016 20:00	28.07.2016 21:15	28.07.2016 21:15	1:14:14	-	Повреждение НН	№777 от 28.07.2016
329	1	ТП-1782	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	453	0	0	453	0	0	0	0	445	442	3	0	445	0	0	445	27.07.2016 14:10	28.07.2016 7:35	27.07.2016 15:39	1:28:59	-	Акт расследования	№94 от 27.07.2016
330	1	ТП-1128	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.07.2016 13:20	27.07.2016 14:49	27.07.2016 14:49	1:28:57	-	Повреждение НН	№776 от 27.07.2016
331	4	ТП-4121	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	27.07.2016 10:20	27.07.2016 11:40	27.07.2016 11:40	1:19:53	-	Повреждение НН	№182 от 27.07.2016
332	4	РП-402	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	4	906	0	0	910	0	0	0	1	903	902	2	0	904	0	0	904	24.07.2016 16:20	24.07.2016 16:49	24.07.2016 16:49	0:29:00	-	Акт расследования	№93 от 24.07.2016
333	2	ТП-2399	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	6	10	0	0	16	0	0	0	1	4	4	1	0	5	0	0	5	24.07.2016 16:19	24.07.2016 17:28	24.07.2016 17:28	1:08:45	-	Повреждение НН	№767 от 24.07.2016
334	1	ТП-1018	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.07.2016 14:28	24.07.2016 15:03	24.07.2016 15:03	0:34:17	-	Повреждение НН	№765 от 24.07.2016

335	4	РП-514	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	54	65	0	0	119	0	0	0	21	49	62	8	0	70	0	0	70	23.07.2016 19:28	23.07.2016 21:54	23.07.2016 20:48	1:20:00	-	Акт расследования	№92 от 23.07.2016
336	4	РП-514	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	0	7	0	0	9	0	1	0	0	4	1	3	1	5	0	0	5	23.07.2016 19:28	23.07.2016 21:48	23.07.2016 21:48	2:20:00	-	Акт расследования	№91 от 23.07.2016
337	4	РП-402	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	5	966	0	0	971	0	0	0	5	958	959	4	0	963	0	0	963	23.07.2016 15:20	23.07.2016 17:00	23.07.2016 17:00	1:39:59	-	Акт расследования	№90 от 23.07.2016
338	4	РП-401	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	18	199	0	0	219	0	1	0	10	134	137	6	2	145	0	0	145	23.07.2016 15:20	23.07.2016 17:01	23.07.2016 17:01	1:41:00	-	Акт расследования	№89 от 23.07.2016
339	1	ТП-1144	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.07.2016 12:25	23.07.2016 13:45	23.07.2016 13:45	1:19:19	-	Повреждение НН	№761 от 23.07.2016
340	2	ТП-2581	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.07.2016 8:57	23.07.2016 10:10	23.07.2016 10:10	1:13:00	-	Повреждение НН	№760 от 23.07.2016
341	3	РП-310	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	8	90	0	0	98	0	0	0	4	59	60	3	0	63	0	0	63	23.07.2016 1:23	08.08.2016 8:36	23.07.2016 2:12	0:49:00	-	Акт расследования	№126 от 23.07.2016
342	1	ТП-1138	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	79	79	0	0	79	0	0	79	22.07.2016 13:21	22.07.2016 14:06	22.07.2016 14:06	0:44:19	-	Повреждение НН	№756 от 22.07.2016
343	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	1	2	2	0	1	3	0	0	3	22.07.2016 12:03	17.08.2016 16:44	22.07.2016 12:15	0:11:27	-	Акт расследования	№190 от 22.07.2016
344	2	ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	248	0	0	248	0	0	0	0	249	249	0	0	249	0	0	249	20.07.2016 23:00	21.07.2016 6:50	21.07.2016 2:30	3:30:00	-	Акт расследования	№88 от 20.07.2016
345	1	ТП-1082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	20.07.2016 14:22	20.07.2016 14:42	20.07.2016 14:42	0:19:05	-	Повреждение НН	№752 от 20.07.2016
346	1	ТП-1122	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.07.2016 8:45	20.07.2016 9:52	20.07.2016 9:52	1:06:11	-	Повреждение НН	№750 от 20.07.2016
347	1	ТП-1031	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19.07.2016 20:17	19.07.2016 21:20	19.07.2016 21:20	1:02:39	-	Повреждение НН	№749 от 19.07.2016
348	3	ТП-3472	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19.07.2016 10:24	19.07.2016 10:44	19.07.2016 10:44	0:19:15	-	Повреждение НН	№748 от 19.07.2016
349	4	ЦП-ПС Юбилейная 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	18.07.2016 7:12	18.07.2016 9:16	18.07.2016 9:16	2:04:00	-	Акт расследования	№87 от 18.07.2016
350	1	ТП-1120	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17.07.2016 23:40	18.07.2016 0:34	18.07.2016 0:34	0:53:47	-	Повреждение НН	№744 от 17.07.2016
351		СП-1749-1	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.07.2016 14:47	15.07.2016 16:47	15.07.2016 16:47	1:59:51	-	Повреждение НН	№741 от 15.07.2016
352	1	ТП-1505	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.07.2016 17:35	14.07.2016 18:57	14.07.2016 18:57	1:21:38	-	Повреждение НН	№738 от 14.07.2016
353	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.07.2016 13:30	14.07.2016 14:41	14.07.2016 14:41	1:10:13	-	Повреждение НН	№736 от 14.07.2016
354	3	ТП-3709	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	14.07.2016 5:58	14.07.2016 6:56	14.07.2016 6:56	0:57:15	-	Повреждение НН	№734 от 14.07.2016
355	4	ТП-4129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.07.2016 17:50	13.07.2016 18:20	13.07.2016 18:20	0:29:32	-	Повреждение НН	№168 от 13.07.2016
356	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	28	319	0	0	349	0	1	0	16	277	290	2	2	294	0	0	294	13.07.2016 2:27	22.08.2016 8:26	13.07.2016 4:35	2:08:12	-	Акт расследования	№86 от 13.07.2016
357	2	ТП-2358	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.07.2016 19:40	12.07.2016 22:13	12.07.2016 22:13	2:32:45	-	Повреждение НН	№730 от 12.07.2016
358	1	ТП-1878	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11.07.2016 20:45	11.07.2016 21:05	11.07.2016 21:05	0:19:16	-	Повреждение НН	№725 от 11.07.2016
359	2	ТП-2382	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	42	0	0	42	0	0	0	0	42	42	0	0	42	0	0	42	11.07.2016 10:26	11.07.2016 15:00	11.07.2016 15:00	4:33:04	-	Повреждение НН	№723 от 11.07.2016
360	4	ТП-4046	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	0	18	10.07.2016 6:55	10.07.2016 10:02	10.07.2016 10:02	3:06:47	-	Повреждение НН	№164 от 10.07.2016

361	4	ТП-4129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.07.2016 18:17	09.07.2016 18:50	09.07.2016 18:50	0:32:59	-	Повреждение НН	№164 от 09.07.2016
362	4	ТП-4128	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	09.07.2016 12:55	09.07.2016 14:43	09.07.2016 14:43	1:47:40	-	Повреждение НН	№161 от 09.07.2016
363	1	РП-108	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	12	67	0	0	79	0	0	0	4	50	49	4	1	54	0	0	54	09.07.2016 12:47	21.07.2016 8:40	09.07.2016 15:03	2:15:59	-	Акт расследования	№85 от 09.07.2016
364	3	ТП-3496	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.07.2016 19:31	08.07.2016 22:00	08.07.2016 22:00	2:29:00	-	Повреждение НН	№715 от 08.07.2016
365	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	4	0	102	369	9	0	484	0	2	0	44	263	284	23	5	309	3	0	312	08.07.2016 17:39	14.07.2016 8:41	08.07.2016 18:31	0:51:59	-	Акт расследования	№84 от 08.07.2016
366	3	ТП-3237	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.07.2016 15:27	08.07.2016 16:01	08.07.2016 16:01	0:33:38	-	Повреждение НН	№712 от 08.07.2016
367	1	ТП-1037	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	61	0	0	61	0	0	0	0	61	61	0	0	61	0	0	61	08.07.2016 9:43	08.07.2016 10:48	08.07.2016 10:48	1:04:07	-	Повреждение НН	№708 от 08.07.2016
368	3	ТП-3467	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	10	16	0	0	26	0	0	0	4	4	2	6	0	8	0	0	8	07.07.2016 14:35	08.07.2016 7:54	07.07.2016 15:00	0:24:47	-	Повреждение НН	№706 от 07.07.2016
369	2	ТП-2697	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.07.2016 17:01	06.07.2016 21:39	06.07.2016 21:39	4:37:39	-	Повреждение НН	№704 от 06.07.2016
370	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	4	0	96	314	9	0	423	0	2	0	43	232	254	23	3	277	3	0	280	06.07.2016 15:03	21.07.2016 8:46	06.07.2016 15:25	0:22:33	-	Акт расследования	№82 от 06.07.2016
371	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	6	639	0	0	645	0	0	0	2	605	604	3	0	607	0	0	607	06.07.2016 15:03	21.07.2016 8:45	06.07.2016 16:20	1:17:25	-	Акт расследования	№83 от 06.07.2016
372	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	4	54	0	0	58	0	0	0	2	48	49	1	0	50	0	0	50	06.07.2016 14:47	21.07.2016 8:47	06.07.2016 16:50	2:03:31	-	Акт расследования	№189 от 06.07.2016
373	1	РП-101	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	41	0	0	41	0	0	0	0	16	12	1	3	16	0	0	16	06.07.2016 14:20	21.07.2016 8:48	06.07.2016 15:05	0:45:45	-	Акт расследования	№81 от 06.07.2016
374	1	ТП-1326	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 20:57	05.07.2016 22:45	05.07.2016 22:45	1:47:26	-	Повреждение НН	№702 от 05.07.2016
375	1	ТП-1081	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 18:56	05.07.2016 19:14	05.07.2016 19:14	0:17:57	-	Повреждение НН	№699 от 05.07.2016
376	1	ТП-1138	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 16:15	05.07.2016 18:41	05.07.2016 18:41	2:25:07	-	Повреждение НН	№698 от 05.07.2016
377	1	ТП-1119	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 16:03	05.07.2016 16:53	05.07.2016 16:53	0:49:05	-	Повреждение НН	№697 от 05.07.2016
378	1	ТП-1308	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 15:15	14.11.2016 7:37	05.07.2016 17:30	2:14:52	-	Повреждение НН	№696 от 05.07.2016
379	1	ТП-1018	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	05.07.2016 15:10	05.07.2016 17:44	05.07.2016 17:44	2:33:31	-	Повреждение НН	№695 от 05.07.2016
380	1	ТП-1125	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.07.2016 15:00	05.07.2016 17:13	05.07.2016 17:13	2:12:41	-	Повреждение НН	№693 от 05.07.2016
381	2	ТП-2218	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	67	0	0	67	0	0	0	0	65	65	0	0	65	0	0	65	05.07.2016 14:13	05.07.2016 17:14	05.07.2016 17:14	3:00:48	-	Повреждение НН	№691 от 05.07.2016
382	1	ТП-1022а	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	56	0	0	56	0	0	0	0	56	56	0	0	56	0	0	56	05.07.2016 13:39	05.07.2016 15:14	05.07.2016 15:14	1:34:07	-	Повреждение НН	№690 от 05.07.2016
383	4	ТП-4142	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	3	2	1	0	3	0	0	3	05.07.2016 7:05	05.07.2016 7:30	05.07.2016 7:30	0:24:59	-	Повреждение НН	№156 от 05.07.2016
384	1	ТП-1084	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.07.2016 13:41	04.07.2016 15:00	04.07.2016 15:00	1:18:32	-	Повреждение НН	№686 от 04.07.2016
385	4	ТП-4004Н	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.07.2016 10:30	03.07.2016 11:05	03.07.2016 11:05	0:34:11	-	Повреждение НН	№155 от 03.07.2016
386	1	РП-128	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	02.07.2016 14:33	07.07.2016 8:49	02.07.2016 18:45	4:11:33	-	Повреждение НН	№682 от 02.07.2016
387	2	ТП-2381	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.07.2016 11:30	02.07.2016 11:50	02.07.2016 11:50	0:19:27	-	Повреждение НН	№681 от 02.07.2016
388	3	ТП-3103	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	4	0	0	6	0	0	0	1	3	4	0	0	4	0	0	4	30.06.2016 11:01	30.06.2016 11:30	30.06.2016 11:30	0:28:38	-	Повреждение НН	№671 от 30.06.2016
389	3	ТП-3П-1222	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	22	22	0	0	22	0	0	22	29.06.2016 19:50	29.06.2016 21:36	29.06.2016 21:36	1:45:24	-	Повреждение НН	№670 от 29.06.2016

390	2	ТП-2196	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	29.06.2016 0:06	29.06.2016 0:46	29.06.2016 0:46	0:39:58	-	Повреждение НН	№667 от 29.06.2016
391	1	РП-102	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	12	180	0	0	192	0	0	0	6	146	147	5	0	152	0	0	152	28.06.2016 17:00	01.07.2016 8:51	28.06.2016 18:10	1:10:08	-	Акт расследования	№80 от 28.06.2016
392	1	ТП-1119	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.06.2016 16:03	05.07.2016 16:53	28.06.2016 16:53	0:50:00	-	Повреждение НН	№697а от 28.06.2016
393	3	РП-310	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	12	904	0	0	916	0	0	0	6	865	867	4	0	871	0	0	871	28.06.2016 15:26	29.06.2016 7:35	28.06.2016 16:10	0:44:36	-	Акт расследования	№125 от 28.06.2016
394	1	РП-102	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	2	0	0	21	0	0	23	0	1	0	0	5	5	1	0	6	0	0	6	28.06.2016 13:57	12.07.2016 8:53	28.06.2016 14:26	0:29:13	-	Акт расследования	№79 от 28.06.2016
395	3	ТП-3628	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.06.2016 9:50	28.06.2016 10:05	28.06.2016 10:05	0:14:37	-	Повреждение НН	№665 от 28.06.2016
396	3	ТП-3465	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.06.2016 15:20	27.06.2016 17:17	27.06.2016 17:17	1:56:53	-	Повреждение НН	№662 от 27.06.2016
397	2	ТП-2547	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	10	25	0	0	35	0	0	0	3	8	10	1	0	11	0	0	11	27.06.2016 11:36	27.06.2016 12:13	27.06.2016 12:13	0:36:15	-	Повреждение НН	№659 от 27.06.2016
398	2	ТП-2379	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	27.06.2016 10:59	27.06.2016 11:36	27.06.2016 11:36	0:36:45	-	Повреждение НН	№657 от 27.06.2016
399	1	СП-1753-1	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	21	0	0	23	0	0	0	1	15	15	1	0	16	0	0	16	27.06.2016 9:42	27.06.2016 15:40	27.06.2016 10:55	1:12:31	-	Повреждение НН	№656 от 27.06.2016
400	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.06.2016 7:00	27.06.2016 7:30	27.06.2016 7:30	0:29:07	-	Повреждение НН	№149 от 27.06.2016
401	4	ТП-4158	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	27.06.2016 4:45	27.06.2016 5:50	27.06.2016 5:50	1:04:58	-	Повреждение НН	№148 от 27.06.2016
402	3	ТП-3028	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.06.2016 16:28	26.06.2016 17:20	26.06.2016 17:20	0:51:08	-	Повреждение НН	№650 от 26.06.2016
403	4	ТП-4114	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.06.2016 16:20	26.06.2016 18:15	26.06.2016 18:15	1:54:10	-	Повреждение НН	№144 от 26.06.2016
404	1	ТП-1037	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	26	26	0	0	26	0	0	26	26.06.2016 15:52	26.06.2016 16:46	26.06.2016 16:46	0:53:47	-	Повреждение НН	№648 от 26.06.2016
405	2	ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	39	568	0	0	607	0	0	0	19	331	330	18	2	350	0	0	350	25.06.2016 16:26	01.07.2016 8:43	25.06.2016 17:10	0:44:47	-	Акт расследования	№78 от 25.06.2016
406	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	35	9	0	44	0	0	0	0	34	36	1	0	34	3	0	37	25.06.2016 14:12	01.07.2016 8:59	25.06.2016 15:04	0:52:06	-	Акт расследования	№75 от 25.06.2016
407	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	0	23	0	0	25	0	1	0	0	7	7	1	0	8	0	0	8	25.06.2016 14:12	01.07.2016 8:57	25.06.2016 16:30	2:18:32	-	Акт расследования	№77 от 25.06.2016
408	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	30	0	0	32	0	0	0	1	27	24	4	0	28	0	0	28	25.06.2016 14:12	01.07.2016 9:02	25.06.2016 15:05	0:53:36	-	Акт расследования	№76 от 25.06.2016
409	1	ТП-1505	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	25.06.2016 11:35	25.06.2016 13:00	25.06.2016 13:00	1:24:08	-	Повреждение НН	№643 от 25.06.2016
410	2	ТП-2340	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.06.2016 9:40	25.06.2016 10:01	25.06.2016 10:01	0:20:24	-	Повреждение НН	№642 от 25.06.2016
411	4	ТП-4098	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	50	25.06.2016 4:20	25.06.2016 4:47	25.06.2016 4:47	0:26:30	-	Повреждение НН	№143 от 25.06.2016
412	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	24.06.2016 20:12	24.06.2016 20:51	24.06.2016 20:51	0:38:15	-	Повреждение НН	№142 от 24.06.2016
413	4	ТП-4018	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	23.06.2016 20:25	23.06.2016 21:10	23.06.2016 21:10	0:44:03	-	Повреждение НН	№140 от 23.06.2016
414	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.06.2016 15:55	23.06.2016 17:10	23.06.2016 17:10	1:14:51	-	Повреждение НН	№635 от 23.06.2016
415	2	ТП-2196	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	23.06.2016 9:05	23.06.2016 10:24	23.06.2016 10:24	1:18:04	-	Повреждение НН	№632 от 23.06.2016
416	4	ТП-4082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	21.06.2016 16:45	21.06.2016 18:33	21.06.2016 18:33	1:47:04	-	Повреждение НН	№136 от 21.06.2016
417	2	ТП-2П-1548	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.06.2016 13:59	21.06.2016 16:15	21.06.2016 16:15	2:15:21	-	Повреждение НН	№626 от 21.06.2016
418	1	ТП-1645	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	21.06.2016 11:20	21.06.2016 12:07	21.06.2016 12:07	0:46:48	-	Повреждение НН	№624 от 21.06.2016

419	2	ТП-2П-1138	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	36	36	0	0	36	0	0	36	21.06.2016 10:05	21.06.2016 13:39	21.06.2016 13:39	3:33:39	-	Повреждение НН	№623 от 21.06.2016
420	4	ТП-4082	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.06.2016 9:54	21.06.2016 10:15	21.06.2016 10:15	0:20:44	-	Повреждение НН	№135 от 21.06.2016
421	2	ТП-2657	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.06.2016 9:13	21.06.2016 10:48	21.06.2016 10:48	1:34:35	-	Повреждение НН	№622 от 21.06.2016
422	3	ТП-3751	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.06.2016 19:26	20.06.2016 20:44	20.06.2016 20:44	1:17:22	-	Повреждение НН	№619 от 20.06.2016
423	2	ТП-2793	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.06.2016 17:54	20.06.2016 19:44	20.06.2016 19:44	1:49:23	-	Повреждение НН	№613 от 20.06.2016
424	1	ТП-1135	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.06.2016 17:40	20.06.2016 19:10	20.06.2016 19:10	1:29:42	-	Повреждение НН	№612 от 20.06.2016
425	2	ТП-2П-7	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.06.2016 16:49	20.06.2016 18:44	20.06.2016 18:44	1:54:42	-	Повреждение НН	№611 от 20.06.2016
426	4	ТП-4132	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	20.06.2016 16:03	20.06.2016 17:18	20.06.2016 17:18	1:14:54	-	Повреждение НН	№133 от 20.06.2016
427	2	ТП-2П-1138	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.06.2016 15:19	20.06.2016 17:59	20.06.2016 17:59	2:39:21	-	Повреждение НН	№609 от 20.06.2016
428	3	ТП-3555	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.06.2016 12:00	20.06.2016 12:50	20.06.2016 12:50	0:49:15	-	Повреждение НН	№608 от 20.06.2016
429	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	1	0	16	141	0	0	158	0	1	0	9	76	80	3	3	86	0	0	86	20.06.2016 6:45	20.06.2016 16:55	20.06.2016 6:55	0:10:32	-	Акт расследования	№124 от 20.06.2016
430	3	ТП-3555	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	19.06.2016 15:20	19.06.2016 16:25	19.06.2016 16:25	1:04:32	-	Повреждение НН	№606 от 19.06.2016
431	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	23	1228	0	0	1251	0	0	0	5	1183	1182	6	0	1188	0	0	1188	19.06.2016 10:32	21.06.2016 15:58	19.06.2016 12:06	1:34:00	-	Акт расследования	№74 от 19.06.2016
432	3	ТП-3053	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	25	18.06.2016 10:47	18.06.2016 11:09	18.06.2016 11:09	0:21:50	-	Повреждение НН	№603 от 18.06.2016
433	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	18.06.2016 5:49	18.06.2016 7:26	18.06.2016 6:53	1:04:23	-	Акт расследования	№73 от 18.06.2016
434	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	16	0	0	18	0	0	0	2	12	13	1	0	14	0	0	14	17.06.2016 15:31	21.07.2016 9:05	17.06.2016 16:03	0:32:37	-	Акт расследования	№72 от 17.06.2016
435	3	ТП-3841	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16.06.2016 18:56	16.06.2016 21:17	16.06.2016 21:17	2:20:34	-	Повреждение НН	№601 от 16.06.2016
436	4	ТП-4122	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16.06.2016 15:35	16.06.2016 16:07	16.06.2016 16:07	0:31:59	-	Повреждение НН	№129 от 16.06.2016
437	2	ТП-2795	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.06.2016 15:22	16.06.2016 16:26	16.06.2016 16:26	1:03:11	-	Повреждение НН	№600 от 16.06.2016
438	2	ЦП-ПС Свияга - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	34	567	2	0	603	0	0	0	17	339	338	17	2	356	1	0	357	15.06.2016 13:20	24.06.2016 16:51	15.06.2016 14:09	0:49:00	-	Акт расследования	№71 от 15.06.2016
439	2	РП-220	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	2	38	0	0	40	0	1	0	1	20	20	1	1	22	0	0	22	15.06.2016 13:16	22.06.2016 17:00	15.06.2016 14:35	1:18:59	-	Акт расследования	№70 от 15.06.2016
440	2	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	61	275	0	0	336	0	0	0	21	170	174	17	0	191	0	0	191	15.06.2016 11:00	17.06.2016 16:48	15.06.2016 11:45	0:45:00	-	Акт расследования	№69 от 15.06.2016
441	4	РП-518	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.06.2016 20:30	14.06.2016 21:10	14.06.2016 21:10	0:39:42	-	Повреждение НН	№126 от 14.06.2016
442	3	ТП-3П-1340	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.06.2016 19:53	14.06.2016 21:20	14.06.2016 21:20	1:26:41	-	Повреждение НН	№593 от 14.06.2016
443	4	ТП-4049	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	14.06.2016 11:10	14.06.2016 11:30	14.06.2016 11:30	0:19:47	-	Повреждение НН	№125 от 14.06.2016

444	1	ТП-1915	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	58	58	0	0	58	0	0	58	14.06.2016 7:56	14.06.2016 9:14	14.06.2016 9:14	1:17:10	-	Повреждение НН	№592 от 14.06.2016
445	2	ТП-2956	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.06.2016 11:04	13.06.2016 13:57	13.06.2016 13:57	2:52:03	-	Повреждение НН	№590 от 13.06.2016
446	1	ТП-1146	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.06.2016 10:19	13.06.2016 11:44	13.06.2016 11:44	1:24:14	-	Повреждение НН	№588 от 13.06.2016
447	1	ТП-1511	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	93	0	0	93	0	0	0	0	93	93	0	0	93	0	0	93	12.06.2016 20:24	12.06.2016 22:11	12.06.2016 22:11	1:46:43	-	Повреждение НН	№586 от 12.06.2016
448	2	ТП-2795	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.06.2016 18:20	12.06.2016 18:41	12.06.2016 18:41	0:20:45	-	Повреждение НН	№585 от 12.06.2016
449	2	ТП-2П-1138	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	12.06.2016 12:01	12.06.2016 12:30	12.06.2016 12:30	0:28:41	-	Повреждение НН	№584 от 12.06.2016
450	1	ТП-1782	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	31	466	0	0	497	0	0	0	6	437	439	4	0	443	0	0	443	11.06.2016 6:45	11.06.2016 7:43	11.06.2016 7:40	0:55:00	-	Акт расследования	№188 от 11.06.2016
451	3	ТП-3438	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10.06.2016 19:14	10.06.2016 21:02	10.06.2016 21:02	1:47:27	-	Повреждение НН	№571 от 10.06.2016
452	1	ТП-1822	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10.06.2016 14:00	10.06.2016 15:56	10.06.2016 15:56	1:55:39	-	Повреждение НН	№368 от 10.06.2016
453	1	ТП-1822	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	14	14	0	0	14	0	0	14	10.06.2016 14:00	10.06.2016 15:56	10.06.2016 15:56	1:55:49	-	Повреждение НН	№568 от 10.06.2016
454	2	ТП-2243	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	126	0	0	126	0	0	0	0	126	127	0	0	126	1	0	127	10.06.2016 11:58	15.09.2016 15:21	10.06.2016 13:26	1:27:06	-	Повреждение НН	№567 от 10.06.2016
455	4	ТП-4181	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	09.06.2016 18:55	09.06.2016 19:20	09.06.2016 19:20	0:24:21	-	Повреждение НН	№118 от 09.06.2016
456	1	ТП-1146	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.06.2016 8:33	09.06.2016 9:39	09.06.2016 9:39	1:05:30	-	Повреждение НН	№562 от 09.06.2016
457	4	ТП-4129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.06.2016 16:07	08.06.2016 16:25	08.06.2016 16:25	0:17:40	-	Повреждение НН	№117 от 08.06.2016
458	4	ТП-4005Н	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.06.2016 14:25	08.06.2016 15:15	08.06.2016 15:15	0:49:06	-	Повреждение НН	№115 от 08.06.2016
459	1	ТП-1031	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	08.06.2016 13:16	26.10.2016 14:34	08.06.2016 16:07	2:50:21	-	Повреждение НН	№559 от 08.06.2016
460	1	ТП-1145	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.06.2016 19:20	07.06.2016 20:52	07.06.2016 20:52	1:31:52	-	Повреждение НН	№555 от 07.06.2016
461	4	ТП-4132	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.06.2016 19:04	07.06.2016 21:40	07.06.2016 21:40	2:35:41	-	Повреждение НН	№114 от 07.06.2016
462	3	ТП-3105	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	07.06.2016 17:32	07.06.2016 18:22	07.06.2016 18:22	0:49:09	-	Повреждение НН	№553 от 07.06.2016
463	2	ТП-2538	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	18	0	0	18	0	0	0	0	15	15	0	0	15	0	0	15	06.06.2016 21:23	14.06.2016 13:08	06.06.2016 23:04	1:40:46	-	Повреждение НН	№546 от 06.06.2016
464	2	ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	38	0	0	38	0	0	0	0	38	38	0	0	38	0	0	38	06.06.2016 19:31	07.06.2016 0:58	06.06.2016 21:58	2:26:59	-	Акт расследования	№187 от 06.06.2016
465	2	ТП-2379	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.06.2016 17:45	01.07.2016 8:45	06.06.2016 19:19	1:33:02	-	Повреждение НН	№544 от 06.06.2016
466	3	ТП-3462	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	47	0	0	47	0	0	0	0	24	24	0	0	24	0	0	24	06.06.2016 13:20	06.06.2016 14:12	06.06.2016 14:12	0:51:07	-	Повреждение НН	№542 от 06.06.2016
467	3	ТП-3451	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06.06.2016 12:30	06.07.2016 11:26	06.06.2016 15:03	2:32:47	-	Повреждение НН	№541 от 06.06.2016
468	4	РП-404	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	3	220	0	0	224	0	1	0	1	183	183	2	0	185	0	0	185	06.06.2016 3:45	06.06.2016 4:36	06.06.2016 4:36	0:51:24	-	Акт расследования	№208 от 06.06.2016
469	1	ТП-1100	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.06.2016 13:20	05.06.2016 15:14	05.06.2016 15:14	1:53:36	-	Повреждение НН	№537 от 05.06.2016
470	4	ТП-4176	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.06.2016 19:03	04.06.2016 19:27	04.06.2016 19:27	0:23:47	-	Повреждение НН	№113 от 04.06.2016
471	3	ТП-3427	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	04.06.2016 8:12	04.06.2016 10:02	04.06.2016 10:02	1:49:19	-	Повреждение НН	№533 от 04.06.2016
472	1	ТП-1511	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.06.2016 18:40	03.06.2016 21:18	03.06.2016 21:18	2:37:05	-	Повреждение НН	№532 от 03.06.2016
473	4	РП-401	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	1	30	0	0	31	0	0	0	1	17	18	0	0	18	0	0	18	03.06.2016 17:53	03.06.2016 18:37	03.06.2016 18:37	0:44:00	-	Акт расследования	№186 от 03.06.2016

474	3	ЦП-ПС Белый ключ - 110/6	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	2	7	0	0	9	0	0	0	1	6	1	6	0	7	0	0	7	03.06.2016 17:30	10.06.2016 16:24	03.06.2016 23:33	6:03:11	-	Акт расследования	№68 от 03.06.2016
475	2	ТП-2737	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	03.06.2016 15:00	03.06.2016 18:03	03.06.2016 18:03	3:02:33	-	Повреждение НН	№530 от 03.06.2016
476	1	ТП-1502	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.06.2016 14:35	03.06.2016 17:48	03.06.2016 17:48	3:12:42	-	Повреждение НН	№529 от 03.06.2016
477	2	РП-226	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	17	174	0	0	191	0	0	0	5	92	89	8	0	97	0	0	97	03.06.2016 13:11	10.06.2016 13:10	03.06.2016 14:33	1:22:02	-	Акт расследования	№67 от 03.06.2016
478	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	11	28	0	0	39	0	0	0	5	9	11	3	0	14	0	0	14	03.06.2016 13:10	10.06.2016 13:11	03.06.2016 14:19	1:09:15	-	Акт расследования	№66 от 03.06.2016
479	3	ТП-3451	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.06.2016 8:30	03.06.2016 13:32	03.06.2016 9:15	0:44:50	-	Повреждение НН	№526 от 03.06.2016
480	1	ТП-1120	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.06.2016 19:12	02.06.2016 21:22	02.06.2016 21:22	2:09:54	-	Повреждение НН	№524 от 02.06.2016
481	1	ТП-1037	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	20	20	0	0	20	0	0	20	02.06.2016 17:12	02.06.2016 17:50	02.06.2016 17:50	0:37:10	-	Повреждение НН	№523 от 02.06.2016
482	3	РП-316	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	3	113	0	0	116	0	0	0	2	46	44	4	0	48	0	0	48	02.06.2016 16:13	02.06.2016 7:11	02.06.2016 17:54	1:41:17	-	Акт расследования	№65 от 02.06.2016
483	1	ТП-1212	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	01.06.2016 14:25	01.06.2016 15:09	01.06.2016 15:09	0:43:27	-	Повреждение НН	№517 от 01.06.2016
484	3	ТП-3024	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	27	27	0	0	27	0	0	27	31.05.2016 8:14	31.05.2016 12:07	31.05.2016 12:07	3:52:43	-	Повреждение НН	№513 от 31.05.2016
485	2	ТП-2689	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	31.05.2016 4:29	31.05.2016 5:19	31.05.2016 5:19	0:49:54	-	Повреждение НН	№511 от 31.05.2016
486	1	РП-109	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	23	256	0	0	281	0	1	0	8	173	168	9	5	182	0	0	182	31.05.2016 4:04	03.06.2016 16:22	31.05.2016 5:05	1:00:59	-	Акт расследования	№64 от 31.05.2016
487	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	7	107	0	0	116	0	1	0	4	62	62	5	0	67	0	0	67	31.05.2016 4:04	03.06.2016 16:24	31.05.2016 5:05	1:01:00	-	Акт расследования	№204 от 31.05.2016
488	1	ТП-1918	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	29.05.2016 14:56	29.05.2016 16:04	29.05.2016 16:04	1:07:49	-	Повреждение НН	№508 от 29.05.2016
489	3	ТП-3949	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	29.05.2016 13:27	29.05.2016 14:00	29.05.2016 14:00	0:32:44	-	Повреждение НН	№507 от 29.05.2016
490	1	ТП-1064А	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	29.05.2016 12:50	29.05.2016 13:30	29.05.2016 13:30	0:39:43	-	Повреждение НН	№506 от 29.05.2016
491	2	ТП-2224	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.05.2016 22:19	28.05.2016 22:40	28.05.2016 22:40	0:20:09	-	Повреждение НН	№504 от 28.05.2016
492	3	РП-310	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	86	0	0	88	0	1	0	1	65	63	4	0	67	0	0	67	27.05.2016 14:55	31.05.2016 15:48	27.05.2016 16:07	1:12:49	-	Акт расследования	№63 от 27.05.2016
493	4	РП-514	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	28	15	0	0	43	0	0	0	8	6	13	1	0	14	0	0	14	27.05.2016 4:45	27.05.2016 6:07	27.05.2016 6:07	1:22:00	-	Акт расследования	№62 от 27.05.2016
494	2	ТП-2258	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	26.05.2016 16:09	26.05.2016 16:43	26.05.2016 16:43	0:33:43	-	Повреждение НН	№495 от 26.05.2016
495	4	РП-516	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	53	39	0	0	92	0	0	0	15	29	40	4	0	44	0	0	44	26.05.2016 3:15	26.05.2016 4:10	26.05.2016 4:10	0:54:59	-	Акт расследования	№61 от 26.05.2016
496	4	ТП-5003	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	52	49	0	0	101	0	0	0	19	33	49	3	0	52	0	0	52	25.05.2016 18:30	25.05.2016 18:58	25.05.2016 18:58	0:28:00	-	Акт расследования	№60 от 25.05.2016
497	2	ТП-2261	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.05.2016 13:25	25.05.2016 13:38	25.05.2016 13:38	0:12:08	-	Повреждение НН	№492 от 25.05.2016
498	1	ТП-1304	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	25.05.2016 11:45	25.05.2016 13:45	25.05.2016 13:45	1:59:15	-	Повреждение НН	№491 от 25.05.2016
499	1	ТП-1505	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.05.2016 8:36	24.05.2016 10:39	24.05.2016 10:39	2:02:32	-	Повреждение НН	№490 от 24.05.2016
500	4	РП-402	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	1	210	0	0	212	0	1	0	3	193	195	2	0	197	0	0	197	23.05.2016 14:52	23.05.2016 15:44	23.05.2016 15:44	0:52:00	-	Акт расследования	№59 от 23.05.2016

501	2	ТП-2382	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	34	0	0	34	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0	0	35	23.05.2016 12:56	23.05.2016 15:11	23.05.2016 15:11	2:14:03	-	Повреждение НН	№488 от 23.05.2016
502	4	ТП-4120	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.05.2016 19:00	20.05.2016 21:37	20.05.2016 21:37	2:36:59	-	Повреждение НН	№105 от 20.05.2016
503	3	РП-307	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	14	651	0	0	665	0	0	0	2	634	636	0	0	636	0	0	636	20.05.2016 12:33	24.05.2016 13:59	20.05.2016 13:37	1:04:54	-	Акт расследования	№58 от 20.05.2016
504	1	ТП-1135	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.05.2016 12:24	30.05.2016 14:33	20.05.2016 15:00	2:35:35	-	Повреждение НН	№481 от 20.05.2016
505	2	ТП-2688	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.05.2016 10:40	20.05.2016 12:59	20.05.2016 12:59	2:18:54	-	Повреждение НН	№480 от 20.05.2016
506	2	ТП-2788	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19.05.2016 14:04	19.05.2016 14:46	19.05.2016 14:46	0:41:26	-	Повреждение НН	№478 от 19.05.2016
507	2	ТП-2654	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	2	19.05.2016 10:15	19.05.2016 10:38	19.05.2016 10:38	0:22:46	-	Повреждение НН	№477 от 19.05.2016
508	4	ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	1	0	21	547	0	0	569	0	1	0	10	427	429	9	0	438	0	0	438	18.05.2016 14:46	18.05.2016 15:40	18.05.2016 15:40	0:54:00	-	Акт расследования	№57 от 18.05.2016
509	2	ЦП-ПС Отрада - 110/10	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	30	0	0	30	0	0	30	17.05.2016 15:12	31.05.2016 7:55	17.05.2016 18:15	3:02:59	-	Акт расследования	№56 от 17.05.2016
510	2	ТП-2545	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.05.2016 16:40	16.05.2016 18:51	16.05.2016 18:51	2:10:47	-	Повреждение НН	№471 от 16.05.2016
511	3	РП-346	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	119	7	0	126	0	0	0	0	115	118	0	0	115	3	0	118	16.05.2016 14:56	19.05.2016 7:04	16.05.2016 16:24	1:28:51	-	Акт расследования	№55 от 16.05.2016
512	1	ТП-1331	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	15.05.2016 13:00	15.05.2016 15:37	15.05.2016 15:37	2:36:06	-	Повреждение НН	№467 от 15.05.2016
513	1	РП-108	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	498	0	0	500	0	1	0	1	474	470	6	0	476	0	0	476	15.05.2016 6:30	16.05.2016 17:00	15.05.2016 7:46	1:16:32	-	Акт расследования	№54 от 15.05.2016
514	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	14.05.2016 8:17	14.05.2016 9:29	14.05.2016 9:29	1:11:49	-	Повреждение НН	№461 от 14.05.2016
515	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	9	47	0	0	56	0	0	0	5	30	28	7	0	35	0	0	35	14.05.2016 1:53	24.05.2016 17:00	14.05.2016 2:57	1:04:00	-	Акт расследования	№53 от 14.05.2016
516	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13.05.2016 17:30	13.05.2016 18:03	13.05.2016 18:03	0:32:35	-	Повреждение НН	№458 от 13.05.2016
517	1	ТП-1782	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.05.2016 15:37	13.05.2016 18:00	13.05.2016 18:00	2:22:38	-	Повреждение НН	№457 от 13.05.2016
518	1	ТП-1144	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.05.2016 11:30	13.05.2016 14:32	13.05.2016 14:32	3:01:38	-	Повреждение НН	№454 от 13.05.2016
519	1	ТП-1511	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.05.2016 11:06	13.05.2016 15:05	13.05.2016 15:05	3:58:27	-	Повреждение НН	№452 от 13.05.2016
520	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13.05.2016 9:37	13.05.2016 10:33	13.05.2016 10:33	0:55:40	-	Повреждение НН	№450 от 13.05.2016
521	1	ТП-1918	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	68	68	0	0	68	0	0	68	13.05.2016 7:17	13.05.2016 8:35	13.05.2016 8:35	1:17:33	-	Повреждение НН	№444 от 13.05.2016
522	4	ЦП-ПС Восточная - 110/10	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	7	1615	0	0	1622	0	0	0	3	1593	1593	3	0	1596	0	0	1596	13.05.2016 5:15	13.05.2016 8:14	13.05.2016 8:14	2:59:00	-	Акт расследования	№51 от 13.05.2016
523	4	РП-402	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	4	962	0	0	966	0	0	0	5	955	956	4	0	960	0	0	960	13.05.2016 5:15	13.05.2016 7:12	13.05.2016 7:12	1:57:00	-	Акт расследования	№52 от 13.05.2016
524	3	ТП-3237	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13.05.2016 2:11	13.05.2016 3:10	13.05.2016 3:10	0:58:03	-	Повреждение НН	№442 от 13.05.2016
525	2	ТП-2697	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12.05.2016 19:19	12.05.2016 21:10	12.05.2016 21:10	1:50:40	-	Повреждение НН	№440 от 12.05.2016
526	2	ТП-2П-1106	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.05.2016 16:56	12.05.2016 17:55	12.05.2016 17:55	0:58:06	-	Повреждение НН	№439 от 12.05.2016

527	1	ТП-1817	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	5	907	0	0	912	0	0	0	3	855	853	5	0	858	0	0	858	12.05.2016 7:16	16.05.2016 11:36	12.05.2016 8:59	1:43:23	-	Акт расследования	№50 от 12.05.2016
528	2	ТП-2232	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.05.2016 18:50	11.05.2016 20:42	11.05.2016 20:42	1:51:27	-	Повреждение НН	№435 от 11.05.2016
529	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	95	0	0	95	0	0	0	0	95	95	0	0	95	0	0	95	11.05.2016 12:46	11.05.2016 13:30	11.05.2016 13:30	0:43:48	-	Повреждение НН	№434 от 11.05.2016
530	2	РП-213	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	8	106	0	0	114	0	0	0	2	57	55	4	0	59	0	0	59	11.05.2016 11:21	18.05.2016 9:52	11.05.2016 12:01	0:40:37	-	Акт расследования	№49 от 11.05.2016
531	4	ТП-4080	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.05.2016 0:05	11.05.2016 0:55	11.05.2016 0:55	0:49:03	-	Повреждение НН	№95 от 11.05.2016
532	3	ТП-3466	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.05.2016 12:10	09.05.2016 13:34	09.05.2016 13:34	1:23:46	-	Повреждение НН	№425 от 09.05.2016
533	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.05.2016 18:20	08.05.2016 19:00	08.05.2016 19:00	0:39:27	-	Повреждение НН	№422 от 08.05.2016
534	3	ТП-3П-1340	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	08.05.2016 13:00	08.05.2016 16:30	08.05.2016 16:30	3:29:23	-	Повреждение НН	№421 от 08.05.2016
535	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	47	0	0	47	0	0	0	0	47	47	0	0	47	0	0	47	07.05.2016 15:01	07.05.2016 16:44	07.05.2016 16:44	1:42:15	-	Повреждение НН	№419 от 07.05.2016
536	3	ЦП-ПС Южная 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	4	105	0	0	109	0	1	0	3	80	82	2	0	84	0	0	84	07.05.2016 12:39	17.05.2016 12:35	07.05.2016 13:05	0:25:59	-	Акт расследования	№48 от 07.05.2016
537	4	ТП-4177	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06.05.2016 13:03	06.05.2016 13:46	06.05.2016 13:46	0:42:50	-	Повреждение НН	№92 от 06.05.2016
538	4	ТП-4004Н	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.05.2016 20:30	05.05.2016 21:20	05.05.2016 21:20	0:49:25	-	Повреждение НН	№91 от 05.05.2016
539	2	ТП-2525	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	05.05.2016 13:29	05.05.2016 14:03	05.05.2016 14:03	0:33:53	-	Повреждение НН	№411 от 05.05.2016
540	1	ТП-1082	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.05.2016 15:05	04.05.2016 15:35	04.05.2016 15:35	0:30:00	-	Повреждение НН	№408 от 04.05.2016
541	4	ТП-4132	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	03.05.2016 20:45	03.05.2016 22:10	03.05.2016 22:10	1:24:26	-	Повреждение НН	№90 от 03.05.2016
542	1	ТП-1П-1116	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.05.2016 14:40	02.05.2016 17:45	02.05.2016 17:45	3:04:17	-	Повреждение НН	№404 от 02.05.2016
543	2	ТП-2П-4	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.05.2016 9:51	02.05.2016 11:14	02.05.2016 11:14	1:22:15	-	Повреждение НН	№403 от 02.05.2016
544	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	9	46	0	0	58	0	1	0	4	32	30	6	1	37	0	0	37	01.05.2016 4:37	13.05.2016 13:36	01.05.2016 5:29	0:52:00	-	Акт расследования	№47 от 01.05.2016
545	1	ТП-1734	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	28.04.2016 17:40	28.04.2016 19:00	28.04.2016 19:00	1:19:43	-	Повреждение НН	№393 от 28.04.2016
546	1	ТП-1820	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	84	84	0	0	84	0	0	84	28.04.2016 17:16	28.04.2016 18:52	28.04.2016 18:52	1:35:30	-	Повреждение НН	№392 от 28.04.2016
547	1	ТП-1138	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	28.04.2016 16:30	28.04.2016 18:15	28.04.2016 18:15	1:44:36	-	Повреждение НН	№391 от 28.04.2016
548	1	РП-137	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	12	150	0	0	163	0	1	0	6	132	133	6	0	139	0	0	139	28.04.2016 16:14	28.04.2016 17:19	28.04.2016 17:10	0:56:00	-	Акт расследования	№185 от 28.04.2016
549	2	ЦП-ПС Свияга 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	57	279	0	0	336	0	2	0	16	138	129	25	2	156	0	0	156	28.04.2016 14:31	17.05.2016 9:53	28.04.2016 15:20	0:48:59	-	Акт расследования	№46 от 28.04.2016
550	1	ТП-1122	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.04.2016 11:04	28.04.2016 12:58	28.04.2016 12:58	1:53:03	-	Повреждение НН	№390 от 28.04.2016
551	2	ТП-2224	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.04.2016 18:06	27.04.2016 18:33	27.04.2016 18:33	0:26:34	-	Повреждение НН	№389 от 27.04.2016
552	2	ТП-2224	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	114	0	0	114	0	0	0	0	114	114	0	0	114	0	0	114	26.04.2016 21:10	02.06.2016 16:55	26.04.2016 21:43	0:32:34	-	Повреждение НН	№383 от 26.04.2016
553		ТП-КНС-4-11	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	0	422	0	0	422	0	0	0	0	416	416	0	0	416	0	0	416	26.04.2016 15:35	26.04.2016 17:20	26.04.2016 17:20	1:44:59	-	Акт расследования	№184 от 26.04.2016
554	4	РП-401	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	5	28	0	0	33	0	0	0	3	20	23	0	0	23	0	0	23	26.04.2016 15:30	26.04.2016 16:05	26.04.2016 16:05	0:34:59	-	Акт расследования	№45 от 26.04.2016

555	3	ТП-3489	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	84	84	0	0	84	0	0	84	26.04.2016 3:22	28.04.2016 12:27	26.04.2016 3:53	0:31:00	-	Акт расследования	№206 от 26.04.2016
556	3	ТП-3362	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	25.04.2016 15:23	25.04.2016 17:28	25.04.2016 17:28	2:04:25	-	Повреждение НН	№381 от 25.04.2016
557	1	ТП-1114	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	25.04.2016 9:14	28.04.2016 15:06	25.04.2016 10:40	1:26:00	-	Акт расследования	№207 от 25.04.2016
558	3	ТП-3421	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.04.2016 12:12	24.04.2016 12:57	24.04.2016 12:57	0:44:20	-	Повреждение НН	№378 от 24.04.2016
559	1	ТП-1878	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.04.2016 8:20	24.04.2016 12:33	24.04.2016 12:33	4:12:48	-	Повреждение НН	№376 от 24.04.2016
560	2	ТП-2262	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.04.2016 21:31	23.04.2016 22:16	23.04.2016 22:16	0:44:08	-	Повреждение НН	№374 от 23.04.2016
561	2	ТП-2П-14	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	23.04.2016 20:26	23.04.2016 21:29	23.04.2016 21:29	1:02:42	-	Повреждение НН	№373 от 23.04.2016
562	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.04.2016 20:15	23.04.2016 20:45	23.04.2016 20:45	0:29:58	-	Повреждение НН	№82 от 23.04.2016
563	4	ТП-5173	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	23.04.2016 9:46	23.04.2016 11:05	23.04.2016 11:05	1:18:26	-	Повреждение НН	№80 от 23.04.2016
564	4	ТП-5173	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	22.04.2016 17:15	22.04.2016 17:40	22.04.2016 17:40	0:24:08	-	Повреждение НН	№79 от 22.04.2016
565	4	ТП-4098	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.04.2016 20:45	21.04.2016 22:07	21.04.2016 22:07	1:21:25	-	Повреждение НН	№77 от 21.04.2016
566	4	ТП-5173	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	20.04.2016 14:00	20.04.2016 14:30	20.04.2016 14:30	0:29:21	-	Повреждение НН	№76 от 20.04.2016
567	4	ТП-4136	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.04.2016 10:10	20.04.2016 11:09	20.04.2016 11:09	0:58:10	-	Повреждение НН	№75 от 20.04.2016
568	2	РП-203	КЛ	6	0	-	-	0	1	0	0	25	0	0	26	0	1	0	0	18	13	6	0	19	0	0	19	19.04.2016 11:40	22.04.2016 17:04	19.04.2016 13:22	1:41:59	-	Акт расследования	№205 от 19.04.2016
569	3	РП-310	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19.04.2016 8:37	19.04.2016 9:16	19.04.2016 9:16	0:38:35	-	Повреждение НН	№358 от 19.04.2016
570	2	ТП-2581	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18.04.2016 15:06	18.04.2016 15:36	18.04.2016 15:36	0:29:25	-	Повреждение НН	№356 от 18.04.2016
571	1	РП-108	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	8	59	0	0	68	0	1	0	4	48	51	2	0	53	0	0	53	18.04.2016 8:50	22.04.2016 11:18	18.04.2016 9:32	0:42:00	-	Акт расследования	№43 от 18.04.2016
572	3	ТП-3105	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	17.04.2016 14:04	17.04.2016 16:00	17.04.2016 16:00	1:55:07	-	Повреждение НН	№354 от 17.04.2016
573	3	ТП-3441	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.04.2016 21:34	16.04.2016 22:28	16.04.2016 22:28	0:53:36	-	Повреждение НН	№352 от 16.04.2016
574	1	ТП-1503	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	16.04.2016 14:15	16.04.2016 15:00	16.04.2016 15:00	0:44:12	-	Повреждение НН	№351 от 16.04.2016
575	4	ТП-4174	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.04.2016 11:25	16.04.2016 12:37	16.04.2016 12:37	1:11:58	-	Повреждение НН	№71 от 16.04.2016
576	2	ЦП-ПС Отрада - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	131	0	0	131	0	0	0	0	131	131	0	0	131	0	0	131	13.04.2016 17:18	15.04.2016 17:18	13.04.2016 19:17	1:59:00	-	Акт расследования	№44 от 13.04.2016
577	3	ТП-3618	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	13.04.2016 14:33	13.04.2016 15:12	13.04.2016 15:12	0:39:00	-	Повреждение НН	№344 от 13.04.2016
578	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	14	14	0	0	14	0	0	14	12.04.2016 15:35	12.04.2016 17:00	12.04.2016 17:00	1:24:05	-	Повреждение НН	№341 от 12.04.2016
579	1	ТП-1134	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11.04.2016 10:55	11.04.2016 14:33	11.04.2016 14:33	3:37:36	-	Повреждение НН	№337 от 11.04.2016
580	2	ТП-2359	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.04.2016 17:08	09.04.2016 18:40	09.04.2016 18:40	1:31:51	-	Повреждение НН	№335 от 09.04.2016
581	2	ТП-2233	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	09.04.2016 16:40	12.05.2016 9:14	09.04.2016 17:50	1:09:11	-	Повреждение НН	№334 от 09.04.2016
582	4	ТП-4135	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.04.2016 16:12	09.04.2016 17:12	09.04.2016 17:12	0:59:22	-	Повреждение НН	№70 от 09.04.2016
583	4	ТП-4122	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.04.2016 18:38	07.04.2016 21:40	07.04.2016 21:40	3:01:24	-	Повреждение НН	№68 от 07.04.2016
584	3	РП-336	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	4	16	0	0	20	0	0	0	2	7	6	3	0	9	0	0	9	06.04.2016 21:47	08.04.2016 8:27	06.04.2016 22:16	0:28:59	-	Акт расследования	№42 от 06.04.2016

585	3	ЦП-ПС Южная 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	23	1066	0	0	1089	0	0	0	8	955	958	4	1	963	0	0	963	06.04.2016 19:24	08.04.2016 8:30	06.04.2016 20:07	0:43:13	-	Акт расследования	№41 от 06.04.2016
586	4	ТП-4037	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	06.04.2016 13:53	06.04.2016 14:48	06.04.2016 14:48	0:54:34	-	Повреждение НН	№66 от 06.04.2016
587	4	РП-515	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	06.04.2016 10:10	06.04.2016 10:39	06.04.2016 10:39	0:28:43	-	Повреждение НН	№65 от 06.04.2016
588	1	ТП-1092	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.04.2016 9:10	06.04.2016 11:01	06.04.2016 11:01	1:50:55	-	Повреждение НН	№326 от 06.04.2016
589	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	20	109	0	0	129	0	0	0	7	56	55	8	0	63	0	0	63	06.04.2016 2:07	12.04.2016 7:57	06.04.2016 2:33	0:26:00	-	Акт расследования	№40 от 06.04.2016
590	1	ТП-1146	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.04.2016 21:14	03.04.2016 21:45	03.04.2016 21:45	0:30:43	-	Повреждение НН	№322 от 03.04.2016
591	1	ТП-1019	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.04.2016 19:12	18.04.2016 11:06	03.04.2016 20:52	1:39:12	-	Повреждение НН	№321 от 03.04.2016
592	2	ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	6	55	0	0	61	0	0	0	3	26	26	3	0	29	0	0	29	03.04.2016 5:00	08.04.2016 7:54	03.04.2016 5:30	0:30:00	-	Акт расследования	№39 от 03.04.2016
593	3	ТП-3465	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	14	14	0	0	14	0	0	14	02.04.2016 17:58	06.05.2016 11:55	02.04.2016 21:00	3:01:34	-	Повреждение НН	№319 от 02.04.2016
594	3	ТП-3368	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.04.2016 16:46	04.04.2016 13:23	02.04.2016 19:17	2:30:01	-	Повреждение НН	№318 от 02.04.2016
595	2	ТП-2214	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	57	0	0	57	0	0	0	0	54	54	0	0	54	0	0	54	31.03.2016 7:01	31.03.2016 7:42	31.03.2016 7:42	0:40:16	-	Повреждение НН	№308 от 31.03.2016
596	1	ТП-1145	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	30.03.2016 20:20	30.03.2016 21:03	30.03.2016 21:03	0:42:33	-	Повреждение НН	№306 от 30.03.2016
597	4	ТП-5192	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	30.03.2016 16:10	30.03.2016 18:03	30.03.2016 18:03	1:52:53	-	Повреждение НН	№63 от 30.03.2016
598	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	21	208	0	0	229	0	0	0	7	142	135	7	7	149	0	0	149	29.03.2016 20:26	11.04.2016 11:02	29.03.2016 22:44	2:18:29	-	Акт расследования	№38 от 29.03.2016
599	1	ТП-1917	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	29.03.2016 11:27	29.03.2016 12:17	29.03.2016 12:17	0:49:20	-	Повреждение НН	№302 от 29.03.2016
600	2	ТП-2380	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	28.03.2016 15:45	28.03.2016 18:01	28.03.2016 18:01	2:15:18	-	Повреждение НН	№300 от 28.03.2016
601	2	ТП-2593	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	27.03.2016 7:45	04.04.2016 8:32	27.03.2016 8:55	1:09:25	-	Повреждение НН	№294 от 27.03.2016
602	1	ТП-1119	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.03.2016 11:30	26.03.2016 14:50	26.03.2016 14:50	3:19:58	-	Повреждение НН	№289 от 26.03.2016
603	1	ТП-1915	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	58	0	0	58	0	0	0	0	58	58	0	0	58	0	0	58	26.03.2016 6:03	26.03.2016 7:11	26.03.2016 7:11	1:07:47	-	Повреждение НН	№287 от 26.03.2016
604	3	ТП-3368	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.03.2016 16:00	25.03.2016 16:45	25.03.2016 16:45	0:44:44	-	Повреждение НН	№285 от 25.03.2016
605	1	ТП-1509	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	24.03.2016 21:10	24.03.2016 22:05	24.03.2016 22:05	0:54:34	-	Повреждение НН	№283 от 24.03.2016
606	1	ТП-1732	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	23.03.2016 20:45	23.03.2016 23:17	23.03.2016 23:17	2:31:39	-	Повреждение НН	№280 от 23.03.2016
607	1	ТП-1511	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	23.03.2016 19:30	23.03.2016 20:58	23.03.2016 20:58	1:27:57	-	Повреждение НН	№278 от 23.03.2016
608	1	ТП-1732	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	23.03.2016 17:30	23.03.2016 18:21	23.03.2016 18:21	0:50:27	-	Повреждение НН	№277 от 23.03.2016
609	1	ТП-1732	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	23.03.2016 15:06	23.03.2016 16:48	23.03.2016 16:48	1:41:39	-	Повреждение НН	№276 от 23.03.2016
610	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	5	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	23.03.2016 11:36	29.03.2016 7:18	23.03.2016 13:18	1:41:59	-	Акт расследования	№37 от 23.03.2016

611	3	ТП-3103	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	1	3	4	0	0	4	0	0	4	22.03.2016 17:20	22.03.2016 19:08	22.03.2016 19:08	1:47:49	-	Повреждение НН	№269 от 22.03.2016
612	4	ТП-4018	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.03.2016 20:01	21.03.2016 20:38	21.03.2016 20:38	0:36:32	-	Повреждение НН	№59 от 21.03.2016
613	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	4	111	0	0	115	0	0	0	2	70	70	2	0	72	0	0	72	21.03.2016 15:16	22.03.2016 7:25	21.03.2016 16:01	0:45:00	-	Акт расследования	№36 от 21.03.2016
614	1	ТП-1323	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	21.03.2016 12:17	21.03.2016 14:15	21.03.2016 14:15	1:57:49	-	Повреждение НН	№265 от 21.03.2016
615	3	ТП-3442	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	20.03.2016 14:27	20.03.2016 16:59	20.03.2016 16:59	2:31:02	-	Повреждение НН	№260 от 20.03.2016
616	3	ЦП-ПС Центральная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	5	0	31	569	0	0	605	0	5	0	12	441	444	14	0	458	0	0	458	20.03.2016 13:19	21.03.2016 7:30	20.03.2016 13:47	0:27:59	-	Акт расследования	№35 от 20.03.2016
617	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	19.03.2016 20:28	19.03.2016 20:57	19.03.2016 20:57	0:28:49	-	Повреждение НН	№259 от 19.03.2016
618	2	ТП-2379	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18.03.2016 10:17	18.03.2016 11:40	18.03.2016 11:40	1:22:02	-	Повреждение НН	№258 от 18.03.2016
619	3	ТП-3246	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	29	0	0	29	0	0	0	0	29	29	0	0	29	0	0	29	16.03.2016 16:35	16.03.2016 18:14	16.03.2016 18:14	1:38:48	-	Повреждение НН	№255 от 16.03.2016
620	4	ТП-4181	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.03.2016 10:37	16.03.2016 11:00	16.03.2016 11:00	0:22:53	-	Повреждение НН	№58 от 16.03.2016
621	1	ТП-1918	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	15.03.2016 19:15	15.03.2016 20:52	15.03.2016 20:52	1:36:50	-	Повреждение НН	№251 от 15.03.2016
622	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.03.2016 16:44	14.03.2016 17:26	14.03.2016 17:26	0:41:54	-	Повреждение НН	№57 от 14.03.2016
623	4	ТП-4170	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12.03.2016 20:01	12.03.2016 20:45	12.03.2016 20:45	0:43:05	-	Повреждение НН	№56 от 12.03.2016
624	2	ТП-2582	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	48	48	0	0	48	0	0	48	12.03.2016 14:35	12.03.2016 15:50	12.03.2016 15:50	1:14:06	-	Повреждение НН	№247 от 12.03.2016
625	3	ТП-3053	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.03.2016 10:10	12.03.2016 10:53	12.03.2016 10:53	0:42:57	-	Повреждение НН	№245 от 12.03.2016
626	2	ТП-2П-14	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	5	11.03.2016 16:55	11.03.2016 18:25	11.03.2016 18:25	1:29:16	-	Повреждение НН	№244 от 11.03.2016
627	3	РП-307	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	2	81	0	0	83	0	0	0	2	64	65	1	0	66	0	0	66	11.03.2016 16:55	15.03.2016 7:27	11.03.2016 18:05	1:10:00	-	Акт расследования	№183 от 11.03.2016
628	1	ТП-1732	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	72	13	0	0	85	0	0	0	11	13	17	7	0	24	0	0	24	11.03.2016 13:08	11.03.2016 14:18	11.03.2016 14:18	1:09:24	-	Повреждение НН	№243 от 11.03.2016
629	1	ТП-1734	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	22	22	0	0	22	0	0	22	11.03.2016 3:15	11.03.2016 4:40	11.03.2016 4:40	1:24:41	-	Повреждение НН	№241 от 11.03.2016
630	1	ПП-1808	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	19	393	0	0	412	0	0	0	6	347	341	12	0	353	0	0	353	10.03.2016 22:51	16.03.2016 9:56	11.03.2016 2:56	4:05:00	-	Акт расследования	№34 от 10.03.2016
631	1	ТП-1331	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10.03.2016 13:30	10.03.2016 14:10	10.03.2016 14:10	0:39:12	-	Повреждение НН	№239 от 10.03.2016
632	2	ТП-2738	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	4	5	0	0	9	0	0	0	1	3	1	3	0	4	0	0	4	10.03.2016 8:40	10.03.2016 9:07	10.03.2016 9:07	0:26:17	-	Повреждение НН	№237 от 10.03.2016
633	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	17	105	0	0	122	0	0	0	6	56	55	7	0	62	0	0	62	09.03.2016 6:25	11.03.2016 8:20	09.03.2016 7:41	1:16:00	-	Акт расследования	№33 от 09.03.2016
634	1	ТП-1014	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	08.03.2016 13:10	08.03.2016 13:53	08.03.2016 13:53	0:42:31	-	Повреждение НН	№236 от 08.03.2016
635	4	ТП-4046	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	07.03.2016 13:49	07.03.2016 14:27	07.03.2016 14:27	0:37:46	-	Повреждение НН	№52 от 07.03.2016
636	1	ТП-1022	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	07.03.2016 9:35	07.03.2016 10:14	07.03.2016 10:14	0:38:23	-	Повреждение НН	№233 от 07.03.2016
637	2	РП-227	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	13	39	0	0	52	0	0	0	3	11	12	2	0	14	0	0	14	07.03.2016 7:06	09.03.2016 8:12	07.03.2016 9:22	2:16:00	-	Акт расследования	№32 от 07.03.2016
638	2	ТП-2232	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.03.2016 12:34	05.03.2016 13:39	05.03.2016 13:39	1:04:16	-	Повреждение НН	№228 от 05.03.2016

639	3	ТП-3496	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.03.2016 20:30	04.03.2016 21:47	04.03.2016 21:47	1:17:00	-	Повреждение НН	№227 от 04.03.2016
640	2	РП-205	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	04.03.2016 17:40	31.03.2016 8:10	04.03.2016 20:12	2:31:40	-	Повреждение НН	№226 от 04.03.2016
641	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.03.2016 18:13	03.03.2016 18:59	03.03.2016 18:59	0:45:38	-	Повреждение НН	№223 от 03.03.2016
642	3	ЦП-ПС Южная - 110/6	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	19	755	0	0	774	0	0	0	6	676	680	1	1	682	0	0	682	03.03.2016 9:22	03.03.2016 10:59	03.03.2016 10:45	1:23:06	-	Акт расследования	№31 от 03.03.2016
643	1	ТП-1031	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	02.03.2016 21:00	02.03.2016 22:00	02.03.2016 22:00	0:59:44	-	Повреждение НН	№220 от 02.03.2016
644	2	ТП-2233	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.03.2016 14:25	02.03.2016 15:53	02.03.2016 15:53	1:27:30	-	Повреждение НН	№219 от 02.03.2016
645	3	ТП-3845	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	83	0	0	83	0	0	0	0	82	82	0	0	82	0	0	82	29.02.2016 15:30	11.03.2016 17:00	29.02.2016 15:58	0:27:33	-	Повреждение НН	№217 от 29.02.2016
646	1	ТП-1128	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.02.2016 11:37	26.02.2016 12:33	26.02.2016 12:33	0:55:16	-	Повреждение НН	№211 от 26.02.2016
647	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	19	274	0	0	295	0	1	0	8	235	236	6	2	244	0	0	244	26.02.2016 8:50	03.03.2016 13:40	26.02.2016 10:00	1:09:59	-	Акт расследования	№30 от 26.02.2016
648	1	ТП-1212	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	25.02.2016 20:34	25.02.2016 21:44	25.02.2016 21:44	1:09:23	-	Повреждение НН	№210 от 25.02.2016
649	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.02.2016 19:45	25.02.2016 20:05	25.02.2016 20:05	0:19:58	-	Повреждение НН	№47 от 25.02.2016
650	1	ТП-1304	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	25.02.2016 4:50	25.02.2016 7:21	25.02.2016 7:21	2:30:30	-	Повреждение НН	№205 от 25.02.2016
651	3	ЦП-ПС Южная 110/6	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	13	289	0	0	302	0	1	0	9	137	139	7	1	147	0	0	147	24.02.2016 23:52	25.02.2016 1:39	25.02.2016 1:39	1:47:00	-	Акт расследования	№29 от 24.02.2016
652	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	23	1227	0	0	1250	0	0	0	5	1185	1184	6	0	1190	0	0	1190	24.02.2016 21:47	25.02.2016 0:05	25.02.2016 0:05	2:18:00	-	Акт расследования	№26 от 24.02.2016
653	2	РП-203	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.02.2016 18:02	24.02.2016 21:19	24.02.2016 21:19	3:16:14	-	Повреждение НН	№203 от 24.02.2016
654	1	ТП-1062	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	24.02.2016 15:32	29.02.2016 15:32	24.02.2016 17:16	1:43:53	-	Повреждение НН	№200 от 24.02.2016
655	1	ТП-1034	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	24.02.2016 15:21	24.02.2016 15:35	24.02.2016 15:35	0:13:22	-	Повреждение НН	№199 от 24.02.2016
656	1	ТП-1118	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.02.2016 10:34	24.02.2016 14:14	24.02.2016 14:14	3:39:57	-	Повреждение НН	№197 от 24.02.2016
657	1	ТП-1502	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.02.2016 9:54	24.02.2016 11:22	24.02.2016 11:22	1:27:30	-	Повреждение НН	№195 от 24.02.2016
658	2	ТП-2216	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	24.02.2016 7:44	24.02.2016 9:10	24.02.2016 9:10	1:25:56	-	Повреждение НН	№194 от 24.02.2016
659	1	ТП-1304	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.02.2016 20:33	23.02.2016 20:45	23.02.2016 20:45	0:11:58	-	Повреждение НН	№193 от 23.02.2016
660	4	ТП-4035	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.02.2016 17:26	23.02.2016 18:18	23.02.2016 18:18	0:51:43	-	Повреждение НН	№45 от 23.02.2016
661	1	ТП-1915	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.02.2016 10:52	23.02.2016 11:24	23.02.2016 11:24	0:31:29	-	Повреждение НН	№192 от 23.02.2016
662	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	23.02.2016 9:33	23.02.2016 10:30	23.02.2016 10:30	0:56:41	-	Повреждение НН	№191 от 23.02.2016
663	1	ТП-1304	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	15	0	0	17	0	0	0	1	6	7	0	0	7	0	0	7	23.02.2016 9:00	23.02.2016 9:52	23.02.2016 9:52	0:51:52	-	Повреждение НН	№190 от 23.02.2016
664	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	1036	1	0	1039	0	0	0	1	1018	1017	2	1	1019	1	0	1020	22.02.2016 21:09	22.02.2016 23:20	22.02.2016 22:27	1:18:00	-	Акт расследования	№27 от 22.02.2016
665	1	РП-137	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	19	191	0	0	210	0	0	0	6	167	166	7	0	173	0	0	173	22.02.2016 21:09	22.02.2016 21:44	22.02.2016 21:44	0:35:00	-	Акт расследования	№28 от 22.02.2016
666	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	21.02.2016 8:40	21.02.2016 10:01	21.02.2016 10:01	1:20:15	-	Повреждение НН	№41 от 21.02.2016

667	4	ТП-4003	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.02.2016 18:55	20.02.2016 19:20	20.02.2016 19:20	0:24:21	-	Повреждение НН	№40 от 20.02.2016
668	4	ТП-4177	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.02.2016 12:47	20.02.2016 13:39	20.02.2016 13:39	0:51:13	-	Повреждение НН	№39 от 20.02.2016
669	3	ТП-3764	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	20.02.2016 8:22	20.02.2016 9:43	20.02.2016 9:43	1:20:09	-	Повреждение НН	№184 от 20.02.2016
670	1	ТП-1136	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	95	0	0	95	0	0	0	0	95	95	0	0	95	0	0	95	20.02.2016 6:24	20.02.2016 8:03	20.02.2016 8:03	1:38:48	-	Повреждение НН	№183 от 20.02.2016
671	1	ТП-1504	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	19.02.2016 15:26	19.02.2016 17:04	19.02.2016 17:04	1:37:22	-	Повреждение НН	№181 от 19.02.2016
672	3	ТП-3438	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	18.02.2016 13:20	18.02.2016 15:30	18.02.2016 15:30	2:09:30	-	Повреждение НН	№179 от 18.02.2016
673	3	ТП-3023	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	17.02.2016 19:15	17.02.2016 21:06	17.02.2016 21:06	1:50:01	-	Повреждение НН	№176 от 17.02.2016
674	1	ТП-1819	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	17.02.2016 17:50	17.02.2016 19:04	17.02.2016 19:04	1:13:16	-	Повреждение НН	№175 от 17.02.2016
675	2	ТП-2242	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	17.02.2016 15:10	17.02.2016 15:57	17.02.2016 15:57	0:46:43	-	Повреждение НН	№173 от 17.02.2016
676	3	ТП-3618	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.02.2016 11:45	17.02.2016 11:45	16.02.2016 13:27	1:41:24	-	Повреждение НН	№169 от 16.02.2016
677	4	ТП-4181	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	16	16	0	0	16	0	0	16	16.02.2016 8:30	16.02.2016 9:42	16.02.2016 9:42	1:11:22	-	Повреждение НН	№35 от 16.02.2016
678	1	ТП-1156	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	15.02.2016 15:46	16.02.2016 13:27	15.02.2016 16:30	0:43:15	-	Повреждение НН	№164 от 15.02.2016
679	3	ТП-3178	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	15.02.2016 9:35	17.02.2016 9:35	15.02.2016 10:42	1:06:29	-	Повреждение НН	№163 от 15.02.2016
680	1	ТП-1511	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	12.02.2016 15:40	12.02.2016 16:33	12.02.2016 16:33	0:52:25	-	Повреждение НН	№157 от 12.02.2016
681	1	РП-133	КЛ	10	0	-	-	0	1	0	2	84	9	0	96	0	1	0	1	62	65	2	0	64	3	0	67	11.02.2016 23:16	24.02.2016 9:44	12.02.2016 0:14	0:58:00	-	Акт расследования	№25 от 11.02.2016
682	1	РП-111Н	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	2	27	0	0	29	0	0	0	1	19	18	1	1	20	0	0	20	11.02.2016 22:48	20.02.2016 9:45	12.02.2016 0:03	1:15:00	-	Акт расследования	№24 от 11.02.2016
683	1	ТП-1211	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	11.02.2016 22:09	11.02.2016 23:00	11.02.2016 23:00	0:50:47	-	Повреждение НН	№154 от 11.02.2016
684	4	РП-403	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	6	161	0	0	167	0	0	0	4	74	68	9	1	78	0	0	78	10.02.2016 20:06	10.02.2016 21:38	10.02.2016 21:38	1:31:59	-	Акт расследования	№23 от 10.02.2016
685	2	РП-227	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	19	153	0	0	172	0	0	0	7	82	86	3	0	89	0	0	89	10.02.2016 16:03	29.02.2016 16:03	10.02.2016 16:53	0:50:00	-	Акт расследования	№22 от 10.02.2016
686	1	ТП-1304	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	10.02.2016 9:05	10.02.2016 10:12	10.02.2016 10:12	1:06:22	-	Повреждение НН	№148 от 10.02.2016
687	1	ТП-1129	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10.02.2016 7:10	10.02.2016 10:55	10.02.2016 10:55	3:44:35	-	Повреждение НН	№147 от 10.02.2016
688	1	ТП-1031	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.02.2016 15:43	09.02.2016 16:18	09.02.2016 16:18	0:34:25	-	Повреждение НН	№146 от 09.02.2016
689	1	ТП-1317	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.02.2016 15:14	09.02.2016 18:06	09.02.2016 18:06	2:51:06	-	Повреждение НН	№145 от 09.02.2016
690	1	ТП-1120	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	09.02.2016 10:59	09.02.2016 12:03	09.02.2016 12:03	1:03:03	-	Повреждение НН	№142 от 09.02.2016
691	4	ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	177	128	0	0	305	0	0	0	41	83	104	13	7	124	0	0	124	08.02.2016 6:10	08.02.2016 6:47	08.02.2016 6:47	0:37:12	-	Акт расследования	№21 от 08.02.2016
692	1	ТП-1072	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	18	0	0	18	0	0	0	0	18	18	0	0	18	0	0	18	07.02.2016 11:40	07.02.2016 15:26	07.02.2016 15:26	3:45:40	-	Повреждение НН	№133 от 07.02.2016
693	1	ТП-1782	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06.02.2016 18:59	06.02.2016 21:24	06.02.2016 21:24	2:24:26	-	Повреждение НН	№132 от 06.02.2016
694	2	ТП-2352	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.02.2016 14:45	06.02.2016 16:02	06.02.2016 16:02	1:16:16	-	Повреждение НН	№131 от 06.02.2016
695	2	ТП-2520	КЛ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.02.2016 12:00	06.02.2016 13:02	06.02.2016 13:02	1:01:04	-	Повреждение НН	№130 от 06.02.2016
696	3	ТП-3607	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	06.02.2016 8:20	06.02.2016 9:50	06.02.2016 9:50	1:29:56	-	Повреждение НН	№129 от 06.02.2016

697	1	ТП-1732	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.02.2016 18:40	05.02.2016 18:46	05.02.2016 18:46	0:05:17	-	Повреждение НН	№127 от 05.02.2016
698	2	ТП-2537	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.02.2016 14:00	05.02.2016 14:54	05.02.2016 14:54	0:53:24	-	Повреждение НН	№124 от 05.02.2016
699	3	ТП-3480	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	05.02.2016 13:00	05.02.2016 15:46	05.02.2016 15:46	2:45:51	-	Повреждение НН	№123 от 05.02.2016
700	3	РП-310	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	12	879	0	0	891	0	0	0	6	851	853	4	0	857	0	0	857	05.02.2016 4:00	06.02.2016 9:27	05.02.2016 6:18	2:18:00	-	Акт расследования	№20 от 05.02.2016
701	4	РП-402	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	4	959	0	0	963	0	0	0	4	954	954	4	0	958	0	0	958	04.02.2016 22:11	05.02.2016 0:24	05.02.2016 0:24	2:13:00	-	Акт расследования	№19 от 04.02.2016
702	2	ТП-2525	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.02.2016 19:30	04.02.2016 20:41	04.02.2016 20:41	1:10:33	-	Повреждение НН	№121 от 04.02.2016
703	3	ТП-3442	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.02.2016 17:30	04.02.2016 18:36	04.02.2016 18:36	1:05:51	-	Повреждение НН	№120 от 04.02.2016
704	1	ТП-1205а	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	04.02.2016 15:22	04.02.2016 17:53	04.02.2016 17:53	2:30:50	-	Повреждение НН	№119 от 04.02.2016
705	3	ТП-3451	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	04.02.2016 11:27	04.02.2016 12:55	04.02.2016 12:55	1:27:40	-	Повреждение НН	№118 от 04.02.2016
706	1	ТП-1637	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	22	22	0	0	22	0	0	22	03.02.2016 13:37	03.02.2016 15:04	03.02.2016 15:04	1:26:02	-	Повреждение НН	№115 от 03.02.2016
707	1	ТП-1783	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	03.02.2016 11:04	03.02.2016 14:10	03.02.2016 14:10	3:05:49	-	Повреждение НН	№114 от 03.02.2016
708	2	ТП-2381	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.02.2016 13:55	02.02.2016 15:01	02.02.2016 15:01	1:05:41	-	Повреждение НН	№110 от 02.02.2016
709	2	ЦП-ПС Свияга - 110/6	ВЛ/СИП	6	0	-	-	0	0	0	0	774	0	0	774	0	0	0	0	768	768	0	0	768	0	0	768	02.02.2016 8:32	28.04.2016 12:00	02.02.2016 10:01	1:29:00	-	Акт расследования	№18 от 02.02.2016
710	1	ТП-1109	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.02.2016 8:10	02.02.2016 11:20	02.02.2016 11:20	3:09:40	-	Повреждение НН	№109 от 02.02.2016
711	2	РП-223	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	4	72	0	0	76	0	0	0	2	29	25	6	0	31	0	0	31	02.02.2016 6:53	11.02.2016 17:50	02.02.2016 8:54	2:00:32	-	Акт расследования	№17 от 02.02.2016
712	4	ТП-4128	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	01.02.2016 16:20	01.02.2016 17:00	01.02.2016 17:00	0:39:36	-	Повреждение НН	№32 от 01.02.2016
713	1	ТП-1304	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	01.02.2016 10:51	08.03.2016 11:01	01.02.2016 11:08	0:16:52	-	Повреждение НН	№106 от 01.02.2016
714	1	ТП-1092	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	01.02.2016 10:00	02.03.2016 11:04	01.02.2016 10:28	0:27:11	-	Повреждение НН	№104 от 01.02.2016
715	1	ТП-1031	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	01.02.2016 9:00	01.02.2016 10:00	01.02.2016 10:00	0:59:48	-	Повреждение НН	№103 от 01.02.2016
716	2	ТП-2396	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	2	41	0	0	43	0	0	0	1	23	23	1	0	24	0	0	24	01.02.2016 6:48	01.06.2016 16:54	01.02.2016 9:17	2:28:16	-	Повреждение НН	№102 от 01.02.2016
717	3	ТП-3607	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	59	0	0	59	0	0	0	0	34	32	0	2	34	0	0	34	31.01.2016 23:48	01.02.2016 1:22	01.02.2016 1:22	1:33:58	-	Повреждение НН	№101 от 31.01.2016
718	4	ТП-4113	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	31.01.2016 15:50	31.01.2016 17:10	31.01.2016 17:10	1:19:19	-	Повреждение НН	№31 от 31.01.2016
719	4	ТП-4181	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	31.01.2016 14:00	31.01.2016 15:53	31.01.2016 15:53	1:53:00	-	Повреждение НН	№30 от 31.01.2016
720	3	ТП-3428	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	31.01.2016 13:51	31.01.2016 14:55	31.01.2016 14:55	1:03:36	-	Повреждение НН	№95 от 31.01.2016
721	1	ПП-1808	РП/ТП/ПП	6	0	-	-	0	0	0	19	391	0	0	410	0	0	0	6	345	339	12	0	351	0	0	351	31.01.2016 13:35	01.02.2016 13:35	31.01.2016 16:36	3:01:00	-	Акт расследования	№16 от 31.01.2016
722	4	ТП-4132	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	31.01.2016 10:30	31.01.2016 12:12	31.01.2016 12:12	1:41:13	-	Повреждение НН	№29 от 31.01.2016
723	1	ТП-1328	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	31.01.2016 7:21	31.01.2016 13:50	31.01.2016 8:51	1:29:20	-	Повреждение НН	№91 от 31.01.2016
724	1	ТП-1099	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	30.01.2016 22:35	30.01.2016 23:04	30.01.2016 23:04	0:28:37	-	Повреждение НН	№90 от 30.01.2016
725	1	ТП-1145	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	30.01.2016 21:50	31.01.2016 0:30	31.01.2016 0:30	2:39:52	-	Повреждение НН	№89 от 30.01.2016
726	1	РП-106	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	13	115	0	0	128	0	0	0	8	69	73	4	0	77	0	0	77	30.01.2016 14:45	01.02.2016 9:53	30.01.2016 15:59	1:13:59	-	Акт расследования	№14 от 30.01.2016

727	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	7	1250	0	0	1257	0	0	0	3	1231	1226	8	0	1234	0	0	1234	30.01.2016 14:45	30.01.2016 16:52	30.01.2016 16:52	2:06:59	-	Акт расследования	№182 от 30.01.2016
728	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	19	275	0	0	296	0	1	0	8	236	237	6	2	245	0	0	245	30.01.2016 14:45	01.02.2016 9:56	30.01.2016 16:38	1:53:00	-	Акт расследования	№15 от 30.01.2016
729	2	ТП-2П-2969	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	21	0	0	21	0	0	21	30.01.2016 8:40	30.01.2016 10:30	30.01.2016 10:30	1:50:00	-	Повреждение НН	№81 от 30.01.2016
730	4	ТП-4002	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	29.01.2016 18:00	29.01.2016 18:35	29.01.2016 18:35	0:34:45	-	Повреждение НН	№27 от 29.01.2016
731	2	ТП-2738	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	4	4	0	0	8	0	0	0	1	2	0	3	0	3	0	0	3	29.01.2016 1:30	29.01.2016 1:55	29.01.2016 1:55	0:24:03	-	Повреждение НН	№76 от 29.01.2016
732	1	ТП-1056	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	27.01.2016 19:15	27.01.2016 21:13	27.01.2016 21:13	1:57:58	-	Повреждение НН	№74 от 27.01.2016
733	2	ТП-2954	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	27.01.2016 15:10	27.01.2016 16:07	27.01.2016 16:07	0:56:26	-	Повреждение НН	№73 от 27.01.2016
734	1	ТП-1145	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	27.01.2016 14:33	27.01.2016 15:48	27.01.2016 15:48	1:14:38	-	Повреждение НН	№72 от 27.01.2016
735	4	РП-401	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	0	0	120	117	3	0	120	0	0	120	27.01.2016 3:45	27.01.2016 5:51	27.01.2016 5:51	2:05:59	-	Акт расследования	№13 от 27.01.2016
736	3	ТП-3465	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	26.01.2016 10:32	26.01.2016 11:29	26.01.2016 11:29	0:56:15	-	Повреждение НН	№66 от 26.01.2016
737	1	ТП-1508	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	26.01.2016 10:02	26.01.2016 11:27	26.01.2016 11:27	1:25:00	-	Повреждение НН	№65 от 26.01.2016
738	1	ТП-1037	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	56	0	0	56	0	0	0	0	56	56	0	0	56	0	0	56	25.01.2016 20:45	01.03.2016 15:35	25.01.2016 23:25	2:39:07	-	Повреждение НН	№63 от 25.01.2016
739	2	ТП-2589	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	24.01.2016 20:30	24.01.2016 21:09	24.01.2016 21:09	0:38:40	-	Повреждение НН	№61 от 24.01.2016
740	2	ТП-2542	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	22.01.2016 10:50	22.01.2016 12:21	22.01.2016 12:21	1:30:31	-	Повреждение НН	№56 от 22.01.2016
741	1	ТП-1308	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	21.01.2016 17:23	21.01.2016 18:12	21.01.2016 18:12	0:48:22	-	Повреждение НН	№53 от 21.01.2016
742	2	ТП-2243	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	21.01.2016 9:46	21.01.2016 12:30	21.01.2016 12:30	2:43:44	-	Повреждение НН	№52 от 21.01.2016
743	3	ТП-3152	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	20.01.2016 16:36	20.01.2016 21:16	20.01.2016 17:10	0:33:29	-	Повреждение НН	№51 от 20.01.2016
744	1	ТП-1136	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	19.01.2016 8:51	19.01.2016 11:41	19.01.2016 11:41	2:49:28	-	Повреждение НН	№47 от 19.01.2016
745	4	РП-402	ВЛ/СИП	10	0	-	-	0	0	0	6	50	0	0	56	0	0	0	4	29	27	6	0	33	0	0	33	18.01.2016 18:38	18.01.2016 21:52	18.01.2016 21:52	3:13:59	-	Акт расследования	№12 от 18.01.2016
746	3	РП-336	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	4	16	0	0	20	0	0	0	2	7	6	3	0	9	0	0	9	17.01.2016 2:04	22.01.2016 9:23	17.01.2016 3:52	1:48:00	-	Акт расследования	№5 от 17.01.2016
747	1	ТП-1142	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.01.2016 17:15	16.01.2016 18:48	16.01.2016 18:48	1:32:30	-	Повреждение НН	№41 от 16.01.2016
748	1	ТП-1136	Абонентские неисправности	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	16.01.2016 17:00	16.01.2016 18:54	16.01.2016 18:54	1:53:38	-	Повреждение НН	№40 от 16.01.2016
749	3	ТП-3029	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	14.01.2016 15:50	14.01.2016 16:19	14.01.2016 16:19	0:28:56	-	Повреждение НН	№35 от 14.01.2016
750	3	ТП-3П-1286	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	14.01.2016 9:33	14.01.2016 11:15	14.01.2016 11:15	1:41:15	-	Повреждение НН	№33 от 14.01.2016
751	1	ЦП-ПС Северная - 110/10	КЛ	10	0	-	-	0	2	0	28	309	0	0	339	0	1	0	10	206	198	11	8	217	0	0	217	13.01.2016 10:35	03.02.2016 11:43	13.01.2016 11:22	0:47:00	-	Акт расследования	№6 от 13.01.2016
752	1	ПП-1898	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	5	0	40	616	0	0	661	0	5	0	14	477	479	17	0	496	0	0	496	13.01.2016 10:35	13.01.2016 13:35	13.01.2016 11:50	1:15:00	-	Акт расследования	№11 от 13.01.2016
753	3	ТП-3443	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	13.01.2016 7:56	13.01.2016 10:28	13.01.2016 10:28	2:31:34	-	Повреждение НН	№29 от 13.01.2016

754	3	ТП-3028	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	13.01.2016 7:54	13.01.2016 9:04	13.01.2016 9:04	1:09:38	-	Повреждение НН	№28 от 13.01.2016
755	4	ТП-4035	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.01.2016 13:05	12.01.2016 13:40	12.01.2016 13:40	0:34:07	-	Повреждение НН	№12 от 12.01.2016
756	1	ТП-1630	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12.01.2016 6:15	12.01.2016 7:03	12.01.2016 7:03	0:47:40	-	Повреждение НН	№26 от 12.01.2016
757	1	ТП-1062	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	11.01.2016 15:50	11.01.2016 17:18	11.01.2016 17:18	1:27:14	-	Повреждение НН	№24 от 11.01.2016
758	1	ТП-1308	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	11.01.2016 8:34	11.01.2016 10:08	11.01.2016 10:08	1:33:04	-	Повреждение НН	№22 от 11.01.2016
759	4	РП-405	КЛ	6	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	09.01.2016 21:34	09.01.2016 22:00	09.01.2016 22:00	0:26:00	-	Акт расследования	№10 от 09.01.2016
760	1	РП-102	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0	0	0	11	10	1	0	11	0	0	11	08.01.2016 4:16	10.01.2016 9:54	08.01.2016 6:19	2:02:59	-	Акт расследования	№4 от 08.01.2016
761	3	РП-346	КЛ	10	0	-	-	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	08.01.2016 4:16	22.01.2016 9:22	08.01.2016 5:31	1:14:59	-	Акт расследования	№3 от 08.01.2016
762	1	ТП-1977	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	17	07.01.2016 17:45	11.01.2016 10:00	07.01.2016 18:49	1:03:30	-	Повреждение НН	№18 от 07.01.2016
763	1	ТП-1П-1117	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.01.2016 18:53	06.01.2016 20:45	06.01.2016 20:45	1:51:13	-	Повреждение НН	№15 от 06.01.2016
764	4	ТП-4005	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	12	12	0	0	12	0	0	12	06.01.2016 16:05	06.01.2016 16:33	06.01.2016 16:33	0:27:32	-	Повреждение НН	№08 от 06.01.2016
765	1	ТП-1314	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	14	13	1	0	14	0	0	14	06.01.2016 11:25	16.03.2016 8:40	06.01.2016 14:15	2:49:58	-	Повреждение НН	№13 от 06.01.2016
766	1	ТП-1145	Прочие	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	06.01.2016 9:14	06.01.2016 11:00	06.01.2016 11:00	1:45:15	-	Повреждение НН	№11 от 06.01.2016
767	4	РП-401	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	0	0	120	117	3	0	120	0	0	120	06.01.2016 7:36	06.01.2016 7:54	06.01.2016 7:54	0:18:00	-	Акт расследования	№9 от 06.01.2016
768	1	ТП-1907	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	06.01.2016 0:05	06.01.2016 0:52	06.01.2016 0:52	0:46:45	-	Повреждение НН	№10 от 06.01.2016
769	1	ТП-1072	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	04.01.2016 15:25	04.01.2016 16:32	04.01.2016 16:32	1:06:27	-	Повреждение НН	№4 от 04.01.2016
770	4	ТП-4062	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	4	04.01.2016 12:38	04.01.2016 13:13	04.01.2016 13:13	0:34:30	-	Повреждение НН	№02 от 04.01.2016
771	1	ТП-1072	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	16	16	0	0	16	0	0	16	04.01.2016 10:01	04.01.2016 11:53	04.01.2016 11:53	1:51:18	-	Повреждение НН	№3 от 04.01.2016
772	1	ТП-1328	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	02.01.2016 16:11	02.01.2016 17:11	02.01.2016 17:11	0:59:12	-	Повреждение НН	№1533 от 02.01.2016
773	1	ТП-1112	ВЛ/СИП	0,4	0	-	-	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	02.01.2016 7:35	02.01.2016 9:01	02.01.2016 9:01	1:25:57	-	Повреждение НН	№1531 от 02.01.2016
774	1	ТП-1118	ТП/РП-РУ-0,4кВ	0,4	0	-	-	0	0	0	0	37	0	0	37	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0	0	35	01.01.2016 20:53	01.01.2016 21:28	01.01.2016 21:28	0:34:01	-	Повреждение НН	№1530 от 01.01.2016
775	3	РП-346	РП/ТП/ПП	10	0	-	-	0	0	0	0	119	7	0	126	0	0	0	0	119	122	0	0	119	3	0	122	01.01.2016 3:02	01.01.2016 3:51	01.01.2016 3:51	0:49:00	-	Акт расследования	№181 от 01.01.2016
776	3	РП-346	КЛ	10	0	-	-	0	0	0	1	60	0	0	61	0	0	0	1	57	57	1	0	58	0	0	58	01.01.2016 3:02	08.03.2016 9:19	01.01.2016 3:38	0:35:39	-	Акт расследования	№8 от 01.01.2016

Начальник ОДС Л.Г.Белавина

27 49 50